

**વિદ્યુત સહાયક(ઇલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ) ની પરિક્ષા તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના  
જવાબવહી સંદર્ભે ઉમેદવારોની રજૂઆત બાબતનું સ્પષ્ટિકરણ**

તા.10.08.2019 ના રોજ લેવાયેલ Electrical Assistant (VS) ની પરિક્ષાના પ્રશ્નપત્રના પ્રશ્નો તથા જવાબો અંગે વિવિધ ઉમેદવારો તરફથી કરવામાં આવેલ રજૂઆત અંગેની સ્પષ્ટતા					
	પ્રશ્નપત્ર સીરીઝ				થવા પાત્ર ફેરફાર
	A	B	C	D	
પ્રશ્ન પત્ર	૨	૪૭	૪૭	૧૭	દરેક ઉમેદવાર ને ૧ ગુણ આપવામાં આવે છે.
ક્રમાંક	૪૨	૧૨	૪૨	૪૨	કોઈ ફેરફાર નથી
	૪૪	૧૪	૪૪	૪૪	કોઈ ફેરફાર નથી
	૫૦	૬૫	૫	૫૦	દરેક ઉમેદવાર ને ૧ ગુણ આપવામાં આવે છે.
	૬૦	૭૫	૧૫	૬૦	A ના બદલે C સાચો છે.

- વોલ્ટેજ માં ટ્રાન્સફોર્મર સુધી +/- ૨.૫ % નો ફેરફાર જ્યારે કન્જુમર ને મળતા વોલ્ટેજ માં +/- ૫% થી વધારે ફેરફાર હોવો જોઈએ નહીં. જેથી આન્સર કી માં આપવામાં આવેલ આન્સર "C" સાચો છે.
- પોલ ના સપોર્ટ માટે સ્ટે ટાઇપ ના ઇન્સુલેટર નો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે લાઈન ના વળાંક માટે ડી-શેક્લ (આપેલ આકૃતિ મુજબ) ટાઇપ ના ઇન્સુલેટર નો ઉપયોગ થાય છે. જેથી આન્સર કી માં આપવામાં આવેલ આન્સર "A" સાચો છે.
- જમીન માં ભેજ વધવાથી અર્થ રેઝિસ્ટન્સ માં ઘટાડો થાય છે. એટલે કે ઓપ્શન "C" સાચો છે. આન્સર કી માં આન્સર "A" સાચો બતાવે છે. જેને બદલે હવે વિકલ્પ "C" સાચો છે. વિકલ્પ "C" ને સાચો ગણી મૂલ્યાંકન થશે.
- પ્રશ્ન ૨ અને ૫૦ (પ્રશ્નપત્ર સીરીઝ "A" મુજબ) માં ભૂલ થયેલ હોવાથી આ બન્ને પ્રશ્નો માટે દરેક ઉમેદવાર ને એક- એક ગુણ આપવામાં આવશે.