પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૧	૧૭-૦૭-૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર હાઈવે	શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૦૯૫૧૭	પટેલ હિરાભાઈ પરાગભાઈ	ખેતીવાડી તથા ફાર્મહાઉસ વિજજોડાણ ડી.પી.થી ૧૪ થાંભલા દૂર હોઇ અવારનવાર લંગર ઊડીજવા બાબત તથા લાઇનના વાયર ઢીલા હોવા તથા વોલ્ટેજ ન મળવા બાબત...	ફરિયાદીનું વિજ જોડાણ ડી.પી.થી ૧૪ થાંભલા દૂર આવેલ છે.ફરિયાદીના સ્થળે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરેલ છે જેનું કામ ૧ માસ માં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે.	ફરિયાદીનું વિજ જોડાણ ડી.પી.થી ૧૪ થાંભલા દૂર આવેલ છે.ફરિયાદીના સ્થળે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરેલ છે જેનું કામ તા.૨૪.૦૮.૧૭ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		N
૨	૧૯.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી એચ.પી.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	ચેરમેન શ્રી શિવશક્તિ મહીલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લીમીટેડ c/o ભીખી બેન લક્ષ્મણ ભાઈ અને અન્ય પાંચ રહેવાસી : વાસણા (જ)	મહીલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી ને વીજ કનેક્શન આપવા તથા મંડળી ના મકાન ઉપર થી વીજ લાઇન ખસેડવા બાબત	અરજદાર શ્રી ને મિલકત નંબર : ૫૧૮/૧ વાળી જગ્યા વાળુ મકાન દબાણ માં બનાવેલ નથી તે અંગે ની સ્પષ્ટતા વાળો તલાટી કમ મંત્રી શ્રી નો તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી નો દાખલો ,પ્લોટ ની સનદ,પાકા મકાન ની આકારણી ,મકાન બાંધકામ ની મંજૂરી,લે-આઉટ પ્લાન પુરાવા રૂપે રજૂ કર્યા બાદ વીજ જોડાણ આપવામાં આવ છે.તેમજ વીજ લાઇન બીજે જગ્યા એ ખસેડવા ની કાર્યવાહી દિન-૧૫ માં પૂર્ણ કરવામાં આવછે.તેવું આજરોજ તા.૧૯-૦૭-૨૦૧૭ ના લોકદરબાર ના કાર્યક્રમ માં જણાવવામાં આવેલ છે.	અરજદાર શ્રી ને મિલકત નંબર : ૫૧૮/૧ વાળી જગ્યા વાળુ મકાન દબાણ માં બનાવેલ નથી તે અંગે ની સ્પષ્ટતા વાળો તલાટી કમ મંત્રી શ્રી નો તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી નો દાખલો ,પ્લોટ ની સનદ,પાકા મકાન ની આકારણી ,મકાન બાંધકામ ની મંજૂરી,લે-આઉટ પ્લાન પુરાવા રૂપે રજૂ કર્યા બાદ વીજ જોડાણ આપવામાં આવ છે.તેમજ વીજ લાઇન બીજે જગ્યા એ ખસેડવા ની કાર્યવાહી દિન-૧૫ માં પૂર્ણ કરવામાં આવછે.	નિકાલ		F

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૩	૨૧.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે.ડી.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	સરપંચ શ્રી ગ્રુપ ગ્રામપંચાયત, નાંદોત્રા (બ્રા.)	મેઇન બજારમાં આવેલ ડીપીમાં વોલ્ટેજ ઓછા આવવા બાબત	નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભું કરવામાં આવેલ છે અને ૬૩ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાં આવેલ છે. લોડ બાયફરકેશન કરીને ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભું કરવામાં આવેલ છે અને ૬૩ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		N

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪	૨૧.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે.ડી.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	સરપંચા શ્રી ગ્રુપ ગ્રામપંચાયત, ભાડલી કોઠા.	૧૧ કેવી મહાદેવપુરા એજી ફિડરમાં લૉ વોલ્ટેજ મળવા બાબત	૬૬ કેવી ગાડા સબસટેશનમાથી નવીન ફીડરનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે.(૪.૮ કિમી.) પેનલ તેમજ કેબલનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે અને ટૂંક સમયમાં નવીન ફીડર(ભાડલી કોઠા) ચાર્જ કરી દેવામાં આવશે.	૬૬ કેવી ગાડા સબસટેશનમાથી નવીન ફીડરનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે.(૪.૮ કિમી.) પેનલ તેમજ કેબલનું કામ તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ચાર્જ કરી દીધેલ છે	નિકાલ		E
૫	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	પરમાર નરેશભાઈ માનાભાઈ મુ.પો:-જુનીસેધની, તા:-વડગામ, જી:-બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં આવેલ વાંધા અરજી બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	અરજી દફતરે કરેલ છે	નિકાલ		L
૬	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	શેરા ઉસ્માનભાઈ વલીમોહમદભાઈ મુ.પો:-જુનીસેધની તા:-વડગામ, જી:-બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં આવેલ વાંધા અરજી બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	અરજી દફતરે કરેલ છે	નિકાલ		L

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૭	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	પટેલ હેમરાજભાઈ ફતાભાઈ રહે ગોકુળ નાગર વડગામ-ખેરાલુ રોડ મુ:-વડગામ, તા:-વડગામ જી:-બનાસકાંઠા	પ્લોટ માં વીજળી ના થાંભલા હટાવવા બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	અંદાજપત્ર ભરેલ નથી	નિકાલ		F
૮	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	ડી.જે. આગલોડીયા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	લાલજીભાઈ ગણેશભાઈ આંજણા મુ.છનીયાણા વડગામ	ખેતી વિષયક વીજ જોડાણનું નામ ફેરબદલી કરીને લોડ વધારો કરવા બાબત	નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નામ ફેરફાર તથા લોડ વધારો કરી આપેલ છે	નિકાલ		D
૯	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	ડી.જે. આગલોડીયા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	કરશનભાઇ હેમરાજભાઈ ચૌધરી મુ. જલોત્રા. તા. વડગામ	ગામ:- જલોત્રાના નવાપરા વિસ્તારમાં લો-વૉલ્ટેજ બાબતે	નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નવાપરા વિસ્તારમાં DDUJGY યોજના તળે નવીન ટ્રાન્સફોર્મર કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે	નિકાલ		A
૧૦	૧૪.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી, નાયબ ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	ઉમતિયા મહમદભાઈ કાળુભાઇ, ગંગવા	ખેતી વિષયક નામ ફેર બદલી થયેલ નથી□	નિકાલ કરેલ છે.	અંદાજપત્ર ભરેલ નથી	નિકાલ		D
૧૧	૧૪.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી, નાયબ ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	નાંદોલિયા જાળાંભાઈ વજીરભાઈ, નારગઢ	ખેતી વિષયક નામ ફેર બદલી થયેલ નથી□	નિકાલ કરેલ છે.	અંદાજપત્ર ભરેલ નથી	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૧૨	૧૪.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી. નાયબ ઇજનેર મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	શીલું હરસુખભાઇ પોપટભાઈ મુ:અંબાજી, તા:દાંતા	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભરતા નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છેસ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		D
૧૩	૧૪.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી. નાયબ ઇજનેર મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	શર્મા વિજયકુમાર જ્યંતિલાલ મુ:અંબાજી, તા:દાંતા	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભરતા નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છેસ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		D
૧૪	૧૪.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી. નાયબ ઇજનેર મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	દવે સ્નેહલ રમેશચંદ્ર મુ:અંબાજી, તા:દાંતા	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	સ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભરતા નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છેસ્થળ પર નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		D
૧૫	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલગઢ	એચ.આર.કલાસવા નાયબ ઇજનેર, મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	પટેલ અલ્કેશકુમાર રામજીભાઇ મુ:જાજરવા તા:અમીરગઢ	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૫.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છે	નિકાલ		D
૧૬	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલગઢ	એચ.આર.કલાસવા નાયબ ઇજનેર, મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	કોળી પાતાભાઈ માનજીભાઈ મુ:કપાસિયા તા:અમીરગઢ	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છે	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૧૭	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલગઢ	એચ.આર.કલાસવા નાયબ ઇજનેર, મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	પ્રજાપતિ કૈલાસભાઈ ગંગારામભાઈ મુ:કોટડા (સી) તા:પાલનપુર	નામ ફેર કરી આપવા બાબત	નિકાલ કરેલ છે.	તા. ૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નામ ફેરફાર મંજુર કરેલ છે	નિકાલ		D
૧૮	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એસ. એચ. મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	રબારી ઇશ્વરભાઇ માધાભાઈ ગામ-આસેડા તા-ડીસા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણનો ડી. પી. થી ઓરડી સુધીનો કેબલ બળી જવા બાબત	તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ કેબલ બદલીને નવીન કેબલ નાખી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ કેબલ બદલીને નવીન કેબલ નાખી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૧૯	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એસ. એચ. મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	રબારી બાબુભાઇ વાલાભાઇ ગામ-આસેડા તા-ડીસા	૧૧ કે.વી. શિવાજી ફિડર નો જર્જરિત પોલ બદલવા બાબત	તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ પોલ બદલીને નવીન પોલ નાખી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ પોલ બદલીને નવીન પોલ નાખી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૦	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એસ. એચ. મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	ઠાકોર કલ્યાણજી સ્વરૂપજી ગામ-નવા તા-ડીસા	એલ ટી લાઇન ના વાયર ઢીલા હોય ખેચી આપવા સારું	તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ સદર ગ્રાહક ના એલ. ટી. ના વાયર ખેચી અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.	તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ સદર ગ્રાહક ના એલ. ટી. ના વાયર ખેચી અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૧	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.નં.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	બાવા ઈશ્વરપુરી શામળપુરી, મુ. રાણપુર ઉગમણો વાસ, તા.ડીસા	૧૧ કેવી લાઇન ને ઝાડ નડતર રૂપ હોઈ કાપવા બાબત.	તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧ કેવી રાણપુર ઉગમણો વાસ ફીડરની લાઇન ને નડતર રૂપ ઝાડ કાપી અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.	તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧ કેવી રાણપુર ઉગમણો વાસ ફીડરની લાઇન ને નડતર રૂપ ઝાડ કાપી અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૨૨	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.નં.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	માળી લક્ષ્મણભાઈ ગોરધનજી મુ.દામા તા. ડીસા	ડીપી ના લંગરના ઠૂંઠા બળી જવા બાબત	તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નવીન ડીઓ લગાવી ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.	તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નવીન ડીઓ લગાવી ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૩	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.નં.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	માળી (દેવડા) મનોજકુમાર કસ્તુરજી મુ.માલગઢ તા. ડીસા	માલગઢ ગામની સીમ સર્વે નં.૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી ૧ માં ખેતી વિષયક વીજળી જોડાણ માટેની અરજી બાબત.	માલગઢ ગામની સીમ સર્વે નં.૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી ૧ માં ખેતી વિષયક વીજળી જોડાણ માટેની અરજી પાવતી નં.૦૯૫૧૬૫ તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૬ થી કરવામાં આવેલી. જેની સામે રમેશકુમાર ઉર્ફે રામચંદ્ર રણછોડજી દેવડા દ્વારા મહે.એડિશનલ સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટ માં રે.દિ.મુ.નં.૭૬/૧૩ દાવો પેન્ડિંગ છે. જેનું નિરાકરણ આવ્યેથી નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	માલગઢ ગામની સીમ સર્વે નં.૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી ૧ માં ખેતી વિષયક વીજળી જોડાણ માટેની અરજી પાવતી નં.૦૯૫૧૬૫ તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૬ થી કરવામાં આવેલી. જેની સામે રમેશકુમાર ઉર્ફે રામચંદ્ર રણછોડજી દેવડા દ્વારા મહે.એડિશનલ સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટ માં રે.દિ.મુ.નં.૭૬/૧૩ દાવો પેન્ડિંગ છે. જેનું નિરાકરણ આવ્યેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ		K
૨૪	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	પંચાલ દલપતભાઈ રામચંદભાઈ, લાટી બજાર ડીસા	નામ ફેરફાર માટે	૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નામ ફેરફાર કરી દીધેલ છે .	૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નામ ફેરફાર કરી દીધેલ છે .	નિકાલ		D
૨૫	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	કે ડી પંછીવાલા, ગાંધી ચોક ડીસા	લો વૉલ્ટેજ બાબત	૧૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નવીન ટીસી પર લોડ લઈ ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	૧૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નવીન ટીસી પર લોડ લઈ ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૨૬	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	ગેલોત મંગળજી મદરૂપજી, B૦,વંદના બંગલોજ ડીસા	વૉલ્ટેજ માં વધ - ઘટ થવા બાબત	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૭	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	અમૃતભાઇ દવે, શુકન બંગલોજ ડીસા	વૉલ્ટેજ માં વધ - ઘટ થવા બાબત	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૮	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	પટેલ પ્રકાશકુમાર અંબાલાલ, બી-૨૯ તિરુપતિ ટાઉન શીપ	વૉલ્ટેજ માં વધ - ઘટ થવા બાબત	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	એલ ટી લાઇન નું સમારકામ કરાવી નવીન વાયર ઉમેરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૨૯	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	વાવ	શ્રી એલ.વી.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઈજનેર મો.નં-૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫	રાજપુત સગથાજી રૂપાજી રહે-ખીમાણાવાસ, તા:વાવ, જી:બનાસકાંઠા	વીજળીકરણ માટેની વિવિધ યોજનાઓની ઓછી આવક ધરાવતા નાના મધ્યમવર્ગ બી.પી.એલ માટેની માહિતી આપવા.	સરકારશ્રી મારફતે ઉપલબ્ધ વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે ઝૂપડપટ્ટી,ફાર્મહાઉસ વગેરેની માહિતી પૂરી પાડેલ છે.	સરકારશ્રી મારફતે ઉપલબ્ધ વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે ઝૂપડપટ્ટી,ફાર્મહાઉસ વગેરેની માહિતી પૂરી પાડેલ છે.	નિકાલ		X
૩૦	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	વાવ	શ્રી એલ.વી.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઈજનેર મો.નં-૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫	ઠાકોર રામચંદભાઈ કરશનભાઈ મું.એટા, તા:વાવ, જી-બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં કેબલ વાયર આપવા બાબત.	તા:૧૦-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ અત્રેની કચેરીમાંથી નવીન કેબલ વાયર બદલી આપેલ છે.	તા:૧૦-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ અત્રેની કચેરીમાંથી નવીન કેબલ વાયર બદલી આપેલ છે.	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૩૧	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	વાવ	શ્રી એલ.વી.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઈજનેર મો.નં-૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫	રાજપુત રામસેંગભાઈ ગણેશભાઈ મું-ચાંદરવા, તા:વાવ, જી-બનાસકાંઠા	વાવ ગામે ચારડીયાવાસમાં નડતરરૂપ વીજ થાંભલો હટાવવા બાબત.	વાવ ગામે ચારડીયાવાસમાં જાહેર રસ્તાની વચ્ચે વર્ષોથી ઉભેલ નડતરરૂપ વીજ થાંભલો તા:૧૩-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ હટાવી ને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરેલ છે.	વાવ ગામે ચારડીયાવાસમાં જાહેર રસ્તાની વચ્ચે વર્ષોથી ઉભેલ નડતરરૂપ વીજ થાંભલો તા:૧૩-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ હટાવી ને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		F
૩૨	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	વાવ	શ્રી એલ.વી.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઈજનેર મો.નં-૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫	સુથાર મહાદેવભાઈ એસ. હરીપુરા પ્લોટ વિસ્તાર, મુ.પો-વાવ, તા:વાવ, જી-બનાસકાંઠા	હરીપુરા પ્લોટ વિસ્તારમાં વોલ્ટેજ ની તકલીફ દુર કરવા બાબત.	અત્રેની કચેરી મારફતે તા: ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ હરીપુરા પ્લોટ વિસ્તારમાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભું કરેલ છે જે ટૂંક સમયમાં ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી ચાલુ કરી લોડ વિભાજન કરી અરજદારની સમસ્યાનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	અત્રેની કચેરી મારફતે તા: ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ હરીપુરા પ્લોટ વિસ્તારમાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભું કરેલ છે જેનો ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી ચાલુ કરી લોડ વિભાજન તા,૨૪.૦૮.૧૭ ના રોજ કરી અરજદારની સમસ્યાનો નિકાલ કરવામાં	નિકાલ		A
૩૩	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	વાવ	શ્રી એલ.વી.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઈજનેર મો.નં-૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫	જોષી નરસિંહભાઈ દેવરામભાઈ મુ.પો-ભાખરી, તા:વાવ, જી-બનાસકાંઠા	કેબલ વાયર વારંવાર બળી જવા બાબત	અરજદાર મારફતે કરેલ રજૂઆત સંદર્ભે યોગ્ય ક્ષમતા વાળો કેબલ વાયર બદલીને તા:૧૩-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ સમસ્યાનું નિરાકરણ કરેલ છે.	અરજદાર મારફતે કરેલ રજૂઆત સંદર્ભે યોગ્ય ક્ષમતા વાળો કેબલ વાયર બદલીને તા:૧૩-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ સમસ્યાનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૩૪	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	હરીજન શંકરભાઇ પુંજાભાઈ ગામ: નવા નેસડા, તા: ડીસા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણનીએલ.ટી.લાઇન લૂજ ટાઈટ કરી આપવા બાબત	તા.૦૭.૦૭.૧૭ નારોજ એલ ટી લાઇનના તાર ખેંચી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	તા.૦૭.૦૭.૧૭ નારોજ એલ ટી લાઇનના તાર ખેંચી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૩૫	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	રબારી વસાભાઈ કાળુભાઇ મુ; ગોઢા , તા:લખણી	ખેતીવાડી વીજ જોડાણનીએલ.ટી.લાઇન લૂજ ટાઈટ કરી આપવા બાબત	તા.૧૦.૧૦.૧૭ ના રોજ એલ ટી લાઇનના તાર ખેંચી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	તા.૧૦.૧૦.૧૭ ના રોજ એલ ટી લાઇનના તાર ખેંચી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૩૬	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત લોરવાડા, છંદિરાનગર, તા:ડીસા ગ્રાહક નં. ૭૧૭૦૬/૦૦૫૨૯/૬	વારિગૃહનું મિટર શિફ્ટ કરવા બાબત	વારિગૃહનું મિટર નવીન ઓરડીમાં લગાવી વોટર વર્કસનું વીજ જોડાણ તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ ચાલુ કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે	વારિગૃહનું મિટર નવીન ઓરડીમાં લગાવી વોટર વર્કસનું વીજ જોડાણ તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ ચાલુ કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે	નિકાલ		A
૩૭	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	ઠાકરડા રામજીભાઇ વિહાભાઈ મુ:બોડાલ , તા.: ડીસા	ડીપી થી મિટર સુધી નો કેબલ બદલી આપવા બાબત	તા.૧૧.૦૭.૧૭ ના રોજ નવીન કેબલ બદલી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે	તા.૧૧.૦૭.૧૭ ના રોજ નવીન કેબલ બદલી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે	નિકાલ		A
૩૮	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	ઠાકોર અનારજી મફાજી ગામ- વાહરા, તા: ડીસા	ધંટી ના વિજ કનેકશન સર્વિસ કેબલ બળી જવા બાબત	તા.૧૧.૦૭.૧૭ ના રોજ નવો કેબલ લગાવીને વિજ જોડાણ ચાલુ કરેલ છે.	તા.૧૧.૦૭.૧૭ ના રોજ નવો કેબલ લગાવીને વિજ જોડાણ ચાલુ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૩૯	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	ભીલડી	શ્રી કે.આર.ડાભી, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	કુંભાર ઇશ્વરભાઇ રાયમલભાઈ મુ: ગરનાલ નાની, તા:ડીસા	એજી કનેક્સન નામ ફેર બાબત	અરજદારની નામફેર અરજી અત્રેની કચેરી ધ્વારા મંજૂરી મેળવી તા.૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ નામફેર ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે.	અરજદારની નામફેર અરજી અત્રેની કચેરી ધ્વારા મંજૂરી મેળવી તા.૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ નામફેર ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૦	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	રબારી હમીરભાઈ ખેતાભાઈ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર પત્ર નં-૧૩૮૯ તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૭ થી મોકલાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ .કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D
૪૧	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ઠાકોર સોમાજી કરશનજી	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ .કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D
૪૨	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	રબારી ઇશ્વરભાઇ રામાભાઈ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે . જે કરારનામું થતાં નામફેર ની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૩	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	પ્રમુખ શ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ (પટેલ વાઘા ભાઈ આર)	વિડીએસ યોજના માં અંદાજપત્ર તરીકે માત્ર ડિપોઝીટ લેવી.	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		Q

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૪	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	પ્રમુખ શ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ (પટેલ વાઘા ભાઈ આર)	વિડીએસ યોજના માં અંદાજપત્ર માં ફીકસ ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ છે તેમને જે તે ગ્રાહક નંબર માં જમા આપવા	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		Q

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૫	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	પ્રમુખ શ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ (પટેલ વાઘા ભાઈ આર)	વિડીએસ યોજના માં અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવા ની મુદત હાલ ની પરિસ્થિતી ને જોતાં માર્કેટયાર્ડ ની તકલીફ ના કારણે સમય મર્યાદા વધારવા ની મંજૂરી આપવી	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	હાલમાં સરકારશ્રી તેમજ જીયુવીએનએલ દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોની સૂગમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં સ્વૈચ્છિક લોડ વધારાની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે. જે અન્વયે નોધાયેલ અરજીઓને વિડીએસ યોજનાના નિયમોનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં લોડ વધારો કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		Q

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૬	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	પ્રમુખ શ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ (પટેલ વાઘા ભાઈ આર)	વરસાદ ને કારણે વારંવાર ફોલ્ટ માં જતી લાઈનો નો સમાર કામ તાત્કાલિક હાથ ધરવું.	જ્યોતિ ગ્રામ ફીડર માં તારીખ ૧. ૬.૨૦૧૭ થી આજ દિન સુધી કુલ ૧૫૮૮ પિન ઇન્સ્યુલેટર નું રિપ્લેસમેંટ કમ્પોઝીટ પિન ઇન્સ્યુલેટર વડે કરવા માં આવેલ છે, ખેતીવાડી ફીડર પર ટ્રી કટિંગ વર્ક શરૂ કરી અને આજ દિન સુધી માં કુલ ૬ ફીડર પર કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા માં આવેલ છે, અત્રે ની કચેરી ખાતે કુલ ૧૧૫ ફીડરો હોય સદર કાર્યવાહી સતત અમલ માં રહેશે અને તે મુજબ ફરિયાદ નો નિકાલ થઈ શકશે, આ સાથે સરકારશ્રી ની યોજના અંતર્ગત મંજૂરી પામેલ ફીડરો ને દુરસ્ત કરવા ની કાર્યવાહી હાલ કુલ બે ફીડર પર ચાલુ છે	જ્યોતિ ગ્રામ ફીડર માં તારીખ ૧. ૬.૨૦૧૭ થી આજ દિન સુધી કુલ ૧૫૮૮ પિન ઇન્સ્યુલેટર નું રિપ્લેસમેંટ કમ્પોઝીટ પિન ઇન્સ્યુલેટર વડે કરવા માં આવેલ છે, ખેતીવાડી ફીડર પર ટ્રી કટિંગ વર્ક શરૂ કરી અને આજ દિન સુધી માં કુલ ૬ ફીડર પર કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા માં આવેલ છે, અત્રે ની કચેરી ખાતે કુલ ૧૧૫ ફીડરો હોય સદર કાર્યવાહી સતત અમલ માં રહેશે અને તે મુજબ ફરિયાદ નો નિકાલ થઈ શકશે, આ સાથે સરકારશ્રી ની યોજના અંતર્ગત મંજૂરી પામેલ ફીડરો ને દુરસ્ત કરવા ની કાર્યવાહી હાલ કુલ બે ફીડર પર ચાલુ છે	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૪૭	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	પટેલ પ્રવીણભાઈ બબાભાઈ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	નિકાલ		D
૪૮	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ચેનાજી સરદારજી ઠાકોર	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D
૪૯	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	હરદાસભાઇ ભારમલભાઈ ચૌધરી	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે . જે કરારનામું થતાં નામફેર ની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		D
૫૦	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ચૌધરી ગોવિંદભાઇ વિસાભાઈ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૫૧	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	અણદાભાઈ રામાભાઈ પટેલ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D
૫૨	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા - ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ચૌધરી દિનેશભાઇ પેથાભાઈ	નામબદલી કરાવવા અંગે	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી માટેની વહીવટી મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે તો કરારનામું કરવા ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ છે.	સદર ગ્રાહક ની નામબદલી કરી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કરારનામું કરી ગયેલ છે.	નિકાલ		D
૫૩	૧૩.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	ઝેરડા	શ્રી એમ.આર.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪	સરપંચશ્રી જાવલ ગ્રામ પંચાયત. ૭૮/૨ ફાર્મ હાઉસ, રીલાયન્સ પેટ્રોલ પમ્પ ની સામે, જાવલ, તા: ડીસા	પટેલ પુરામાં જ્યોતિગ્રામનું નવીન ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવા બાબત.	જાવલ ગામમાં આવેલ હયાત ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર કુલ ૫૦ હો.પા. + ૧૫૦ લાઈટીંગ કનેક્શન લોડ ચાલે છે. તેનું વિભાજન કરી નવીન ટ્રાન્સફોર્મર કરવા માટેની દરખાસ્ત તૈયાર કરી દીધેલ છે. મંજૂરી મળ્યેથી સદર કામ દિન ૭ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નવીન અલગ ડીપી નું કામ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી કામ પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ		N
૫૪	૧૩.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	વાય એમ બુલા નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	હરીજન નારણાં અખા ગામ: આલવાડા, તા. ધાનેરા	ખેતીવાડી કનેક્શનમાં આવેલ એલ.ટી. લાઈનના થાંભલા જર્જરિત હોવાથી બદલવા બાબત.	હરીજન નારણાં અખા ગામ: આલવાડામાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર ખેતીવાડી વીજ જોડાણના એલ.ટી. લાઇનના થાંભલા નંગ-૫ જર્જરિત થયેલ છે. સદર થાંભલા તાત્કાલિત બદલી દેવામાં આવશે.	પોલ બદલેલ છે	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૫૫	૧૮.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	સોની દિનેશકુમાર યૂનીલાલ ગામ: જૈન દેરાસર મંદિર પાસે , ધાનેરા તા.ધાનેરા	ઘર વપરાશ કનેક્શનમાં લો વૉલ્ટેજ મળવા બાબત,	સોની દિનેશકુમાર યૂનીલાલ ગામ: ધાનેરા માં ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે જે સદર સ્થળ તપાસ કરતાં ટી.સી. સેન્ટરથી આઠમાં પોલ ઉપર કનેક્શન આવેલ છે. સદર અરજદારની ફરિયાદ ના અનુસંધાને સીંગલ ફેજ થ્રી વાયરમાંથી થ્રી ફેજ ફાઇવ વાયર એલ.ટી. લાઇનનું કન્વર્જન નું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	એલ ટી લાઇન કન્વેર્સન નું કામ પુર્ણા કરી લો વૉલ્ટેજ ની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		A
૫૬	૧૮.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર પી અસારી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	વિહા ભાઈ રૂડાભાઇ પટેલ , ગામ: વીંછીવાડી, તા. ધાનેરા	નવો પોલ ઊભો કરવા બાબત.	વિહા ભાઈ રૂડાભાઇ પટેલ , ગામ: વીંછીવાડી ના ખેતરમાંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી નાનુડા જ્યોતિગ્રામ ફીડર ના વાયર નીચા હોવાથી નવીન પોલ ઊભો કરવાની ફરિયાદ ના અનુસંધાને નાયબ ઇજનેરશ્રી ધાનેરા-૨ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતાં માલૂમ પડેલ કે નવીન થાંભલો ઊભો કરવાની જરૂરિયાત હોઇ નવો પોલ તાત્કાલિક ઊભો કરવામાં આવશે.	એચ ટી લાઇન નો પોલ ઊભો કરી કામ પુર્ણ કરેલ છે	નિકાલ		A
૫૭	૧૯.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૧	એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૮૮	કજાભાઈ લાલાભાઈ પ્રજાપતી ૭૩, ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી, ગામ: થરાદ તા. થરાદ	ઘર વપરાશના વી જોડાણમાં લો વૉલ્ટેજ આવવા બાબત.	કજાભાઈ લાલાભાઈ પ્રજાપતી ૭૩, ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી, ગામ: થરાદ ની ઘર વપરાશના વી જોડાણમાં લો વૉલ્ટેજ આવવાની ફરિયાદના અનુસંધાને સદર સ્થળ તપાસ કરતાં નવીન અલગ ડી.પી IPDS સ્કીમમાં મંજૂર કરી ટી.સી. સ્ટ્રક્ચર નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે અને લાઇન ચાર્જ નું કામ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નવીન અલગ ડીપી નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે ૬૬ કે.વી.એ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ લગાવીને કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		N

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૫૮	૧૯.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૧	એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૮૮	૧.જોશી વશરામભાઈ વાલજીભાઇ ૨. જોશી ભૂરા દયારામભઈ ૩. જોશી વિકમભાઈ દયારામભાઈ,, આનંદ કૃપા સોસાયટી, થરાદ સાંચોર હાઇવે, ગામ: થરાદ તા. થરાદ	આનંદ કૃપા સોસાયટીમાં લો વૉલ્ટેજ પાવર આવવા બાબત.	આનંદ કૃપા સોસાયટીમાં સ્થળ તપાસ કરતાં લો વૉલ્ટેજ ની ફરિયાદના આધારે નવીન ડી.પી IPDS સ્કીમમાં મંજૂર કરી ડી.પી. નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. અને નવીન ડી.પી. ચડાવવાનું તથા લાઇન ચાર્જ કરવાનું કામ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નવીન અલગ ડીપી નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે ૬૬ કે.વી.એ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ લગાવીને કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		N
૫૯	૧૯.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એમ એન ચૌધરી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૨	વાઘાસણ સરપંચશ્રી પટેલ મફીબેન વીરાભાઈ, ગામ: વાઘાસણ તા. થરાદ	વાઘાસણ થી દેસી ગોળીયા લોડ વધારે હોવાથી નવીન ડી.પી. અલગ કરી આપવા બાબત.	સરપંચશ્રી ની ફરિયાદ મુજબ સ્થળ તપાસ કરતાં વાઘાસણ થી દેસી ગોળીયાની એલટી લાઇન લાંબી હોવાથી નવીન અલગ ડી.પી. DDUJGY સ્કીમ હેઠળ મંજૂર કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. ટૂંક સમયમાં નવીન ડી.પી. ચાલુ કરી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નવીન અલગ ડીપી નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ચડાવી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		N
૬૦	૧૯.૭.૧૭	પાલનપુર	ડીસા-૨	લાખણી	એસ.પી.અસારી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો નં. ૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	કણબી ડુંગરાજી વનાજી ગામ: લાખણી તા. લાખણી	ઉગમણા વાસમાં ઘર વપરાશના વીજ કનેક્શનમાં લો વૉલ્ટેજ આવવા બાબત.	કણબી ડુંગરાજી વનાજી ગામ: લાખણી સ્થળ તપાસ કરતાં ડી.પી. થી બારમાં થાંભલે ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ આવેલ હોવાથી લો વૉલ્ટેજ મળતા હોવાથી નવીન અલગ ડી.પી. મંજૂર કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. તથા ડી.પી. ચાર્જ કરવાનું કામ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નવીન અલગ ડીપી નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે ૬૬ કે.વી.એ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ લગાવીને કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		N
૬૧	૧૯.૦૭.૧૭	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર□□	એ. પી. ભોજક નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	પટેલ રૂગનાથભાઈ સવાભાઇ □	વીજ થાભલા ની અછત	દિયોદર્-૨ સબ ડીવિઝન ખાતે એપ્રિલ-૨૦૧૭ ના નાણા ભરપાઈ થયેલ અરજદારોને વિજ જોડાણ આપવાની કામગિરી પૂર્ણ કરેલ છે. ત્યારબાદના કુલ પડતર કામ ૨૩ ના કામ પ્રગતિમાં છે.		નિકાલ		L

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૬૨	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	રાધનપુર	વારાહી	એ.જે.બ્રહ્મભટ્ટ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૭	વિનોદકુમાર બી. પરમાર ઠે. કૃષ્ણચાલી મુ.પો.વારાહી તા.સાંતલપુર	રહેણાક મકાન ઉપરથી સર્વિસ વાયર ફેરવવા બાબત...	અરજદારની અરજી માં જણાવેલ વિજજોડાણ મેળવવા માટેની ઘર પરની એંગલ પરથી બીજા નજીક ના વિજજોડાણો ના સર્વિસ વાયર દૂર કરવા બાબત.		નિકાલ		A
૬૩	૨૦.૦૭.૧૭	પાલનપુર	રાધનપુર	ભાભર	એ.એસ.ડામોર નાયબ ઇજનેર મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪ □	શ્રી પરબતભાઈ ચૌધરી મુ.પો-રોઈટા તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા	ગોસણ ગામ તથા આજુબાજુના ગામમાં ગોસણ JGY નો પાવર આવે છે જે બહુ દુર હોવથી વારંવાર ફીડરો ફોલ્ટમાં જાય છે. જેથી બંધવડ સબસ્ટેશન નજીક હોવાથી તે ફીડરનો પાવર આપવા વિનંતી	સદર બાબત ની દરખાસ્ત તાંત્રિક ચકાસણી કરી દિન - ૩ માં મંજૂરી અર્થે વિભાગીય કચેરી રાધનપુર ને સુપ્રત કરવામાં આવશે.		નિકાલ		E
૬૪	૨૦.૦૭.૧૭	પાલનપુર	રાધનપુર	ભાભર	એ.એસ.ડામોર નાયબ ઇજનેર મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪ □	શ્રી રાવલ વિક્રમભાઈ ભગવાનભઈ મુ.પો-રોઈટા તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા	સોલર ખેતીવાડીનું એસ્ટીમેટ ભરેલ હોઈ કામગીરી થયેલ નથી.	સદર અરજદારે સોલર ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તા ૩૦.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ છે તથા તારીખ ૧૭.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. વડી કચેરી દ્વારા અરજદાર ના અગ્રતાક્રમ મુજબ વીજ જોડાણ સત્વરે ચાલુ કરવામાં આવશે.		પ્રગતિ (તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૭ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.)		C

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૬૫	૨૦.૦૭.૧૭	પાલનપુર	રાધનપુર	ભાભર	એ.એસ.ડામોર નાયબ ઇજનેર મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪	શ્રી ઠાકોર દેવણજી ઢનાજી તથા અન્ય અરજદારશ્રી મુ.પો-સણાવ તા.ભાભર જી. બનાસકાંઠા	ડાર્ક ઝોન ખેતીવિષયક વિજ જોડાણોના અંદાજપત્રના મટિરિયલ ન મળવા બાબત.	આપ શ્રી એ ડાર્કઝોન માં ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ લેવા માટે નું અંદાજપત્ર પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તા ૧૨.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે માર્ચ-૨૦૧૭ સુધીના અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ અરજદારો ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આજ રોજ કુલ ૫૧ અરજદારો ના કામ પડતર છે. જે અરજદાર ના અગ્રતાક્રમ મુજબ સત્વરે પુર્ણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		L
૬૬	૧૩.૦૭.૧૭	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર (સિટિ)	એસ.એચ.ભાટી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૦	પુરૂષોત્તમ સોમાભાઇ જનસરી ૭૮,તિરૂપતિ ટેનામેંટ , ઉમા પાર્ક સોસાયટી સામે, સિદ્ધપુર	D	૧. બે માસે ગ્રાહક ને વીજ બિલ આપવાથી બિલ ની રકમ વધી જાય છે માટે ગ્રાહક ને દર માસે બિલ આપવા બાબત નીતી વિષયક છે. ૨. દર માસે વીજ બિલ ન આપી સકે તો એક એક માસ ના બિલ ની રકમ નું બે માસે ભેગું બિલ આપવા બાબત નીતી વિષયક છે	હાલમાં પ્રવતમાન નિયમોનુસાર રહેઠાણ, વાણીજય હેતુના વીજજોડાણોને બે માસે તેમજ ખેતીવાડી, ઔધોગિક (૧૦ હો.પા. કે તેથી વધુ વીજભાર વાળા) ને દર માસે વીજબીલ આપવામાં આવે છે	નિકાલ		D

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૬૭	૧૭.૦૭.૧૭	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઊંઝા (શહેર)	એ.જે વાઘેલા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭	પટેલ મહેન્દ્રભાઇ સીતારામ C/O ચિરાગ સ્કૂટર,બસ સ્ટેન્ડ સામે ઊંઝા	ચિરાગ સ્કૂટર તથા ધરમ હોટેલ ની વચેના ઊંઝા વિભાગ ના ઊંઝા ખાતે ના ૧૧ કેવી ફિડર ને તથા એલ ટી લાઇન ને ગુલ મહોર ના જાડ ની ડાલીઓ નડતી હોવાથી (અડકતી હોવાથી) કાપવા બાબત	ચિરાગ સ્કૂટર તથા ધરમ હોટેલ ની વચેના ઊંઝા વિભાગ ના ઊંઝા ખાતે ના ૧૧ કેવી હાઇવે ફિડર ને તથા એલ ટી લાઇન ને ગુલ મહોર ના જાડ ને અડકતી નડતર રૂપ ડાલીઓ કાપેલ છે	ચિરાગ સ્કૂટર તથા ધરમ હોટેલ ની વચેના ઊંઝા વિભાગ ના ઊંઝા ખાતે ના ૧૧ કેવી હાઇવે ફિડર ને તથા એલ ટી લાઇન ને ગુલ મહોર ના જાડ ને અડકતી નડતર રૂપ ડાલીઓ કાપેલ છે	નિકાલ		A
૬૮	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	છાપી	કે.ટી.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	શ્રી આમીન સુલેમાન બદારપુરાના ગામ- રજોસણા, તા-વડગામ	૩-ફેજ વિજજોડનના મિટરમાં ખામી ઊભી થયેલ હોઈ બદલી આપવા બાબત.□	શ્રી આમીન સુલેમાન બદારપુરાના ગામ- રજોસણા,તા-વડગામ ખાતેના ગ્રાહક નંબર- ૭૦૬૩૨/૧૦૩૨૪/૮ વાળા થ્રી ફેજ ઔધોગિક વિજજોડણના થ્રી ફેજ મીટરમાં ડિસ્પ્લે બતાવતું ન હોવાથી આજ રોજ તા-૧૮-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ સદર વિજજોડાનનું થ્રી ફેજ મિટર બદલી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.	તા-૧૮-૦૭-૧૭ ના રોજ સદર વિજજોડાનનું થ્રી ફેજ મિટર બદલી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		A

પત્રક-૧

વીજ કંપની નુ નામ : યુજીવીસીએલ, મહેસાણા

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજુ થયેલા પ્રશ્નો ની વિગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	રજુઆત કર્તા નુ નામ	પ્રશ્ન / રજુઆત ની વિગત	લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	અધ્યતન જવાબ / નિર્ણય ની વિગત	નિકાલ ની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ (સમય મર્યાદા/ નીતી વિષયક)	રીમાર્ક	કેટેગરી
૬૯	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	એસ.એ.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	ચમાર (પરમાર) પરસોતમ ભાઈ જીવાભાઇ ગામ- નેદ્રોડા	ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ ગ્રા.નં -૨૨૮૧૩ /૦૦૧૬૩/૫ નું નામ બદલવા બાબત તથા સદર વીજ જોડાણની લાઇન નો ખવાઇ ગયેલ થાંભલો બદલવા બાબત તથા આંગણવાડી કેન્દ્ર નજીકની લાઇનને નજીકના જાડની ડાળીઓ કાપવા બાબત	સદર ખેતીવાડી વીજ કનેકશનની નામ બદલવા અંગેની જરૂરી મંજૂરી અત્રેની કચેરીએ મેળવી નામ બદલવા ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે. તથા ખવાઇ ગયેલ થાંભલો બદલવાની કાર્યવાહી હાલ વરસાદી પાણી ભરેલ હોઇ દિન-૭ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે તથા આંગણવાડી નજીક કોઈ લાઇન આવેલ નથી.	સદર ખેતીવાડી વીજ કનેકસનની નામ બદલવા અંગેની જરૂરી મંજૂરી અત્રેની કચેરીએ મેળવી નામ બદલવા ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે. તથા ખવાઇ ગયેલ થાંભલો બદલવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે તથા આંગણવાડી નજીક કોઈ લાઇન આવેલ નથી.	નિકાલ		A
૭૦	૧૮.૦૭.૧૭	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	એસ.એ.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	પટેલ મનુભાઈ જીવરામભાઇ મુ -કુંવારા, તા-સિદ્ધપુર, જી-પાટણ	ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ગ્રા.નં - ૨૨૮૦૨/૦૦૮૭૭/૩નું નામ બદલવા બાબત	સદર ખેતીવાડી વીજ કનેકશનની નામ બદલવા અંગેની જરૂરી મંજૂરી અત્રેની કચેરીએ મેળવી નામ બદલવા ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે.	સદર ખેતીવાડી વીજ કનેકશનની નામ બદલવા અંગેની જરૂરી મંજૂરી અત્રેની કચેરીએ મેળવી નામ બદલવા ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		D