

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૧૪.૦૨.૨૦૨૦ ની સ્થિતિએ) (હિંમતનગર વર્તુળ કચેરી)

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	મહેતાપુરા	કે.એલ.ઠાકોર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	ઢાપા અહમદભાઈ નસિરભાઈ મુ.પો.ઇલોલ તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૬૦૨૫૭૭૩	મુ.પો. ઇલોલ તા. હિંમતનગર	સાબરકાંઠા	ઇલોલ ગામે ઢાપા અહમદભાઈ નસિરભાઈના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૩૩૦૧/૦૧૧૬૩/૨ ના એલ.ટી લાઇનના વાયર ખેચવા બાબત	મોજે ઇલોલ ગામે ઢાપા અહમદભાઈ નસિરભાઈ ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૩૩૦૧/૦૧૧૬૩/૨ માં એલ.ટી. લાઇનના વાયરો તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ ત્રણ ગાળાના વાયર ખેચી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	મહેતાપુરા	કે.એલ.ઠાકોર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	લોઢા ઇસ્માઇલભાઈ વલીભાઈ મુ.પો. ઇલોલ તા. હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૮૦૯૩૦૪૬૮૭	મુ.પો. ઇલોલ તા. હિંમતનગર	સાબરકાંઠા	ઇલોલ ગામે લોઢા ઇસ્માઇલભાઈ વલીભાઈના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૩૩૦૧/૦૨૧૨૫/૫ ના એલ.ટી લાઇનના વાયર ખેચવા બાબત	મોજે ઇલોલ ગામે લોઢા ઇસ્માઇલભાઈ વલીભાઈ ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૩૩૦૧/૦૨૧૨૫/૫ ની એલ.ટી. લાઇનના વાયરો તા.૨૩.૧૧.૧૮ ના રોજ ત્રણ ગાળાના વાયર વાયર ખેચી તેમજ નવીન તાણિયો લગાવી થાંભલો સીધો કરી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	મહેતાપુરા	કે.એલ.ઠાકોર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	તાંબડીયા યાસીનભાઈ ઇકબાલભાઈ, મુ.પો. સવગઢ તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૭૨૪૪૫૦૦૬૫	મુ.પો. સવગઢ તા. હિંમતનગર	સાબરકાંઠા	સવગઢ ગામે તાંબડીયા યાસીનભાઈ ઇકબાલભાઈના ખેતીવાડી વીજ જોડાણના એલ.ટી લાઇનના ઢીલા વાયર ખેચવા બાબત	સદર બાબત જણાવવાનું કે મોજે સાવગઢ ગામના તાંબડીયા યાસીનભાઈ ઇકબાલભાઈ, ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણની ૧૧ કેવી. લોલસાણ ફીડર(૬૬ કેવી હાંસલપુર એસ.એસ.) પર આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણની એચ.ટી. લાઇનના એક ગાળાના વાયરો ખેચી નવીન જંપર કરી તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	મહેતાપુરા	કે.એલ.ઠાકોર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	વિજાપુરા અજીમબેન ઇરફાનભાઈ મુ.પો.ગઢા, તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૭૬૦૦૦૬૯૭૮૬	મુ.પો. ગઢા, તા. હિંમતનગર	સાબરકાંઠા	ગઢા મુકામે વિજાપુરા અજીમબેન ઇરફાનભાઈનું ટુકાનનું ૧ ફેઝ બંધ મીટર બદલવા બાબત.	વિજાપુરા અજીમબેન ઇરફાનભાઈના ટુકાનનું ૧ ફેઝ મીટર જેનો ગ્રાહક નં.૨૩૩૩૦/૧૦૦૪૩/૫ નું ફોલ્ટી મીટર તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૫	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	હીમતનગર (શહેર)	એમ.પી.ઝાલા નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	મીતેન એન. શાહ, ટુર્ગા કોમ્પ્લેક્સ, હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૦૯૪૩૧૧૫૮	ટુર્ગા કોમ્પ્લેક્સ, હીમતનગર	સાબરકાંઠા	ટુર્ગા કોમ્પ્લેક્સ, ડીએફ-૧ના ટુકાનના મીટરમાં વપરાશ ઓછો હોવા છતાં વધુ બિલ આવવા બાબત.	સદર ગ્રાહકનું વીજ બિલ ફોલ્ટી મીટર તરીકે તા.૨૪.૧૦.૧૮ ના રોજ ૫૯૦ યુનિટનું બિલ બનાવેલ, જે મીટર અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૦૨.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ અને જેમાં જૂના મીટરનો બેટરી મોડ પર છેલ્લું રીડિંગ આવી જતાં રિવાઈસ બિલ ૧૯૨ યુનિટનું કરી આપેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૬	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	હીમતનગર (શહેર)	એમ.પી.ઝાલા નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	ગોપાલભાઈ ભગભાઈ પટેલ ૧૭, મંગલમ પાર્ક સોસાયટી, હીમતનગર, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૬૩૦૮૮૪૭	૧૭, મંગલમ પાર્ક સોસાયટી, હીમતનગર	સાબરકાંઠા	૧૭, મંગલમ પાર્ક સોસાયટી પાસેની લાઇન ઉપરથી નડતર રૂપ ઝાડની ડાળીઓ કાપવા બાબત	સદર સ્થળ પાસેથી તા.૧૭.૧૧.૧૮ રોજ એલ.ટી લાઇન ઉપરથી નડતરરૂપ ઝાડની ડાળીઓ કાપી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૭	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	હીમતનગર (શહેર)	એમ.પી.ઝાલા નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	રસીકલાલ નાથાલાલ દરજી ૪૨, કૈલાદેવી પાર્ક, હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૯૯૮૯૬૧૯૨૪	૪૨, કૈલાદેવી પાર્ક, હીમતનગર	સાબરકાંઠા	૪૨, કૈલાદેવી પાર્કના ઘર વપરાશના વીજ જોડાણનો કેબલ વિજભાર વધારો કર્યો હોય બદલી આપવા બાબત	સદર ગ્રાહકે ૧ કી.વો. થી ૩ કી.વો. વીજભાર વધારો તા.૨૬.૦૯.૧૮ના રોજ કરાવેલ હોઇ તેઓને સિંગલ ફેઝ આર્મર કેબલ વાયરથી સર્વિસ વાયર તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	પ્રાંતિજ	એચ. બી ગાંધી, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	પટેલ ગોવિંદભાઈ રમણભાઈ મુ. પો. ઊંછા, તા. પ્રાંતિજ, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૭૨૭૬૧૩૪૫૧	મુ. પો. ઊંછા, તા. પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	ઊંછા ગામે એજી. વીજ જોડાણ નં. ૨૩૪૧/૪૦૦૨૪/૦ ના એલટીના ઢીલા વાયરો ખેંચી આપવા બાબત	સદર ગ્રાહક નં. ૨૩૪૧/૪૦૦૨૪/૦ વીજ જોડાણ ના ચાર ગાળાના ઢીલા વાયર તા.૨૩.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેંચી આપવામાં આવેલ છે. સદર ફરિયાદવાળું ટ્રાન્સફોર્મર ૬૩ કે.વી.એ.નું છે અને તેના પર પાંચ ગ્રાહકોના વીજ જોડાણ આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૯	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	પ્રાંતિજ	એચ. બી ગાંધી, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	રાહોડ રૂપસંગ બાલુસંગ મુ. પો. સદાના મુવાડા, (સુખદ) તા. પ્રાંતિજ, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૯૭૯૫૬૬૮૦૯	મુ. પો. સદાના મુવાડા, (સુખદ) તા. પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	સદાના મુવાડા (સુખડ) ગામે એજી. વીજ જોડાણ ના એલટીના ઢીલા વાયરો ખેંચી આપવા બાબત	સદર ગ્રાહકના વીજ જોડાણ નં. ૨૩૪૨૯/૧૦૧૪૬/૩ ના છ ગાળાના ઢીલા વાયર તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેંચી આપવામાં આવેલ છે. સદર ફરિયાદવાળું ટ્રાન્સફોર્મર ૧૦૦ કે.વી.એ.નું છે, અને તેના પર બે ગ્રાહકોના વીજ જોડાણ આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	પ્રાંતિજ	એચ. બી ગાંધી, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	મકવાણા ગુલાબજી હેમતાજી મુ. પો. સુખડ, તા. પ્રાંતિજ, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૬૬૨૨૮૩૬૨૧	મુ. પો. સુખડ, તા. પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	સુખડ ગામે ૧૧ કેવી. વીજ લાઇનના ઢીલા વાયરો ખેંચી આપવા બાબત	સદર ગ્રાહક નં. ૨૩૪૨૯/૧૦૦૫૩/૪ ની ફરિયાદ વાળી જગ્યા ૧૧ કેવી. ખેતીવાડી ફીડર સદાના મુવાડા, દલાની મુવાડી સબ સ્ટેશન પર આવેલી છે. જેના બે ગાળાના ઢીલા વાયર તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેંચી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	હીમતનગર (ગ્રામ્ય)	આર.પી. મિસ્ત્રિ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬	મનસુરી કરીમભાઈ નૂરભાઈ મુ.પો. ધોરવાડા તા. હીમતનગર, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૯૫૪૬૪૯૦	મુ.પો. ધોરવાડા તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	ધોરવાડા મુકામે ગ્રાહક નં.૨૩૨૨૯/૦૦૦૮૯/૭ ના બિલમાં આવેલ ઉજાલા બલ્બ ના ચાર્જની વસૂલાત કરેલ. જે અંગેની ફરિયાદ મળતા ગ્રાહકને રિફંડ આપવાની કાર્યવાહી કરેલ છે. સદર કાર્યવાહી પત્ર નં. એલઇડી ગ્રીવેસીસ/૧૫૨ તા.૧૦.૦૮.૧૮ના અનુસંધાને.			નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૧૨	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	હીમતનગર (ગ્રામ્ય)	આર.પી. મિસ્ત્રિ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬	વણકર અમીચંદભાઈ કાળાભાઈ, મુ.પો. હડિયોલ તા. હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૮૧૪૦૦૮૯૦૪૮	મુ.પો. હડિયોલ તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે હડિયોલ ગામે વણકર અમીચંદભાઈ કાળાભાઈની ધરની ૧ ફેઝ સર્વિસ બદલવા બાબત	મોજે હડિયોલ ગામે વણકર અમીચંદભાઈ કાળાભાઈ ગ્રાહક નં.૨૩૨૧૧/૦૦૩૮૫/૧ ના ધરની ૧ ફેઝ સર્વિસ તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.			નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૩	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભોઇ	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પટેલ નારાયણભાઈ લીખાભાઈ મુ.પો. વામોજ તા. હીમતનગર, જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૦૯૪૧૫૧૮૩	મુ.પો. વામોજ તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે વામોજ ગામે ખેતીવાડી ડીપી માં લો વોલ્ટેજ પડતો હોઇ નવી ડીપી નાખવા બાબત	સદર બાબતે વામોજ ગામે ખેતીવાડી ડીપીનું સર્વે કરી તા.૦૮.૧૦.૧૮ ના રોજ પત્ર નં.૮૯૭૬ થી એસ.આઈ સ્કીમમાં તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી ૨૫૦ મીટરની નવીન ભારે દબાણની લાઇનનું કામ તથા ૬૩ કેવીએ ડીપી નું કામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન ટી.સી. ઊભી કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. જેનું અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૨૩૯૩૫૪/- જેટલો થયેલ છે.			નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૪	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભોઇ	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પટેલ બાબુભાઈ સોમાભાઈ મુ.પો. વામોજ તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૦૯૪૧૫૧૮૩	મુ.પો. વામોજ તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે વામોજ ગામે ખેતીવાડી ડીપી માં લો વોલ્ટેજ પડતો હોઇ નવી ડીપી નાખવા બાબત	સદર બાબતે વામોજ ગામે ખેતીવાડી ડીપીનું સર્વે કરી તા.૦૮.૧૦.૧૮ ના રોજ પત્ર નં. ૮૯૭૬ થી એસ.આઈ સ્કીમમાં તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી ૨૫૦ મીટરની નવીન ભારે દબાણની લાઇનનું કામ તથા ૬૩ કેવીએ ડીપી નું કામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન ટી.સી. ઊભી કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. જેનું અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૨૩૯૩૫૪/- જેટલો થયેલ છે.			નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૫	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભોઇ	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પટેલ અમૃતલાલ જોષીતારામ મુ.પો. માનપુર તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૭૬૯૪૯૨૧	મુ.પો. માનપુર તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે ગામ માનપુર ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇન ઉપરથી નડતર રૂપ આડની ડાળીઓ કાપવા બાબત	મોજે ગામ માનપુર ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૪૩૨૪/૦૦૧૯૮/૭ની હળવા દબાણની લાઇન ઉપરથી બે ગાળાના નડતર રૂપ આડની ડાળીઓ તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ કાપી સદર કામ પૂર્ણ કરેલ છે.			નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભીર	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પટેલ જોષ્ઠરામ ખેમાભાઈ મુ.પો. હીમતપુર તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૭૬૧૨૩૨૯	મુ.પો. હીમતપુર તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે હીમતપુર ગામે ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇનના લૂસ વાયર ટાઈટ કરવા બાબત	મોજે હીમતપુર ગામે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં.૨૪૩૧૩/૦૦૧૨૧/૨ ની હળવા દબાણની લાઇનના ત્રણ ગાળા ના લૂસ વાયર તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેચી ટાઈટ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૭	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભીર	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	મકવાણા દશરથસિંહ ધુળસિંહ મુ.પો. માનપુર તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૭૬૧૬૭૯૯	મુ.પો. માનપુર તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે માનપુર ગામે ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇન ઉપરથી નડતર રૂપ લીમડાના ઝાડની ડાળીઓ કાપવા તેમજ લૂસ વાયર ટાઈટ કરવા બાબત.	મોજે ગામ માનપુર ગામે ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇન ઉપરથી નડતર રૂપ લીમડાના ઝાડની ડાળીઓ કાપવા તેમજ લૂસ વાયર ટાઈટ કરવા બાબત.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૮	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભીર	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	વીરાજી ધિરાજી પરમાર મુ.પો. કડોદરી તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૭૬૮૬૯૯૦	મુ.પો. કડોદરી તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે કડોદરી ગામે ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇનના લૂસ વાયર ટાઈટ કરવા બાબત	મોજે કડોદરી ગામે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં.૨૪૩૧૯/૦૦૦૩૪/૦ ની હળવા દબાણની લાઇનના પાંચ ગાળાના લૂસ વાયર તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેચી આપવામાં આવેલ છે. .		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૯	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	ગાંભીર	આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	શર્મા દિનેશભાઈ હરિઓમ તથા અન્ય મુ.પો.ગાંભીર તા.હીમતનગર જી.સાબરકાંઠા મો.૯૮૭૯૪૫૯૪૫૬	મુ.પો. ગાંભીર તા. હીમતનગર	સાબરકાંઠા	મોજે ગાંભીર ગામે સેફરોન વિલાસ સોસાયટીમાં આવેલી વીજ લાઇનમાં નડતર રૂપ ઝાડ કાપવા બાબત.	મોજે ગાંભીર ગામે સેફરોન વિલાસ સોસાયટીમાં આવેલી વીજ લાઇનની સ્થળ તપાસની કરેલ અને ફરિયાદ વાળી જગ્યાએ ૧૧કેવી જેજીવાય ફીડર પસાર થાય છે અને તેનું મેન્ટેનન્સ કામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ ૧૧ કેવી જેજીવાય ફીડર ના સમારકામ ની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૦	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હીમતનગર	સલાલ	ડી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	પરમાર બાદરસિંહ જવાનસિંહ મુ.પો. સલાલ તા.પ્રાંતિજ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૭૨૪૭૩૩૧૩૧	મુ.પો. સલાલ તા.પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	મોજે સલાલ ગામે પરમાર બાદરસિંહ જવાનસિંહના ખેતીવાડી વીજ જોડાણની એલ.ટી. લાઇનના વાયરો ખેચવા બાબત.	મોજે સલાલ ગામે પરમાર બાદરસિંહ જવાનસિંહના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં.૨૩૫૧૨/૦૦૮૧૭/૮ ની એલ.ટી. લાઇનના વાયરો તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ ત્રણ ગાળાના વાયર ખેચ્યા તથા લાઇનને નડતર રૂપ ઝાડની ૧૮ ડાળીઓ કાપી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૧	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	સલાલ	ડી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	રાહોડ નયનાબા દીવાનસિંહ મુ.પો. મોયદ તા.પ્રાંતિજ જી.સાબરકાંઠા મો.૬૩૫૨૦૩૩૬૯૨	મુ.પો. મોયદ તા.પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	મોજે મોયદ ગામે રાહોડ નયનાબા દીવાનસિંહના ઘરનું વીજ મીટર બદલવા બાબત	મોજે મોયદ ગામે રાહોડ નયનાબા દીવાનસિંહ ગ્રાહક નં. ૨૩૫૦૪/૧૦૦૩૧/૧ ના ઘરનું વીજ મીટર તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૨૨	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	સલાલ	ડી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	પટેલ ચીમનભાઈ કેશભાઈ મુ.પો. આમોદરા તા.પ્રાંતિજ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૮૭૯૦૮૨૫૨૪	મુ.પો. આમોદરા તા.પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	મોજે આમોદરા ગામે પટેલ ચીમનભાઈ કેશભાઈના ઘરની સર્વિસ લાઇન બદલવા બાબત	મોજે આમોદરા ગામે પટેલ ચીમનભાઈ કેશભાઈ ગ્રાહક નં. ૨૩૫૦૨/૦૦૪૯૮/૬ ના ઘરની સાંધાવાળી સર્વિસ હોવાથી તે લાઇન તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૩	૦૧.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	સલાલ	ડી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	મકવાણા સોમાજી મંગાજી મુ.પો. સોનાસણ તા.પ્રાંતિજ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૭૨૫૮૨૪૫૭૦	મુ.પો. સોનાસણ તા.પ્રાંતિજ	સાબરકાંઠા	મોજે સોનાસણ ગામના મકવાણા સોમાજી મંગાજીના ઝીઝવાના સીમાડામાં આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણની એચ.ટી. લાઇનના વાયરો ખેચવા બાબત.	મોજે સોનાસણ ગામના મકવાણા સોમાજી મંગાજીના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નં. ૨૩૫૧૧/૦૦૯૦૬/૫ ની ૧૧ કેવી. ખોડિયાર ફીડર (૬૬ કેવી સોનાસણ એસ.એસ) પર આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણની એચ.ટી. લાઇનના બે ગાળાના વાયરો ખેચી તથા ત્રણ તાણીયા રીપેર કરી ટેપિંગ પોલ સીધો કરી તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૪	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા (શહેર)	શ્રી.જી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬	ચડી ભીખાભાઈ ઇમ્માઇલભાઈ તા.મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૯૭૯૯૮૩૪૪૪	મોડાસા	અરવલ્લી	મોડાસા ના સર્વે નં. ૪૦ પૈકી ના અમારા બિન ખેતી પ્લોટ નં. ૧૩૧ માં નાખેલ વીજપોલ હરાવવા બાબત	સ્થળ તપાસ કરતાં આ વીજપોલ ફરિયાદ કર્તા ના પ્લોટની બાઉન્ડરી ઉપર અડધો અંદર એ રીતે ઊભો કરેલ છે, સદર પોલ ઊભો કરતાં સમયે પ્લોટ ની બાઉન્ડરી બનાવેલ ના હોઈ આગળ ના વીજ જોડાણ માટે પોલ નાખેલ, જે ખસેડી બહાર લેવાની કામગીરી તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના પૂરી કરવામાં આવેલ છે. □		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૨૫	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા(શહેર)	શ્રી.જી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬	છબીલદાસ ગોવિંદભાઈ પટેલ લાલપુરકંપા તા.મોડાસા, જી.અરવલ્લી મો.૯૫૮૬૯૦૦૮૦	લાલપુર કંપા	અરવલ્લી	એજી ટી સી ના બોક્સ નું મરામત કરવા બાબત	એજી ટી સી બોક્સ નું ફ્યુજ તથા લગ્સ લગાવી મેઇનન્સ તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ ટી એમ એસ ગેંગ મોકલી સમારકામ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૬	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા(શહેર)	શ્રી.જી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬	છબીલદાસ ગોવિંદભાઈ પટેલ લાલપુરકંપા તા.મોડાસા, જી.અરવલ્લી મો.૯૫૮૬૯૦૦૮૦	લાલપુર કંપા	અરવલ્લી	ગામના ચોરામાં સમાજવાડી આગળ એક જ પોલ ઉપર ૬બલ ફિડર નો પાવર હોઈ યોગ્ય કરવા બાબત	ગામના ચોરામાં આવેલ એક જ પોલ ઉપર ખેતી વાડી તેમજ જ્યોતિગ્રામ ફિડર ની એલ ટી લાઇન એમ બે પાવર ભેગા થાય છે. જેને અલગ કરવા માટે ટીએસ લઈ વર્ક ઓર્ડર મૂકેલ છે. ૩૦ દિવસ માં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ગામ ના ચોરા માં સમાજવાડી આગળ જ્યોતિગ્રામ ફિડર તથા ખેતીવાડી ફીડર ની એલટી લાઇન પર તા.૦૮.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન ૨ પોલ ઊભા કરી ખેતીવાડી તથા જ્યોતિગ્રામ લાઇન જુદી પાડી ને કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૭	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	દરીયાપુર	અરવલ્લી	દરીયાપુર ગામે ખેતીવાડી નું ડી પી આવેલ જેમાં આશરે ૧૫ ખેડૂતો ના વીજ કનેક્શન મોટર ના છે. ત્યાં ડી.પી ટ્રાન્સફોર્મર માથી પૂરો વોલ્ટેજ આવતો નથી. જેની રજૂઆત છતાં કોઈ પગલાં લેવાતા નથી ખેડૂત ને પડતી હાલાકી નો યોગ્ય નિકાલ કરશો .	સદર ટ્રાન્સફોર્મરના વોલ્ટેજ ની માપણી અત્રે ની કચેરી તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ કરતાં વોલ્ટેજ ૩૮૫ મળે છે તથા એલટી લાઇન બાયફરકેશન માટે સર્વે કરવામાં આવેલ છે. જેની દરખાસ્ત બનાવી મંજૂરી મેળવી સદર ટ્રોલ્ટેજ માટે ના પ્રશ્ન ના નો નિકાલ ૩૦ દિવસ માં ઠરવામાં આણશે.	સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી દ્વારા તાંત્રિક મંજૂરી નંબર ૨૮૫૬ તા.૨૯.૧૨.૧૮ ના રોજ મળેલ છે. અને વર્ક ઓર્ડર ૨૮૮૨ તા.૩૧.૧૨.૧૮ ના રોજ ઇશ્યૂ કરવામાં આવેલ છે સદર કામ તા.૧૦.૦૧.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૮	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	દોલપુર	અરવલ્લી	દોલપુર ગામ ના ખેડૂત રાવલ જેશાજી ખુમાજી નો વીજ કનેક્શન નવા વીજ જોડાણ નો ચાર્જ માર્ચ માસ માં અરજી કરેલ છે પણ હજી સુધી કોઈ કાર્યવાહી થયેલ નથી તો તપાસ કરવી .	સદર ગ્રાહકની અરજી તા.૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ નોંધાયેલ છે. હાલ સન-૨૦૧૭ ની અરજીઓ ના વીજ જોડાણ ની કામગીરી ચાલુ છે. સરકારશ્રી ના લક્ષ્યાંક મુજબ અત્રે ની કચેરી દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૯	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	મોટી ચીય	અરવલ્લી	મોટી ચીયનો ના સીમાડા માં આવેલ ડી.પી ઇટાડી ના રસ્તા ઉપર પ્રેમજીભાઇ પટેલ ભિમાભાઈ ને થી જે કનેક્શન આપેલ છે જેના વાયર બહુ જ જોલા ખાઈ છે. મોટર ને નુકશાન થાય છે, જેથી વારંવાર બળી જાઈ છે, તો રિપેરિંગ સત્વરે કરવા વિનંતી	સદર ટ્રાન્સફોર્મર ની એલટી લાઇન માં જરૂરી ગ્રાડ કાપવાનું તથા ૬ ગાળાના એલટી લાઇન ના વાયર ખેંચવાનું કામ અત્રે ની કચેરી દ્વારા તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર નમી ગયેલ હોવાથી ટ્રાન્સફોર્મર ઉતારી પોલ સીધો કરવાની કામગીરી દિન ૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ નમી ગયેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરના પોલ સીધા કરીને કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૦	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	દરીયાપુર	અરવલ્લી	મોજે દરિયાપુર ગામે આવેલ ખેડૂતો ની જોડાણ વાળી ડી.પી. ગામ માં જે જગ્યા ઉપર એંગલ વળી ગયેલ છે અને તેનાથી વારંવાર ફોલ્ટ થાઈ છે જે બોર્ડ ના કર્મચારી ને ખબર છે. રજૂઆત કરવા છતાં તેનો આજ સુધી નિકાલ કે તૈયાર કરતાં નથી તો જગ્યા એ મકાન જોડે જ છે	સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની વળી ગયેલ એંગલ ની જગ્યાએ નવીન એંગલ એક વર્ષ પહેલા ફિટ કરેલ છે, તથા સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની જગ્યા બદલવા માટે જરૂરી સર્વે કર્યા બાદ નિયત દરખાસ્ત ની મંજૂરી મળે થી દિન ૩૦ માં કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૦૮.૧૨.૧૮ ના રોજ સ્થળ તપાસણી કરતાં ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની જગ્યા બદલવાની જરૂર જણાતી નથી વધુમાં સદર જગ્યા ઉપર માલિક દ્વારા ૧૧ કેવી લાઇન ના નીચે તબેલાનું બાંધકામ કરેલ છે. જે માટે ગ્રાહક ને નોટિસ આપેલ છે, તથા લાઇન શિફ્ટિંગ માટેની અરજી કરવા માટે પત્ર દ્વારા જણાવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
									તો જગ્યા બદલવી જરૂરી હોય યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા બાબત.					
૩૧	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	મડાસણા	અરવલ્લી	મડાસણા કંપા હવાળા પાસે વીજ જોડાણ માટે પોલ તૂટી ગયેલ છે, તો તે પોલ નવો નાખી અકસ્માત થતો બચાવવા ને નુકશાન થતું બચાવવા કાર્યવાહી કરશોજી .	સદર પોલ નો જે તૂટી ગયેલ ભાગ છે તે યોગ્ય આર.સી.સી . ફાઉન્ડેશન બે વર્ષ પહેલા ભરેલ છે તથા કોઈ અકસ્માત થાય તેમ નથી. તે સિવાય મકવાણા બાબુસિંહ હિરસિંહ ની રજુઆત મુજબ કોઈ અન્ય પોલ કેક થઈ ગયેલ હશે તો તપાસ કરી દિન-૩૦માં ફરીયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે	મડાસણા કંપા હવાળા પાસે આવેલ કેક પોલ તા.૨૪.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૨	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	જામના છાપરા	અરવલ્લી	જામના છાપરા ગામે આવેલ વસ્તી ખેતર માં રહેતા મકાનો ને મીટર આપેલ છે. પરંતુ કૃષિ લાઇન નો એક ફેજ પૂરો મકાન ના વીજ જોડાણ માં મળતો નથી તો તપાસ કરી બદલવા બાબત .	જામના છાપરા ગામે ખેતરોમાં રહેતા ગ્રાહકો ને સિંગલ ફેજ વીજ જોડાણ આપેલ છે. જેનો સપ્લાય ૧૧ કે.વી લચ્યાઇ ફીડર ઉપર સ્પેશિયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ૨૪ કલાક પુરવઠો મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કાયમી ધોરણે કરેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર સમયાંતરે સમારકામ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૩	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૯૫૧૧૦૮૯	મોડાસા	અરવલ્લી	ગ્રામ્ય વિસ્તાર ના ગ્રાહકો જી.ઇ.બી કચેરી ખાતે વીજ બિલ ભરવા આવે છે ત્યારે લાંબી લાઇન થાઇ છે તો ખેડૂત ના સમય ની કોઈ કીમત અંકાતી નથી અને કમ્પ્યુટર માં વારંવાર સર્વર ના પ્રશ્નો રહે છે તો ૨ કાઉન્ટર બિલ ભરવા બનાવવા લોક માગણી છે	સદર પ્રશ્ન ના અનુસંધાનમાં વીજ બિલ ભરતી વખતે લાઇન લાંબી હોય તે સમયે અન્ય કેશ કાઉન્ટર ચાલુ કરી બિલ સ્વીકારવામાં આવે છે .		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૩૪	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી.પી.એમ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	દક્ષાબેન.બી.પટેલ મું.રવિપુરા કંપા, પો.છટાડી તા.મોડાસા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૯૧૫૭૩૪૩	છટાડી	અરવલ્લી	સોલર કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબત.	સદર અરજદાર દ્વારા ૭.૫ હો.પા ના સોલર વીજ જોડાણ માટે નાણાં તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. પરંતુ હાલ માં ઓફ ગ્રીડ સોલાર પંપસેટ યોજના માટે હાલ સરકારશ્રી તરફ થી ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નથી		નિકાલ		સોલાર સ્કીમ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૫	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી કે. વી. કટારા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ, માલપુર. જી.અરવલ્લી	માલપુર	અરવલ્લી	જ્યારે લાઇટ ફ્લોટમાં હોય ત્યારે સબ-સ્ટેશન માલપુરમાં ફોન રિસીવર બાજુમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. જેથી લાબા સમય સુધી ખેડૂતોના લાઇટ અંગેના સમાચાર મળતા નથી	સદર બાબતે ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કો.ઓ.પ. માલપુર સબ-સ્ટેશનના જવાબદાર અધિકારી ને લેખિત તથા મૌખિક જાણ કરવામાં આવેલ છે, તેમજ સબ-સ્ટેશનના ફરજપરના એસ.બી.ઓ ને આ બાબતથી વાકેફ કરેલ છે.		નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૩૬	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી કે. વી. કટારા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ, માલપુર. જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪	નાનાવાડા	અરવલ્લી	નાનાવાડા મુકામે હીરાભાઈ પરમાભાઈ પટેલના ખેતરમાં આવેલ ડીપી ની આજુબાજુ ચોમાસા દરમ્યાન પાણી ભરાતું હોય જે બદલવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ સર્વે તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ કરેલ છે, તથા તેની તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી થી મેળવી આગળની કાર્યવાહી દિન-૩૦ માં કરવામાં આવશે.	સદર નાનાવાડા મુકામે હીરાભાઈ પરમાભાઈ પટેલ ના ખેતર માં આવેલ ડી.પી. ની આજુબાજુ ચોમાસા દરમ્યાન પાણી ભરાતું હોય જેની જગ્યા બદલવાનું કામ તા.૧૫.૦૧.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૭	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી કે. વી. કટારા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ, માલપુર. જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪	માલપુર	અરવલ્લી	ખેતી અંગેના નવા કનેક્શન ના એસ્ટીમેટ ભરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ આપ્યા છતાં મટેરિયલ્સ (ડીપી)ના અભાવે ખેડૂતોને સમયસર કનેક્શન મળતું નથી	મોડાસા વિભાગીય કચેરી ના તાબા હેઠળ ની તમામ ગામો ના ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ ના તા.૦૨.૧૧.૧૮ સુધીના રજૂ કરેલ ટેસ્ટ રીપોર્ટ માટે ના ટ્રાન્સફોર્મર લગાવી દીધેલ છે, બાકીના રજૂ થયેલ ટેસ્ટ રીપોર્ટ માટેના ટ્રાન્સફોર્મર ટૂંક સમયમાં લગાવી કનેક્શન ચાલુ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૮	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી કે. વી. કટારા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ, માલપુર. જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪	જીતપુર	અરવલ્લી	મોજે જીતપુર ભલાજી રૂપાજી મારીવાડ ના ફળિયામાં ૧૫ ઘરોની વસ્તી હોય જ્યોતિગ્રામની વ્યવસ્થા કરવા બાબત.	મોજે જીતપુર, તાલુકો માલપુર, ભલાજી રૂપાજી મારીવાડ ના ફળિયામાં માં સ્થળ સર્વેક્ષણ કરતાં પંદર જેટલા રેહણક હેતુ માટેના વીજ જોડાણો ખેતીવાડી સર્વે નંબર માં છૂટા છવાયા આવેલ છે, તથા જુથ માં આવેલ નથી, જે ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ વડોદરાના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલટેક-૨/આરએનઆર/૨૭૧૯-તા.૩૦.૦૧.૧૭ મુજબ સુસંગત ના હોઈ જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાય તેમ નથી. હાલમાં સદર ટીબા ફળિયામાં ૧૧ કેવી બમણી ફીડર પર મૂકવામાં આવેલ સ્પેશિયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર ધ્વારા સતત ૨૪ કલાક ૧-ફેઝ વીજ પરવહો પગે પાડવામાં આવે છે		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૯	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી કે. વી. કટારા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાન સંઘ, માલપુર. જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪	માલપુર	અરવલ્લી	મોજે જાલમપુર ગામના તળાવ પર આવેલ ડીપીનું સ્થળ તળાવ પર આવેલ ડીપીની લાઇન લાંબી હોય છેલ્લી મોટરવાળા ગ્રાહકોને વોલ્ટેજ ન મળવાની મુશ્કેલીઓ પડે છે.	મોજે જાલમપુર ગામના તળાવ પર આવેલ ડીપીનું સ્થળ સર્વેક્ષણ કરી વોલ્ટેજ ની માપણી કરી, જો વોલ્ટેજ ઓછા આવતા હોય તો ઘ્રાહકોને પૂરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ મળી રહે તે માટે કંપનીના નિયમાનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે	સદર ડીપી પર એલટી લાઈન ઉપર તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વોલ્ટેજ માપતા ૩૮૫ વોલ્ટેજ મળતા હોઈ સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી દ્વારા તાંત્રિક મંજૂરી નંબર ૪૧૦૨ તારીખ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ મેળવેલ છે.તથા ૦.૩૦૦ કી.મી એલ ટી નાખવાનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે અને ડી.સી. ૧૦ થી ૧૬ કીવી એ ના ૨ ડી.સી. તથા ૧૦ થી ૨૫ કેવી એ ના ૨ ડીસી તથા ૬૩ કેવી એ થી ૧૦ કેવી એ ની ૧ ડી.સી. ચઢાવવા નું કામ તારીખ ૩૦.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૪૦	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	ડામોર કાઠુભાઈ ભુરાભાઈ, ગ્રાહક નંબર ૨૯૨૨૫/૧૦૫૯૪/૨ ગામ- બાંઠીવાડા જી.અરવલ્લી મો.૯૭૧૨૮૫૨૭૨૩	બાંઠીવાડા	અરવલ્લી	ઘર ની બઝેલ સર્વિસ વાયર બદલી આપવા બાબત	તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ઘરવપરાશ ના વીજજોડાણ માટેનો સર્વિસ વાયર નવીન નાખી બદલી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૧	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	ડામોર રૂપાભાઈ ભલાભાઈ, ગ્રાહક નંબર ૨૯૨૧૦/૧૦૪૦૮/૦ ગામ-મુડશી જી.અરવલ્લી મો.૯૬૮૭૫૫૫૩૩૪	મુડશી	અરવલ્લી	ઘર ની સર્વિસ વાયર બળી જવા બાબત	તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ ઘરવપરાશ ના વીજજોડાણ માટેનો સર્વિસ વાયર નવીન નાખી બદલી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	ખોખરીયા	અરવલ્લી	નવા કનેક્શનની ડીપી આપવામાં આવે છે તે ૫૦ % કરતાં વધારે ફેલ પડે છે. (૧) કટારા ટીનાભાઈ રેવાભાઈ (૨) પગી કાળાભાઈ ભિખાભાઈ (૩) રાહોડ કચરાભાઈ હિરભાઈ (૪) ખોખરીયા ગામમાં બધી ડીપીઓ ચાલુ કરતાની સાથે ધુમાડા નીકળી જાય છે. ૧૦ થી ૧૨ દિવસ સુધી ગ્રાહકોને પાવર મળતો નથી.	નવીન તમામ ટ્રાન્સફોર્મર કંપની ના ધારા ધોરણ મુજબ તથા જરૂરી તમામ પ્રકાર ના ટેસ્ટીંગ કરી ને નવીન ટી.સી આપવામાં આવે છે. જેથી શરૂઆતમાં ચાલુ કરતી વખતે ફેલ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉદભવે નહીં તેમ છતા ટ્રાન્સફોર્મર ની અછત ના કારણે રીપેર કરેલ ટ્રાન્સફોર્મર આપેલ હોય અને જેના કારણે આ પ્રકારનો કોઈ પ્રશ્ન ઉદભવ્યો હોય તો ભવિષ્યમાં આ પ્રકાર નો પ્રશ્ન ન ઉદભવે તે માટે વિભાગીય કચેરી ને જરૂરી દિશાનોદેશ આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૪૩	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	મેઘરજ	અરવલ્લી	તાલુકામાં ઘણા સમયથી લાઈનનું સમારકામ થયું નથી. જેના કારણે તાર અથડાય છે અને ભડાકા થાય છે. ઘરના ઉપકરણો બળીને ખાખ થાય છે. દા.ત.માળકંપામાં લધ્યાભાઈના તથા નવાગામ(ઈ)માં કોદરભાઈ જી પટેલના ખેતર તથા ખોખરીયામાં વાયરો ફીલા છે.	લાઈનનું સમારકામ ડિપાર્ટમેન્ટના માણસો ધ્વારા તા.૧૦.૧૨.૧૮ સુધી કામ પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે. તથા ગ્રાહકોની આ પ્રકારની ફરિયાદ મળે કે તરતજ સમારકામ ની કામગીરી હાથ પર લેવામાં આવે છે. વધુમાં ગ્રાહકોને ગુણવત્તા સભરવીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે સમયાંતરે સમારકામ કરવામાં આવે છે.	માળકંપામાં લધ્યાભાઈના તથા નવાગામ(ઈ)માં કોદરભાઈ જી પટેલના ખેતર તથા ખોખરીયામાં વાયરો ફીલા હોવાની ફરિયાદ નું નિરાકરણ તા.૧૨.૧૨.૧૮ ના રોજ ૧૪ ગાળાના વાયરો ખેંચી સમારકામ કરેલ છે, તથા ફીલા તાર ની અત્રેની કચેરીમાં નોંધાયેલ ત્રણ અરજીઓ વળી જગ્યાએ સમારકામ ની કાર્યવાહી તા.૨૮.૧૨.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે, તથા હાલ કોઈ ફરિયાદ પડતર નથી.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૪	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	મોટીપંડૂલી	અરવલ્લી	મોટીપંડૂલીથી માનડા લાઈનનું અંતર વધારે છે. જેથી પૂરતો વીજપ્રવાહ મળતો નથી. વાઘપુર સબસ્ટેશન તૈયાર થાય તો ખેડૂતોને રાહત મળે.	૬૬ કેવી વાઘપૂર સબ સ્ટેશનનું કામ હાલ ચાલુ છે, જે સબ સ્ટેશન કાર્યાલય તથા ફિડર ના બાયફરકેશન ની કાર્યવાહી પુર્ણ કરવામાં આવશે.	૬૬ કેવી વાઘપૂર સબ સ્ટેશનનું કાર્ય પ્રગતિમાં છે. સદર સબ સ્ટેશન તા.૧૨.૦૯.૧૯ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી ચાજ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સદર એસએસ માંથી નવીન પાંચ ફીડર ચાજ કરી રજૂઆતનું સંતોષકારક નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૫	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	મેઘરજ	અરવલ્લી	મેઘરજથી રેલ્લાવાડાનું અંતર ૨૦ થી ૨૫ કિ.મી. છે. જી.ઈ.બી.ની મેઘરજ-૨ સ.ડી.ની રેલ્લાવાડા સેન્ટરમાં ૧ ગાડી અને ગેંગ મુકવામાં આવે તો આ વિભાગમાં જલ્દીથી લાભ મળી શકે.	અગાઉ મેઘરજ તાલુકામાં એકજ સબ ડિવિઝન હતું. હાલ મેઘરજ-૧ અને મેઘરજ-૨ એમ બે સબ ડિવિઝન બનાવેલ છે તથા બંને કચેરીઓને ગાડી તથા સ્ટાફ ફાળવેલ છે. એમએમજી ગેંગ ની હાલ કોઈ જરૂરિયાત જણાતી નથી.		નિકાલ		એચ.આર
૪૬	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	મેઘરજ	અરવલ્લી	તાલુકાની જૂની ડીપીઓમાં વહેલીતકે સમારકામ કરવામાં આવે તો ખેડૂતોને રાહત રહે.	ગ્રાહકોની હળવા દબાણ ની/ ભારે દબાણ ની તથા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરના સમારકામ ની ફરિયાદ મળે કે તરતજ સમારકામ ની કામગીરી હાથ પર લેવામાં આવે છે. વધુમાં ગ્રાહકોને ગુણવત્તા સભરવીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે સમયાંતરે સમારકામ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૭	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.એચ.આર.કલાસ્વા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	વાણિયાવાડા	અરવલ્લી	વાણિયાવાડા અને ભાટકોટા વિસ્તારમાં પાવર પૂરતો મળતો નથી. હોર્સપાવર ક્યારનાં ઘટાડવાની રજુઆત કરેલ છે તે હજુ સુધી ઘટ્યા નથી.□	વાણિયાવાડા અને ભાટકોટા વિસ્તારમાં ગ્રાહકોની અરજી મુજબ વોલ્ટેજ ની ચકાસણી કરી જો વોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોય તો તે અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમ છતાં હાલ માં ભવિષ્યના આયોજન માટે નવીન ૬૬ કેવી શણગાલ સબ સ્ટેશન ની તાંત્રિક મંજૂરી મળી ગયેલ છે, જે સબ સ્ટેશન કાર્યાન્વિત થતાં ભાટકોટા તથા વાણિયાવાડા વિસ્તારમાં આવેલ ખેતીવિષય ફિડરો ના બાયફરકેશન ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર વાણિયાવાડા અને ભાટકોટા વિસ્તારના ગ્રાહકોને ૧૧ કેવી વાણિયાવાડા એજીફ્રીડર પરથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. જે ૬૬કેવી મેઘરજ સબસ્ટેશન માંથી નીકળે છે. સદર ફ્રીડર ઉપર એસ.એસ થી ૭.૩ કિલો મિટર ની લંબાઈ નો જૂનો કંડક્ટર એસકેજવાચ સ્કીમ માં બદલીને નવીન કંડક્ટર નાખેલ છે. જેથી હાલ વોલ્ટેજ ના પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થયેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૪૮	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	એ.એ.ખનુસિયા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સુનિલકુમાર સોમેશ્વરભાઈ પંડયા ગામ-મહીયલ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૭૨૪૩૬૮૯૧૯	મહિયલ	સાબરકાંઠા	અરજદારના ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ ઉપરનો સર્વિસ કેબલ બદલવા બાબત	સદર વીજ જોડાણ ઉપરની સર્વિસ લાઇન અરજદારની રજુઆત મુજબ નવીન સર્વિસ લાઇન તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૯	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	એ.એ.ખનુસિયા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	પરમાર પ્રતાપજી સંકાજી ગામ-જશાજીના મુવાડા જી.સાબરકાંઠા મો.૯૬૩૮૪૬૫૬૩૫	જશાજીના મુવાડા	સાબરકાંઠા	અરજદાર ના ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ ના આંકડા દેખાતા ના હોવાથી વીજ મીટર બદલી આપવા બાબત	સદર વીજ જોડાણ ઉપરનું વીજ મીટર અરજદારની રજુઆત મુજબ નવીન વીજ મીટર તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૫૦	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	બી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	ઝાંલા મહેબ્બતસિંહ જગતસિંહા ગામ-ગઢવાલ જી.સાબરકાંઠા મો.૭૯૮૪૯૮૪૬૩૫	ગઢવાલ	સાબરકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણની હળવા દબાણ ની લાઇન લાંબી હોવાને કારણે વીજ દબાણ માં વધ ઘટ થવા બાબતની રજૂઆત	સદર રજૂઆત સંદર્ભે અત્રેની કચેરી થી સ્થળ તપાસ કરેલ છે જેમાં અરજદાર ના વીજ જોડાણ ઉપર વીજ દબાણ ખરેખર ઓછું જણાતા અરજદારને પૂરતો વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે જરૂરી દરખાસ્ત બનાવી તાંત્રિક મંજૂરી અર્થે વિભાગીય કચેરીમાં તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ મોકલતા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ૭૬૬૭ તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ તાંત્રિક મંજૂરી આપેલ છે જેનું કામ દિન-૩૦માં પૂરું કરી અરજીનો હકારાત્મક નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર કામ નવીન ૨૫ કેવીએ ની ટી.સી. ચઢાવી ને તા.૧૫.૧૨.૧૮ ના રોજ સંતોષકારક રીતે કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૧	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	બી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	ચમાર હીરાભાઈ ખેમાંભાઈ ગામ-વાવ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૫૮૬૯૨૬૦૩૪	વાવ	સાબરકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ઉપરનો સર્વિસ કેબલ બળી ગયેલ હોય બદલી આપવા બાબતની રજૂઆત	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ઉપરનો સર્વિસ કેબલ બળી ગયેલ હોય બદલી આપવા બાબતની રજૂઆત	તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૨	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	બી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	સરપંચશ્રી ગામ પંચાયત,વાવ જી.સાબરકાંઠા મો.૯૪૨૮૦૬૩૫૪૨	વાવ	સાબરકાંઠા	વાવ ગામે ગામના દરવાજા ઉપરથી પસાર થતી હળવા દબાણની ૨૪ કલાક લાઇન ને ખસેડવા બાબત ની રજૂઆત	સદર રજૂઆત સંદર્ભે અત્રેની કચેરીથી સ્થળ તપાસ કરેલ છે જેમાં અરજદારની રજૂઆત મુજબ ગામના દરવાજા પરથી પસાર થતી હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ખસેડવા દરખાસ્ત વિભાગીય કચેરીએ તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ તાંત્રિક મંજૂરી માટે મોકલતા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ૭૬૬૮ તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ તાંત્રિક મંજૂરી આપેલ છે, પરંતુ સદર અરજીનું રી સર્વે કરી અંદાજપત્ર પાઠવી અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેથી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર રજૂઆત ના સંદર્ભે તા.૧૫.૧૨.૧૮ ના રોજ રૂ.૭૭૮૫/- નું અંદાજ પત્ર જાવક નંબર ૩૦૭૧ થી આપેલ હતું અને તા.૨૧.૧૨.૧૮ ના રોજ અંદાજ પત્ર ના નાણાં ભારપાઈ થઈ ગયા બાદ તા.૨૨.૧૨.૧૮ ના રોજ લાઇન શીફ્ટિંગ નું કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૫૩	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ધનસુરા	બી.ડી.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬	ખાંટ રમતુંસિંહ કાંતિસિંહ ગામ-કનાલ જી.અરવલ્લી મો.૯૯૭૯૯૦૫૮૩૫૪	કનાલ	અરવલ્લી	ખેતીવાડી વીજ જોડાણની હળવા દબાણ ની લાઇનના વીજ તાર ઢીલા હોય ખેંચી આપવા બાબતની રજૂઆત	સદર વીજ જોડાણ ઉપરના વીજ તાર ઢીલા હોવાની અરજદારની રજૂઆત મુજબ સદર ૫ ગાળા ના ૪ વાયરના ઢીલા વીજ તાર તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેંચી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૪	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ધનસુરા	બી.ડી.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬	રાહોડ વિરાભાઈ પનાભાઈ ગામ-ધનસુરા જી.અરવલ્લી મો.૯૬૦૧૦૯૯૫૬૭	ધનસુરા	અરવલ્લી	ખેતીવાડી વીજ જોડાણની હળવા દબાણ ની લાઇનના નમી ગયેલા વીજ થાંભલા સીધા કરી વીજ તાર ઢીલા હોય ખેંચી આપવા બાબતની રજૂઆત	સદર વીજ જોડાણ ઉપરના નમી ગયેલા ૨ વીજ થાંભલા સીધા કરી વીજ તાર ઢીલા હોવાની અરજદારની રજૂઆત મુજબ સદર ૨ ગાળા ના ૪ વાયરના ઢીલા વીજ તાર તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ખેંચી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૫૫	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાથમ્બા	ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	પગી માલાજી નાનાજી ગામ-ગોતાપુર જી.અરવલ્લી મો.૯૭૨૩૯૮૩૩૯૫	ગોતાપુર	અરવલ્લી	સદર અરજદારના મકાન પાસેથી પસાર થતી ૨૪ કલાકની હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના વીજ તાર ઢીલા હોઈ વીજ તાર ઢીલા હોઈ વીજ તાર ખેંચી આપવા બાબતની રજીઆત	સદર અરજદારના મકાન પાસેથી પસાર થતી ૨૪ કલાકની હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના વીજ તાર ઢીલા હોઈ વીજ તાર ખેંચી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૬	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાથમ્બા	ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	ખાંટ ભાથીજી માલાજી ગામ-સિમડીકંપા જી.અરવલ્લી મો.૮૯૮૦૬૮૫૮૬૫	સિમડીકંપા	અરવલ્લી	સિમડીકંપા ગામે આવેલ વારિ ગૃહની હળવા દબાણની લાઇનના નમી ગયેલ વીજ થાંભલા સીધા કરી ઢીલા થઈ ગયેલ ૩ ગાળા ના વીજ તાર ખેંચી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	સિમડીકંપા ગામે આવેલ વારિ ગૃહની હળવા દબાણની લાઇનના નમી ગયેલ વીજ થાંભલા સીધા કરી ઢીલા થઈ ગયેલ ૩ ગાળા ના વીજ તાર ખેંચી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૭	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાથમ્બા	ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	પટેલ લલ્લુભાઈ હીરાભાઈ પટેલના મુવાડા જી.અરવલ્લી મો.૯૦૯૯૨૦૪૧૪૬	પટેલના મુવાડા	અરવલ્લી	ખેતીવાડી વીજ જોડાણની હળવા દબાણ ની લાઇનના વીજ તાર ઢીલા હોય ખેંચી આપવા બાબતની રજીઆત	ખેતીવાડી વીજ જોડાણની હળવા દબાણની લાઇનના ૩ ગાળા ના વીજ તાર ઢીલા હોવાથી ખેંચી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૮	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાપા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લીપા મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	વીજ બિલ માં જીએસટી માફ કરવા બાબત	વીજ બિલમાં હાલ કોઈ જાતનો જીએસટી લેવામાં આવતો નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૫૯	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાપા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લીપા મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	BMC ચાર્જ મા રાહત આપવા બાબત	સદર ચાર્જ કંપની દ્વારા સરકારશ્રીના ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના નોટિફિકેશન નં. ૯ મુજબ વસૂલવામાં આવે છે. બગેલ મીટર નો ચાર્જ પરિપત્ર નં. UGVCL /REGD/ POM/GERC / 18 તા. 04.02.2010 મુજબ વસૂલ કરવામાં આવે છે. ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના આદેશનું પાલન કરવા બંધાયેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૬૦	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાપા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લીપા મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	લાઇન મેન્ટેનન્સ કરવા બાબત	સામાન્ય રીતે કૃષિ વિષયક લાઇન તથા થાંભલાનું સમારકામ ખાતાકીય તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે દર વર્ષે કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં કોઈ ચોકકસ હળવા / ભારે દબાણની લાઇનના સમારકામ બાબતે ફરિયાદ હોય તો તે જણાવવા વિનંતી.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૬૧	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાઈ નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	મટીરિયલ નવા વીજ જોડાણ માટે પૂર્ણ કરવા બાબત	નવીન ખેતીવાડીના વીજ જોડાણ ભારે દબાણ વાળી લાઇન ઊભી કરી ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી આપવાનું થતું હોય સદર કામ કંપની દ્વારા નક્કી કરેલ ૧૨૦ દિવસ ના સમય ગાળા ની અંદર પૂર્ણ કરવાના થતાં હોઈ સામાન્ય રીતે આવા પ્રકારના તમામ વીજ જોડાણ નિયત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૬૨	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાઈ નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	એસટીમેંટ પોસ્ટ વિભાગ માંથી સમયસર ના મળવા બાબત	દરેક પ્રકારના વીજ જોડાણ ના અંદાજ પત્ર આર.પી.એ.ડી દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ ચોક્કસ અરજી બાબતે ફરિયાદ હોય તો તેની ગુણવત્તા ચકાસ્યા બાદ અરજદારને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૬૩	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	એમ.વાય.બુલાઈ નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભારતીય કિસાન સંઘ જી.અરવલ્લી મો.૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮	બાયડા	અરવલ્લી	દિવસ દરમિયાન વીજ પૂરવઠો ખેતીવાડીમાં આપવા બાબત	ખેતીવાડી ફીડરોને વીજ સપ્લાય અને વીજ માંગને પહોંચી વળવા લોડ ડીસ્પેચ સેન્ટર દ્વારા ગ્રુપ વાઈઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે, તે મુજબ દિવસ અને રાત્રી તે મુજબ ખેતીવાડી ફીડરોને એક અઠવાડિયું દિવસ અને ત્યારબાદ રાત્રી એમ ક્રમાનુસાર વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		૮ કલાક થી વધુ પાવર
૬૪	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	પરમાર કલ્યાણસિંહ સલુસિંહ ગામ-સુલતાનપુર જી.અરવલ્લી મો.૮૫૧૧૬૭૪૦૪૪	સુલતાનપુર	અરવલ્લી	ખેતીવાડી કનેક્શનનું બિલ વધારે આવવા બાબત તપાસ કરવા માટે	અરજદારની રજૂઆત ના સંદર્ભમાં નાયબ ઇજનેર ચોઇલા દ્વારા તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ સ્થળ ચકાસણી કરતાં મીટરનો એક્ચ્યુએક્ટ ટેસ્ટ લેતા મીટર વીજ વપરાશ ની નોંધણી બરાબર કરતુ માલુમ પડેલ છે. જેની જાણ નાયબ ઇજનેર ચોઇલા દ્વારા તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ લેખિતમાં કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૬૫	૦૫.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	ચોઇલા ગામ ના એચટી ગ્રાહકો ગામ-ચોઇલા જી.અરવલ્લી મો.૯૪૨૭૬૯૭૦૭૪	ચોઇલા	અરવલ્લી	ચોઇલા ગામ ના એચ.ટી ગ્રાહકોને બાયડ સબ સ્ટેસનના બદલે વાસનીરેલ સબસ્ટેસનમાંથી પાવર આપવા બાબત	નાયબ ઇજનેર ચોઇલા ને સદર બાબતે ભારે દબાણ વાળા ગ્રાહકોને ફરિયાદ હોય તો તેઓને સદર રજૂઆત મુજબ નવીન લાઇન ઊભી કરવા માટે થતો ખર્ચ ભરપાઈ કરવા માટે તૈયાર હોય તો તેમનું સંમતીપત્ર અત્રેની કચેરીએ મોકલી વિભાગીય કચેરીમાં જરૂરી નોંધણી માટે માહિતગાર કરવાની સુચના આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૬૬	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	ચોરીવાડ	જે એસ અસારી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	પટેલ શૈલેશભાઈ રામજીભાઈ મો.૯૦૯૯૧૯૮૮૫૮	ભજપુરા	સાબરકાંઠા	ભજપુરા ગામની સીમમાં આવેલ પટેલ શૈલેશભાઈ રામજીભાઈ ના ખેતરમાંથી પસાર થતી હળવા દબાણની વિજલાઈન ને નડતર રૂપ ઝાડ કાપવા અને તથા વાયરો ખેંચવા અંગે	સદર અરજદાર પટેલ શૈલેશભાઈ રામજીભાઈની રજૂઆત મુજબ ભજપુરા ગામની સીમમાં આવેલ ખેતીવાડી હળવા દબાણની વિજલાઈન કે જે અરજદાર ના ખેતરમાંથી પસાર થાય છે, તે તા.૨૨.૧૧.૧૮ ના રોજ ચાર ગાળાના વાયરો ખેંચી તથા નડતર રૂપ ઝાડની ડાળીઓ કાપી જરૂરી સમારકામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ	
૬૭	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	ચોરીવાડ	જે એસ અસારી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	બોડાત કિરણભાઈ સળભાઈ મો.૭૪૮૭૦૧૧૫૪૯	ધોળિયા	સાબરકાંઠા	ધોળિયા ગામ ના બોડાત કિરણભાઈ સળભાઈ ની રજુઆત મુજબ તેમના ખેતીવાડી હેતુ માટે આપવા માં આવેલ હળવા દબાણની વીજ લાઈન ના ઢીલા વાયરો ખેંચી સમારકામ કરવા અંગે.	સદર અરજદાર ની રજુઆત મુજબ તેમના ખેતરમાં હળવા દબાણની વિજલાઈન ના ૬ ગાળાના ઢીલા વાયરો ખેંચી જરૂરી સમારકામ તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૬૮	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	ચોરીવાડ	જે એસ અસારી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	પટેલ કોદરીબેન ફલજીભાઈ મો.૯૪૦૯૫૪૦૬૨	ગોરલ	સાબરકાંઠા	ગોરલ ગામના પટેલ કોદરીબેન ફલજીભાઈ ની રજુઆત મુજબ તેમને આપવામાં આવેલ ખેતીવાડી વિજલાઈન નો એક વીજપોલ નમી ગયેલ છે જે સીધો કરવા તથા સમારકામ કરવાની રજુઆત અંગે	ગામ ગોરલ ના પટેલ કોદરીબેન ફલજીભાઈ સર્વે નંબર ૧૩૪૧ મા હળવા દબાણનો વિજપોલ જે નમી ગયેલ હતો તે તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ સીધો કરી જરૂરી સમારકામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૬૯	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	ચોરીવાડ	જે એસ અસારી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	ગઢીયા પ્રતાપસિંહ કેસરિસિંહ મો.૯૭૭૩૦૮૫૩૧૫	કાલવણ	સાબરકાંઠા	ગઢીયા પ્રતાપસિંહ કેસરિસિંહ ના ખેતરમાં પસાર થતી વીજ લાઇન ના વાયરો ખૂબ નીચા આવી ગયા છે, જે ઊંચા લેવા.	ગઢીયા પ્રતાપસિંહ કેસરિસિંહ ના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી વિરેશ્વર જેજીવાય ફીડર ની વીજ લાઇન પસાર થાય છે. જેનો ગાળો લાંબો હોવા થી લાઇન નીચે એક થાંભલો ઊભો કરીને બે ગાળાના વીજ વાયરો ખેંચીને કામ સંતોષકારક રીતે તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂરું કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૭૦	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	ચોરીવાડ	જે એસ અસારી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	રબારી ચેહરભાઈ ગોબરભાઈ મો.૯૪૮૪૮૭૯૭૧૬	કાલવણ	સાબરકાંઠા	રબારી ચેહરભાઈ ગોબરભાઈ ના ખેતર માથી પસાર થતી વીજ લાઇન ના વાયરો ખૂબ નીચા આવી ગયા છે જે ઊંચા લેવા	રબારી ચેહરભાઈ ગોબરભાઈ ના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી વિરેશ્વર જેજીવાય ફીડર ની વીજ લાઇન પસાર થાય છે. જેનો ગાળો લાંબો હોય લાઇન નીચે એક થાંભલો ઊભો કરીને ત્રણ ગાળાના વીજ વાયરો ખેંચીને કામ સંતોષકારક રીતે તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂરું કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૭૧	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	લિલોડા	લિલોડા-૧	આરડી વરસાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧	પટેલ મનોજ.આર મો.૯૪૨૬૭૬૪૧૦૪	લિલોડા	અરવલ્લી	લિલોડા સિટી માં જ્યોતીગામ યોજના માં નવું ફીડર કરવા	લિલોડા ગામ માં હાલ એક જ ૧૧ કેવી લિલોડા જેજીવાય વીજ લાઇન થી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. સદર વીજ લાઇનનું વિભાજન કરીને નવા ૧૧ કેવી હાથમતી ફીડરની મંજૂરી વર્તુળ કચેરી હિંમતનગર તરફથી પત્ર નબર એચએમટી /ટેકટી-૬-૧૯/૭૩૫૭ તા.૨૯.૧૧.૧૮ થી મળી ગયેલ છે. સદર વીજ લાઇન વિભાજન માટે નવીન ૧.૫૨૦ કી.મી ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન નાખવાની જરૂરત છે જે કામ ૬ (છ) માસ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	૧૧ કેવી લિલોડા જેજીવાય લાઇન નું બાયફર્ગેશન કરી નવીન હાથમતી જેજીવાય ફીડર નું કામ તારીખ ૨૫.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે તથા સદર ફીડર તારીખ ૨૫.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરેલ છે.		નિકાલ		ફીડર વિભાજન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૭૨	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા-૧	આરડી વરસાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧	સરપંચ શ્રી ખલવાડ મો.૭૯૮૪૨૬૩૬૭૨	ખલવાડ	અરવલ્લી	ખલવાડ ગામે નવી સ્ફીટ લાઇન નાખવા બાબત	ખલવાડ ગામે નવી સ્ફીટ લાઇન નાખવા માટે સરપંચ ખલવાડ દ્વારા નવીન એ-૧ ફોર્મ ભરીને ખલવાડ ગ્રામ પંચાયત ના ઠરાવ ની નકલ જોડીને નિયત અરજી નોંધણી ની રકમ રૂપિયા ૧૧૮ (૧૦૦ + ૧૮ જીએસટી) ભરી ભિલોડા ૧ પેટા વિભાગીય કચેરી માં અરજી કરવા માટે ની સમજ આપેલ છે, ત્યારબાદ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૭૩	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા-૧	આરડી વરસાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧	સરપંચ શ્રી વેજપુર મો.૯૯૦૯૫૩૬૨૬૧	વેજપુર	અરવલ્લી	મલેકપુર તથા વેજપુર માં ૬૬ કેવી કિસાનગઢ સબ સ્ટેશન માંથી ખેતીવાડી માટેનો પાવર ચાર ચાર કલાક વિજ પુરવહો પૂરો પાડવામાં આવે છે, જેના બદલે સળંગ આઠ (૮) કલાક વીજ પુરવહો આપવો	હાલ મલેકપુર તથા વેજપુર ગામમાં ૬૬ કેવી કિસનગઢ સબસ્ટેશન માં થી ૧૧ કેવી મલેકપુર એજી ફીડર ઉપર થી ૪-૪ કલાક ના બે ભાગ માં થી ફેઝ વીજ પુરવહો આપવામાં આવે છે, તથા સદર ફીડરમાં સમાવિષ્ટ તમામ ગામો ના તમામ ગ્રાહકો ની રજુઆત મળ્યે થી જરૂરી મંજૂરી મેળવીને સળંગ ૮ કલાક નો વીજ પુરવહો આપી શકાશે.		નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૭૪	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	જી.એસ.બજાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૬	પટેલ પ્રભુદાસભાઈ રામજીભાઈ મો.૮૩૩૮૨૮૩૨૨૬	ભિલોડા	અરવલ્લી	ગ્રાહકે સ્થળ ફેરફાર માટે સર્વે નંબર ૯૮ અરજી નોંધણી તા.૨૮.૧૧.૧૮ કરાવેલ છે. પરંતુ સદર સર્વે નંબરમાં સ્થળ તપાસ દરમિયાન બે વિજ જોડાણ હયાત છે. ગ્રાહકની રજુઆત છે કે સદર સર્વે નંબર ૩૬ એકર નો હોવાથી મને સદર સર્વે નંબરમાં સ્થળ ફેરફાર કરી વિજજોડાણ આપવું.	સર્ક્યુલર નંબર જીયુવીએનલ -ટેક-૨-આરએનઆર / ૨૦૪૪/ ૨૫/ ૧૦ /૨૦૧૬ મુજબ આઠ એકર કરતાં વધારે જમીનમાંએક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વિજજોડાણ આપી સકાય છે પરંતુ એક કરતાં વધુ વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપી શકતું નથી . અરજદાર ની રજુઆત મુજબ તેમનો સર્વે નં ૩૬ એકર નો છે પરંતુ તે સર્વે નં માં બે વીજ જોડાણ હોવાથી સદર પરિપત્ર મુજબ ત્રીજું વીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં .		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૭૫	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	જી.એસ.બજાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૬	નિનામા નાનજીભાઈ થાનાજી મો.૯૮૭૯૪૮૫૮૪૮	અભાપુરા	અરવલ્લી	વન અધિકારી દ્વારા મેળવેલ જમીનમાં વિજ કનેક્શન મેળવવા બાબત.	જો નમૂના નંબર ૭ માં બીજા હક્કમાં નામ દાખલ થયેલ હોય અને અરજદાર પાસેથી રૂપિયા ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ ઉપર જરૂરી બાંહેધરી (નોટરીરાઇઝ્ડ) રજૂ કર્યે થી અરજી ની નોંધણી કરી આગળ ની કાર્યવાહી કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કરી શકાય.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૭૬	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	જી.એસ.બજાત નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૬	પાંડોર ભૂરજીભાઈ ધર્માજી મો.૯૪૦૮૦૧૫૧૧૫	પાયમહુડી	ખેરાડી	ગ્રાહક ની ખેતીવાડી વિજજોડાણ જાંબુડી ફીડર માં ઓછા વોલ્ટેજ મળવાથી વારંવાર મોટર બળી જવા બાબત.	સ્થળ ચકાસણી કરતાં સદર ફીડર ઉપર ૩૯૬, ૩૯૮, અને ૩૯૮ વોલ્ટેજ માલુમ પડેલ. હાલ ૧૧ કે વી જાંબુડી ખેતીવાડી ફીડર ૬૬ કે વી પાલ્લા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળે છે. જે લાઇન જંગલ વિસ્તાર માંથી પસાર થાય છે, અને જેની ફૂલ લંબાઈ ૭૫ કી.મી. છે. જેનું જરૂરી સમારકામ ફેબ્રુઆરી-૧૮ માસ માં એસ.કે.જે.વાય સ્કીમ હેઠળ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં રંગપુર ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ની મંજૂરી મળેલ છે. જેમાં ૬૬ કેવી વીજ લાઇન તથા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી ચાલુ છે ૬૬ કેવી રંગપુર સબ સ્ટેશન નું કામ પૂર્ણ થતાં હયાત ૧૧ કેવી જાંબુડી વીજ લાઇનનું વિભાજન થયેથી સદર ફીડરની લાઇન ટુંકી થશે અને લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થશે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૭૭	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	વિજયનગર	વી એચ કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧	અસારી રતનજી સવજી મો.૯૪૨૯૭૬૨૩૧૧	કેલાવા	સાબરકાંઠા	૮ એકર કરતાં ઓછી જમીન માં ખેતીવાડી ના બીજા વીજ જોડાણ ની માંગણી કરેલ છે	યુજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ એકજ સર્વે ન માં ૮ એકર કરતા ઓછી જમીનમાં એક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપી શકતું નથી અને પરિપત્ર નંબર જીયુવીએનલ-ટેક-૨-આરએનઆર/૨૦૪૪/ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬ મુજબ આઠ એકર કરતાં વધારે જમીન હોય તો એક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વિજ જોડાણ આપી શકાય છે. સદર ગ્રાહક ની જમીન ૮ એકર કરતાં ઓછી છે. જેથી તે જ સર્વે ન માં બીજું વીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં .		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૭૮	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	વિજયનગર	વી એચ કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧	પટેલ નારણભાઈ લવજીભાઈ મો.૯૪૨૯૪૪૭૩૯૩	મતાલી	સાબરકાંઠા	મતાલી ગામમાં આવતી હળવા દબાણ ની જયોતિ ગામ યોજનાની વીજ લાઇન ના ઢીલા વીજ વાયરો નું સમારકામ કરવું	શ્રી પટેલ નારણભાઈ લવજીભાઈ ના ઘર પાસેના ત્રણ ગાળાના બે વીજ વારો જે લૂસ હતા તે તા.૧૨.૧૨.૧૮ ના રોજ વિજયનગર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સમારકામ કરી ખેચી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૭૯	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	સરપંચ શ્રી ખેરાડી મો.૯૪૨૬૦૨૯૯૫૮	ખેરાડી	અરવલ્લી	પી.એચ.સી. સેન્ટર પાસે પાંચ તાર ની વીજ લાઇન ના તાર તાર ની વીજ લાઇન ના તાર ઢીલા છે તથા ગાળો લાંબો હોવાથી નવીન થાંભલો કરવો	પી.એચ.સી. સેન્ટર પાસે પાંચ તાર ની વીજ લાઇન ના ચાર ગાળા ના તાર ઢીલા છે તથા એક ગાળો લાંબો છે તે ગાળા માં નવીન થાંભલો ઊભો કરવાનું કામ તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૦	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	પટેલ કાંતિભાઈ કેશરભાઈ મો.૯૪૨૯૪૪૯૩૯૩	ખેરાડી	અરવલ્લી	પટેલ કાંતિભાઈ કેશરભાઈની ઘંટી પાસે એલટી જર્જરિત પોલ બદલવા બાબત	પટેલ કાંતિભાઈ કેશરભાઈની ઘંટી પાસે એલટી પોલ જર્જરિત છે, સદર જર્જરિત થયેલ થાંભલા ની જગ્યાએ નવીન થાંભલો ઊભો કરવાનું કામ તા.૧૭.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૮૧	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	સિલોડા	સિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	પટેલ રામભાઈ પુંજાભાઈ મો.૯૪૨૯૪૪૯૩૯૩	ખેરાડી	અરવલ્લી	પટેલ રામભાઈ પુંજાભાઈના ઘર પાસે પોલ ઊભો કરવા બાબત	પટેલ રામભાઈ પુંજાભાઈ ના ઘર પાસે આવેલ એલ.ટી લાઇનનો ગાળો લાંબો હોવાથી લાઇનની નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચવાનું કામ તા.૩૧.૧૨.૧૮ સુધી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	પટેલ રામભાઈ પુંજાભાઈ ના ઘર પાસે આવેલ એલ.ટી લાઇનનો ગાળો લાંબો હોવાથી લાઇનની નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચવાનું કામ તા.૨૦.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૨	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	સિલોડા	સિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	વણકર કોદરભાઈ નાથાભાઈ અને વણકર હિરાભાઈ મનાભાઈ મો.૯૪૨૮૮૨૧૭૯૦	વણજરા	અરવલ્લી	વણકર કોદરભાઈ નાથાભાઈ અને વણકર હિરાભાઈ મનાભાઈના ઘર પાસે એલ.ટી. લાઇનના ગાળા લાંબા હોવાથી ૧-૧ થાંભલો કરવા બાબત	વણકર કોદરભાઈ નાથાભાઈ અને વણકર હિરાભાઈ મનાભાઈના ઘર પાસે એલ.ટી. લાઇનના ગાળા લાંબા હોય બંને ના ઘર પાસે એક-એક થાંભલો ઊભો કરી આજ રોજ તા.૧૮.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૩	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	સિલોડા	સિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	જાડેજા શુકકલસિંહ બાલુસિંહ અને વણકર કચરાભાઈ માયાભાઈ મો.૯૪૨૮૮૨૧૭૯૦	વણજરા	અરવલ્લી	જાડેજા શુકકલસિંહ બાલુસિંહના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી ૧ પોલ અને વણકર કચરાભાઈ માયાભાઈના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી ૨ પોલ કરવા બાબત	જાડેજા શુકકલસિંહ બાલુસિંહના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી એલ.ટી લાઇનનો ૧ પોલ અને વણકર કચરાભાઈ માયાભાઈના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી એલ.ટી લાઇનના ૨ પોલ ઊભા કરી વાયર ખેંચવાનું કામ ૨૦.૦૧.૨૦૧૮ સુધી પૂર્ણ કરવા માં આવશે.	જાડેજા શુકકલસિંહ બાલુસિંહના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી એલ.ટી લાઇનનો ૧ પોલ અને વણકર કચરાભાઈ માયાભાઈના ઘર પાસે સર્વિસ લાઇન લાંબી હોવાથી એલ.ટી લાઇનના ૨ પોલ ઊભા કરી વાયર ખેંચવાનું કામ તા.૨૦.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૪	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	સિલોડા	સિલોડા ૨	એ વી પંડોર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	સરપંચશ્રી વણજરા મો.૯૪૨૮૮૨૧૭૯૦	વણજરા	અરવલ્લી	વણજરા પ્રાથમિક શાળા પાછળ એલ.ટી લાઇનના ગાળા લાંબા હોવાથી પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચવા બાબત	વણજરા પ્રાથમિક શાળા પાછળ એલ.ટી લાઇનના ગાળા લાંબા હોવાથી નવીન પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચવાનું કામ તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૫	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	ઈંડર- શહેર	યુ.એન.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	પટેલ પ્રવિણભાઈ માણકાભાઈ મો.૯૪૨૭૩૬૪૨૨૧	હિંમતપુર	સાં.કાં.	મોજે-હિંમતપુર, તા.વડાલીની સીમમાં આવેલ જુના સર્વે નં.૧૩૬ જે હાલ નવિન સર્વે નં.૫૭૩ ની જમીનમાં આવેલ ડી.પી. ખસેડવા બાબત.	સદર અરજીના અનુસંધાને તા.૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ અરજદારની રૂબરૂ સ્થળ મુલાકાત કરેલ અને સદર ડી.પી ખસેડવા બાબત અરજદારને જરૂરી નોંધણી ફી ભરપાઈ કર્યા બાદ અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય તેમ છે, તે બાબતની સમજ આપેલ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે સદર ડી.પી અન્યત્ર ખસેડવા બાબત તાંત્રિક શક્યતા ચકાસેલ છે, અને નવીન જગાએ કોઈ વાંધો-વિરોધ ન આવે તો જ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય તેમ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૮૬	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	ઈંડર-ગ્રામ્ય	એન.જે.પટેલ (નાયબ ઇજનેર) ૯૮૭૯૨૦૦૧૬૫૬	પટેલ જયંતિભાઈ છગનભાઈ મો.૯૯૭૮૧૯૦૭૯૮	રામપુર નવા	સાં.કાં.	ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ જે પુરવણી બિલ આપેલ છે, તેમાં સુધારો કરી આપવા બાબત.	સદર ગ્રાહક નું વીજ ચેકીંગ તા.૦૫.૧૦.૧૮ ના રોજ કરેલ છે સદર પુરવણી બીલ તા.૦૬.૧૦.૧૮ ના રોજ રૂપિયા ૨૧૬૭૭.૪૩ આપવામાં આવેલ, તે બાબતે અરજદારને તા.૨૦.૧૧.૧૮ ના રોજ પત્ર દ્વારા તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર બીલ ના વિવેચન માટે હાજર રહેવા જણાવેલ. પરંતુ તેઓ હાજર રહેલ ન હતા, ત્યારબાદ તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ હાજર રહેતા તેઓ દ્વારા ચાપ કટર તથા મિલકિંગ મશીનનો રામપુર ડેરી દ્વારા આપેલ દાખલો રજૂ કરેલ. જે માન્ય રાખવામાં આવતો નથી, કારણકે સદર બીલ કંપનીના નિયમ મુજબ લોડ ની ગણતરી મુજબ નહીં પરંતુ ચેન્જ ઓફ ટેરિફનું આપેલ હોવાથી સદર બીલ નું વિવેચન કરવાનું રહેતું નથી. જેનો આખરી હુકમ તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૮૭	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	ઈંડર ગ્રામ્ય	એન.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	પટેલ અમૃતભાઈ કોદરભાઈ મો.૯૯૭૮૧૯૦૭૯૮	રામપુર નવા	સાં.કાં.	ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ જે પુરવણી બિલ આપેલ છે, તેમાં સુધારો કરી આપવા બાબત.	સદર ગ્રાહક નું વીજ ચેકીંગ તા.૦૫.૧૦.૧૮ ના રોજ કરેલ છે. સદર પુરવણી બીલ તા.૦૬.૧૦.૧૮ ના રોજ રૂ.૧૩૭૬૩.૨૧ આપવામાં આવેલ તે બાબતે અરજદાર ને તા.૨૦.૧૧.૧૮ ના રોજ પત્ર દ્વારા તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર બીલ ના વિવેચન માટે હાજર રહેવા જણાવેલ. પરંતુ તેઓ હાજરના રહેતા આખરી હુકમ તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૮૮	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	ઈંડર ગ્રામ્ય	એન.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	રાવલ સીમાબેન કુમુદચંદ્ર મો.૯૮૯૮૨૪૩૩૯૫	નેત્રામલી	સાં.કાં.	મોજે નેત્રામલી ના સર્વે નંબર-૫૨૬ માં વિજ કંપની દ્વારા નાખવામાં આવેલ બીન જરૂરી થાંભલા ખસેડવાની ફરિયાદ બાબતે.	મોજે નેત્રામલી ના સર્વે નં. ૫૨૬ કે જે નેત્રામલી મુકામે આવેલ ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશનની બાજુમાં જ અડીને આવેલ છે. સબસ્ટેશન ની બાજુમાં અડીને આવેલ ખેતીવિષયક જમીનમાં ૧૧ કે.વી.ના ૪ ફીડર નીકળે છે. જેના ૧૧ વીજ થાંભલા સદર ખેતીવિષયક જમીનમાંથી પસાર થાય છે - હયાત છે. આમ મોજે નેત્રામલી ના સર્વે નં.૫૨૬ માં કંપની દ્વારા નાખવામાં આવેલ થાંભલા બિનજરૂરી ન હોવાથી ખસેડી શકાય તેમ નથી.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૮૯	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	ઈંડર (ગ્રામ્ય)	એન.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	પટેલ વસંતભાઈ જીવાભાઈ મો.૯૪૨૯૨૫૮૩૮૮	બુઢીયા	સાં.કાં.	નવિન ખેતીવાડી વિજજોડાણ આપવા બાબત.	પટેલ વસંતભાઈ જીવાભાઈ દ્વારા બુઢીયા મુકામે ૭.૫ એચ.પી નું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ તા:૨૦.૦૯.૧૨ રોજ માંગવામાં આવેલ. જે અન્વયે અત્રેની ઓફિસ દ્વારા અંદાજ પત્ર પાઠવતા તા.૨૨.૧૦.૧૩ ના રોજ ભરપાઈ થયેલ. ત્યારબાદ સદર વીજ જોડાણ માટેના થાંભલા ઊભા કરી પાસિંગ માટે ડિવિઝન ઓફિસમાં મોકલતા સદર ગ્રાહક ના વીજ ચોરીના બીલ અંગેની સી.એસ. કેસ નં:૬/૧૦ રૂ: ૮૮૨૬૬.૮૮ બાકી નીકળતા હોવાથી સદર નાણાં ત્રણ માસ માં ભરપાઈ કરવા અંગેની રીમાર્ક મારવામાં આવેલ. તે અનુસંધાને અત્રેની ઓફિસ દ્વારા વીજચોરી ના નાણાં તથા કંપાઉન્ડિંગ ચાજ ભરવા માટે આર.પી.એ.ડી. નોટિસ જાવક નં:૨૩૦/૨૯.૦૧.૨૦૧૪ તથા બીજી નોટિસ ૮૦૭/૩૦.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ આગતમાં આવેલ જેમાં સદર વીજચોરી ના વિવેચન નાણાં		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
										જા રાજ આપવામાં આવેલ. જ્યાં સુધી વાજબી ના બંધના નાણાં દિન-૩ માં ભરપાઈ કરવા અન્યથા નવીન વિજ્ઞોડાણ માટે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્ર ના નાણાં પરત લેવાની કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ. પત્ર માં જણાવ્યા મુજબ વીજયોરી ના નાણાં ભરપાઈ ન કરવાથી સદર નવીજ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે ની અરજી અત્રેની ઓફિસ દ્વારા ઈ-ઉર્જા માં રદ કરવામાં આવેલ. માફી યોજના ૨૦૧૭ અન્વયે અરજદાર દ્વારા યોજના અનુસાર વીજયોરી બીલના નાણાં ના ૫૦% તથા કંપાઉન્ડિંગ ચાર્જ તા.૨૯.૦૬.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. આમ અરજદાર દ્વારા નવીન અરજી કર્યે થી કંપનીના નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.				
૯૦	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	જાદર	પી.વી.પરમાર નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	પટેલ પ્રકાશભાઈ કે. મો.૯૪૨૭૪૯૪૩૩૪	સીંગા	સાં.કાં.	અમારા ગામમાં ધરવપરાશ માં પુરતો વિજપુરવહો ન આવતો હોઈ વિજપુરવહો નિયમિત કરાવવા બાબત.	સદર લો વોલ્ટેજની ફરીયાદ સંદર્ભમાં તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ વોલ્ટેજ માપતા લો વોલ્ટેજ આવેલ હતા. ટીસી ના વોલ્ટેજ સુધારવા માટે એક ગાળાનો વધારાનો વાયર ખેંચી ટીસીનો લોડ બેલેન્સ કરેલ છે. પછી વોલ્ટેજ માપતા એક ફેજ અને ન્યુટરલ વચ્ચે ૨૩૦ વોલ્ટેજ મળે છે. સદર ફરીયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૯૧	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં.	ગ્રાહકોએ યૂજીવીસીએલ કચેરીથી એલ ઈ ડી બલ્બ રોકડેથી લીધેલ, જેના પૈસા બિલમાં આવેલ છે, જે બંધ કરવા.	સદર બલ્બ વિતરણ કરનાર એજન્સી દ્વારા અગાઉ સદર નાણાં બિલ માં વસૂલ કરવા સાડું શરૂઆત કરાયેલ, પરંતુ વીજ ગ્રાહકોની આવી ફરિયાદો મળતા બંધ કરવામાં આવેલ ત્યાર બાદ પુનઃ સદર નાણાં વીજ બિલ સાથે વસૂલ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હોય જે ગ્રાહકોએ બલ્બ રોકડેથી લીધેલ હોય તેઓ દ્વારા રોકડામાં લીધેલ હોવા બાબતનું બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યેથી સદર બાબત એજન્સીના ધ્યાને લાવી દુરસ્તી કરી વીજ બિલ સાથે વસૂલ લેવામાં આવતા નાણાં બંધ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ	રેવન્યુ/ બિલ	
૯૨	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં.	વીજળી બિલમાં ગ્રાહકને માહિતી આપવી,કેટલા બલ્બ લીધા તથા કેટલા બલ્બ ના પૈસા કપાયા તેમજ કેટલના પૈસા બાકી છે, તે બાબત ની એલ.ઈ.ડી બલ્બની માહિતી આપવી	સદર બલ્બ વિતરણ કરનાર એજન્સી દ્વારા સદર નાણાં બિલ માં વસૂલ કરવા સાડું શરૂઆત કરાયેલ છે, જેમાં વીજ બિલમાં ઉપલબ્ધ જગ્યા મુજબ કેટલા હપ્તા પૈકી કેટલા હપ્તા તેમજ તેની રકમ જેવી વિગત દરેક ગ્રાહક ને વીજ બિલ ની અંદર જ આપવામાં આવે છે.		નિકાલ	રેવન્યુ/ બિલ	
૯૩	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં.	બાકી પડતાં ગ્રાહકના બિલ માં આર સી સાથે લેવામાં આવતો જી.એસ.ટી બંધ કરવો.	કરવેરા વસૂલ કરવા સાડું કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ રિ-કનેકસન ચાર્જ જી.એસ.ટી હેઠળ સમાવિષ્ટ થતો હોય સદર ચાર્જ ઉપર જી.એસ.ટી સરકારશ્રી ની નિર્દેશિકા અનુસાર વસૂલ કરાય છે.		નિકાલ	રેવન્યુ/ બિલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૪	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	ગ્રાહકનું મીટર બળી જાય તો મીટરના પૈસા સાથે લેવામાં આવતો બી.એમ.સી ચાર્જ પરનો જી.એસ.ટી બંધ કરવો તેમજ મીટર ભાડું બંદ કરી જી.એસ.ટી ચાકુ કરવાની ફરિયાદ છે.	કરવેરા વસૂલ કરવા સાડું કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ બી.એમ.સી ચાર્જ જી.એસ.ટી હેઠળ સમાવિષ્ટ થતો હોય સદર ચાર્જ ઉપર જી.એસ.ટી સરકારશ્રી ની નિર્દેશિકા અનુસાર વસૂલ કરાય છે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૯૫	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	નવીન એ.જી જોડાણના અંદાજપત્ર ઉપર ખેડૂતના કોઈ પણ કનેક્શનના અંદાજ પત્ર માં જી.એસ.ટી બંધ કરવો.	કરવેરા વસૂલ કરવા સાડું કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ અંદાજપત્ર માં લેવાના ચાર્જ જી.એસ.ટી હેઠળ સમાવિષ્ટ થતો હોય, સદર ચાર્જ ઉપર જી.એસ.ટી સરકારશ્રી ની નિર્દેશિકા અનુસાર વસૂલ કરાય છે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૯૬	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	એ.જી ના નવીન કનેક્શનના ટ્રાન્સફોર્મરની ઘટ પૂરી કરી ટ્રાન્સફોર્મર ઝડપથી આપી જોડાણ ચાલુ કરી આપવા.	વડાલી પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તા.૧૪.૧૧.૧૮ સુધી રજૂ થયેલ ટેસ્ટ રિપોર્ટ વાળા જોડાણોના ટ્રાન્સફોર્મર લગાડેલ છે, ત્યારબાદ ના અંદાજે ૩૫ જેટલા ટ્રાન્સફોર્મર ટ્રેક સમયમાં લગાડવામાં આવશે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૯૭	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	૨૦૧૮ સુધી ના એ.જી ખેતીવાડી કનેક્શન જલ્દી પૂર્ણ કરવા તેમજ માંગણી હોય કે તુરત જ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવું.	નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણો ની પડતર અરજીઓ પૈકી માહે એપ્રિલ-૨૦૧૮ સુધી ની અરજીઓની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે. ત્યારબાદ ની અરજીઓની પ્રક્રિયા તબક્કાવાર રીતે જાળવેલ લક્ષ્યાંકો અનુસાર કામ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૯૮	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	ગ્રાહકનું જયારે વીજ બિલ બને ત્યારે તેમજ પૈસા ભારે ત્યારે મોબાઇલ મેસેજ આપવો જેથી ગ્રાહક ને વીજ બિલ તેમજ ભરેલ પૈસાની માહિતી મળી શકે હાલ મેસેજ આવતા નથી.	સદર સેવાઓ નો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ હતો, પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર સદર મેસેજ બંધ થયેલ હોય, સદર રજીઆત ઉપરી કચેરી એ કરી પુનઃ ચાલુ કરવા જણાવવામાં આવશે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૯૯	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	ઉ.ગુ.વી.કં.લી. વડાલી પેટા કચેરીમાં સ્ટાફ ની ખુબ જ ઘટ છે. જે ઘટ મુજબનો સ્ટાફ પૂરો પાડવો, જેથી ગ્રાહકોના પ્રશ્નો ઝડપથી દૂર કરી શકે.	જી.એસ.ઓ.-૪ મુજબની સ્ટાફ વધારવાની દરખાસ્ત યુજીવીસીએલ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને સદર દરખાસ્ત વધુ મંજૂરી અર્થે જીયુવીએનએલ અને સરકારશ્રીની મંજૂરી અર્થે મોકલાવેલ છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૦	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ મો.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી	સાં.કાં	પિયત મંડળી ના એચ ટી કનેક્શન ના બિલ આર ટી જી એસ થી ફરજિયાત ભરવા ના રાખેલ છે તે દૂર કરવું અને ચેક થી પણ પેમેન્ટ સ્વીકારવું	સરકારશ્રી ના ડિજિટલ ઈન્ડિયા ના અભિગમ હેઠળ વધુ ગ્રાહકો ઈ પેમેન્ટ કરતાં થાય તેવા હકારાત્મક પ્રયત્ન ના ભાગ રૂપે અમલીકરણ કરવામાં આવેલ છે		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૧૦૧	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ વિનોદભાઈ પશાભાઈ મો.૯૪૦૯૫૦૬૦૮૬	થુરાવાસ	સાં.કાં	ટીસી ના તાર ખેંચવા	ભારે દબાણની લાઈનના ત્રણ ગાળા ના ત્રણ વાયર ખેંચી સદર સમારકામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૨	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ પૂનાભાઈ રામાભાઈ મો.૯૪૨૯૪૪૧૨૩૦	થુરાવાસ	સાં.કાં	ટીસી ના તાર ખેંચવા	હળવા દબાણની ચાર તાર વાળી લાઈનના ત્રણ ગાળાના વાયર ખેંચી તથા બે નવીન તાણીયા લગાવી તથા એક ટેરિંગ પોલ સીધો કરી સદર સમારકામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૩	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ કાંતિભાઈ આશાભઈ મો.૯૪૨૭૩૪૦૮૮૫	થુરાવાસ	સાં.કાં	ટીસી ના તાર ખેંચવા	ભારે દબાણની લાઈનના ચાર ગાળા ના ત્રણ વાયર ખેંચી તથા એક પોલ સીધો કરી સદર સમારકામ તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૪	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ કાંતિભાઈ આશાભઈ મો.૯૪૨૭૩૪૦૮૮૫	થુરાવાસ	સાં.કાં	ઠાકરડા કાંતિભાઈ ગલબાભાઈ ટીસી ના તાર ખેંચવા	ભારે દબાણની લાઈનના ત્રણ ગાળા ના ત્રણ વાયર ખેંચી સદર સમારકામ તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૫	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ રાજેશકુમાર નાનજીભાઈ મો.૯૫૪૫૦૨૨૦૦૦	કૂબાધરોલ	સાં.કાં	૧૧ કેવી ના તાર ખેંચવા	ભારે દબાણની લાઈન નીચે એક નવીન પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચી સદર સમારકામ તા.૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૬	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈંડર	વડાલી	પી.જે.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ પ્રકાશભાઈ વસંતભાઈ મો.૯૪૨૯૦૬૬૪૯૫	ભંડવાળ	સાં.કાં	એજી.-૯ ની વિજ લાઈન લાંબી પડવાથી પાવર પુરતો મળતો નથી તે બાબત.	નવિન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર સ્વૈછીક લોડ વધારા યોજના હેઠળ ત્રિફાઝ મંજૂરી નં.૨૩૫૭ તા.૨૩.૦૮.૧૭ દ્વારા મંજૂર થયેલ તે ઓબ્જેક્શન માં હવું તે દૂર કરાવી નવિન ટ્રાન્સફોર્મરનું કામ પૂર્ણ કરેલ હોય સદર પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ થયેલ છે. તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ અરજદારશ્રી ના ત્યાં વોલ્ટેજ માપતા આરએન ,વાયએન ,બીએન અનુક્રમે ૨૫૯,૨૬૨,૨૬૦ વોલ્ટેજ મળે છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૭	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	ખેડબ્રહ્મા	વી.એચ.કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિશાન સંઘ મો.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	તાંદલિયા	સાં.કાં	તાંદલિયા કંપા માં જેજીવાય લાઇન અને એલ ટી લાઇન બંને એક થાંભલા ઉપર આવેલ છે. તો ફેરફાર કરી આપવા બાબત.	સ્થળ પર તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી વિજ લાઇન તેમજ ૩ ફેજ ૪ વાયર ની વિજ લાઇન એક જ થાંભલા પર છે તે માટે તાંદલિયા કંપા ના રહીશોને સાથે લઈ સર્વે કરતાં કંપા ના પાછળ ના ભાગે તેમના માલિકી ના ખેતરો હોઈ લાઇન ઊભી કરતાં વાંધા આવે તેમ હોઈ એચટી તથા એલટી વીજલાઇન અલગ કરવી શક્યતા નહિવત છે, પરંતુ તાંદલિયા કંપા ના રહીસો સાથે ચર્ચા કર્યા મુજબ ૩ ફેજ ૪ વાયરની હળવા દબાણની વિજલાઇન ને ૧૨ ગાળા નો એલટી એબી કેબલ નાખવામાં આવે તો સદર પ્રશ્ન નો નિકાલ કરી શકાય તેમ છે.	તારીખ ૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સ્થળ ઉપર ૧૧ ગાળા ના ખુલ્લા એલ્યુમીનીયમ તાર ની જગ્યા એ એલ. ટી. એ બી કેબલ નું કામ કરવા જતાં ભારતીય કિશાન સંઘ ના પ્રતિનિધિ દ્વારા એલ ટી ના ખુલ્લા એલ્યુમીનીયમ વાયર યથાવત રાખી ને તેના ઉપર થી પસાર થતી એચ ટી ખુલ્લા એલ્યુમીનીયમ વાયર ની જગ્યા એ એચ ટી એબી કેબલ નાખવા માટે રજૂઆત કરતાં તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ઇડર વિભાગીય કચેરી ખાતે એલ ટી તથા એચ ટી બંને એબી કેબલ નાખવા માટે ની નવીન દરખાસ્ત મોકલેલ છે જેની મંજૂરી પત્ર નં ૧૪૧ તથા ૧૪૨ તારીખ ૦૩.૦૧.૧૯ ના રોજ મેળવેલ છે જેનું કામ સિંગલ કોર એલટી એબી ૨.૩૪ કિમી તથા એચટી એબી ૦.૭૭ કિમી નું કામ તારીખ ૨૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૧૦૮	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	ખેડબ્રહ્મા	વી.એચ.કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિશાન સંઘ મો.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	નીચીધનાલ	સાં.કાં	પટેલ વલ્લભભાઈ ગોવિંદભાઈ ની જમીન માં ૧૧ કેવી ડુબ્રમાળા ફીડરની લાઇન નો થાંભલો તૂટી ગયેલ છે તે નવો નાખી આપવા બાબત.	સ્થળ તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી ડુબ્રમાળા ફીડર ના લોકેશન નં બી/૧૦૦/૭ ના સિમેન્ટ પોલ ના લીમડા ના ઝાડ નું થડ પોલ ના વચ્ચે ના ભાગ માં આવતા તેમજ ખૂબ જ જૂનું લીમડા નું ઝાડ હોઈ થાંભલા ની એક બાજુ ની ફેજ નીચે થી તિરાડ પડી ગયેલ છે, અને થાંભલાના સળિયા ટેખાય છે. જેને એક અઠવાડીયામાં નવિન પોલ ઉભો કરી હકારાત્મક નિકાલ કરવામાં આવશે .	તારીખ ૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સ્થળ ઉપર જૂનો તિરાડ પડેલ પોલ ની જગ્યાએ નવીન પોલ નાખવા માટે જતાં અરજદાર દ્વારા સદર પોલ સાથે બીજા બે વધારા ના પોલ તથા લાઇન ખસેડી ને કામ કરવા માટે ની રજૂઆત મળતા ગ્રાહક પટેલ ભવિંકુમાર વલ્લભભાઈ રહેવાસી નીચીધનાલ પાસે થી તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ લાઇન શીફ્ટીંગ માટે ની અરજી ની નોંધણી કરાવી ને તથા સર્વે કરીને તારીખ ૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ વિભાગીય કચેરી ખાતે દરખાસ્ત મોકલેલ છે જેની મંજૂરી પત્ર નં ૩૩૪ તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૯ થી મેળવેલ છે. અરજદારને ૪૭૮૬૫/- નો અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. જે ભરપાઈ થયે થી દિન ૧૫ માં સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જે આજદિન સુધી ભરપાઈ થયેલ નથી.	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૯	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	ખેડબ્રહ્મા	વી.એચ.કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિશાન સંઘ મો.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	નીચીધનાલ	સાં.કાં	વજ્રેશ્વર મંદિર ની અંદર આવેલ ટીસી ની જગ્યામાં ફેરફાર કરવા બાબત.	સ્થળ તપાસ કરતાં મંદિર ના કમ્પાઉન્ડ વોલ ની બહારની બાજુ આશરે ૫૦ મીટર દૂર નીચીધનાલ ગામના વોટરવૉર્ક્સ માટે પાણી ના ટાંકા તેમજ સંપ પાસે ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભૂ કરવામાં આવેલ છે. જે વિજ જોડાણ સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત નીચીધનાલ ના નામે ગ્રાહક નં ૨૯૬૪૩/૧૦૩૩૯/૦ , ૧૫ એચપી નું હયાત વિજ જોડાણ છે. ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર મંદિરથી દૂર અને નડતરરૂપ નથી ,તેમ છતાં સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડવું હોય તો જરૂરી અરજી નોંધણી કરાવીને ખસેડવા માટે જરૂરી અંદાજપત્રક ની રકમ ભરપાઈ કર્યા બાદ તેમજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની ફેરફાર ની જગ્યા મળ્યા બાદ સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડી આપવામાં આવશે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૧૦	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	ખેડબ્રહ્મા	વી.એચ.કરોવા નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિશાન સંઘ મો.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	ગાડું	સાં.કાં	નવીન ગાડું સબસ્ટેશન દોઢ વર્ષ થી બનેલ છે, જે ચાલુ કરી આપવા બાબત અને ડ્રમમાળા ફીડરમાં લો વોલ્ટેજ મળે છે.	નવીન ગાડું સબ સ્ટેશન માટે જેટકો તરફથી ૬૬ કેવી વિજ લાઇન માટે ટાવર ઊભા કરવા માટે વાંધો આવેલ હોઈ સબ સ્ટેશન ચાલુ થઈ શકેલ નથી, યુજીવીસીએલ તરફથી તમામ ફિડરોનું ઈરેક્શન કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. સબસ્ટેશન ચાલુ થયે થી સદર તમામ ફિડરો સત્વરે ચાલુ કરવામાં આવશે, વધુ માં ડ્રમમાળા ફિડર માં લો વોલ્ટેજ મળે છે, તેવી ફરિયાદના અનુસંધાને જણાવવાનું કે, ચોમાસા ની સીઝન પૂર્ણ થયા બાદ શિયાળુ સીઝન શરૂ થતાં એકાએક સદર ફિડર પર લોડ આવતા લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન આવેલ, પરંતુ સબસ્ટેશન સાઇડ સિસ્ટમમાં લો વોલ્ટેજ આવતા હોઈ જે જેટકો સાથે ચર્ચા કરી સિસ્ટમ માં વોલ્ટેજ વધારી તેમજ સદર ફિડર ના ૨૫ જેટલા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર દેલવાડા ખેતીવાડી ફિડર પર ટ્રાન્સફર કરતાં વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન હલ થયેલ છે, હાલ કોઈ લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ નથી.		નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૧૧૧	૧૪.૧૨.૧૮	હિંમતનગર	ઈડર	ખેરોજ	આર.કે.શાહ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૪	બેગડીયા બળવંતભાઈ લખમાભાઈ મો.૯૧૨૮૪૮૬૧૪૧	ચાંગોદ	સાં.કાં	ગામમાં એક જ ડીપી હોવાથી વોલ્ટેજ પૂરતા મળતા નથી તો નવી ડીપી કરવા બાબત	વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક-યુજીવિસીએલ/આઈડી/ટેક-૨/એસ.આઈ.એસ./૭૭૦૨ તા.૧૨.૧૨.૧૮ થી તાંત્રિક મંજૂરી મળેલ છે, જેનું કામ દિન-૧૫ માં પુર્ણ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર ગામ માં જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી એ થી લઈ સદર લાઈન પર એચટી ૪૦૦ મિટર એલટી ૨૦૦ મિટર નવીન લાઈન નાખીને તથા નવીન ૧૦ KVA નું ટી/સી ઊભું કરીને સદર ફરિયાદ નો નિકાલ તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ