

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૧૪.૦૨.૨૦૨૦ ની સ્થિતિએ) (પાલનપુર વર્તુળ કચેરી)

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	ચંડીસર	શ્રી કે.એન.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૬૮૭૬૩૩૯૪૨	લોહ દિનેશભાઈ રામસંગભાઈ તથા સમસ્ત ખોડલા ગામના ગ્રામજનો ગામ:ખોડલા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૦૦૪૪૫૮	ખોડલા	બનાસકાંઠા	ખોડલા ગામે નવીન સબ સ્ટેશનની ફાળવણી કરવા બાબત	ખોડલા ગામમાં ૬૬કેવી ગઢ અને ચંડીસર સબ સ્ટેશનનો દ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. ખોડલા ગામથી ગઢ સબ સ્ટેશન આશરે ૧૦ કી.મી. અને ચંડીસર સબ સ્ટેશન આશરે ૫ કી.મી. ના અંતરે આવેલ છે. આપશ્રીની સબ સ્ટેશન બનાવવાની અરજીના અનુસંધાને અત્રેની કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા તાંત્રિક સર્વે કરવામાં આવશે અને નિયમો અનુસાર જો તાંત્રિક રીતે સબ સ્ટેશન બનાવવાની જરૂરિયાત જણાયેથી અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની જમીન ફાળવણી અંગેનો ઠરાવ અત્રેની કચેરીએ મળ્યેથી, સબ સ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરીમાં મોકલવામાં આવશે જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	ખોડલા ગામે સબ સ્ટેશનની મંજૂરી મળેલ છે. અને આગળની કાર્યવાહી અર્થે જેટકો કચેરીને મોકલાવેલ છે. જેટકો કંપની દ્વારા ખોડલા ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન માટે જમીન ફાળવવા તા. ૦૬ જુન ૨૦૧૯ ના રોજ કલેક્ટર કચેરી પાલનપુર ખાતે અરજી કરેલ છે. આમ, સબ સ્ટેશન અંગેની કાર્યવાહી જેટકો કચેરી દ્વારા પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	ચંડીસર	શ્રી કે.એન.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૬૮૭૬૩૩૯૪૨	સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત, ખોડલા ગામ:ખોડલા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૦૦૪૪૫૮	ખોડલા	બનાસકાંઠા	ડી.પી. ખસેડવા બાબત	ખોડલા ગામે સદર સ્થળની ચકાસણી કરતાં જ્યોતિ ગ્રામનું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખોડલા ગામની દૂધ મંડળીમાં જવાના જાહેર રસ્તામાં નડતરરૂપ હોય રાજ્ય સરકારશ્રીની નડતરરૂપ થાંભલા યોગ્ય જગ્યાએ ખસેડી આપવા માટેની ડી.આઈ.એસ.એસ. રૂરલ સ્કીમમાં મંજૂરી લઈ અને નવીન ૧૧ કેવી અર્બુદા જેજીવાયની ભારે વીજ દબાણની લાઇન ૦.૦૫ કી.મી., હળવા વીજ દબાણ ની લાઇન ૦.૦૪ કી.મી. તથા ૬૩ કે.વી.એ. નું ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટીંગ કરી તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે ડી પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	સરપંચ શ્રી, હરિયાવાડા ગામ પંચાયત, ગામ:હરિયાવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૩૦૧૦૭૬	હરિયાવાડા	બનાસકાંઠા	હરિયાવાડા ગામમાં રોડ પર આવેલ નડતરરૂપ થાંભલા ખસેડી આપવા બાબત	હરિયાવાડા-ડેરી રોડ પર આવેલ ૧૧ કેવી ડેરી ફ્રીડર નો એક થાંભલો કે જે રોડ ને નડતરરૂપ હોઈ સદર થાંભલો ખસેડવા માટે અત્રેની કચેરીએ પાલનપુર વિભાગીય કચેરી ની તાંત્રિક મંજૂરી તા.૨૩.૦૫.૧૮ ના રોજ સરકારશ્રીની ડી.આઈ.એસ.એસ. રૂરલ સ્કીમ કે જેમાં ગામના રસ્તાને નડતરરૂપ થાંભલાઓ ખસેડવાની સ્કીમમાં લીધેલ છે. જેમાં થાંભલો ખસેડવા માટે ૩૮ મીટર નવીન ૩ ફેજ ૪ વાયર નવીન લાઇન નાખી તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે ડી પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	રબારી મગનભાઈ રામાભાઈ ગામ:વાઘરોળ જી.બનાસકાંઠા મો.૭૫૬૭૬૨૬૧૯૩	વાઘરોળ	બનાસકાંઠા	ડીપી પોતાના ફૂવા પર શિફ્ટિંગ કરી આપવા બાબત	તા.૧૨.૧૦.૧૮ ના રોજ તાંત્રીક સર્વે કરતાં ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉપર માત્ર એક જ ખેતીવાડી વીજજોડાણ આવેલ છે. અને ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરથી ૪૫૦ મીટર ની ૩ કેજ ૪ વાયર ની એલ.ટી. લાઇન જે ગામતળ માંથી પસાર થાય છે અને ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ગામની પાણીની ટાંકીની બાજુમાં ગામ ના જાહેર રસ્તા ને નડતરરૂપ હોઈ સરકારશ્રીની યોજના ડી.આઈ.એસ.એસ. રૂરલ સ્કીમ સદર કામ ની મંજૂરી તા.૦૬.૧૧.૧૮ ના રોજ વિભાગીય કચેરીએ આપેલ છે. જેમાં નવિન એચ.ટી. લાઇન - ૬૦ મીટર ઊભી કરવી પડે તેમ છે. અને નવિન જગ્યા એ ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર નું શિફ્ટિંગ કરવાનું કામ તા.૩૧.૧૨.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ કરવાનું કામ તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે ડી પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	સરપંચ શ્રી, રાનોલ ગ્રામ પંચાયત ગામ:રાનોલ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૩૯૩૧૦૩	રાનોલ	બનાસકાંઠા	૧૧ કેવી વેળાવાસ ફીડર માં આવતા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં પૂરતા વોલ્ટેજ ના મળવા બાબત	૬૬ કેવી જેગોલ સબ સ્ટેશન થી નીકળતા ૧૧ કેવી વેળાવાસ એજી ફીડર ની ટોટલ એચટી લાઇન ૪૫ કિમી (મેઇન ૧૨.૪ કિમી+ટેપ ૩૨.૬ કિમી) છે અને લોડ ૪૨૦૦ કેવીએ છે. હાલ માં ૧૧ કેવી વેળાવાસએજી ફીડર નું બાઇફરકેશન કરી ૬૬કેવી જેગોલ સબ સ્ટેશનમાંથી ૧૧ કેવી રતનપુર એજી ફીડર કરવા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી ની ડીડીયુજીજેવાય સ્કીમ માં તા.૦૨.૦૭.૧૮ ના રોજ આપેલ છે, અને નવીન રતનપુર ફીડર માટે ની જરૂરી ૩.૫ કીમી ની નવીન એચટી લાઇન નું કામ તેમજ સબ સ્ટેશન નું અન્ય કામ અત્રેની કચેરી દ્વારા પૂર્ણ કરી દીધેલ છે. સદર ફીડર બાઇફરકેશન માટે નવીન પેનલ મળેથી ફીડર વિભાજનની કામગીરી કરી દેવામાં આવશે.	૬૬ કેવી જેગોલ માંથી ૧૧ કેવી વેળાવાસ ફીડર નું બાઇફરકેશન કરી ૧૧ કેવી રતનપુર એજી ફીડર તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરીને અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવું ડ/ડ / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે ડી પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	કાળાભાઈ મોતીભાઈ ચૌધરી ગામ:આંકોલી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૯૫૩૦૮૧	આકોલી	બનાસકાંઠા	જય માતાજી ફીડર માં વોલ્ટેજ પૂરતા પ્રમાણમાં ના મળવા બાબત	૧૧ કેવી જયમાતાજી એજી ફિડર ૬૬ કેવી જેગોલ સબસ્ટેશનથી નીકળે છે. અને સદર ફિડર દ્વારા ગાંગુવાડા, આકોલી તેમજ ભીલડા ગામના ખેતીવાડી ગ્રાહકોને વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. સદર ફિડરની કુલ એચ.ટી લાઇન ૪૨ કિમી (મેઇન ૧૮ કિમી +ટેપ ૨૪ કિમી) ની થાય છે. આથી ફીડરની લંબાઈ વધારે હોવાથી સદર ફિડરમાં વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે.સદર પ્રશ્નના નિકાલ માટે હાલમાં ૬૬ કેવી ગાંગુવાડા સબસ્ટેશન બનાવવાનું કામ પ્રગતિ હેઠળ છે. અને ગાંગુવાડા સબસ્ટેશન થી જયમાતાજી ફિડરનું બાયફરકેશન કરીને નવીન ૧૧ કેવી ભીલડા ખેતીવાડી ફીડર માટેની જરૂરી ૨.૫ કિમી ભારે દબાણ ની લાઇન નું કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવેલ છે આમ ગાંગુવાડા નવીન સબસ્ટેશન ચાલુ થયા પછી જયમાતાજી ફિડર નું બાયફરકેશનનું કામ તાત્કાલિક કરી દેવામાં આવશે. જેથી આકોલી ગામ ના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન માં પૂરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ નહીં મળવાનો પ્રશ્ન નો નિકાલ કરવામાં આવશે.	તા.૧૨.૦૧.૧૯ ના રોજ નવીન ભીલડા ખેતીવાડી ફિડર ચાર્જ કરી પ્રશ્નનો નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૭	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	દાંતીવાડા	શ્રી કે ડી પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨	માળી જીતાજી વંસાજી ગામ:રતનપુર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૪૦૭૪૬૮૫	રતનપુર	બનાસકાંઠા	એલટી લાઇન લાંબી હોવાથી વાયર વારંવાર તૂટતાં હોવાથી અલગ ડીપી કરી આપવા બાબત	સદર વીજ કનેક્શન ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર થી ૬૫૦ મીટર હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન થી આપેલ છે. જેની તાંત્રિક મોજણી કરતાં, વીજ કનેક્શન ની નજીક ના ટ્રાન્સફોર્મર ને ૧૦ કેવીએ એ થી ૬૩ કેવીએ કરીને નવીન ૮૦ મીટર હળવા દબાણની ૩ફેજ ૪ વાયર લાઇન નાખીને ટ્રાન્સફોર્મર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવા માટે ની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી એસ.આઈ (LT REMOVAL) સ્કીમ માં અત્રેની કચેરી એ લીધેલ છે. સદર બાબતે લાઇન ને જોડવા માટેની ૮૦ મીટર હળવા દબાણ ની લાઇન નું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને ૬૩ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરિયાત હોય ૬૩કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર મળ્યેથી સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના વીજ સ્થાપન પર તા.૦૧.૦૧.૧૯ ના રોજ ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર યાડાવી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર હાઈવે	શ્રી એન.એમ.મોઢ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૦૯૫૧૭	માછલીયા ઇકામભાઈ ઉસ્માનભાઈ ગામ:પાલનપુર, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૬૫૧૧૩૩	પાલનપુર	બનાસકાંઠા	પ્લોટના આગળ ના ભાગે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડવા બાબત	અરજદારના પ્લોટના આગળ ના ભાગે નડતરરૂપ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર આવેલ છે. સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મરની જગ્યા નગરપાલિકા દ્વારા રજીઆત કરાતા બદલીને નડતરરૂપ ના હોય તે રીતે કરી તેના ઉપર હયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ને નડતર રૂપ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર દૂર કરવાની તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી પાલનપુર થી રાજ્ય સરકાર શ્રી ની ડી.આઇ.એસ.એસ.અર્બન યોજનામાં પત્ર ક્રમાંક ૪૮૨૨ તા.૦૧.૧૨.૧૮ થી મળેલ છે. સદર કામ માલ સમાન ની ઉપલબ્ધિ અને પાવર શટડાઉન મળ્યેથી સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ કરવાનું કામ તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર શહેર	શ્રી ડી.એસ.વાઘેલા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૨	નીટેશ ભાઈ ડી. આચાર્ય,ગઠામણ ગેટ પેટ્રોલ પમ્પ,પાલનપુર ગામ:પાલનપુર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૩૨૭૭૪૨૯૮૦	પાલનપુર	બનાસકાંઠા	વીજ ડી.પી ઓ ના થાંભલા જર્જરિત હોય બદલવા	સદર કામનું મોજણી કામ તા.૨૨.૧૧.૧૮ ના રોજ કરતાં પેટ્રોલ પમ્પ સામે આવેલ ત્રણ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર કે જે હાલ સિમેન્ટ ના થાંભલાઓ પર છે જે હાલ નીચે થી જર્જરિત થઇ ગયેલ હોઇ તે થાંભલાઓ દૂર કરી તેની જગ્યા એ સિમેન્ટ નો ઓટલો બનાવી તેના ઉપર બે ૧૦૦ કે.વી.એ. ના વીજ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાની તાંત્રિક મજૂરી વિભાગીય કચેરી પાલનપુર થી રાજ્ય સરકાર શ્રી ની ડી.આઇ.એસ.એસ.અર્બન યોજના પત્ર ક્રમાંક ૪૮૨૩ તા.૦૧.૧૨.૧૮ થી મળેલ છે. સદર કામ કરવા માટે જરૂરી માલ સમાનની ઉપલબ્ધિ અને પાવર શટડાઉન મળ્યેથી સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	વીજ ટ્રાન્સફોર્મર કે જે સિમેન્ટ ના થાંભલાઓ પર હતા તે નીચે થી જર્જરિત થઇ ગયેલ હોઇ તે થાંભલાઓ દૂર કરી તેની જગ્યા એ સિમેન્ટ નો ઓટલો બનાવેલ છે તેના ઉપર બે ૧૦૦ કે.વી.એ. ના વીજ ટ્રાન્સફોર્મર મુકીને તા.૨૨.૦૩.૧૯ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર શહેર	શ્રી ડી.એસ.વાઘેલા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૨	લાયન્સ ક્લબ ઓફ પાલનપુર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ,પાલનપુર ગામ:પાલનપુર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૨૪૦૩૧૬૬૭	પાલનપુર	બનાસકાંઠા	ડી.પી. અલગ કરવા બાબત	સદર કામનું મોજણી કામ તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ કરતાં, વોલ્ટેજ વધઘટની અને કેબલ ના છેડા બળી જવા ની વારંવાર ફરિયાદ ના નિરાકરણ માટે કેન્દ્ર સરકારશ્રી ની આઇ.પી.ડી.એસ યોજના હેઠળ નવીન વીજ ૬૩ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર કરવા માટે નજીક ની ૧૧ કેવી રામલીલા ફિડર માથી ૧૦ મીટર ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ની તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી પાલનપુર થી પત્ર ક્રમાંક- ૪૮૨૦ તા.૦૧.૧૨.૧૮ થી મળેલ છે. સદર કામ કરવા માટે જરૂરી માલ સમાનની ઉપલબ્ધિ અને પાવર શટડાઉન મળ્યેથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળ ઉપર નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું કામ તા.- ૨૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ નવીન ૬૩કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર તા.-૦૭.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ ચડાવી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર શહેર	શ્રી ડી.એસ.વાઘેલા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૨	ભરત ભાઈ ડી આચાર્ય સરદાર સોસાયટી,ગુરુનાનક ચોક ,પાલનપુર ગામ:પાલનપુર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૩૨૭૭૪૨૯૮૦	પાલનપુર	બનાસકાંઠા	સરદાર સોસાયટી ના નાકા પર આવેલ નડતર રૂપ ડી.પી. ના વીજ થાંભલા ખસેડવા બાબત	સદર કામનું મોજણી કામ તા.૨૮.૧૧.૧૮ કરતાં સોસાયટીના નાકે આવેલ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર નો એક થાંભલો કે જે હાલ રસ્તા પર છે તે થાંભલાની જગ્યા બદલી રોડ ની સાઇડ એ નડતરરૂપ ના હોય તે રીતે કરી તેના ઉપર હયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ને નડતર રૂપ થાંભલો દૂર કરવાની તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી પાલનપુર થી રાજ્ય સરકારશ્રી ની ડી.આઇ.એસ.એસ.અર્બન યોજનામાં પત્ર ક્રમાંક ૪૮૨૧ તા.૦૧.૧૨.૧૮ થી મળેલ છે. સદર કામ કરવા માટે જરૂરી માલ સમાનની ઉપલબ્ધિ અને પાવર શટડાઉન મળ્યેથી સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાનું કામ ડીઆઇ.એસ.એસ. અર્બન યોજના અંતર્ગત તા.-૦૬.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતત જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર ગ્રામ્ય	શ્રી ટી.એન.રાવલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૪	કુગસિયા બેચરભાઈ ગોકાભાઈ ગામ:સદરપુર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૭૮૬૧૪૫	સદરપુર	બનાસકાંઠા	હળવા દબાણ ની બંદ વીજ લાઇન ઉતારવા બાબત	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર ૭૦૨૫૨૦૦૦૧૬૧ માં હયાત હળવા દબાણ ની ચાર વાયર ની વીજ લાઇન પાંચ ગાળા ની લાઇન થી દૂર આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર પરથી આપેલ હતું. તે હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ઉપર થી ૧૧ કેવી વાસડા ખેતીવાડી ફિડર તથા ૬૬ કેવી સદરપુર માલણ ની ભારે દબાણ ની લાઇન પસાર થતી હોવાથી આ વીજ કોલેજો તથા હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન દૂર કરવા માટે એસ.આઇ સ્ટીમ માં તાંત્રિક મંજૂરી લઈ આપના વીજ જોડાણ ને બાજુમાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ની કેપસીટી વધારી તેમાં જોડી ને પાંચ ગાળાની હળવા દબાણ ની લાઇન ઉતારવા માટે તા.૧૮.૦૬.૧૮ ના રોજ આપના ત્યાં આવેલ. પરંતુ તે સમયે આપના ખેતરમાં મગફળી નો પાક ઊભો હોય આપના ઊભા પાક ને નુકશાન ના થાય તે માટે તે સમયે હળવા દબાણ ની લાઇન ને બંદ કરેલ પરંતુ ઊતારેલ ના હતી. ત્યારબાદ આપ દ્વારા તા.૧૭.૧૧.૧૮ ના રોજ આપના ખેતરો ખુલ્લાં હોય પાક નું વાવેતર ના હોઈ વીજ લાઇન ઉતારવા માટેની અરજી કરેલી હતી. જે સંદર્ભે અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૧૯.૧૧.૧૮ ના રોજ હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ઉતારી સદર ફરિયાદનું યોગ્ય નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર ગ્રામ્ય	શ્રી ટી.એન.રાવલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૪	દેસાઇ પ્રવીણકુમાર કેશરભાઈ ગામ:જગાણા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૯૮૩૧૫૫૧૬	જગાણા	બનાસકાંઠા	ઘરની સામે ખુલ્લો ઊભો રહેલ લોખંડનો થાંભલો નડતરરૂપ હોઈ કાઢવા બાબત	સદર કામની સ્થળ તપાસણી તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ કરતાં સદર વીજ થાંભલા ઉપર કોઈ વીજ લાઇન હયાત માલૂમ પડેલ નહીં. તેમજ તેની બાજુમાં ૮ મીટર નો સિમેન્ટ નો વીજ થાંભલો ઊભો કરી ને હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન તેના પર લીધેલ છે. તેથી આપની અરજી મળતા તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ ખવાઇ ગયેલ લોખંડનો વીજ થાંભલો જમીન પરથી નીચેથી કાપી આપના ઘર આગળથી નીકાળી દૂર કરી આપવામાં આવેલ છે. આમ આપની આ અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૧૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	અંસાર હુસેન યુસુફભાઈ પલસાનિયા ગામ:મેતા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૩૪૪૨૧૦	મેતા	બનાસકાંઠા	ખેતરમાં જર્જરિત થાંભલો બદલવા બાબત	જેમો ૧૧ કેવી લેબલપુરા ખેતીવાડી ફીડર ની ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન નો એક સિમેન્ટનો થાંભલો જર્જરિત છે, જે બદલીને નવીન સિમેન્ટનો થાંભલો નાંખવો જરૂરી જણાતાં અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૦૩.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર જર્જરિત થાંભલો બદલી ને નવીન થાંભલો ઊભો કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	સુજરી અમિનભાઈ ગુલમરસુલ ગામ:બસુ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૬૨૪૩૪૫૨૫૧	બસુ	બનાસકાંઠા	ઘર વપરાશ માટે ડીપી જલદી આપવા બાબત	ઘર વપરાશ ના નવીન બે ૩ ફેજ વીજ જોડાણ લેવા માટે તા.૧૯.૦૯.૧૮ ના રોજ અત્રેની કચેરીએ અરજી ની નોંધણી કરાવેલ. જેનો વીજ ભાર કુલ ૧૪ કિલો વોટ હોઈ નવીન ભારે દબાણની વીજ લાઇન ૮૦ મિટર અને ટ્રાન્સફોર્મર ૧૦ કેવીએ અને ચાર વાયરની હળવા દબાણ વીજ લાઇન નાંખવાની થતી હતી. અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૨૫.૦૯.૧૮ ના રોજ કુલ.રૂ.૩૩૭૪૦ નું આપેલ અંદાજ પત્ર અરજદાર દ્વારા તા.૩૦.૧૦.૧૮ ના રોજ ભરેલ. જે લાઇન નું કામકાજ તા.૦૫.૧૧.૧૮ ના રોજ વાંધા અરજીનું નિરાકરણ કરીને પૂર્ણ કરેલ છે, અને નવીન ૧૦ કે.વી.એ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૨૦.૧૧.૧૮ ના રોજ ચઢાવેલ છે. તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ તમો એ ટેસ્ટ રિપોર્ટ આપેલ છે. તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ તમારું ઘર વપરાશ નું નવીન ૩ ફેજ વીજ જોડાણ ચાલુ કરી આપેલ છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	હાડિયોલ ચેહરસિંહ સિખાજી ગામ:મલોસના જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૦૯૮૬૩૭૩૫	મલોસના	બનાસકાંઠા	ખેતરમાં વીજ લાઇનના વાયરો નીચા હોય ઊંચા કરી આપવા બાબત	બાદરગઢ ખેતીવાડી વીજ લાઇનના ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પરથી આપના ખેતરમા પસાર થતાં હળવા દબાણના ૩ ગાળાના વાયરો ઢીલા હતા. જે અત્રેની કચેરી ધ્વારા તા.૧૬.૧૧.૧૮ ના રોજ વાયરો ખેચી ને સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૭	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	તમરાની મજીદખાન નિજામખાન ગામ:બસુ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૨૫૦૮૯૧૪૭	બસુ	બનાસકાંઠા	ખેતરમાં વીજ લાઇનના વાયરો નીચા હોય ઊંચા કરી આપવા બાબત	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે આપના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી સાસમ ખેતીવાડી ફીડરની ભારે દબાણની વીજ લાઇનના ૨ ગાળાના વાયરો ઢીલા હતા. જે અત્રેની કચેરી ધ્વારા તા.૦૫.૧૧.૧૮ ના રોજ વાયરો ખેચીને સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૮	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	શાઉ હસનભાઇ નુરભાઈ, ગામ-કાણોદર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૨૫૨૯૦૭૮૫	કાણોદર	બનાસકાંઠા	ખેતરમાં આવેલ ઇલેક્ટ્રિક નિષ્ક્રિય સિમેન્ટ પોલ નો નિકાલ કરવા બાબત	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ૭૫૬૦૨/૦૧૬૧૨/૦ વાળા કાણોદર ખાતે ના ખેતરમાં તપાસણી તા.૦૮.૧૧.૧૮ ના રોજ કરતાં ૩ ઇલેક્ટ્રિક નિષ્ક્રિય સિમેન્ટ પોલ ઉભેલા છે, જે દિન-૩૦ માં તમારા ખેતરમાંથી નીકાળવામાં આવશે.	સદર ખેતરમાં વીજ થાંભલા નિકાળવા માટે કાણોદર પેટા વિભાગીય કચેરીના કર્મચારીઓ દ્વારા તા.૩૧.૧૨.૧૮ના રોજ કામ કરવા સ્થળ ઉપર જતાં અરજદારના ખેતરમાં પાક ઊભો હોઈ પાક લઈ લીધા બાદ સદર કામ કરવા માટે જણાવેલ. જેના અનુસંધાને નાયબ ઇજનેરશ્રી કાણોદર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક- ૫૪૭૫/૩૧.૧૨.૨૦૧૮થી અરજદારને જાણ કરેલ છે.અરજદારે તા.૧૧.૦૩.૧૯ ના પાક લઈ લીધો હોવાની જાણ કરતાં તા.૧૨.૦૩.૧૯ ના રોજ ૩ ઇલેક્ટ્રિક નિષ્ક્રિય પોલ ખેતરમાંથી કાઢી લેવામા આવેલ છે અને અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૯	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	ઉમતીયા શમાપરવીન મહેંદીહુસેન , ગામ-કાણોદર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૯૮૮૪૦૨૧૫	કાણોદર	બનાસકાંઠા	કાણોદર (રાજનગર) ગામમાં આવેલ માલિકી ની મિલકત માંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇન હટાવવા બાબત	કાણોદર (રાજનગર) ગામ મો આવેલ અરજદારની માલિકી ની મિલકત પ્લોટ નં બી/૫૫/૧૫ અને બી/૫૫/૧૬ મો થી ૧૧ કેવી જામિયા ફીડર ની લાઇન પસાર થાય છે, તો સદર વીજ લાઇન ખસેડવા અંગે ની અરજી નિયમોનુસાર જરૂરી ખર્ચ નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની સંમતિ સાથે ની નિયત રૂ.૧૦૦ અત્રેની કચેરીએ ભરી નોંધણી કરાવવાથી તાંત્રિક રીતે વીજ લાઇન ખસેડવી શક્ય હશે તો તે મુજબ જરૂરી ખર્ચ નું અંદાજપત્ર આપવામાં આવશે અને તે ભરપાઈ કર્યા બાદ જરૂરી આગળ ની કાર્યવાહી નિયમોનુસાર હાથ ધરી શકાશે.	સદર રજૂઆતના અનુસંધાનમાં સદર સ્થળની મોજણી કરતાં અરજદાર દ્વારા બતાવેલ જગ્યાએ લાઇન ખસેડવા માટેનું સર્વે કરતાં આજુબાજુના રહીશો દ્વારા વિરોધ કરતાં અરજદારને રૂબરૂમાં તેમજ કાણોદર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક- ૫૩૫૦/૧૮.૧૨.૨૦૧૮થી સદર વાંધો દૂર કરી જાણ કરવા માટે જાણ કરેલ. પરંતુ અરજદાર દ્વારા સદર વાંધો દૂર કરી આજ દિન સુધી જાણ કરેલ નથી. તેમજ સદર લાઇન અન્ય જગ્યાએ ખસેડી શકાય તેમ ન હોઈ સદર અરજી રદ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૨૦	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી જે.બી.ત્રિવેદી, નાયબ ઇજનેર મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	જગાણિયા ભગવાનભાઇ ઉમાભાઈ, ગામ-ચંગવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૯૮૫૮૯૧૭૭	ચંગવાડા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના સર્વે નં મો સુધારો કરવા બાબત	ગ્રાહક ફાઇલ તપાસતાં તમારું સદર મીટર ટેરિફ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ગ્રાહક નં ૭૫૬૧૮/૦૦૫૨/૨, ગામ-ચંગવાડા ના સર્વે નં ૬૧/૧ મો જ ચાલુ છે અને તમામ દસ્તાવેજો સર્વે નં ૬૧/૧ ના જ છે, પરંતુ વીજ બિલના સરનામામાં સર્વે નં ૬૧/૮ ભૂલ થી છપાતું હતું, જે અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ સુધારી દીધેલ છે. જેથી હવે પછી ના તમારા વીજ બિલના સરનામામાં સર્વે નં ૬૧/૧ છપાઈ ને આવી જશે.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	ગઢ	શ્રી કે.એસ.ગામેતી, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૩	રૂપસિંહ સી.ચૌહાણ ગામ-ગઢ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૯૯૯૦૫૬૯૩	ગઢ	બનાસકાંઠા	ગઢ ગામ નો વિસ્તાર આશરે ૫ થી ૬ કિમી ફેલાયેલ છે. તથા ગઢ ગામ માં કોલેજો, શાળાઓ, ગેરેજો, સિમેન્ટ ની પ્રોડક્ટ, હીરાના કારખાનાઓ તથા બીજી ઘણી ઇંડસ્ટ્રી ઓ આવેલી છે જેમાં હીરાના કારખાના આશરે ૧૨૫ થી ૧૫૦ આવેલા છે. ગઢ ગામ માં માત્ર એક વિલેજ હેલ્પર હોવાથી ગામની કમ્પ્લેન સમય મર્યાદામાં થઈ શકતી નથી જેથી ગઢ ગામમાં વધારા નો વિલેજ હેલ્પર મૂકવા બાબત	ગઢ ગામમાં નવીન હેલ્પર ની ફાળવણી કરવા બાબતે જણાવવાનું કે હાલમાં ગઢ ગામ માં આસિસ્ટન્ટ લાઈનમેન -૧ (એક) અને ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ-૧ (એક) એમ બે પોસ્ટ નિમણૂક કરેલ છે. જે કંપની ના નિયમ પ્રમાણે બરાબર છે. સમયાંતરે જરૂર જણાયથી મહેકમ માટે ફેર વિચારણા કરાય છે.		નિકાલ		એચ.આર
૨૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	ગઢ	શ્રી કે.એસ.ગામેતી, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૩	રમેશભાઈ ગોવાભાઈ દેસાઈ ગામ-મડાણા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૭૧૧૦૯૮	મડાણા	બનાસકાંઠા	નવીન સબ સ્ટેશનની ફાળવણી કરવા બાબત	મડાણા ગામમાં ૬૬કેવી ગઢ અને બસુ સબ સ્ટેશનનો પાવર આવે છે, મડાણા ગામથી ગઢ સબ સ્ટેશન આશરે ૧૫ કી.મી. અને બસુ સબ સ્ટેશન આશરે ૨૦ કી.મી. ના અંતરે આવેલ છે. સદર બાબતે સ્થળ તપાસ તથા તાંત્રિક સર્વે કરવામાં આવશે અને નિયમો અનુસાર જો તાંત્રિક રીતે સબ સ્ટેશન બનાવવાની જરૂરિયાત જણાયેથી અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની જમીન ફાળવણી અંગેનો ઠરાવ અત્રેની કચેરીએ મળ્યેથી, સબ સ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરીમાં મોકલવામાં આવશે. જેની મંજૂરી મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	મડાણા ગામે સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની દરખાસ્ત વડી કચેરી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. અને આગળની કાર્યવાહી અર્થે જેટકો કચેરીને તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૯ થી મોકલાવેલ છે. આમ સબ સ્ટેશન અંગેની કાર્યવાહી જેટકો કચેરી દ્વારા પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ	નવું S/S / GETCO Related
૨૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઇજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	ગોવિંદભાઈ વણજારા ગામ-અંબાજી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૫૪૨૭૨૯	અંબાજી	બનાસકાંઠા	મારા મકાન નજીકથી નીકળતું ખરાબ કેબલ બદલવો ૭૧૦૦૧૦૦૫૨૯૫, જેથી ભવિષ્યમાં શોર્ટ સર્કિટ ના થાય	સદર સ્થળ ઉપર ૪ કોર ૬ એમએમ જર્જરિટ કેબલ અરજદારના મકાન નજીકથી નીકળતો હતો, સદર સ્થળ ઉપર કેબલ બદલીને એક એંગલ મારી જરૂરી સલામતી અંતર જાળવી રહે તેમ તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ કરવામાં આવેલ.		નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૨૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઇજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	પાર્થી કાંતિભાઈ કેવલભાઈ ગામ-ખાંડોર ઉમરી જી.બનાસકાંઠા મો.૮૩૭૭૭૨૪૬૦૨	ખાંડોર ઉમરી	બનાસકાંઠા	મારા ઘરના વીજ જોડાણનો મિટર ઘર ની અંદર ઊંચે લાગેલ છે, જે ઘરની બહાર લગાડી આપવા વિનંતી	સદર રજીઆતના અનુસંધાને સર્વે કરતાં મકાન કાયમી બંધ રહેતું હોવાથી બિલ બનાવવા માટે રીડિંગ લેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાથી મીટર બહાર કાઢવાની જરૂરિયાત જણાતા મીટર શિફ્ટિંગના ચાર્જ ભરાવી તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ	રેવન્યુ/ બિલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઈજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	લલુભાઈ વનભાઈ ગમાર ખેરમાળ જી.બનાસકાંઠા મો.૭૧૦૨૧૧૦૧૫૯	ખેરમાળ	બનાસકાંઠા	મારા ખેતરે બોરની મોટર ઊપડતી નથી, પાવર ઓછો મળે છે	સદર ગ્રાહકના વીજ જોડાણની તપાસણી કરતાં ટ્રાન્સફોર્મર ઉપરના એલ.ટી કેબલના લગ બળેલ હોવાથી અરજદારને પુરતો વીજપાવર નહીં મળવાથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ, જેથી સદર ટ્રાન્સફોર્મરના એલટી કેબલ ઉપર લગ લગાવી યોગ્ય વાયરિંગ કરી અરજદારને પુરતો વીજપાવર ચાલુ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઈજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	સરપંચ શ્રી દેવળીયા વાવ કમુબેન પરમાર ગામ:દેવળીયા વાવ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૦૫૩૩૬૦	દેવળીયા વાવ	બનાસકાંઠા	પંચાયતના વોટર વર્કસ ઉપર પાવર ન મળવા બાબતે	સદર ફરિયાદમાં તપાસ કરતાં મિટરના ટેર્મિનલ બ્લોકમાં છેડા બડેલ હોવાથી તેમજ સ્ટેટિક મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી મીટર તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી પાવર ચાલુ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૭	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઈજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	આચાર્ય શ્રી ઉમરાફળી પ્રાથમિક શાળા ગામ-ઉમરાફળી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૨૫૯૧૦૧૧૮	ઉમરાફળી	બનાસકાંઠા	ઉમરાફળી પ્રાથમિક શાળા માં વીજ જોડાણના સર્વિસ વાયર ખરાબ હોવાથી પાવર બંધ છે.	સદર ફરિયાદમાં તપાસ કરતાં ૨ કોર ૨.૫ એમએમ સર્વિસ વાયર ખરાબ હોવાથી તે તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી ને પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે,		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૮	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી.એસ.દરજી નાયબ ઈજનેરશ્રી ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	રબારી લક્ષ્મનભાઈ અજબાભાઈ ગામ-અંબાજી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૨૮૯૫૬૧	અંબાજી	બનાસકાંઠા	મારા મકાનની આગળ આવેલ વીજળીના જર્જરિત થાંભલાને બદલવો	સદર અરજી ના અનુસંધાને સ્થળતપાસ કરતાં એલટી પોલ જર્જરિત જણાતા બદલવાની જરૂરિયાત હોઈ તે વીજપોલ બદલવા માટે તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી પાલનપુર-૨ ના પત્ર ક્રમાંક-પીએલડી-૨/૩૬૬૬/૧૯.૦૭.૧૮ થી મેળવેલ છે. જે કામ દિન -૩૦માં પુર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળ ઉપર નવીન વીજ થાંભલો તા.૨૭.૧૨.૧૮ના રોજ ઊભો કરી અરજદારની અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૨૯	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી.એસ.એમ.યાદવ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ભેમાળ ગામ:ભેમાળ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૦૯૦૩૫૨૬૧	જસવંત ગઢ- ભેમાળ	બનાસકાંઠા	ભેમાળ-જસવંતગઢ વિસ્તારમાં આજુબાજુના વિસ્તારમાં વોલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબતે	ભેમાળ જસવંતગઢ વિસ્તારના પાંચ ગામોને ૬૬કેવી ગંગવા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧કેવી ભેમાળ ખેતીવાડી ફીડરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. સદર ૧૧કેવી ભેમાળ ખેતીવાડી વીજ ફીડરનો મહત્તમ લોડ ૧૯૦ એમ્પીયર છે.પરંતુ હાલમાં સદર ફિડરનું વિભાજન ગંગવા સબસ્ટેશન માથી શક્ય ન હોઈ ભેમાળ ગામે નવીન ૬૬કેવી સબ સ્ટેશન TASP સ્કીમ અંતર્ગત મંજૂરી હેઠળ છે. જે મંજૂર થયેથી જેટકો દ્વારા નવીન સબસ્ટેશનનું કામ ચાલુ કરવામાં આવશે.	ભેમાળ ગામે નવીન ૬૬કેવી સબ સ્ટેશન TASP સ્કીમ અંતર્ગત મંજૂર થયેલ છે. જેટકો દ્વારા જમીન પસંદગીની પ્રક્રિયા હાથ પર ધરવામાં આવેલ છે. આમ, સબ સ્ટેશન અંગેની કાર્યવાહી જેટકો કચેરી દ્વારા પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૦	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	પરમાર નાથાભાઈ એચ ગામ-ગોળા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૫૭૧૩૬૦	ગોળા	બનાસકાંઠા	પાવર ઓછું મળતા ટ્રાન્સફોર્મર મોટું લગાવવા બાબત	સદર ખેતીવાડી ગુપ જોડાણમા ૬૩કેવી હયાત ટ્રાન્સફોર્મર કેલ થતાં નવીન ૬૩કેવી નો ટ્રાન્સફોર્મર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી વિલંબ થયેલ, જે ઉપલબ્ધ થતાં સ્થળ ઉપર ૨૫ કેવી નું ટ્રાન્સફોર્મર ઉતારી તેની જગ્યા એ તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ લોડ પ્રમાણે ૬૩ કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર લગાવેલ છે. આમ ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૩૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	શિયા જાફરી મશયખી મોમીન જમાત વતી-ચૌધરી ઈસ્માઈલ રહીમ ગામ-કરનાળા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૫૫૩૮૨૭	કરનાળા	બનાસકાંઠા	પ્લોટ માથી ૧૧ કેવી ની વીજ લાઇન હટાવવા બાબત	સદર વીજ લાઇન હટાવવાનું સર્વે કરી જરૂરી અંદાજ પત્રક તા.૨૫.૧૦.૧૮ ના રોજ પાઠવેલ, જેનું નાણાં અરજદાર દ્વારા તા.૨૬.૧૦.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરતાં પ્લોટ માથી પસાર થતી વીજ લાઇન પોલ નંગ-૩ સાથે તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ સ્થળફેર કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૩૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	પટેલ અશોકકુમાર લક્ષ્મણભાઈ ગામ-ભરોડ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૧૯૪૫૫૦	ભરોડ	બનાસકાંઠા	ખેતર માં જવાના રસ્તામાં ૧૧ કેવી લાઇનના વાયર નીચા થવા બાબત	સદર પ્રશ્નના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરી તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ ૧૧ કેવી સેમોદરા ખેતીવાડી ફીડરના બન્ને પોલ ઉપર એક્સટેન્શન મારી વીજ લાઇન ખેચી ઊંચી કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	પટેલ કાળુભાઈ ગણેશભાઈ ગામ-મેરવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૨૬૦૦૧૩	મેરવાડા	બનાસકાંઠા	મારા કૂવાની વીજ લાઇનના વાયર ઢીલા હોવા બાબત	સદર વગદાં ખેતીવાડી ફીડરની એલટી લાઇનના ચાર ગાળાના વીજવાયર ખેચી તા.૨૦.૧૧.૧૮ના રોજ વીજ લાઇનનું સમારકામ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	મુમન હુસેનભાઈ હબીબભાઈ ગામ-વાસણ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૭૨૬૭૪૫૪૨૯	વાસણ	બનાસકાંઠા	ખેતરમાંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી કુદરત ફીડરના વાયર ખેચવા બાબત	સદર ખેતરમાંથી પસાર થતાં ૧૧ કેવી કુદરત ખેતીવાડી ફીડરના વાયર નીચે જણાતાં તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ બે ગાળા ના વીજવાયર ખેચી સદર લાઇન જમીનથી સલામત અંતરે કરી તેમજ ટીસી ના ડીઓ ફ્યુજ નું સમારકામ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૩૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોહ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	ધુલિયા પરથીભાઈ ચેલાભાઈ ગામ-વણસોલ જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૦૧૬૩૩૦૦૦૫	વણસોલ	બનાસકાંઠા	વીજ લાઇનના વાયર ખેચવા તેમજ પોલ સીધો કરવા બાબત	સદર રજૂઆતના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરતાં વીજ થાંભલો નમી ગયેલ હોવાથી વીજ વાયર નીચે આવી ગયેલ જણાતા સદર જગ્યાએ તા.૨૫.૧૧.૧૮ ના રોજ વીજ પોલ સીધો કરી નવીન તાણિયો મારી ચાર ગાળા ના વાયર ખેચી સમારકામ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.એમ.આર.મોઢ નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	ભીલ રામજીભાઈ રતનાભાઈ ગામ-અહમદપુરા જી.બનાસકાંઠા મો.૭૬૯૮૧૨૫૬૩૭	અહમદપુરા	બનાસકાંઠા	આઠ એકરથી વધુ જમીન હોવા છતાં બીજી વીજ કનેક્શન ના આપવા બાબતે	અરજદાર દ્વારા તા.૨૮.૧૨.૧૬ના રોજ અહમદપુરા ગામના સર્વે નં.-૩૪૫માં એક ખેતીવાડી વીજ જોડાણ હયાત હોવા છતાં બીજા નવીન વીજ જોડાણ માટેની અરજી કરેલ. જેનો વિસ્તાર ૩-૫૯-૧૭(હે-આરે-ચો.મી) એટલે કે ૮ એકર કરતાં વધુ હોવાથી હાલના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર અરજી નોંધણી કરેલ. જેના અનુસંધાને તા.૧૫.૦૨.૧૭ના રોજ અરજદારને નવીન બોર બનાવવા માટેની નોટિસ આપતા અરજદાર દ્વારા બોર બનાવી જરૂરી જી.જી.આર.સી.ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી FPA રજૂ કરતાં સદર સર્વેનં નો વિસ્તાર ૨-૯૦-૦૯ જણાવેલ જેથી અરજદાર દ્વારા ડીએલઆર કચેરી રી-સર્વેની માગણી કરતાં ડીએલઆર કચેરી દ્વારા રી-સર્વે કરી ક્ષેત્રફળમાં સુધારો કરેલ હુકમ તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ રજૂ કરેલ છે, જેમાં સદર જમીન આઠ એકર થી વધુ છે. જેથી સદર વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી તે માટેની દરખાસ્ત તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજ વિભાગીય કચેરીએ મોકલેલ છે જે મંજૂર થતાં આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૭	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	મુમન એહમદભાઈ હબીબભાઈ ગામ-કલેડા જી.બનાસકાંઠા , મો.૯૪૨૮૪૮૫૯૧૮	કલેડા	બનાસકાંઠા	નવીન ખેતીવાડી જોડાણ માટે તા.૧૮.૦૫.૧૮ અરજી કરેલ છે પરંતુ હજી કનેક્શન મળેલ નથી ?	હાલમાં ડાર્કઝોન વિસ્તારમાં તા.૩૦.૦૪.૧૮ સુધી ની બોર બનાવવા ની નોટિસ ની સૂચના આપેલ છે. સદર અરજી ડાર્કઝોન વિસ્તારમાં હોવાથી સૂચના આવતા સમયસર તથા નિયમ અનુસાર બોર નોટિસ આપવામાં આવશે. અરજદાર દ્વારા બોર બનાવી જરૂરી કાર્યવાહી પુર્ણ કર્યા બાદ અંદાજપત્ર આપવામાં આવશે અને અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ થયેથી અગ્રતાક્રમ અનુસાર વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૮	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	નાંદોલિયા અબ્દુલભાઈ અલીજીભાઈ ગામ-બદરગઢ જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૭૯૫૬૪૩૯૨	બદરગઢ	બનાસકાંઠા	નવીન ખેતીવાડી જોડાણ માટે અરજી તા.૩૦.૦૧.૧૮ એ કરેલ છે અને તેનું એસટીમેટ તા.૧૭.૦૯.૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંતુ આજ સુધી માટું કનેક્શન મળેલ નથી ? શું કારણ ?	હાલમાં ડાર્કઝોન વિસ્તારમાં તા.૦૪.૦૮.૧૮ સુધી અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ થયેલ હોય તેવા વીજજોડાણના કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આપશ્રી દ્વારા અંદાજપત્રના નાણાં તા.૧૭.૦૯.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ થયેલ હોય અગ્રતાક્રમ મુજબ કામ પુર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેના જરૂરી વીજ થાંભલા તા.-૦૭.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ ઊભા કરવામાં આવેલ છે. અને લાઇનનું કામ તા.-૨૦.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરી જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે તા.-૨૧.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ નોટિસ આપવામાં આવેલ છે.અરજદારે તા ૧૧.૦૨.૨૦૧૯ ના ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ કરેલ અને અરજદાર નું વીજ કનેક્શન તા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ સિલીઝ કરવામાં આવેલ છે અને અરજી નો નિકાલ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતીનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૯	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	જુનક્રીયા નજીર અહમદ અઝિઝભાઈ	કાલેડા	બનાસકાંઠા	ગામતળ તથા બીનખેતીની બાજુમાં ૩૦ મીટર ના અંતરે આવેલ ફાર્મ હાઉસમાં જ્યોતિગ્રામ નો સપ્લાય આપવા બાબત	હાલમાં જી.યુ.વી.એન.એલ ના પરિપત્ર જીયુવીએનએલ/ટેકર /આરએનઆર/૨૭૧૯/૩૦.૦૧.૧૭ ના અનુસંધાને ફાર્મ હાઉસ ઉપર ખેતીવાડી ફિડર ઉપરથી વીજજોડાણો આપવામાં આવે છે. ગામતળ ની બાજુમાં આવેલ ફાર્મહાઉસને ખેતીવાડી ફીડર ઉપર સ્પેશીયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૦	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	રાજપૂત બાબુજી ભિખાજી ગામ-વડગામ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૦૯૯૪૭૮૧૯૬	વડગામ	બનાસકાંઠા	લીંબોઇ ખેતીવાડી ફિડરમાં પાવર ઓછો મળતા ,તથા મંજૂર થયેલ રૂપાલ ગામે નવીન સબ સ્ટેશન નો કામ ના થવા બાબતે	સદર અરજી ના અનુસંધાને અરજદારના વીજજોડાણ ની તપાસ કરતા અરજદારના વીજપ્રસ્થાપન ઉપર ૩૮૦ વોલ્ટેજ (ફેઝ ટુ ફેઝ) મળે છે જે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમીશનના સપ્લાય કોડ મુજબ યોગ્ય છે. વડગામ સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કેવી લીંબોઇ ખેતીવાડી ફિડર ઉપર મહત્તમ લોડ ૧૯૦ એમ્પીયર છે પરંતુ સદર ફીડરનું વડગામ સબ સ્ટેશનમાંથી વિભાજન શક્ય ન હોય આ ફિડરનું વિભાજન નવીન રૂપાલ સબ-સ્ટેશન થી જ થઈ શકે તેમ છે. રૂપાલ ગામે નવીન સબ-સ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત પત્ર ક્રમાંક: યુજીવીસીએલ/ આરએનસી/ ટેક/જેટકો/ઈઈ-૨/૨૨૬૭ તા.૧૬.૦૧.૧૮ થી મંજૂર થયેલ છે. જે પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	રૂપાલ ગામે સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની મંજૂરી મળેલ છે. અને આગળની કાર્યવાહી અર્થે જેટકો કચેરીને મોકલાવેલ છે. રૂપાલ ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન માટે જમીન ફાળવવા તા. ૨૬ જુન ૨૦૧૯ ના રોજ કલેક્ટર કચેરી પાલનપુર ખાતે અરજી કરેલ છે. આમ, સબ સ્ટેશન અંગેની કાર્યવાહી જેટકો કચેરી દ્વારા પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૪૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	સોલંકી ભિખાજી કાળુજી ભાદર્શ ખેડૂત ગુજરાત) ગામ-વડગામ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૭૭૭૨૭૨	વડગામ	બનાસકાંઠા	લીંબોઇ ખેતીવાડી ફિડરમાં પાવર ઓછું મળતા, રૂપાલ ગામે નવીન સ્ટેશનો સર્વે થયેલ છે, પણ હજુ આગળની કાર્યવાહી થયેલ નથી.	સદર અરજી ના અનુસંધાને અરજદારના વીજજોડાણ ની તપાસ કરતા અરજદારના વીજપ્રસ્થાપન ઉપર ૩૮૦ વોલ્ટેજ (ફેઝ ટુ ફેઝ) મળે છે જે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમીશનના સપ્લાય કોડ મુજબ યોગ્ય છે. વડગામ સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કેવી લીંબોઇ ખેતીવાડી ફિડર ઉપર મહત્તમ લોડ ૧૯૦ એમ્પીયર છે પરંતુ સદર ફીડરનું વડગામ સબ સ્ટેશનમાંથી વિભાજન શક્ય ન હોય આ ફિડરનું વિભાજન નવીન રૂપાલ સબ-સ્ટેશન થી જ થઈ શકે તેમ છે. રૂપાલ ગામે નવીન સબ-સ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત પત્ર ક્રમાંક: યુજીવીસીએલ/ આરએનસી/ ટેક/જેટકો/ઈઈ-૨/૨૨૬૭ તા.૧૬.૦૧.૧૮ થી મંજૂર થયેલ છે. જે પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	રૂપાલ ગામે સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની મંજૂરી મળેલ છે. અને આગળની કાર્યવાહી અર્થે જેટકો કચેરીને મોકલાવેલ છે. રૂપાલ ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન માટે જમીન ફાળવવા તા. ૨૬ જુન ૨૦૧૯ ના રોજ કલેક્ટર કચેરી પાલનપુર ખાતે અરજી કરેલ છે. આમ, સબ સ્ટેશન અંગેની કાર્યવાહી જેટકો કચેરી દ્વારા પૂર્ણ થયેથી સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	સરપંચશ્રી વડગામ ભગવાનસી પ્રતાપસી સોલંકી ગામ-વડગામ જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૪૨૭૧૪૮૦૦૯	વડગામ	બનાસકાંઠા	વડગામ તાલુકા મથક હોવાથી તથા મોટો શીમાડો હોવાથી વિદ્યુત બોર્ડ ના વધારાના ૨ હેલ્પર આપવા બાબત	હાલમાં વડગામ મથકે ૧ આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન તથા ૧ ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ નો લાઇન સ્ટાફ નો સેટઅપ છે, તથા વડગામની સીમમાં ૪૧૯૨ કુલ વીજ જોડાણ આવેલ છે, સદર બાબતે કાર્યભાર ની સામે મહેકમ ની સમીક્ષા કાર્ય બાદ જીએસઓ-૪ મુજબ દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીએ મોકલાવેલ છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		એચ.આર
૪૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	જૂનાકીય નજીરભાઈ અહમદ અઝિઝભાઈ ગામ-કાલેડા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૨૪૩૧૩૫૧૮	કાલેડા	બનાસકાંઠા	કાલેડા તથા આજુબાજુના બીજા ૧૦ ગામો વચ્ચે ૨ હેલ્પરો છે, કામ વધુ છે, ગ્રાહકો નો કામ સમયસર થાય તે માટે ૧ હેલ્પરની જગ્યા વધારવા બાબતે	પ્રવર્તમાન સ્ટાફ સેટઅપ મુજબ હાલમાં ૧૦ ગામોના ૩૫૧૦ વીજ જોડાણ વચ્ચે ૨ ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે કાર્યભાર ની સામે મહેકમ ની સમીક્ષા કાર્ય બાદ જીએસઓ-૪ મુજબ દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીએ મોકલાવેલ છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		એચ.આર
૪૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	પરબડીયા નઇમભઇ અબ્દુલકયુમ ગામ-હુસૈનપુરા જી.બનાસકાંઠા, મો.૮૧૪૦૮૪૩૩૨૫	હુસૈનપુરા	બનાસકાંઠા	ફાર્મમાં રહેતા ખેડૂતના ૨ અથવા ૩ ઈકરા હોય અને ઉતારા માં નામ ન હોવા તો મીટર આપવામાં આવતો નથી. તો ફાર્મમાં ૩/૪ મકાન બનાવેલ હોય તો લાઇટ માટે શું કરવું, અને ક્યાં કારણોસર બીજુ મીટર આપવામાં આવતું નથી	ગુજરાત ઉર્જા નિગમ લી ના પરીપત્ર નં જીયુવીએનએલ-ટેક-૨-આરએનઆર-૨૭૨૧ તા.૩૧.૦૧.૧૭ મુજબ વાડી વિસ્તારમાં એક સર્વે નંબરમાં વારસાઇ હક ભોગવતા એકથી વધુ કુટુંબ રહેતા હોય અને વારસાઇ હક માટેનો તલાટી / મામલતદાર દ્વારા આપવામાં આવતો પુરાવો રજૂ કરે તો તે તમામ ને સિંગલ ફેઝ ધરવપરાશના વીજજોડાણો આપવામાં આવે છે. તે માટે નિયત એ-૧ ફોર્મ, સાથે ફક્ત બે દસ્તાવેજો પુરાવા જેવા કે ઉતારા નં -૭ , અને ઓળખકાર્ડ સાથે પેટા વિભાગીય કચેરીએ અરજી કરતાં આવા વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	આદમભાઇ આર પરબડીયા ગામ-હુસૈનપુરા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૧૧૯૫૫૨	હુસૈનપુરા	બનાસકાંઠા	વરસાઈ માં ધર વપરાશના મીટરમાં નામ ચેંજ માટે નવા મીટર જેટલું ખર્ચ લેવામાં આવે છે.	હયાત ધર વપરાશના વીજ જોડાણના નામ બદલીમાં નિયમાનુસાર માત્ર ખૂટતી ડિપોઝીટ નો તફાવતનું એસ્ટીમેટ આપવામાં આવે છે. સર્વિસ ચાર્જ વસુલવામાં આવતો નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૪૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી.વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	ધૂક્કા મહમદ અસ્લભાઈ ગામ-સુલમવાડી-કાલેદા જી.બનાસકાંઠા, મો.૮૭૫૮૧૪૭૫૩૯	સુલમવાડી-કાલેદા	બનાસકાંઠા	સુલમવાડીમાં ફાર્મ હાઉસમાં જ્યોતિ ગ્રામનો પાવર આપવા બાબતે	જી.યુ.વી.એન.એલ ના પરિપત્ર જીયુવીએનએલટેકર/ આરએનઆર/૨૭૧૯ તા.૩૦.૦૧.૧૭ ના અનુસંધાને ગામતળમાં તથા જે જમીનમાં ખેતી ના થતી હોય તેવા ૧૫ કે તેથી વધારે મકાનો ના જુથ માટે તાંત્રિક રીતે શક્ય હોય તો જ્યોતિગ્રામ ફેઝર ઉપરથી વીજપુરવહો આપવામાં આવે છે. સદર અરજદાર ના જોડાણની જગ્યાએ ખેતરમાં ખેતી થતી હોવાથી જ્યોતિગ્રામથી વીજ પુરવહો આપી શકાય નહિ, તદઉપરાંત સદર અરજદારને હાલમાં ૮ કલાક ૩ ફેઝ તથા સ્પેશીયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા ૧૬ કલાક સિંગલ ફેઝ આમ ૨૪ કલાક સતત વીજ પુરવહો આપવામાં આવે છે		નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૭	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	શામલભાઈ મેઘરાજભાઈ પટેલ ગામ-ચેખલા (બી) જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૫૬૭૯૮૭	ચેખલા (બી)	બનાસકાંઠા	એલટી લાઇનના વાયર ઢીલા હોવાથી ખેંચી આપવા બાબત.	સદર ફરિયાદ માં ૧૧ કેવી ભટામલ ખેતીવાડી ફિડરનું કોસીંગ હોવાથી નવીન એલટી પોલ ઊભો કરી લાઇન ના વાયર ખેંચી ફરિયાદનો તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૮	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	પ્રજાપતિ રાજાભાઈ કાળુભાઈ ગામ-પીરોજપુરા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૭૧૪૨૯૬૨૭૨	પીરોજપુરા	બનાસકાંઠા	મારા ખેતરમાં નમી ગયેલ થાંભલો સીધો કરવા બાબત	સદર ફરિયાદમાં ૧૧ કેવી ચામુંડા ખેતીવાડી ફિડરમાં પોલ નં ૯૮/૯ નમી ગયેલ હોવાથી નવી તાણિયો મારી પોલ સીધો કરી ફરિયાદનો તા.૨૬.૧૧.૧૮ રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૪૯	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	આજણા રૂપજીભાઈ અમરાભાઈ ગામ-ચેખલા (બી) જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૪૪૪૭૦૫	ચેખલા (બી)	બનાસકાંઠા	જર્જરિત થાંભલા બદલી આપવા બાબત	સદર ફરિયાદમાં તપાસ કરતાં એલટી લાઇન ના ૨ પોલ જર્જરિત થયેલ હોવાથી તથા રોડ કોસિંગ માં વાયર નીચે હોવાથી જર્જરિત પોલ ની જગ્યાએ નવીન પોલ ઊભા કરી લાઇન ઉપર એક્સટેન્શન મારી લાઇન ખેંચી આપી ફરિયાદનો તા.૨૫.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૦	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	ગમાર લસુભાઈ થાવરાભાઈ ગામ-ચિકનવાસ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૬૩૮૫૯૬૬૩૩	ચિકનવાસ	બનાસકાંઠા	પોલ નમી જવાથી પોલ સીધો કરી આપવા બાબત	સદર ફરિયાદ માં તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી હડમાંના ખેતીવાડી ફિડરમાં પોલ નમી ગયેલ હોવાથી પોલ સીધો કરી વાયર ખેંચી ફરિયાદનો તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૧	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	દેવડા જગતસિંહ વચનસિંહ ગામ-ગઢડા જી.બનાસકાંઠા મો.૬૩૫૫૬૬૪૫૩૪	ગઢડા	બનાસકાંઠા	ફૂવાની લાઇનના નમી ગયેલ પોલ સીધા કરી આપવા બાબત	સદર ફરિયાદ માં તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી ગઢડા ખેતીવાડી ફિડરમાં પોલ નમી ગયેલ હોવાથી પોલ સીધો કરી વાયર ખેંચી ફરિયાદનો નિકાલ તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૨	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	વાંસિયા માંનાભાઈ ડી ગામ-આંબાપાની જી.બનાસકાંઠા મો.૮૨૦૦૭૫૪૮૦૪	આંબાપાની	બનાસકાંઠા	મારી ખેતીવાડી ડીપી ઉપર લંગર ના ફુંઠા બનાવવા બાબત	સદર ફરિયાદ માં ગ્રાહકની ખેતીવાડી ડીપી ની ઉપર નવીન આઉટગોઇંગ તથા ઇનકમિંગ ડીઓ ના જપ્ત નવીન કરેલ છે, તથા વાયર ખેંચીને સદર ફરિયાદનો તા.૩૦.૧૧.૧૮ રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૫૩	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	પટેલ રાજેશભાઈ નારાયણભાઈ ગામ-જાંજરવા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૮૪૧૨૨૨	જાંજરવા	બનાસકાંઠા	ડીસી ઉપર લગ મારવા તથા ફ્યૂસ લગાવવા બાબત	સદર ફરિયાદ માં જાંજરવા ગામની ડી પી માં એલ ટી બાજુએ નવીન લગ તથા ફ્યૂસ બોક્સ લગાવી ડીપી નું સમારકામ કરી સદર ફરિયાદનો તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૪	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	ઠાકોર વનરાજસિંહ ગુલાબસિંહ ગામ-ખારા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૯૨૯૬૪૯	ખારા	બનાસકાંઠા	ડીપી ઓના લંગરના ઠંઠા બનાવી આપવા બાબત	સદર ફરિયાદમાં ગ્રાહકની ખેતીવાડી ડીપી ની ઉપર નવીન આઉટ ગોઇંગ તથા ઇનકમિંગ ડીઓ ના જંપર નવીન કરેલ છે. સદર ફરિયાદનો તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૫	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	જાંજરવા ગામ પંચાયત ગામ-જાંજરવા જી.બનાસકાંઠા મો.૮૨૦૦૭૫૪૮૦૪	જાંજરવા	બનાસકાંઠા	જાંજરવા ગામની લાઇટો વારંવાર જતી હોવાથી ફ્યૂસ બદલવા તેમજ ઝાડો કાપવા બાબત	સદર ફરિયાદમાં તપાસ કરતાં વિલેજ ડીપીમાં એલટી વીજ લાઇનમાં નડતાં વૃક્ષની ડાળીઓ કાપી તથા ટ્રાન્સફોર્મરની એલટી બાજુએ ફ્યૂસ લગાવી ડીપી તેમજ એલટીવીજ લાઇનનું યોગ્ય સમારકામ કરી સદર ફરિયાદનો તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૬	૦૪.૧૨.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઈકબાલ ગઢ	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫	તાઈવર ભિમાભાઈ અનાભાઇ ગામ-હડમાના જી.બનાસકાંઠા મો.૭૬૯૮૩૨૫૩૬૦	હડમાના	બનાસકાંઠા	મારા ખેતરે વાયર ખેંચી આપવા બાબત	સદર ફરિયાદમાં તપાસ કરતાં એલ.ટી લાઇનના એક ગાળા ના વાયર ઢીલા હોવાથી વાયર ખેંચી ને સદર ફરિયાદનો નિકાલ તા.૨૭.૧૧.૧૮ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ. આર. પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	કોળી શાંતીજી શવદાસ, ગામ-સુંથિયા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૦૬૧૬૨૯	સુંથિયા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહક કોળી શાંતીજી શવદાસના વીજ કનેક્શનના એલ.ટી. ના વાયર તૂટી જવા બાબત તથા કેબલ બળી જવા બાબત.	અરજદાર શ્રી કોળી શાંતીજી શવદાસ ગામ-સુંથિયા ગ્રાહક નં- ૭૧૩૨૧/૦૦૦૫૮/૮ થી ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. સદર અરજદારની અરજી તા-૫.૧૧.૧૮ ના આધારે તપાસણી કરતાં એલ.ટી. લાઇનના વાયર સાંધા વાળા, ખરાબ તથા ઢીલા હોવાથી તથા એલ.ટી. લાઇનનો એક પોલ ખરાબ હોવાથી તા.૧૫.૧૧.૧૮ ના રોજ જૂના બે વાયર બદલી તથા નવીન પોલ ઊભો કરી લાઇન ખેંચી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. તથા કેબલ બદલી નવીન કરેલ છે. અને ફરિયાદનું નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૫૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ. આર. પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	રબારી ખોડાભાઈ રત્નાભાઈ, ગામ-સુંથિયા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૮૨૦૮૫૫૫	સુંથિયા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી રબારી ખોડાભાઈ રત્નાભાઈ ના ખેતરમાં ૧૧ કેવી ના થાંભલા જર્જરીત થઈ ગયેલ છે. માત્ર વાયર ઉપર ટકી રહેલ છે. તો આ થાંભલા નવા ઊભા કરી આપવા બાબત.	અરજદારશ્રી રબારી ખોડાભાઈ રત્નાભાઈ ની અરજી તા.૦૬.૧૧.૧૮ ના આધારે ૧૧ કેવી ખેતીવાડી વિદ્યાસ ફીડર ના એચટી લાઇનના ૫ જર્જરીત પોલ ખવાઇ ગયેલ હોવાથી તા.૨૦.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી નવીન પોલ ઊભા કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૫૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ. આર. પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	કણબી રામજીભાઈ કચરાભાઈ, ગામ-છીંદીવાડી જી.બનાસકાંઠા, મો.૭૬૨૪૦૭૨૦૦૯	છીંદીવાડી	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી કણબી રામજીભાઈ કચરાભાઈ ને ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નું કામ કરેલ નથી .	અરજદાર શ્રી રામજીભાઈ કચરાભાઈ દ્વારા નવીન વીજ ખેતીવાડી હેતુના વીજ જોડાણ માટે અંદાજપત્ર તા-૧૩.૮.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેથી એચટી લાઇન ૧૦૦ મીટરના પોલ ઊભા કરેલ છે અને વાયરિંગ તથા ડીપી સ્ક્રચર નું કામ માલ સમાનની ઉપલબ્ધતા મુજબ અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેનું જરૂરી કામ તા.-૨૮.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ તા.-૩૧.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ માટે ટીએમએન નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ થયેથી જરૂરી ૬૩કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી વીજ જોડાણ ચાલુ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૬૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ. આર. પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	કોળી ધીરાજી માધાજી, ગામ-ચોરા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૨૪૧૩૪૮૬૨	ચોરા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી. કોળી ધીરાજી માધાજી ગામ ચોરા ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ડીપી ના બે થાંભલા તૂટી ગયાની ફરિયાદના આધારે સ્થળ તપાસણી કરતાં ડીપી સ્ક્રચર જૂનું તથા જર્જરીત હોવાથી બદલી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી. કોળી ધીરાજી માધાજી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેની તા.૧૨.૧૧.૧૮ ના રોજ ડીપી ના બે થાંભલા તૂટી ગયાની ફરિયાદના આધારે સ્થળ તપાસણી કરતાં ડીપી સ્ક્રચર જૂનું તથા જર્જરીત હોવાથી તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ જૂનું ટીસી સ્ક્રચર ફર કરી નવું ટીસી સ્ક્રચર ઊભું કરી કનેક્શન ચાલુ કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૬૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૧	એસ. આર. પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	રબારી નિલાભાઈ ભીખાભાઈ, ગામ-આશિયા જી.બનાસકાંઠા, મો.૭૫૬૫૦૦૮૫૧૮	આશિયા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી રબારી નીલાભાઈ ભીખાભાઈ ગામ-આશિયા ખેતીવાડી લોડ વધારાનું અંદાજપત્ર તા-૧૨.૬.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે પરંતુ નવીન ડીપી નું કામ થયેલ ન હોવાથી કામ પૂર્ણ કરી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી રબારી નીલાભાઈ ભીખાભાઈ ગ્રાહક નં-૭૧૩૨૮/૦૦૦૧૨/૫ થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમને લોડ વધારો ૨૫ થી ૩૦ એચપી માટેનું અંદાજપત્ર તા.૧૨.૦૬.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેમાં ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ખેતીવાડી લોડ વધારાના તા.૩૧.૦૩.૧૮સુધીના કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ કુલ ૨૪ કામ કરવાના બાકી છે. જેમાં આપનો અગ્રતાક્રમ ૬ છે. જે કામ માલ સામાનની ઉપલબ્ધતા મુજબ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	અરજદાર શ્રી રબારી નીલાભાઈ ભીખાભાઈ ગ્રાહક નં-૭૧૩૨૮/૦૦૦૧૨/૫ થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમને લોડ વધારો ૨૫ થી ૩૦ એચપી માટેનું અંદાજપત્ર તા-૧૨.૬.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જે માટે જરૂરી લાઇનનું કામ તા.૧૬.૦૪.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. અને ટ્રાન્સફોર્મર તા.૨૦.૦૪.૧૯ ના રોજ ચઢાવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૬૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર. પી. અસારી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	કણબી મગાભાઈ ખેતાભાઈ, ગામ-થાવર જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૪૨૮૬૭૬૮૭૧	થાવર	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી કણબી મગાભાઈ ખેતાભાઈ ગામ-થાવર ના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનું લોડ વધારામાં ડીપી નું કામ કરી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી કણબી મગાભાઈ ખેતાભાઈ ગામ-થાવર ગ્રાહક નં- ૭૧૪૬૭/૦૦૪૦૬/૫ થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમનો લોડ વધારો ૨૦+૭.૫=૨૭.૫ માંગણી કરેલ તેનું અંદાજપત્ર તા.૦૪.૦૫.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેમાં ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીમાં તા.૩૦.૦૪.૧૮ સુધીના કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. કુલ ૫૫ કામ કરવાના બાકી છે. જેમાં આપનો ૫ મો અગ્રતાક્રમ છે. સદર વીજ જોડાણ નું લોડ વધારાનું અલગ ડીપીના પોલ ઊભા કરેલ છે તથા ડીપી સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું બાકી કામ માલ સામાનની ઉપલબ્ધતા મુજબ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર વીજ જોડાણ ના લોડ વધારા માટે થાંભલા તેમજ અલગ ડીપી સ્ટ્રક્ચર નું કામ તા.૨૦.૦૩.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે અને ૬૩ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવીને તા.૨૮.૦૩.૧૯ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૬૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર. પી. અસારી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	કણબી ઇશ્વરભાઈ મેહાભાઈ, ગામ-જીવાણા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૨૫૪૩૧૪૯૨	જીવાણા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી કણબી ઇશ્વરભાઈ મેહાભાઈ ગામ-જીવાણા ખેતીવાડી લોડ વધારામાં ડીપી નું કામ પૂર્ણ કરેલ પરંતુ ડીપી ચડાવેલ નથી.	અરજદાર શ્રી કણબી ઇશ્વરભાઈ મેહાભાઈ ગામ-જીવાણા ગ્રાહક નં- ૭૧૪૫૧/૨૫૩/૬ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમણે લોડ વધારાનું અંદાજપત્ર તા.૨૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અલગ ડીપીનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. હાલમાં ડિવિઝન લેવેલે સી-ટાઇપના કુલ-૧૪૯ અને ડી-ટાઇપના કુલ ૪૬, ૬૩ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરિયાત છે. જે ટ્રાન્સફોર્મરની ઉપલબ્ધિ મુજબ તુરંત કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના વીજ સ્થાપન પર તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૬૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર. પી. અસારી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	રબારી જોગાભાઈ ધર્માભાઈ, ગામ-પેંગિયા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૦૯૩૪૨૫૭૨	પેંગિયા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રી રબારી જોગાભાઈ ધર્માભાઈ ગામ-પેંગિયા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની લોડ વધારાની ડીપી ચડાવી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી રબારી જોગાભાઈ ધર્માભાઈ ગામ-પેંગિયા ગ્રાહક નં- ૭૧૪૩૧/૦૦૨૩૧/૩ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમણે લોડ વધારાનું અંદાજપત્ર તા.૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર અરજદારનું કામ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પૂર્ણ કરેલ છે. હાલમાં ડિવિઝન લેવેલે સી-ટાઇપના કુલ-૧૪૯ અને ડી-ટાઇપના કુલ ૪૬, ૬૩ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરિયાત છે. જે ટ્રાન્સફોર્મરની ઉપલબ્ધિ મુજબ તુરંત કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના વીજ સ્થાપન પર તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૬૫	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર. પી. અસારી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	ગઢવી કૈલાશદાન સતિદાન ગામ-નાનુડા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૭૨૫૯૮૪૦૩૩	નાનુડા	બનાસકાંઠા	અરજદાર શ્રીના ખેતરમાં ઉભેલ ડીપી સાઇડમાં ખસેડી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી ગઢવી કૈલાશદાન સતિદાન ગામ-નાનુડા ની તા.૦૫.૧૨.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસણી કરતાં તેમના ખેતરમાં ઉભેલ ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર બિલકુલ પડે તેમ નથી તથા ખસેડવાની જરૂર જણાતી નથી. તેમ છતાં નાયબ ઇજનેરશ્રી વિભાગીય કચેરી ડીસા-૨ દ્વારા જરૂરી સ્થળ તપાસણી કર્યા બાદ તેમજ અરજદાર દ્વારા નડતરરૂપ ટ્રાન્સફોર્મર સ્થળકેર અંગેની જરૂરી અરજી દાખલ થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળની તપાસણી નાયબ ઇજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી, ડીસા-૨ દ્વારા સ્થળની તપાસણી કરતાં સ્થળ ઉપર પાણીનું વહેણ હોઈ ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ ખાડો પડેલ છે. તેમજ ચોમાસામાં આજુબાજુ પાણી ભરાઈ રહેનું હોવાથી સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૬.૧૨.૧૮ના રોજ સ્થળકેર કરી અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આવેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૬૬	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ધાનેરા-૨	આર. પી. અસારી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	જયંતિભાઈ જોરાભાઈ સોલંકી ગામ-વીંછીવાડી જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૯૮૯૮૦૫૮૧	વીંછીવાડી	બનાસકાંઠા	અરજદારના ખેતરમાં ઉલેલ ટીસી ખસેડી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી જયંતિભાઈ જોરાભાઈ સોલંકી ગામ-વીંછીવાડી ની તા.૦૫.૧૨.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસણી કરતાં અરજદારશ્રીના ખેતરમાંથી પાણી પસાર થાય છે ત્યાં સેન્ટર નીચે ખાડો પડેલ છે. તથા સદર ટ્રાન્સફોર્મરને ૧૫ મીટર પાછળ લેવાની જરૂર હોવાથી જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડવાની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૬.૧૨.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી અરજીનું નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૬૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૧	ટી.એન.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૮૭૯૬૧૭૫૩૬	બ્રાહ્મણ કરમશીભાઈ કાળાભાઈ, ગામ-વામી જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૭૨૬૦૪૮૩૮૪	વામી	બનાસકાંઠા	શ્રી ફેજ ખેતીવાડી વપરાશની વીજ મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ હોવા બાબત	અરજદાર શ્રી બ્રાહ્મણ કરમશીભાઈ કાળાભાઈ ગ્રાહક નંબર- ૭૧૫૬૬/૨૦૧૪૯/૭ થી ખેતીવાડી હેતુનું વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. અરજદારની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની શ્રી ફેજ ખેતીવાડી હેતુના વીજ જોડાણના મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી અરજીના આધારે સ્થળ તપાસ કરતાં શ્રી ફેજ મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ પડી જવાથી તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ જૂનું મીટર બદલી નવું મીટર લગાવેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૬૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહોડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	માળી દાનાભાઈ ધનાજી ગામ-ડુવા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૨૬૩૧૦૧૭૧	ડુવા	બનાસકાંઠા	૬૬ કેવી લવાણા (કળશ) સબ સ્ટેશન હોવા છતાં લવાણા, મોરથલ, થેરવાડા વગેરે ગામોને રાહ સબ સ્ટેશનથી જ્યોતિગ્રામ પાવર મળે છે. તે લવાણા (કળશ) સબ સ્ટેશન માંથી ચાલુ કરવા વિનંતી.	અરજદાર શ્રી માળી દાનાભાઈ ધનાભાઈ ગામ- ડુવા ની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને લવાણા, મોરથલ, થેરવાડા વગેરે કુલ ૧૨ ગામ રાહ સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા રાહ જ્યોતિગ્રામ ફીડર ઉપર આવે છે. લુવાણા, મોરથલ અને થેરવાડા ગામમાં લુવાણા સબ સ્ટેશન માથી નવીન લુવાણા જેજીવાય ફીડર ઊભું કરી લાઇનનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. કંટ્રોલ પેનલ મલ્ટીથી નવીન ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવશે.	પેનલનું એલોટમેન્ટ જેટકો વડી કચેરીથી મળી ગયેલ છે. તા ૭.૩.૨૦૧૯ ના રોજ કંટ્રોલ પેનલ મળેલ અને તા.૨૭.૦૪.૧૯ ના રોજ ફીડર ચાર્જ કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૬૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહોડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	માળી દાનાભાઈ ધનાજી ગામ-ડુવા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૬૩૧૦૧૭૧	ડુવા	બનાસકાંઠા	રાહ સબ સ્ટેશન માથી કમળ અને ડેડુંવા બે ફીડર નીકળે છે. તેમજ ડેડુંવા ફીડર ધાનેરા-૧ અને કમળ ફીડર થરાદ-૨ સબ ડિવિઝનમાં આવેલ છે. જેમાં ૨૦૧૭ ના પૂર વખતે ડેડુંવા ગામનો લોડ કમળ માં નાખેલ હતો. અત્યારે હાલ ડેડુંવા ફીડરનો લોડ ૧૦૦ એમ્પી. અને કમળ ફીડરનો લોડ ૨૮૦ એમ્પી. છે. જેથી કમળ ફીડરમાંથી ૮૦ એમ્પી. લોડ ડેડુંવા ફીડરમાં નાખવા વિનંતી.	અરજદાર શ્રી માળી દાનાભાઈ ધનાભાઈ ગામ- ડુવા ની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસણી કરતાં રાહ સબ સ્ટેશન માથી નીકળતા ડેડુંવા ફીડર નો લોડ ૧૦૦ એમ્પી. તથા કમળ ફીડર નો લોડ ૨૮૦ એમ્પી. છે. ૨૫૦ મીટર એચટી લાઇનનું કામ કરવાથી કમળ ફીડરનો લોડ ડેડુંવા ફીડરમાં નાખી શકાય તેમ છે. સદર કમળ ફીડરમાં થી ડેડુંવા ફીડરમાં લોડ નાખવાની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજીના અનુસંધાનમાં ૧૧કેવી કમળ ફીડર નો લોડ ૨૮૦ એમ્પી. હતો. જેમાં ૨૫૦ મીટર એચટી. લાઇન ઊભી કરી ૧૧ કેવી ડેડુંવા ફીડર પર લોડ જોડવાની કામગીરી તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં ૧૧કેવી ડેડુંવા ફીડરનો લોડ ૧૮૬ એમ્પી. તથા ૧૧કેવી કમળ ફીડરનો લોડ ૧૮૨ એમ્પી. આવેલ છે. આમ અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતત જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૭૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	દેવડા ભેરજી પ્રતાપજી ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયત, બેવટા ગામ-બેવટા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૦૯૬૨૮૦૭૨	બેવટા	બનાસકાંઠા	કેશરગામ સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા સુરજ ફીડરમાં ઓછા વોલ્ટેજ મળવાથી નજીકમાં લુવાણા સબ સ્ટેશન માંથી નવીન ફીડર મંજૂર કરવા વિનંતી.	અરજદાર શ્રી દેવડા ભેરજી પ્રતાપજી બેવટા ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયતની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસણી કરતાં કેશરગામ એસ.એસ માથી નીકળતું સુરજ ખેતીવાડી ફીડરનો હાલનો લોડ ૨૩૦ એમ્પી. છે. સદર સુરજ ફીડરનું વિભાજન કરવા માટે જરૂરી સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે. જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર અરજી ના અનુસંધાને ૧૧ કેવી સુરજ ફીડર નું બાઇફરકેશન કરી નવીન ૧૧ કેવી નિર્મલ ફીડર બનાવવા માટે ની મંજૂરી UGVCL/PCO/T/JE-1/SI/FDR.BIF/26/1575 DT 22-02-2019 થી આપેલ છે જેના માટે નવીન 5.5 કિમી 11 KV લાઇન નું તમામ કામ પૂર્ણ કરી લુવાણા સબસ્ટેશન માથી નવીન ફીડર તા ૦૩.૧૨.૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૭૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	દેવડા ભેરજી પ્રતાપજી ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયત, બેવટા ગામ-બેવટા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૦૯૬૨૮૦૭૨	બેવટા	બનાસકાંઠા	પીલુડા સબ સ્ટેસનમાથી નીકળતું વારા જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાં લાઇન લાંબી હોવાના કારણે વારંવાર ફોલ્ટ થાય છે. તેથી મિયાલ સબ સ્ટેસનમાથી નવું ફીડર ઊભું કરી તેમાથી વીજ સપ્લાય આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી દેવડા ભેરજી પ્રતાપજી બેવટા ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયતની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસણી કરતાં પીલુડા એસ.એસ માથી નીકળતું વારા જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાથી કુલ ૧૦ ગામોને વીજ સપ્લાય આપવામાં આવેલ છે. સદર ફીડરનું વિભાજન કરી મિયાલ સબ સ્ટેસનમાથી હનુમાન ફીડરનું લાઇનનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. કંટ્રોલ પેનલ મળ્યેથી સદર ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવશે.	૧૧ કેવી વારા જ્યોતિગ્રામ ફીડર નું બાઇફરકેશન કરીને ૧૧ કેવી હનુમાન ફીડર તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૭૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	પટેલ શંકરભાઇ નાગજીભાઇ, કેશરગામ ગ્રૂપ ગામ પંચાયત ગામ-કેશરગામ જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૭૮૦૬૯૫૩૮	કેશરગામ	બનાસકાંઠા	કેશરગામ સબ સ્ટેસન માથી નીકળતું સાગર ફીડરનો લોડ વધારે હોવાથી મોટરો ઊપડતી નથી. તાત્કાલિક નવીન ફીડરનું વિભાજન કરવા વિનંતી.	અરજદાર શ્રી પટેલ શંકરભાઇ નાગજીભાઇ, કેશરગામ ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયત ની તા.૦૩.૧૨.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસ કરતાં કેશરગામ સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા સાગર ફીડરનો લોડ ૨૩૦ એમ્પી. છે. સદર ફીડરનું વિભાજન માટેની સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે. સદર ફીડરની તાંત્રિક મજૂરી મેળવી ટ્રેક સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજી ના અનુસંધાને ૧૧ કેવી સાગર ફીડર નું બાઇફરકેશન કરી નવીન ૧૧ કેવી મહાદેવ ફીડર બનાવવા માટે ની મંજૂરી UGVCL/PCO/T/JE-1/SI/FDR.BIF/ 26/1436 DT18.02.2019 થી આપેલ છે જેના માટે નવીન ૩.5 કિમી 11 કેવી લાઇન ઉભી કરવાની થાય છે.જેમા લાઇન ના તમામ પોલ ઉભા થઈ ગયેલ છે અને વાયરિંગ નું કામ તા ૦૭.૦૮.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે.સદર ફીડર તા ૨૯.૧૧.૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૭૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	થરાદ-૨	એલ. જી. રાહડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	પટેલ શંકરભાઇ નાગજીભાઇ, કેશરગામ ગ્રૂપ ગામ પંચાયત ગામ-કેશરગામ જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૯૭૮૦૬૯૫૩૮	કેશરગામ	બનાસકાંઠા	પીલુડા સબ સ્ટેસનમાથી નીકળતું જાડરા ખેતીવાડી ફીડરનો લોડ ૨૬૦ એમ્પી. હોવાથી અડધી મોટરો બંધ રહેતી હોવાથી તાત્કાલિક ફીડરના ભાગલા પાડી નવું ફીડર કરવા વિનંતી.	અરજદાર શ્રી પટેલ શંકરભાઇ નાગજીભાઇ, કેશરગામ ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયત ની તા.૦૩.૧૨.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને તપાસ કરતાં પીલુડા સબ સ્ટેસનમાથી નીકળતા જાડરા ફીડરનો લોડ ૨૬૦ એમ્પી. છે. સદર ફીડરનું વિભાજન માટેની સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે. સદર ફીડરની તાંત્રિક મજૂરી મેળવી ટ્રેક સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજી ના અનુસંધાને ૧૧ કેવી જાડરા ફીડર નું બાઇફરકેશન કરી નવીન ૧૧ કેવી દુધવા ફીડર બનાવવા માટે ની મંજૂરી UGVCL/PCO/T/JE-1/SI/FDR.BIF/26/1438 DT 18.02.2019 થી આપેલ છે જેના માટે નવીન 2 કિમી 11 KV લાઇન ઉભી કરવાની થાય છે.જેમા લાઇન ના તમામ પોલ ઉભા થઈ ગયેલ છે અને વાયરિંગ નું કામ તા ૦૭.૦૮.૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે.સદર ફીડર તા ૨૯.૧૧.૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૭૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	લાખણી	કે.આર.ડાભી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	રબારી ઇશાબેન બાબુભાઈ સરપંચ શ્રી ચિત્રોડા ગ્રામ પંચાયત ગામ-ચિત્રોડા જી.બનાસકાંઠા, મો.૯૭૨૬૦૫૦૩૧૩	ચિત્રોડા	બનાસકાંઠા	મોજે ચિત્રોડા ગામના મુખ્ય રસ્તા ઉપર નડતરરૂપ થાંભલો હટાવવા બાબત.	અરજદાર સરપંચ શ્રી ચિત્રોડા ગામ પંચાયત ની તા.૦૧.૧૨.૧૮ ની ચિત્રોડા ગામમાં મુખ્ય રસ્તા માં નડતરરૂપ ચેલટી લાઇનના પોલ ની અરજીના આધારે સ્થળ તપાસણી કરતાં ચેલટી લાઇનનો નડતરરૂપ પોલ તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ શિફ્ટ કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૭૫	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	લાખણી	કે.આર.ડાભી, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	સુથાર શંકરજી મોઘજી, ગામ-કાતરવા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૯૯૮૬૧૬૩૩૨	કાતરવા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી લોડ વધારામાં અલગ ડીપી કરી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી સુથાર શંકરજી મોઘજી ગામ-કાતરવા ની ખેતીવાડી હેતુ માટેની લોડ વધારાની ડીપી અલગ કરવાની તા.૦૧.૧૨.૧૮ ની અરજીના આધારે અરજદાર શ્રી ગ્રાહક નં-૭૩૩૩૫/૧૫૪/૦થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર અરજદારનું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર થી ચેલટી લાઇનના બીજા પોલ પર કનેક્શન આવેલ છે. સદર અરજદારે ખેતીવાડી લોડ વધારો ૨૦+૧૧=૩૧ એમપી નું અંદાજપત્ર તા.૨૪.૦૫.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેમાં લાખણી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીના કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. કુલ ૫૫ કામ કરવાના બાકી છે જેમાં આપનો અગ્રતાક્રમ ૧૮ મો છે. જે કામ માલસામાનની ઉપલબ્ધતા મુજબ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	અરજદાર શ્રી સુથાર શંકરજી મોઘજી ગ્રાહક નં- ૭૩૩૩૫/૧૫૪/૦થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેમને લોડ વધારો ૨૦ થી ૩૧ એમપી માટેનું અંદાજપત્ર તા-૨૪.૦૫.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જે માટે જરૂરી લાઇનનું કામ તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે અને ટ્રાન્સફોર્મર તા. ૨૦-૦૪-૨૦૧૯ ના રોજ ચઢાવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૭૬	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ઝેરડા	એસ.એચ.મકવાણા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪	જાટ જેતાજી વાલાજી ગામ-કુવારાપાદર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૨૯૭૧૬૪	કુવારાપાદર	બનાસકાંઠા	ચેલટી લાઇનના થાભલા ઉપરથી ખેતીવાડી વીજ જોડાણનો કેબલ બળી જવા બાબત	અરજદાર શ્રી જાટ જેતાજી વાલાજી ગામ- કુવારાપાદર ગ્રાહક નં- ૭૧૮૧૬/૦૦૦૨૫/૬ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. અરજદારની તા.૨૦.૧૧.૧૮ ની અરજીના આધારે તા.૦૨.૧૨.૧૮ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરી કેબલ બદલી કનેક્શન ચાલુ કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૭૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	ઝેરડા	એસ.એચ.મકવાણા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪	કણબી પદમાભાઈ કાળાભાઈ ગામ-કોચાસણા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૭૨૩૮૨૪૯૩૬	કોચાસણા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ચેલ.ટી. વાયર ઢીલા થઈ જવા બાબત	અરજદાર શ્રી કણબી પદમાભાઈ કાળાભાઈ ગામ-કોચાસણા ગ્રાહક નં-૭૧૮૧૪/૦૦૧૦૭/૭ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. અરજદારની અરજીના આધારે તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરી તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ ચેલ.ટી. લાઇન ના વાયર ઢીલા હોવાથી વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૭૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	ડી.આર.બામનિયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	પંચાલ પરષોતમભાઈ મણિલાલ ગામ-પાંથાવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૦૯૨૯૨૫૧૦	પાંથાવાડા	બનાસકાંઠા	મારા પ્લોટ માથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી લાઇન શિફ્ટિંગ કરી આપવાબાબત	અરજદાર શ્રી પંચાલ પરષોતમભાઈ મણિલાલ ગામ- પાંથાવાડા ની ૧૧ કેવી લાઇન શિફ્ટ કરી આપવાની તા-૨૬.૧૧.૧૮ ની અરજીના આધારે તપાસણી કરતાં અરજદારે ૧૧ કેવી લાઇન શિફ્ટિંગ અંગેનું અંદાજપત્ર રૂા ૬૧૧૦૮/- તા-૨૯.૪.૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર લાઇન ખસેડવા માટે કોન્ટ્રાક્ટર ના માણસો તેમજ પાંથાવાડા પેટાવિભાગીય કચેરી ના સ્ટાફ ગયેલ પરંતુ ત્યાં રહેતા લોકોનો સખત વિરોધનાં કારણે કામગીરી આજ દિન સુધી થઈ શકેલ નથી. સદર ગામ કરવા માટે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ને પત્ર નં- DOD-૨/TECH/M-૫૭૧૭ તા-૧૩.૭.૧૬ થી પોલીસ રક્ષણ માટે જણાવેલ. ત્યારબાદ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર પાંથાવાડા દ્વારા પત્ર નં-૧૮૧૯ તા-૯.૯.૧૬ થી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી પાલનપુરને અભિપ્રાય આપેલ કે લાઇન ઊભી કરવા સામે જેનો વાંધો છે તેવા પટેલ જાગૃતિબેન જયંતિભાઈ દ્વારા દાંતીવાડા કોર્ટમાં રે.દી.મુ.ન. ૨૨/૨૦૧૬ થી દાવો કરેલ છે અને કોર્ટમાં પેન્ટિંગ હોવાથી પોલીસ બંધોબસ્ત ફાળવી શકાય નહીં. સદર બાબતની જાણ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી એ નાયબ ઈજનેરશ્રી યુજીવીસીએલ પાંથાવાડાને પત્ર નં-૧૮૧૭/૧૭/ ૨૦.૧૧.૧૭ થી જાણ કરેલ છે. પેટાવિભાગીય		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
									કચેરી પાંથાવાડા દ્વારા પત્ર નં-૫૦૭૧/પ.૭.૧૪ તથા ૫૮૩૯/૮.૮.૧૪ થી લાઇન ખસેડવા માટેના ભરપાઈ કરેલ નાણાં પરત લેવા માટે જાણ કરેલ પરંતુ આ માટે અરજદાર તરફથી કોઈ અરજી મળેલ નથી. આમ લાઇન ખસેડવા માટે આજુબાજુના રહીશોનો વિરોધ હોવાથી તથા કોર્ટમાં દાવો ચાલતો હોઈ લાઇન ખસેડવા માટે અવારનવાર માંગણી કરવા છતાં પોલીસ રક્ષણ ન મળવાથી સદર લાઇન ખસેડવાનું કાર્ય થઈ શકેલ નથી.					
૭૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	ડી.આર.બામનિયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	સોલંકી વનવીરસિંહ માનાજી, ગામ-બુરાલ જી.બનાસકાંઠા મો.૭૫૭૪૯૬૮૬૭૨	બુરાલ	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી વીજ વધારા માટે ટીસી આપવા અંગેની ફરિયાદ.	અરજદાર શ્રી સોલંકી વનવીરસિંહ માનાજી ગામ-બુરાલ ની વીજ વધારા માટે ટીસી આપવા અંગેની તા.૨૮.૧૧.૧૮ ની અરજીના આધારે તપાસણી કરતાં એમણે ખેતીવાડી વીજ વધારા અંગેનું અંદાજપત્ર રૂા ૧૪૬૬૮/- તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર અરજીના નિકાલ અંગે ૨૦૦ મીટર લાઇન તથા ટીસી સ્ટ્રક્ચર નું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં ડિવિઝન લેવેલે સી-ટાઇપના ફુલ-૧૪૯ અને ડી-ટાઇપના ફુલ ૪૬, ૬૩ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ની જરૂરિયાત છે. જે ટ્રાન્સફોર્મરની ઉપલબ્ધિ મુજબ તુરંત કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના વીજ સ્થાપન પર તા.૨૨.૧૨.૧૮ના રોજ ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર યડાવી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૮૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	ડી.આર.બામનિયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	પટેલ રણછોડભાઈ માવાભાઈ, ગામ-વક્તાપુરા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૭૨૫૧૦૭૪૮૮	વક્તાપુરા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી માટે નવીન વીજ જોડાણ ન આપવા બાબત	અરજદાર શ્રી પટેલ રણછોડભાઈ માવાભાઈ ગામ-વક્તાપુરા તા-૩૦.૧૧.૧૮ ની નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ન આપવા અંગેની અરજીની તપાસણી કરતાં સદર નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેની ૧૨.૫ એચપી ની અરજી તા.૧૦.૦૩.૧૭ ના રોજ પેટાવિભાગીય કચેરી પાંથાવાડાને કરેલ હતી. સદર વીજ જોડાણ આપવા અંગેની જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી તા.૧૮.૦૯.૧૮ ના રોજ રૂા ૧૪૬૨૫/- નું અંદાજપત્ર પાઠવવામા આવેલ. જે અંદાજપત્ર ના નાણાં સદર ગ્રાહકે તા.૨૪.૦૯.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. હાલ ઓગસ્ટ-૧૮ માં અંદાજપત્ર ના નાણાં ભરપાઈ કરેલ હોય તેવા વીજ જોડાણના કામ પ્રગતિમાં છે. અગ્રતાક્રમ મુજબ વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	સદર અરજદારના નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેનું જરૂરી કામ તા.-૨૮-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ તા.-૧૪-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ માટે ટીએમએન નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ થયેલ છે અને તા૦૧-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજ વીજ જોડાણ ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૮૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	ડી.આર.બામનિયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	પુરોહિત અશોકકુમાર છગનલાલ, ગામ-પાંથાવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૧૬૨૬૧૫	પાંથાવાડા	બનાસકાંઠા	આપની રેહણાંક સોસાયટીમાથી પસાર થતી ૧૧ કેવી વીજ લાઇન ખસેડવા અંગેની અરજી બાબત.	અરજદાર શ્રી પુરોહિત અશોકકુમાર છગનલાલ ગામ-પાંથાવાડા ની રેહણાંક સોસાયટીમાથી પસાર થતી ૧૧ કેવી વીજ લાઇન ખસેડવા અંગેની તા.૦૩.૧૨.૧૮ ની અરજી અંગે તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ સ્થળ તપાસણી કરતાં આપની સોસાયટી ના રેહણાંક વિસ્તારમાં આવેલ મકાનો ઉપરથી ૧૧ કેવી ફાગુદરા ખેતીવાડી ફીડરની વીજ લાઇન પસાર થતી હોવાનું જણાયેલ છે. અરજદાર દ્વારા કોઈ પણ જાતની પૂર્વ મંજૂરી વિના ૧૧ કેવી વીજ લાઇન નીચે બાંધકામ કરેલ છે. સદર બાબતે લાઇન શિફ્ટિંગ અંગેની માહિતી અરજદારને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર આપેલ છે અને વીજ લાઇન ખસેડવા અંગેની અરજી રજીસ્ટર કરવી ભરવાપાત્ર અંદાજપત્ર ની રકમ ભરવાની રહેશે. અને તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો જ સદર વીજ લાઇન ખસેડવા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૮૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨	પાંથાવાડા	ડી.આર.બામનિયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	અમૃતભાઈ યુનાભાઈ માળી, ગામ-આલવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૫૯૩૭૧૩૯	આલવાડા	બનાસકાંઠા	ખેતીવાડી નવીન વીજ જોડાણ ન આપવાની અરજી બાબત	અરજદાર શ્રી અમૃતભાઈ યુનાભાઈ માળી ગામ-આલવાડા ની તા.૩૦.૧૧.૧૮ ની અરજી અંગે તપાસણી કરતાં આપે નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે તા.૧૯.૧૧.૧૭ ના રોજ અરજી કરેલ સદર વીજ જોડાણ માટે જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અરજદારને પાઠવવામા આવેલ અંદાજપત્ર તા.૦૮.૦૮.૧૮ ના રોજ રૂા ૧૫૧૩૦/- પૂરા ભરેલ છે. હાલમાં જુલાઈ-૧૮ માં ભરેલ અંદાજપત્ર નું કામ પ્રગતિ હેઠળ છે. વીજ જોડાણનું કાર્ય અગ્રતાક્રમ મુજબ કરી આપવામાં આવશે.	સદર અરજદારના નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેનું જરૂરી કામ તા.-૨૯-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ તા.-૩૧.૧૨-૨૦૧૮ના રોજ જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ માટે નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ થયેલ હોઈ તા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ના વીજ કનેક્શન રીલીઝ કરી નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૮૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા શહેર	એચ.આર.બબેરવાલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	શ્રી મફતલાલ પી. ટાંક તથા બજરંગ નગર ના રહીશો, ડીસા. જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૫૫૯૪૫૨	ડીસા	બનાસકાંઠા	ટી.સી. અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા બાબત	સર્વે કામ હાથ ધરતાં સદર ટી.સી. કોઈ મકાનને નડતરરૂપ નથી અને પ્લોટના બાજુમાં છે. તેમજ ટી.સી. અન્ય જગ્યાએ ખસેડવામાં બતાવવામાં આવ્યું ત્યાં રોડ આવેલો હોવાથી તાંત્રિક રીતે ખસેડવી શક્ય નથી.વધુમાં અરજદારો દ્વારા કોમન પ્લોટમાં જગ્યા આપ્યા બાદ નગરપાલિકા દ્વારા સદર ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા માટે ઠરાવ મળ્યેથી સદર કામ ડીઆઈએસએસ-અર્બન યોજનામાં એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળની તપાસણી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી વિભાગીય કચેરી ડીસા-૧ દ્વારા કરતાં સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા માટે અરજદારો દ્વારા કોમન પ્લોટમાં જરૂરી જગ્યા ન ફાળવતા અન્ય જગ્યાએ ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવું તાંત્રિક રીતે શક્ય ન હોય સદર અરજી રદ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૮૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા શહેર	એચ.આર.બબેરવાલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	શ્રી ગંગાબેન નારણભાઈ મોદી, ભારત આઈસ્ક્રીમ, સદર બજાર, ડીસા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૦૯૯૬૧૪૯૫	ડીસા	બનાસકાંઠા	લાઈટ ડીમ - કુલ થવા બાબત	તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ ટ્રાન્સફોર્મર નું સમારકામ કરી ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૫	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા શહેર	એચ.આર.બબેરવાલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	શ્રી વિનોદકુમાર કાંતિલાલ, તિરુમાલા સોસાયટી, ડીસા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૩૯૨૮૨૮	ડીસા	બનાસકાંઠા	એલ. ટી. ના વાયર ખેંચવા	તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ એલ.ટી. લાઇનનું નું સમારકામ કરી ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૬	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા શહેર	એચ.આર.બબેરવાલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	રબારી અમૃતભાઈ અરજણભાઈ, સિંધી કોલોની, ડીસા, જી.બનાસકાંઠા મો.૮૪૮૭૦૨૧૮૪૩	ડીસા	બનાસકાંઠા	ઘર આગળથી સર્વિસ વાયરો દુર કરવા બાબત.	તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ ઘર આગળ નવો થાંભલો ઊભો કરો બધી જ સર્વિસો સદર થાંભલા ઉપર જોડીને ફરીયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૮૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	શ્રી માળી જેરૂપજી કાનાજી, ગામ-રાણપુર, ઉગમણો વાસ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૨૪૧૧૫૦૬૪	રાણપુર ઉગમણો વાસ	બનાસકાંઠા	લોડ વધારા હેઠળની ડીપી ન મળવા બાબત	નાણા ભરપાઈ કર્યાનો અગ્રતાક્રમ ૩૨૫, તા.૨૫.૦૨.૧૮ સુધીના અરજદારોના લોડ વધારા હેઠળના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલા છે, અને ૬૩ કેવીએ ના ૧૦ ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવવાના બાકી છે. સદર અરજદારનો નાણા ભરપાઈ કર્યાનો અગ્રતાક્રમ ૩૭૪ છે. જે કામો પુરા કરવા માટે ૨.૯૮ કી.મી. એચ.ટી. અને ૬૩ કેવીએ ના ૩૯ ટ્રાન્સફોર્મર ની જરૂરીયાત છે. કામ પ્રગતિ હેઠળ છે અને ક્રમાનુસાર ટ્રાન્સફોર્મર મુકી લોડ વિભાજન કરી આપવામાં આવશે.	સદર કામ તા.૨૯.૦૪.૧૯ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી ટ્રાન્સફોર્મર ની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૮૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	શ્રી મફતલાલ પી. ટાંક તથા બજરંગ નગર ના રહીશો, ડીસા. જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૫૫૯૪૫૨	ડીસા	બનાસકાંઠા	બજરંગ નગરના જાહેર રસ્તા ઊપરથી પસાર થતી હેવી થ્રી ફેજ પ્રેતીવાડી લાઇન અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા બાબત	બજરંગ નગરના જાહેર રસ્તાની બાજુમાંથી ૧૩૨ કેવી ડીસા સબ સ્ટેશનનું રાણપુર પ્રેતીવાડી ફ્રીડર પસાર છે. એક બાજુ જાહેર રસ્તો અને બીજી બાજુ માલિકીના પ્લોટો હોઈ લાઇન અન્ય જગ્યાએ ખસેડવી તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી, તેમ છતાં કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી વિભાગીય કચેરી ડીસા-૧ દ્વારા સદર સ્થળની ચકાસણી કરી સદર લાઇન માલિકીના પ્લોટમાંથી પસાર થતી હશે તો આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળની સ્થળ તપાસણી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી ડીસા-૧ દ્વારા તા.-૧૪.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ કરતાં સદર લાઇન માલિકીના પ્લોટ માંથી પસાર થતી નથી તેમજ વધારે ખસેડવામાં આવે તો સદર થાંભલો રસ્તામાં વચ્ચે આવે છે. આથી સદર વીજ થાંભલો ખસેડવો શક્ય નથી.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૮૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	શ્રી ભગુભાઈ વરસંગજી કોળી ગામ-રાણપુર, વચલો વાસ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૫૭૪૫૯૯૨૪૨	રાણપુર વચલો વાસ	બનાસકાંઠા	મીટર બંધ હોવાથી બદલી આપવા બાબત.	તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ જુના મીટર ને બદલી નવું મીટર નાંખી ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૯૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૧	બી.એન.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	શ્રી રામાજી પુનમાજી જાટ ગામ-રામપુરા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૬૪૧૬૨૩	રામપુરા	બનાસકાંઠા	લોડ વધારા હેઠળની ડીપી ન મળવા બાબત	નાણા ભરપાઈ કર્યાનો અગ્રતાક્રમ ૩૨૫ તા.૨૫.૦૨.૧૮ સુધીના અરજદારોના લોડ વધારા હેઠળના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલા છે, અને ૬૩ કેવીએ ના ૧૦ ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવવાના બાકી છે. સદર અરજદારનો નાણા ભરપાઈ કર્યાનો અગ્રતાક્રમ ૩૨૬ છે. પોલ ઊભા થયેલા છે, કામ પ્રગતિ હેઠળ છે અને ક્રમાનુસાર ટ્રાન્સફોર્મર મુકી લોડ વિભાજન કરી આપવામાં આવશે.	સદર અરજદારનું લોડ વધારામાં નવીન વીજ ટ્રાન્સફોર્મર નું કામ તા.-૦૨.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ૬૩કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર તા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ ચઢાવવામાં આવેલ છે અને અરજી નો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૯૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ભીલડી	એસ.પી.અસારી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	શ્રી રબારી નથુભાઈ જલાભાઈ ગામ-બલોધર જી.બનાસકાંઠા મો.૭૮૭૪૬૯૮૪૨૯	બલોધર	બનાસકાંઠા	એલ.ટી લાઇન ના વાયર બદલી આપવા બાબત	ભીલડી કચેરી દ્વારા તા.૦૨.૧૨.૧૮ ના રોજ એલ.ટી.લાઇન ના ત્રણ ગાળાના વાયર બદલી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૯૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ભીલડી	એસ.પી.અસારી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	શ્રી રબારી બબાભાઈ ખેતાભાઈ ગામ-ઓઢવા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૬૮૭૧૯૦૬૭૫	ઓઢવા	બનાસકાંઠા	એલ.ટી. તથા એચ.ટી. કોલિંગ ઉપર તાર અડકવા બાબત.	અરજદારના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી લાઇન અને એલટી લાઇન પસાર થાય છે. બન્ને લાઇન વચ્ચે અંતર ઓછું હતું. તેથી તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ ૧૧કેવી લાઇન ઉપર ત્રણ ફૂટ ની એંગલ મારી લાઇન ઊંચી કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ભીલડી	એસ.પી.અસારી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	શ્રી રબારી મશરૂભાઈ વિહાભાઈ ગામ-પેપળ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૧૩૬૮૫૦૦૧	પેપળ	બનાસકાંઠા	૧૧કેવી ભાવપુરા લાઇન નો પોલ ખવાય જવા બાબત.	જર્જરીત થાંભલો ભીલડી કચેરી દ્વારા તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૯૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ભીલડી	એસ.પી.અસારી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	શ્રી ઠાકોર કનુજી વિરાજી ગામ-ભીલડી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૩૬૯૪૬૦	ભીલડી	બનાસકાંઠા	૧૧કેવી પાલડી લાઇન નો પોલ બદલી આપવા બાબત.	માલિકીના સર્વે નંબર માથી ખેતીવાડી ૧૧કેવી પાલડી લાઇન નો ૩૪ નંબર નો પોલ આવેલ છે. સદર પોલ જર્જરીત હતો. જે ભીલડી કચેરી દ્વારા તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૯૫	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ભીલડી	એસ.પી.અસારી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	સુરેશ ડી. સિલ્વા, ભારતીય જનતા પાર્ટી કિશાન મોરચો ડીસા તાલુકો ગામ-સોયલા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૫૮૫૮૯૬	સોયલા	બનાસકાંઠા	ડાર્કજોન અને લોડ વધારા હેઠળના કામોમાં ઝડપ લાવવા બાબત.	ડાર્કજોન હેઠળના તા.૧૭.૯.૨૦૧૮ સુધીના કામો પુરા કરવામાં આવેલા છે. સપ્ટે.ના ૪, ઓક્ટો. ના ૩ અને નવે.ના ૧ એમ કુલ ૮ અરજદારોના કામ પુરા કરવા માટે ૬૩ કેવીએના ૮ ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરીયાત છે. જે પ્રગતિ હેઠળ છે અને ક્રમાનુસાર પૂર્ણ કરવામાં આવશે. લોડ વધારા હેઠળ ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૮ થી કામો બાકી છે. જેમાં કુલ ૧૧૨ અરજદારોના કામ પુરા કરવા માટે ૧૧.૪૦૦ કીમી એચ.ટી. અને ૧૦૦ કેવીએના ૫ તથા ૬૩ કેવીએના ૧૦૭ ટ્રાન્સફોર્મર ની જરૂરીયાત છે. જે પ્રગતિ હેઠળ છે અને ક્રમાનુસાર પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ભીલડી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં સપ્ટે. માસના ૪, ઓક્ટો. માસના ૩ અને નવે. માસના ૧ એમ કુલ ૯ કામ તા.૨૪.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. લોડ વધારાના કામો ક્રમાનુસાર પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૯૬	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	કેબલ ની જરૂરીયાત છે	કેબલ ની ફાળવણી કેબલ ની ઉપલબ્ધતા મુજબ ત્વરિત કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૯૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	બીપીએલ લાભાર્થીઓ ની નોંધણી અલગ થી કરવા બાબત	બીપીએલ લાભાર્થીઓને સરકારશ્રીની ઝૂપડપટ્ટી યોજના અંતર્ગત વિના મૂલ્યે વીજ જોડાણો આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	શિહોરી સબ ડિવિઝન ના તમામ ૨૦૦ એમ્પિયર પર ચાલતા લોડ ઘટાડવા બાબત	હાલ નવેમ્બર - ૨૦૧૮ ની પરિસ્થિતિ એ કુલ ૨૪ ફીડર ૨૦૦ એમ્પિયર થી વધુ લોડ ધરાવે છે, અને કુલ ૫૮ ફીડર ૧૫૦ એમ્પિયર થી વધુ લોડ ધરાવે છે, જેમાંથી હાલ ચીમનગઢ-જાલમોર સબ સ્ટેશન યાજ કરી અને કુલ ૫ ફીડર નો લોડ રેગ્યુલર કરવામાં આવેલ છે, અને અન્ય ૨ ફીડર માટે ડીડીયુજીવેવાય અંતર્ગત મંજૂરી લઈ અને પોલ ઊભા કરવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, અને નવીન સંભવિત સબ સ્ટેશન રતનગઢમાં સંભવિત જગ્યાએ અન્ય ૬ ફીડર ના બાયફરકેશન ની કાર્યવાહી અંગે સર્વે કામ પૂર્ણ થયેલ છે, આ સિવાયના ફીડર તાંત્રિક શક્યતાઓ ચકાસી અને તે મુજબ ફિડર બાયફરકેશન ની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૯૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	શિહોરી સબ ડિવિઝન ને અલગ બીજું સબ ડિવિઝન કરવા બાબત	સબ ડિવિઝન કચેરીના વિભાજન માટે તેનો વિસ્તાર, આવક, ગ્રાહકો, એચ.ટી.લાઇન, એલ.ટી.લાઇન અને ટ્રાન્સફોર્મર ની સંખ્યાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. જે જરૂરી પરિમાણ ચેક કરી આગળની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	શિહોરી પેટા વિભાગીય કચેરીનું વિભાજન કરી નવીન ખેમાણા પેટા-વિભાગીય કચેરી બનાવવા માટેના જરૂરી પરિમાણ પૂર્ણ થતા ન હોય શિહોરી પેટા-વિભાગીય કચેરીનું વિભાજન હાલમાં શક્ય નથી. ભવિષ્યમાં જરૂર જણાયે અને વિભાજન માટેના જરૂરી પરિમાણ પૂર્ણ થયેથી તે અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		એચ.આર
૧૦૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	મીટર પર ચાલતા કનેકશનો મીટર ભાડું એક સરખું રાખવું અને હોર્સ પાવર ભાડું લેવામાં આવે છે તે પ્રથા બંધ કરવી	ફિક્સ યાજ હો.પા. આધારિત હોઈ તે બદલી શકાય નહીં.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૧૦૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	એલ એસ ટી સી અરણીવાડા એસ એસ માં સ્વિચ અને મટિરિયલ કામ કરવા બાબત	એલ એસ ટી સી અરણીવાડા એસ એસ માં મેન્ટેનન્સ વર્ક તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	સિંગલ ફેજ ના ઉપડે તો થી ફેજ નો ટ્રાય લેવો જેથી સિંગલ ફેજ પાવર ચાલુ થાય	સદર બાબતે વારંવાર ટ્રાય લેવાથી બ્રેકર પેનલ ને નુકસાન થાય એમ હોઇ સદર બાબત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય એમ નથી.		નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૧૦૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	ખીમાણા એસ એસ માં થી ચેહર ફિડર માં ૩૫ ડીપી ભીલડી સબ ડિવિઝન ની આવે છે ૧૩ ડીપી શિહોરી સબ ડિવિઝન ની આવેલ છે તે ભીલડી સબ ડિવિઝન આપવી જે ફિડર ની કાર્યવાહી કરવી	પાવર સપ્લાય જે તે ફિડર ની કેપેસિટી મુજબ આપવામાં આવે છે, તમામ જગ્યા એ સબ ડિવિઝન મુજબ ફિડર હોવા તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.		નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૧૦૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	અછત વાળા વિસ્તાર માં બિલ કાપવા કનેક્શન પ્રત્યે થોડી રાહત આપવી	સરકારશ્રી દ્વારા અછતગત વિસ્તારમાં કાર્યવાહી અંગે નિર્દેશો મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં અછતગત વિસ્તારમાં બિલ કાપવા કનેક્શન અંગેની રજુઆત પરત્વે કોઈ માર્ગદર્શિકા મળેલ નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ/ બિલ
૧૦૫	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	જે ખેડૂત ફાર્મ હાઉસ માં લાઇટ ની માંગણી કરેલ છે તે ડીપી વાળા ખેડૂતો ની મંજૂરી લેવી નહીં, તે ડીપી ના પાવર આપવાની સત્તા યુજીવીસીએલ ની છે તે પોતાની રીતે પાવર આપી શકે છે જે અધિકાર ડીપી પર ના ગ્રાહક નો નથી અને ચોરી થતી અટકે	નવીન ફાર્મ હાઉસ વીજ જોડાણ માટે ડી.પી. વાળા ખેડૂતની કોઈ મંજૂરી લેવામાં આવતી નથી. ફાર્મ હાઉસના વીજ જોડાણ માટે નજીકના વીજ ટ્રાન્સફોર્મર અથવા નજીક માંથી પસાર થતી હળવા દબાણની વીજ લાઇન પરથી સર્વે કરી વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૬	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	ખીમાણા એસએસ નું સરદારપુરા ફીડર ૨૪૦ એપિયર પર ચાલે છે અને વારંવાર વાયર તૂટી જાય છે વાયર ઘણા જૂના હોવા થી પાવર મળતો નથી અને ફિડર વારંવાર ફોલ્ટ માં જાય છે.	સદર ફીડર નું બાયફેઝન નવીન સબ સ્ટેશન માં જ શક્ય છે ખીમાણા સબ સ્ટેશન હાલ માં ૩૦ એમવીએ ની કેપેસિટી સામે ૨૨ મેગાવોટ (ઓક્ટોબર-૨૦૧૮) લોડીંગ પર ચાલે છે , વાયર તૂટવા માટે જરૂરી સર્વે કામ કરી અને સરકારશ્રી ની એસકેજેવાય યોજના હેઠળ વાયર બદલવા ની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવાઈ છે જે ની મંજૂરી UGVCL/DOD/1/TECH/SKJY/18-19/51/R 2105 ટેકનિકલ સેક્શન નંબર દ્વારા મેળવાયેલ છે અને જેમાં આજ દિન સુધી માં ૦.૬૩૦ કિમી કંડક્ટર બદલાયેલ છે, અને ૯.૫૭ કિલોમીટર કંડક્ટર બદલવો પડતર છે. જે ઉપલબ્ધતા મુજબ બદલવા માં આવશે, કંડક્ટર બદલવા સિવાય ની મેટેનન્સ કાર્યવાહી તા.૩૦.૧૨.૧૮ સુધી માં પૂર્ણ કરવા માં આવશે , જેથી ફિડર ફોલ્ટ અને વાયર તૂટવા ના પ્રશ્ન નું નિરાકરણ લાવી શકાય.	ખીમાણા સબ સ્ટેશનના સરદારપુરા ફીડરના ૯.૫૭કી.મી. કંડક્ટર બદલવાની કામગીરી એસ.કે.જે.વાય યોજના અંતર્ગત તા.૦૮.૦૧.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૦૭	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	લોડ વધારો એ-૧ ફોર્મ પર દાખલ કરવો	એ-૧ ફોર્મ સાથે ફકત બે જ દસ્તાવેજી પુરાવા આપી લોડ વધારા અંગે નોંધણી કરાવી શકાય છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૦૮	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ કાંકરેજ તાલુકા ગામ-શિહોરી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી	બનાસકાંઠા	ડાર્ક જોન કનેક્શન જલદી કરવા બાબતે	એપ્રિલ-૨૦૧૮ સુધીની તમામ અરજીઓને વીજ જોડાણ આપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. અને તે મુજબ વર્ષ ૧૮-૧૯નો લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થઈ જતો હોઈ. નવીન વર્ષ ૧૯-૨૦ નો લક્ષ્યાંક મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૦૯	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ધોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત આંકોલી ઠાકોર વાસ ગામ-આંકોલી જી.બનાસકાંઠા મો.૭૬૦૦૬૭૦૪૨૦	આકોલી	બનાસકાંઠા	હનુમાન મંદિર પાસે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડવા બાબત	સર્વે કામ હાથ ધરતાં ૧૦૦ મીટર એચ. ટી., ટી.સી. શિફ્ટીંગ કરવા માટે ડીઆઇએસએસ રૂરલ યોજના હેઠળતાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો તાંત્રિક મંજૂરી લઈ અને ફરીયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ડીઆઇએસએસ રૂરલ યોજના અંતર્ગત તા.૨૧.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૦	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	શિહોરી	કે.એન.ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	સરપંચ શ્રી ગામ પંચાયત રાનેર ગામ-રાનેર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૫૩૪૯૭૬	રાનેર	બનાસકાંઠા	રોડ કોસીંગની લાઇનો ઊંચી કરવા બાબત	સર્વે કામ હાથ ધરતાં ૧૬ ફીડરના કોસીંગ માટે ૧૦ મીટરના ૩૨ થાંભલા તથા ૧૬ ગાર્ડિંગનું કામ કરવા માટે ડીઆઇએસએસ રૂરલ યોજના હેઠળ તાંત્રિક મંજૂરી તા.૦૬.૧૨.૧૮ ના રોજ મેળવેલ છે. અને ટ્રક સમયમાં પૂર્ણ કરી ફરીયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર રોડ કોસીંગમાં ૧૬ કોસીંગનું કામ તા.૦૧.૦૧.૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૧૧૧	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એચ.પી.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	રબારી પાંચા ભાઈ મેવા ભાઈ ગામ-નવા જી.બનાસકાંઠા મો.૭૬૦૦૧૫૧૦૦૩	નવા	બનાસકાંઠા	લોડ વધારામાં આવેલ ટીસી ચાલુ કરવા બાબત	તા.૨૧.૧૧.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ચાર્જ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૧૨	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એચ.પી.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	સરપંચ શ્રી વાસણા ગામ પંચાયત ગામ-વાસણા (જુના ડીસા) જી.બનાસકાંઠા મો.૯૭૧૪૮૬૯૦૬૬	વાસણા (જુના ડીસા)	બનાસકાંઠા	વાસણા જુનાગામમાં શાળા અને શંકર ભગવાનનું મંદીર આવેલ હોય ત્યાં આવવા જવા માટેનો રસ્તો પીળો કરીને પાકો બનાવવાનો હોય રસ્તા વચ્ચે લાઇટનો થાંભલો આવેલ હોઈ જે યોગ્ય જગ્યાએ ખસેડવા બાબત	ડીઆઇએસએસ રૂરલ યોજના હેઠળ તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી તા.૦૬.૧૨.૧૮ ના રોજ થાંભલો યોગ્ય જગ્યાએ ખસેડી આપેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૧૧૩	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એચ.પી.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	ઠાકોર અનારજી નાથુજી ગામ-ઢુવા જી.બનાસકાંઠા મો.૭૬૦૦૯૮૯૬૮૧	ઢુવા	બનાસકાંઠા	નવીન ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન ની અરજી તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૮ માટે બોરવેલ બનાવવા અંગે ની નોટિસ આપવા બાબત.	એપ્રિલ-૨૦૧૮ સુધીની તમામ અરજીઓને વીજ જોડાણ આપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. અને તે મુજબ વર્ષ ૧૮-૧૯નો લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થઈ જતો હોઈ. નવીન વર્ષ ૧૯-૨૦ નો લક્ષ્યાંક મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૧૪	૦૭.૧૨.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૨	એચ.પી.પરમાર, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	ઘાસુરા હબીબ ખાન ન્યામત ખાન ગામ-જુના ડીસા જી.બનાસકાંઠા મો.૮૨૩૮૬૩૭૭૦૦	જુના ડીસા	બનાસકાંઠા	નવીન ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન ની અરજી તા. ૧૬-૦૭-૨૦૧૮ માટે બોરવેલ બનાવવા અંગે ની નોટિસ આપવા બાબત.	એપ્રિલ-૨૦૧૮ સુધીની તમામ અરજીઓને વીજ જોડાણ આપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. અને તે મુજબ વર્ષ ૧૮-૧૯નો લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થઈ જતો હોઈ. નવીન વર્ષ ૧૯-૨૦ નો લક્ષ્યાંક મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૫	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિધ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	ભીલ દલાભાઈ વીરાભાઈ ગામ-કોટડી જી.બનાસકાંઠા મો.૬૩૫૪૨૨૬૭૩૨	કોટડી	બનાસકાંઠા	અમોએ સર્વે નં ૪૮૭ ગામ કોટડીમાં નવીન વીજ જોડાણ માટે તા ૨૨/૦૫/૨૦૧૭ ની અરજીના અનુસંધાને બોર બનાવીને જીજીઆરસીમાં અરજી કરેલ. પરંતુ જીજીઆરસી વારંવાર બંધ રહેવાથી નિયત સમય મર્યાદામાં ટીપીએ/એફપીએ થયેલ નથી. પરંતુ ત્યારબાદ જીજીઆરસી ચાલુ થતાં અમોએ તા ૧૭.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ૪૯૨૦૦/- રૂપિયા ભરી ટીપીએ/એફપીએ કરાવેલ છે. તો આપ સાહેબને અમારી અરજી સ્વીકારી અંદાજપત્ર આપવા નમ્ર અરજ છે.	ભીલ દલાભાઈ વીરાભાઈ એ સર્વે નં ૪૮૭ ગામ કોટડીમાં નવીન વીજ જોડાણ માટે તા.૨૨.૦૫.૧૭ જીપી નં ૩૭૫ ની અરજીના અનુસંધાને તા.૨૪.૧૦.૧૭ ની ઓનલાઇન અરજીથી નિયત સમયમાં ટીપીએ/એફપીએ કરાવવા માટે નોટિસ પાઠવેલ. પરંતુ અરજદાર દ્વારા નિયત સમયમાં એફપીએ/ટીપીએ રજૂ ના કરાતા આપની અરજી દફતરે થયેલ છે. જેની જાણ પત્ર નં ૨૮૦૧ તા.૨૩.૦૯.૧૮ થી અરજદારે કરેલ ત્યારબાદ તા.૦૪.૧૨.૧૮ના રોજ અરજદાર દ્વારા નવીન અરજી કરેલ છે. જે નવીન વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના લક્ષ્યાંક પ્રમાણે અંદાજપત્ર આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૧૬	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિધ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	સિદ્ધપુરા અકબર અ. રહિમ ગામ-મજાદર જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૮૯૭૩૦૩૭, ૮૨૦૦૭૯૫૮૯	મજાદર	બનાસકાંઠા	ગ્રાહકશ્રી સિદ્ધપુરા અકબર અ. રહિમ ની અરજી તા ૨૭.૧૧.૧૮ મુજબ જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૮ ના લાઇટ બિલ માં F કરી એવેરેજ બિલ બનાવી આપેલ છે. તાજેતરનું સપ્ટે-ઓક્ટ ૧૮ ના બિલ માં રીડિંગ બતાવેલ હોય F મિટર નું એવેરેજ બિલ મજરે આપવા વિનંતી	જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૮ ના લાઇટ બિલ માં F કરી એવેરેજ બિલ આપેલ જે ગ્રાહક ની અરજી તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના અનુસંધાને સદર મીટર ચેક કરતાં મીટર બરાબર જણાતા ગ્રાહકને ૨૯૦ યુનિટનું રિફંડ રૂપિયા ૧૫૯૦.૮૧ તા.૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ ક્રેડિટ આપેલ છે. જેની ગ્રાહકને રૂબરૂ જાણ કરેલ છે.		નિકાલ	રેવન્યુ/ બિલ	
૧૧૭	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિધ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	ચૌધરી જીએશકુમાર કરસનભાઈ ગામ-છાપી જી.બનાસકાંઠા મો.૮૭૩૩૦૯૨૮૦૨	છાપી	બનાસકાંઠા	નવીન ખેતીવાડી વિજજોડાણ નો બોર બનાવવે આઠ માસ થયેલ છે, અને તેનું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યે ચાર માસ થવા આવેલ છે. તો અમોને ખેતીવાડી વિજજોડાણ આપવા યોગ્ય કાર્યવાહી કરી આપવા મહરબાની કરશોજી.	સદરહુ અરજદાર શ્રી ચૌધરી જીએશકુમાર કરસનભાઈ એ નવીન ખેતીવાડી વિજજોડાણ છાપી ગામના સર્વે નંબર ૧૩૨ માં લેવા તા ; ૨૩.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ. ૨૦૦ પાવતી નં ૦૪૧૧૧૪ થી ભરી અરજી નોંધણી કરાવેલ. ત્યારબાદ અરજદારને તેજ દિવસે તા ; ૨૩.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ બોર બનાવવાની નોટિસ પત્ર નં : છાપી /ટેક/૮૬૯ તા : ૨૩.૦૫.૨૦૧૮ થી આપેલ. ત્યારબાદ અરજદાર તેમના સર્વે નં માં બોર બનાવી ૨૭.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ અરજી આપી ગયેલ . ત્યારબાદ અત્રેની છાપી કચેરી દ્વારા સ્થળ ઉપર તા : ૦૩.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ સર્વે કરેલ . અને તેમનો કેશ જીજીઆરસી માં,સૂક્ષ્મ પિયતપદ્ધતિ અપનાવવા સાડું તા : ૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના	સદર અરજદારનું નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નું કામ તા.- ૦૮.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અને તા ૨૫.૧.૧૯ ના રોજ વીજજોડાણ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કરતાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ	
										રોજ ઓનલાઇન મોકલી આપેલ . અને અરજદાર દ્વારા GGRC માં તા : ૦૮.૧૦.૧૮ ના રોજ નાણાં ભરપાઈ કરી ,તા : ૦૯.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ FPA કરાવેલ . ત્યારબાદ અત્રેની કચેરી દ્વારા ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ , જે અરજદાર દ્વારા તા : ૨૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે . અત્યારે અત્રેની કચેરી દ્વારા ૩૧.૦૮.૨૦૧૮ સુધી ના નાણાં ભરપાઈ કરેલ ખેતીવાડીનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. માલસામાનની ઉપલબ્ધી અનુસાર અગ્રતાક્રમ મુજબ આગળના કામ કરવામાં આવશે.					
૧૧૮	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	શ્રી એસ.એ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	મુખી ખીજરઅલી જમાલભાઈ ગામ-કાકોશી જી.પાટણ મો.૯૯૨૫૪૫૭૮૪	કાકોશી	પાટણ	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે મુકેલ ટ્રાન્સફોર્મર ના લગાવેલ તાણિયો તૂટી ગયેલ છે. તથા લંગર ના ડી.ઓ. ખરાબ થઈ ગયેલ છે.	સદર ગ્રાહક ના ખેતરમાં મુકેલ ટ્રાન્સફોર્મર નો લગાવેલ તાણિયો તૂટેલ હોઈ નવીન તાણિયો લગાવી આપેલ છે. તથા ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ના ડી. ઓ. નવીન બનાવી તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી ફરિયાદ દૂર કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૧૧૯	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	શ્રી એસ.એ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	ઠાકોર બાબુજી ઘેમરજી ગામ-લવારા જી.પાટણ મો.૯૭૨૬૪૬૯૮૫૫	લવારા	પાટણ	લાઇના વાયર ઢીલા હોય ખેચવા બાબત તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ મળેલ અરજી	સદર ગ્રાહકના પ્રશ્ન બાબતે સ્થળ પર તપાસતા તેમના ગામ-લવારા ના ખેતર માથી ૧૧ કે.વી. કલાના ફિડર પસાર થાય છે તેના થાંભલા નં-૭૦/૯૪/૧ નો તાણિયો તૂટી ગયેલ હતો તે તાણિયો તા.૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન તાણિયો લગાવી વાયર ખેચી લાઇનનું સમારકામ કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	
૧૨૦	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર રૂરલ	વી.એચ.પરમાર, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૪	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયતના ગામ-ઠાકરાસણ જી.પાટણ મો.૯૭૨૬૪૬૯૧૫૩	ઠાકરાસણ	પાટણ	રોડ ને નડતરરૂપ થાંભલો ખસેડવા બાબત	ઠાકરાસણ ગામમાં રોડ ને નડતરરૂપ કુલ ૧૦૫ મીટર લાઇન ખસેડવા માટે સિદ્ધપુર રૂરલ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ડીઆઈએસએસ-રૂરલ યોજના અંતર્ગત મંજૂરી તા.૦૭.૧૨.૧૮ના રોજ લેવામાં આવેલ છે. જે કામ ના બે પોલનું કામ તા.૦૭.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન	
૧૨૧	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર રૂરલ	વી.એચ.પરમાર, નાયબ ઇજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૪	રાજપૂત વિષ્ણુજી હગુજી ગામ-ચંદ્રાવતી જી.મહેસાણા મો.૯૬૨૪૫૮૮૦૮૬	ચંદ્રાવતી	મહેસાણા	રોડ ને નડતરરૂપ થાંભલો ખસેડવા બાબત	ચંદ્રાવતી ગામમાં રોડને નડતરરૂપ કુલ ૩૦ મીટર લાઇન ખસેડવા માટે સિદ્ધપુર રૂરલ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ડીઆઈએસએસ-રૂરલ યોજના અંતર્ગત મંજૂરી લેવામાં આવેલ છે. જે કામ તા.૦૬.૧૨.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન	
૧૨૨	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર શેઠર	એમ.એમ. બાંડી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૨	મહેશકુમાર રમેશકુમાર ઠાકર ગામ-સિદ્ધપુર જી.પાટણ મો.૯૮૨૫૫૬૨૦૮૨	સિદ્ધપુર	પાટણ	ઉનાળામાં પથ્થર પોલ એરિયામાં લો વોલ્ટેજ આવવા બાબત	સિદ્ધપુર શહેરના પથ્થર પોલ વિસ્તારમાં ઉનાળા દરમિયાન લો વોલ્ટેજ આવવા બાબતની અરજીના અનુસંધાનમાં સિદ્ધપુર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવાની જરૂરિયાત જણાતા સદર વિસ્તારમાં એસ.આઈ. સ્કીમ અંતર્ગત નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં નવીન ૧૦૦ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરિયાત છે, જે મલ્ચેથી ટ્રાન્સફોર્મર યાજ કરી લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સિદ્ધપુર શહેરના પથ્થર પોલ વિસ્તારમાં ૧૦૦ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મર ની જરૂરિયાત હોઈ સદર ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૫.૧૨.૧૮ના રોજ નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી યાજ કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર વિસ્તારના લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૨૩	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર શેહર	એમ.એમ. બાંડી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૨	ગણપતલાલ જી. સુથાર ગામ-સિદ્ધપુર જી.પાટણ મો.૯૭૨૬૭૫૦૮૨૨	સિદ્ધપુર	પાટણ	સિદ્ધપુર શેહર, યુ.જી.વી.સી.એલ. ની ઓફિસ ની બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલત અને જૂની હોવાથી નવી બિલ્ડિંગ ફાળવવા માટે રિવાઇઝ ની બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલત અને જૂની હોવાથી નવી બિલ્ડિંગ ફાળવવા બાબત.	સિદ્ધપુર શહેરની યુ.જી.વી.સી.એલ.ની ઓફિસની બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલત અને જૂની હોવાથી નવી બિલ્ડિંગ ફાળવવા માટે રિવાઇઝ જત્રી માટેની ફાઇલ કલેક્ટર ઓફિસમાં પડતર છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સિદ્ધપુર શહેરની યુ.જી.વી.સી.એલ.ની ઓફિસની બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલત અને જૂની હોવાથી નવી બિલ્ડિંગ ફાળવવા માટે રિવાઇઝ જત્રી માટેની દરખાસ્ત સિદ્ધપુર પેટા વિભાગીય કચેરી ના પત્ર ક્રમાંક 434/તા 21.01.2015 થી પાટણ કલેક્ટર ઓફિસમાં મોકલેલ જે અનુષ્ઠાને ભરપાઈ કરવા પાત્ર પ્રોસેસ ફી રૂ.71300 તા 11.08.2017 ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે ત્યારબાદ જમીન ફાળવણી માટે અત્રેની કચેરી ના પત્ર ક્રમાંક 6399/04.08.2018 અને 9427/28.11.2018 થી કલેક્ટર શ્રી પાટણ ને રજુઆત કરેલ છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		જનરલ Misc.
૧૨૪	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર શેહર	એમ.એમ. બાંડી નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૨	પટેલ મુકેશકુમાર દશરથલાલ ગામ-સિદ્ધપુર જી.પાટણ મો.૯૪૨૬૧૭૬૭૮૫	સિદ્ધપુર	પાટણ	રાજપુર વિસ્તાર માં ૧૧ કેવી સિટી ૧ ફિડર વધુ લંબાઈ હોવાથી ઈંટરપસન આવવા બાબત.	રાજપુર વિસ્તારમાં ૧૧ કેવી સિટી ફીડર ના મેટેનન્સનું કામ તા.૧૩.૧૧.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સદર વીજ ફીડરના મહત્તમ એમ્પિયર-૨૦૯ તેમજ ફીડરની લંબાઈ ૧૪ કી.મી. હોઈ. જેના વિભાજન માટેની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી તા.૦૭.૧૨.૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. જેમાં ૪ કી.મી. નવીન લાઇન ઊભી કરવાનું કામ ત્રણ માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર ફીડર તા ૧૩.૧૦.૧૯ ના રોજ ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા ફીડર / ફીડર બદલવું
૧૨૫	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઉંઝા-ગ્રામ્ય	વી.બી.પરમાર, નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૯	પટેલ સુરેશભાઈ છગનલાલ પ ગામ-ઉંઝા જી.મહેસાણા મો.૯૯૭૪૨૦૧૧૨૦	ઉંઝાવા	મહેસાણા	સર્વિસ વાયર ખરાબ થઈ ગયેલ હોવાથી બદલી આપવા બાબત	સદર અરજી ના અનુસંધાનમાં તા.૦૨.૧૨.૧૮ ના રોજ નવીન સર્વિસ વાયર લગાવી આપેલ છે અને અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૨૬	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઉંઝા-ગ્રામ્ય	વી.બી.પરમાર, નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૯	પટેલ નરોત્તમભાઈ નારણદાસ ગામ-સુણોક જી.મહેસાણા મો.૯૯૨૫૮૩૯૦૦	સુણોક પ	મહેસાણા	ધર નુ સમારકામ કરવાનું હોવાથી મીટર નુ સ્થળ બદલી આપવા બાબત	સદર અરજી ના અનુસંધાનમાં તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ પા.નં.૩૭૩૪૫૮ ધ્વારા રૂ.૩૦૦ અત્રેની કચેરીએ ભરાવી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ મીટર સલામત અંતરે ખસેડી આપેલ છે, અને અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૨૭	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઉંઝા-ગ્રામ્ય	વી.બી.પરમાર, નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૯	પટેલ લક્ષ્મીબેન દેવચંદભાઈ ગામ-મકતુપુર જી.મહેસાણા મો.૯૯૨૫૩૪૫૨૫૪	મકતુપુર	મહેસાણા	મીટર બંધ થઈ ગયેલ હોવાથી મીટર બદલી આપવા બાબત	સદર અરજી તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ અત્રેની કચેરીએ આવેલ જેના અનુસંધાનમાં તા.૦૨.૧૨.૧૮ ના રોજ સદર વીજ-સ્થાપન પર નવીન મીટર લગાવી આપેલ છે, અને અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૧૨૮	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઊંઝા(T)	એ.જી.વાઘેલા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭૭	ઠાકોર ચેતનજી કાન્તિજી ગામ-પગીવાસ, ઊંઝા જી.મહેસાણા મો.૯૬૩૮૦૮૧૪૦૦	પગીવાસ, ઊંઝા	મહેસાણા	અમારા મહેલ્લામાં વીસથી પચ્ચીસ ઘરની સર્વિસો લીમડાના ઝાડ પર બાંધેલ હોવાથી વ્યવસ્થિત મેન્ટેનન્સ કરી ઘટતું કરી આપવા વિનંતી	સદર કામ બાબતે ઊંઝા શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરીને લીમડા ઉપર લગાવેલી સર્વિસો દૂર કરીને બાજુના પોલ ઉપર આપીને સદર પોલનું સમારકામ તા.૦૩.૧૨.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૨૯	૧૦.૧૨.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઊંઝા(T)	એ.જી.વાઘેલા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭૭	ભાનુશાલી રસિલાબેન કીર્તિકુમાર ૩૬- આશીવાંદ પાર્ક, દાસજ રોડ, ઊંઝા જી.મહેસાણા મો.૯૯૯૮૦૭૪૦૩૦	૩૬- આશીવાંદ પાર્ક, દાસજ રોડ, ઊંઝા	મહેસાણા	ઘર વપરાશનું થી ફેઝ મીટર આપવા બાબત	અરજદાર દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ માં લોડ વધારો માંગતા સદર વીજ જોડાણ સિંગલ ફેઝ હોવાથી થી ફેઝનું મીટરની જરૂરિયાત હોય ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન પણ નવીન થી ફેઝ મીટર સ્થાપન કરી તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૩૦	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	રાધનપુર	બી.એસ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯	ઠાકોર નાગજીભાઈ હેંગોળભાઈ તથા અન્ય ગામ-વડનગર જી.પાટણ	વડનગર	પાટણ	અંદાજપત્ર ભર્યા હોવા છતાં સોલાર પ્લેટ ન આપવા બાબત.	શ્રી નાગજીભાઈ હેંગોળભાઈ ઠાકોર મુકામ : વડનગર તા:રાધનપુર દ્વારા તા.૩૧.૦૭.૧૭ ના રોજ રૂ. ૪૫૦૦ /- સોલાર હોમ લાઇટ માટે ભરપાઈ કરવામા આવેલ છે. સદર નાણાં ભરાયેલા સોલાર હોમ લાઇટના અરજદારો ને વડી કચેરી ધ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના લક્ષ્યાંક મુજબ સોલાર હોમ લાઇટ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮માં સોલાર હોમ લાઇટનો લક્ષ્યાંક વડી કચેરી તરફથી આપવામાં આવેલ ન હોઈ સોલાર હોમ લાઇટની વીજળીકરણની કોઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાયેલ નથી. તેમજ સોલાર હોમ લાઇટ માટેના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા MNRE માં પડતર છે જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં નવીન લક્ષ્યાંક વડી કચેરીથી મળ્યા મુજબ અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ કર્યાના ક્રમ અનુસાર વીજળીકરણની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ		સોલાર સ્કીમ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૩૧	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	રાધનપુર	બી.એસ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯	ચૌધરી વીરાભાઈ મંજીભાઈ ગામ-ચલવાડા જી.પાટણ મો.૯૬૮૭૭૧૯૧૭૫	ચલવાડા	પાટણ	લોડ વધારાની અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ કરવા છતાં ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબત.	સદર અરજદારે તા.૦૨.૧૧.૧૮ ના રોજ ૦૫ + ૨૫ = ૩૦ હો.પા. ના લોડ વધારા માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. જેના માટે ૧૦ કેવીએ થી ૬૩ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૩૨	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૨	એ.પી.ભોજક, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	પટેલ હેમાભાઈ ગણેશભાઈ ગામ-જાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૬૫૨૧૧૦	જાડા	બનાસકાંઠા	લોડ વધારાની અંદાજપત્રના નાણાં તા: ૨૫.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવા છતાં ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબત.	સદર અરજદારે તા.૨૫.૦૪.૧૮ ના રોજ ૪૬ + ૧૦ = ૫૬ હો.પા. ના લોડ વધારા માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. જેના માટે લાઇન તથા ડી.પી. સ્ટ્રકચર ઊભુ કરવાનું કામ પુર્ણ થઇ ગયેલ છે. સદર અરજદારનો લોડ વધારામાં ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર મેળવવા માં રાધનપુર ડીવીઝન કચેરી ખાતે પેન્ડીંગ લીસ્ટ ૯મો ક્રમાંક છે. હાલ મા તા.૦૬.૦૪.૧૮ પછી લોડ વધારાના એસ્ટીમેટ ભરપાઈ થયેલ ગ્રાહકોના લાઇના કામ પુર્ણ થયેલ છે પરંતુ સદર તારીખ પછી ના ટાન્સફોર્મર આપવાના બાકી છે, જે ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે કામ પુર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારનું લોડ વધારામાં નવીન ૬૩કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર તા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ ચઢાવવામાં આવેલ છે અને અરજી નો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૩૩	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૨	એ.પી.ભોજક, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	કણબી દરગાભાઈ જગમલભાઈ ગામ-રાંટીલા જી.બનાસકાંઠા મો.૮૨૩૮૦૮૫૯૫૨	રાંટીલા	બનાસકાંઠા	જર્જરીત થાંભલા તથા ડી.પી. સ્ટ્રકચર નું સમારકામ કરવા બાબત	તા.૧૭.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને ખેતી વિષયક વીજ-જોડાણ ઉપર લાગેલ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર તેમજ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર તરફ આવતી ભારે વીજ દબાણની વીજ લાઇનના થાંભલા જર્જરીત અને ખવાઈ ગયેલ હોઇ એસ. આઇ. સ્કીમ માં જરૂરી મંજૂરી મેળવી તા.૨૦.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર કામ પુર્ણ કરી ગ્રાહકની ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૩૪	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૨	એ.પી.ભોજક, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	ઠાકોર મગનજી થાનાજી ગામ-કોતરવાડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૧૩૪૮૪૮૦૩	કોતરવાડા	બનાસકાંઠા	વિજલાઇન તથા જર્જરીત થાંભલા દુર કરવા બાબત	તા.૧૬.૧૧.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન નું રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરી એક જર્જરીત થાંભલો હટાવી તેની જગ્યાએ નવીન થાંભલો ઊભો કરેલ તેમજ હળવા વીજ દબાણ ના વાયર ખુબજ નીચે હોવાથી નવીન પોલ ઊભો કરી વીજ લાઇન સલામત અંતરે કરેલ છે. સદર કામ તા.૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરી ગ્રાહકની ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૩૫	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૨	એ.પી.ભોજક, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	રાજપૂત કરમણભાઈ રતનાભાઈ ગામ-ચીભડા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૭૧૦૬૯૦	ચીભડા	બનાસકાંઠા	લોડ વધારાની અંદાજપત્રના નાણાં તા.૧૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવા છતાં ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબત	સદર અરજદારે તા.૧૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ૪૦ + ૧૦ = ૫૦ હો.પા. ના લોડ વધારા માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. જેના માટે લાઇન તથા ડી.પી. સ્ટ્રકચર ઊભુ કરવાનું કામ પુર્ણ થઇ ગયેલ છે. સદર અરજદારનું ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૦.૧૨.૧૮ ના રોજ ચઢાવી કામ પુર્ણ કરી ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૩૬	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	ગઢવી ઉમેદદાન આવડદાન જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી, બનાસકાંઠા ગામ-કોરેટી જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૨૪૭૦૨૬૬૦	કોરેટી	બનાસકાંઠા	સુઇગામ તાલુકા ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટે ઓગષ્ટ-૨૦૧૮ પછીના અરજદારોને કુવા/બોર ની બનાવવાની નોટીસ આપવા બાબત	હાલ સુઇગામ તાલુકામા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના લક્ષ્યાંક ને ધ્યાનમાં રાખીને ઓગષ્ટ-૧૮ સુધી ના નવીન ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ લેવા માટેના અરજદારોને કુવા/બોર બનાવવા માટે ની નોટીસ આપેલ છે. ત્યારબાદ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના લક્ષ્યાંક મર્યાદાથી નવીન બોર બનાવવાની નોટિસ આપવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૩૭	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	નરસિંહભાઈ ભાટા પ્રમુખ, તાલુકા ભાજપ, સુઇગામ ગામ-ભટાસણા જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૯૭૨૧૭૭૮	ભટાસણા	બનાસકાંઠા	ભટાસણા ગામે વાયર ખેચવા તેમજ જંગલ કટીંગનું કામ કરાવા બાબત	ભટાસણા ગામે એલ.ટી. વાયર જે ઢીલા હતા તે તા.૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ એલ.ટી. વાયર ખેચી ટાઇટ કરેલ છે તથા ગામમાં વાયર ને નડતર રૂપ ટ્રી કટીંગ કરી સદર ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૩૮	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	રમીલાબેન રામાભાઈ ચૌધરી પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત, સુઇગામ ગામ-ભરડવા, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૧૩૦૩૪૨૫૬	ભરડવા	બનાસકાંઠા	સુઇગામ ખાતે ૬૬ કે.વી. વિજ સબસ્ટેશન શરૂ કરવા બાબત	હાલમાં સુઇગામને ૬૬કેવી જલોયા સબ સ્ટેશન થી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. જે સુઇગામથી માત્ર ૩ કી.મી. ના અંતરે છે. ભવિષ્યમાં લોડને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂર જણાશે તો નવીન સબ સ્ટેશનની મોજણી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવું ડ/ડ / GETCO Related
૧૩૯	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	રમીલાબેન રામાભાઈ ચૌધરી પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત, સુઇગામ ગામ-રડોસણ, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૧૩૦૩૪૨૫૬	રડોસણ તથા અન્ય	બનાસકાંઠા	અછતગરત તાલુકામા ખેડૂતો ને સ્પેશીયલ કેસ તરીકે બોર માટે તાત્કાલીક વીજ જોડાણ આપવા અંગે	હાલ સુઇગામ તાલુકા મા ઓગષ્ટ-૧૮ સુધી ના નવીન ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ લેવા માટેના અરજદારોને કુવા/બોર બનાવવા માટે ની નોટીસ આપેલ છે. તથા જેમના કુવા/બોર બની ગયેલ છે અને અંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેલ છે તેવા અરજદારોનો લાઇન કરવાનું કામ કરી ક્રમાનુસાર વીજ જોડાણ આપવાનું કામ ચાલુ છે. પરંતુ અછતગરત તાલુકામાં સ્પેશીયલ કેસ તરીકે તાત્કાલીક વીજ જોડાણ આપવા માટે અલગ કોઇ યોજના હાલમાં અમલમાં નથી. પરંતુ અરજદારને વીજ જોડાણની જરૂરીયાત હોય તો તત્કાલ યોજનામાં માંગણી કરેથી તેનું કંપનીના નિયમ મજબ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાથી તત્કાલ		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
										યોજનામાં ઝડપથી વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય. તેમજ હાલમાં અછતની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જી.યુ.વી.એન.એલ.ના નવીન પરિપત્ર ક્રમાંક-જીયુવીએનએલ/ટેક-૩/ડીઈ-૩/૨૬૭૮/૦૬.૧૨.૨૦૧૮થી નવીન વીજ જોડાણ માટે સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ અપનાવવાનો નિર્ણય હાલમાં નવીન જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે. આથી જે અરજદારો બોર બનાવી નમૂના નં.-૧૬ રજૂ કર્યેથી અંદાજપત્ર આપવામાં આવશે.				
૧૪૦	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	દેવજીભાઈ પી પટેલ સદસ્ય જી.પંચાયત, બનાસકાંઠા ગામ-કટાવ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૭૮૧૭૧૪૭૧	કટાવ	બનાસકાંઠા	કટાવ ગામ ને ભાભર કચેરી માંથી બદલીને સુઇગામ કચેરીમા લેવા બાબત	હાલ કટાવ ગામ ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી માં સમાવીષ્ટ છે. ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી ના કુલ ગામ ૫૧ છે જેમા ભાભર તાલુકાના ૫૦ તથા સુઇગામ તાલુકાનુ ૧ (કટાવ) છે. સુઇગામ પેટા વિભાગીય કચેરીમા કુલ ૪૨ ગામ છે. જે સુઇગામ તાલુકાના છે. સુઇગામ પેટા વિભાગીય કચેરી વાવ પેટા વિભાગીય કચેરી નુ બાયફરકેશન કરી બનાવવા મા આવેલ છે. કટાવ ગામ નું અંતર ભાભર થી ૧૩ કી.મી. અને સુઇગામ થી ૨૧ કી.મી. થાય છે. આથી અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને કટાવને ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં સદર બાબતે સમીક્ષા બાદ મંજુર અર્થે દરખાસ્ત ઉપલી કચેરી મોકલવામાં આવશે.	હાલ કટાવ ગામ ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી માં સમાવીષ્ટ છે. ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી ના કુલ ગામ ૫૧ છે જેમા ભાભર તાલુકાના ૫૦ તથા સુઇગામ તાલુકાનુ ૧ (કટાવ) છે. સુઇગામ પેટા વિભાગીય કચેરીમા કુલ ૪૨ ગામ છે. જે સુઇગામ તાલુકાના છે. કટાવ ગામ નું અંતર ભાભર થી ૧૩ કી.મી. અને સુઇગામ થી ૨૧ કી.મી. થાય છે. આથી અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને કટાવને ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં સદર બાબતે સમીક્ષા કર્યા બાદ કટાવ ગામ ને ભાભર સબડિવિઝન માંથી સુઇગામ સબડિવિઝન માં ટ્રાન્સફર કરવાની જરૂરિયાત ના હોય પત્રકમાંક યુજીવીસીએલ/આરઓડી/ટેક/E-1728 તા.22.03.2019 થી અરજદાર ને જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર
૧૪૧	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	આર.વી.ઓડ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	પટેલ લક્ષ્મણભાઈ વસ્તાભાઈ ગામ-૨૬૬, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૬૦૧૦૦૨૭૪૭	૨૬૬	બનાસકાંઠા	ઘર મીટર નો સર્વિસ વાયર બદલવા બાબત	શ્રી પટેલ લક્ષ્મણભાઈ વસ્તાભાઈ ગામ: ૨૬૬ ના ઘરના મીટરનો સર્વિસ વાયર તા.૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ બળી ગયાની અરજી આવતા તેમના ઘરના મીટરનો સર્વિસ વાયર તા.૦૬.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે તથા ઘરની લાઇટ ચાલુ કરી ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૪૨	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૧	એ.પી.ભોજક, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	પટેલ સાઈલભાઈ વીહાભાઈ ગામ-સોની જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૧.૭૪૨૩૧	સોની	બનાસકાંઠા	લોડ વધારાની અંદાજપત્રના નાણાં તા: ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ ભારપાઈ કરવા છતા ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબત	સદર અરજદારે તા.૧૪.૦૬.૧૮ ના રોજ ૫૪ + ૪.૫ = ૫૮.૫ હો.પા. ના લોડ વધારા માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. જેના માટે લાઇન તથા ડી.પી. સ્ટ્રકચર ઊભુ કરવાનું કામ પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે. સદર અરજદારનો લોડ વધારામાં ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર મેળવવા માં રાધનપુર ડીવીઝન કચેરી ખાતે પેન્ડીંગ લીસ્ટ ૩૦મો ક્રમાંક છે. હાલ મા તા: ૦૬.૦૪.૧૮ પછી લોડ વધારાના એસ્ટીમેટ ભરપાઈ થયેલ ગ્રાહકોના લાઇના કામ પૂર્ણ થયેલ છે, પરંતુ સદર તારીખ પછી ના ટાન્સફોર્મર આપવાના બાકી છે જે ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારે તા: ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ ૫૪ + ૪.૫ = ૫૮.૫ હો.પા. ના લોડ વધારા માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. જેના માટે લાઇન તથા ડી.પી. સ્ટ્રકચર ઊભુ કરવાનું કામ પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે. સદર અરજદારનો લોડ વધારામાં ૬૩ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર તા ૦૧.૦૩.૧૯ ના રોજ ચઢાવવામાં આવેલ છે અને કામ પૂર્ણ કરવા મા આવેલ છે	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર બાબત
૧૪૩	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	થરા	એમ.આઇ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૮	પટેલ રમેશભાઈ મનજીભાઈ ગામ-જાખોલ જી.બનાસકાંઠા મો.૯૮૯૮૬૨૪૫૮૯	જાખોલ	બનાસકાંઠા	વીજ અકસ્માતથી બળી ગયેલ પાકનું વળતર ન મળવા બાબત	તા: ૧૪.૦૩.૨૦૧૮ નારોજ પટેલ રમેશભાઈ મનજીભાઈ ગામ જાખોલ ના ખેતરમા તૈયાર થયેલો પાક ભેગો કરેલ હતો જે વીજ અકસ્માત થી બળી ગયેલ તેની વળતર માટે ની દરખાસ્ત નં: ૬૧૩ તા ૧૯.૦.૨૦૧૮ ડિવીઝનલ મેનેજર યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, મહેસાણા. ને થરા પેટા વિભાગીય કચેરી ધ્વારા મોકલેલ જે યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, મહેસાણા ધ્વારા પત્ર નં: ૧૫૬૧ તા ૧૨.૦૯.૨૦૧૮ થી યુ.જી.વી.સી.એલ. વડી કચેરી મહેસાણા ને "Harvested crop rest lying grass only so party was not submitted documents" કારણ લખી રદ થયાનું જણાવેલ છે. પરંતુ સદર દરખાસ્ત નં: ૬૧૩ તા ૧૯.૦.૨૦૧૮ મા તમામ ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવેલ છે તથા સરક્યુલર નં: UGVCL/ R & C / SE TECh/ Crop Burn Policy/ 181 Date: 19.02.2018 મુજબ સદર વળતર આપવા પાત્ર થતુ હસે તો જરૂરી ખૂટતા દસ્તાવેજી પુરાવા મોકલવામાં આવશે.	વીજ અકસ્માતના લીધે ઉભા / લણેલ પાકને થયેલ નુકશાનીના વળતર વીમા અંતર્ગત ખેતરમાં લણેલો પાક ખેતરમાં જ હોય તો જ વળતરને આવરી લીધેલ છે, સદર કેસમાં સંયુક્ત ચકાસણી દરમયાન સંલગ્ન સર્વેયર દ્વારા જાણવા મળેલ કે લણેલ પાક ખેતરમાંથી ઉપાડીને અરજદાર દ્વારા ફાર્મ હાઉસ નજીક લાઈન નીચે રાખવામાં આવેલ જેથી યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા પોલીસીના નિયમોને આધીન રહી લાગુ પડતું ન હોઈ નુકશાની અંગે કોઈ વળતર ચૂકવેલ નથી. સદર કેસ દફતરે કરેલ છે.	નિકાલ		અકસ્માત વળતર
૧૪૪	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	થરા	એમ.આઇ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૮	પટેલ ગીરીશકુમાર અંબાલાલ ગામ-તાણા, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૭૦૮૬૮૮૬	તાણા	બનાસકાંઠા	અમારા સી.એન.જી. પંપ આગળ થી પસાર થતી રૂણી એ.જી. ફિડર ની લાઇન અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કરવા બાબત	સી.એન.જી. પંપ આગળથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી. રૂણી એ.જી. ફિડર ની વીજ લાઇનની ઊંચાઈ વધારવા માટે અરજદાર ધ્વારા પટેલ મેનાબેન અંબાલાલ ના નામે તા.૧૩.૦૬.૧૮ અરજી કરેલ હતી. જેનું અંદાજપત્ર તા.૧૩.૦૭.૧૮ રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેમા ૧૦ મીટર ના બે નવીન વિજ પોલ ઊભા કરી આપની જરૂઆત અનુસારનું કામ કરી આપેલ છે તથા લાઇનની ઊંચાઈ વધારી આપેલ છે. રૂણી ફિડર ખેતીવાડી ફિડર હોવાથી અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કરી શકાય તેમ નથી આથી વાયર બદલવાની રજૂઆત છે તે દિન ૩૦ માં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સીએનજી પંપ આગળથી પસાર થતી રૂની ખેતીવાડી વીજ ફીડરની લાઇન ના વાયર કુલ ૨૮૦X૩=૮૪૦ મીટર બદલી અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		UG Cable

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	ગામ નું નામ	જીલ્લાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૪૫	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	થરા	એમ.આઇ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૮	પરમાર પશાભાઈ જીવાભાઈ ગામ-ટોટાણા, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૯૨૮૭૭૦૧	ટોટાણા	બનાસકાંઠા	પરમારવાસ ગામ: ટોટાણા માં મારા ઘરની નજીક પોલ ખવાઈ ગયેલ છે. તે બદલી આપવા બાબત	પરમાર ગામ ટોટાણા માં શ્રી પરમાર પશાભાઈ જીવાભાઈ ઘરની બાજુમા એલ.ટી. લાઇન નો પોલ ખવાઈ ગયેલ હતો. જે તા.૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ ડીઆઈએસએસ (રૂરલ) સ્કીમ હેઠળ નવીન પોલ ઊભો કરી ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/ પોલ
૧૪૬	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	થરા	એમ.આઇ.પટેલ, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૮	સુથાર વેલાજી પાયાજી ગામ-ટોટાણા, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૯૧૩૦૩૫૩૦૫	ટોટાણા	બનાસકાંઠા	મારું ખેતીવાડી મીટર બંધ થઈ જવા થી બદલી આપવા બાબત	શ્રી સુથાર વેલાજી પાયાજી ગામ: ટોટાણાનું ખેતીવાડી વિજ-જોડાણનું મીટર ડિસ્પ્લે ફેલ થવાથી બંધ થઈ ગયેલ તે તા.૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલી ને નવીન મીટર લગાવી ફરીયાદનું નિવારણ કરેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત
૧૪૭	૧૨.૧૨.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	ભાભર	એ.એસ.ડામોર, નાયબ ઇજનેરશ્રી મો.૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪	માનનીય શ્રી ગેનીબેન ઠાકોર ધારાસભ્યશ્રી, વાવ ગામ-ભાભર, જી.બનાસકાંઠા મો.૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮	ભાભર	બનાસકાંઠા	વિભાગીય કચેરી રાધનપુર અને વિભાગીય કચેરી ડિસા માથી નવીન વિભાગીય કચેરી ભાભર ખાતે આપવા માટે	હાલ રાધનપુર વિભાગીય કચેરી માં રાધનપુર, વારાહી, થરા, ભાભર, સુઇગામ, દિયોદર-૧, દિયોદર-૨ એમ કુલ સાત પેટા વિભાગીય કચેરી આવેલ છે. ડિસા ખાતે ડિસા-૧ તથા ડિસા-૨ એમ બે વિભાગીય કચેરી આવેલ છે. જેમા ડિસા-૧ વિભાગીય કચેરીમાં ડિસા ટાઉન, ડિસા રૂરલ-૧, ડિસા રૂરલ-૨, ભીલડી, વાવ, શિહોરી એમ કુલ છ પેટા વિભાગીય કચેરી આવેલ છે, તથા ડિસા-૨ વિભાગીય કચેરીમાં ધાનેરા-૧, ધાનેરા-૨, થરાદ-૧, થરાદ-૨, જેરડા, લાખણી, પાથાવાડા એમ કુલ સાત પેટા વિભાગીય કચેરી આવેલ છે. દિયોદર વિભાગીય કચેરીની દરખાસ્ત ની સમીક્ષા કરી ઉપલી કચેરી મોકલવામાં આવશે.	સદર અરજીના અનુસંધાનમાં હાલના ભાભરની આજુબાજુના વિસ્તારનો લોડ અને ગ્રાહકોની સંખ્યા જોતાં હાલમાં ભાભર ખાતે વિભાગીય કચેરી મંજૂર કરવી તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી. ભવિષ્યમાં જરૂર જણાશે તો નવીન વિભાગીય કચેરી માટે મંજૂરી મેળવી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		એચ.આર