

લોક સંવાદ સેતુ ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ દાંતીવાડા તાલુકા

અ. નુ.	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ- સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી /પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરિયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ	સમય મર્યાદા
૧	૧-૪-૨૦૧૬	કણબી મોતીભાઈ વશરામભાઈ	ધાનેરી	દાંતીવાડા	એલ.ટી. લાઇનના વાયરો ખેંચી અને બદલી આપવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	તારીખ:૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ અમારી દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી દ્વારા સદર એલટી. લાઇનના વાયર ખેંચી આપી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૨	૧-૪-૨૦૧૬	ચેરમેન શ્રી સામાજિક ન્યાય સમિતિ દાંતીવાડા તાલુકા	આકોલી, ગાંગુવાડા, ભીલડા	દાંતીવાડા	આકોલી, ગાંગુવાડા, ભીલડા ગામોમાં ખેતીવાડી વીજળીના વોલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	આકોલી, ગાંગુવાડા, ભીલડાના ગ્રાહકોને પાંચાવાડા સબ સ્ટેશનના ૧૧ કેવી. તાલેગઢ ફિડર માથી પાવર આપવામાં આવતો હતો.ડાકજોન યોજના હેઠળ ખેતીવાડી વીજ જોડાણો વધતાં ગ્રાહકોની લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ આવતા જંગલ સબ સ્ટેશનમાંથી નવીન ૧૧ કેવી જય માતાજી ફિડર ચાલુ કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે	નિકાલ	
૩	૧-૪-૨૦૧૬	મળી છોગાજી પનાજી	આકોલી	દાંતીવાડા	એલ.ટી. લાઇનના વાયર ઢીલા હોવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	તારીખ:૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ અમારી દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી દ્વારા સદર એલટી. લાઇનના વાયર ખેંચી આપી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૪	42460	વાઘેલા અમરસિંઘ બળવંતસિંઘ	નાંદોત્રા ઠા.	દાંતીવાડા	થ્રી-ફેઝ ખેતીવાડી વીજ મીટર બંધ હોવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	તારીખ:૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ સદર થ્રી-ફેઝ ખેતીવાડી વીજ મીટર બદલી આપી ને ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૫	૨-૦૪-૨૦૧૬	ઠાકોર નટવરસિંઘ ગણેશસિંઘ	ભાખર મોટી	દાંતીવાડા	કેબલ ઢીલા થઈ જવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	તારીખ:૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ અમારી દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી દ્વારા સદર મેઇન લાઇનના વાયર ખેંચી આપી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૬	૧-૦૪-૨૦૧૬	પટેલ જામાભાઈ રામજીભાઈ	રાણોલ	દાંતીવાડા	મેઇન લાઇનનો તાણિયો તૂટી જવાથી નવીન લગાવી આપવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	સદર ગ્રાહકના સર્વે નં.૩૭ માં પસાર થતી મેઇન લાઇનનો તાણિયો તૂટવાની અરજી મળતા નવીન તાણિયો લગાવી આપી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૭	૧-૦૪-૨૦૧૬	કણબી કાનજીભાઈ કરશનભાઈ	ધાનેરી	દાંતીવાડા	એલ.ટી. લાઇનના વાયરો ખેંચી આપવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ અમારી દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી દ્વારા સદર એલટી. લાઇનના વાયર ખેંચી આપી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	
૮	42462	માળી પોપટજી ચમનાજી	વાવધરા	દાંતીવાડા	ડી.પી. માં ફોલ્ટ થવાથી વીજ પુરવઠો ન મળવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઇજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	સદર અરજદાર ની ડી.પી. માં ફોલ્ટ થવાની અરજી માલતા તરત જ લાઇન સ્ટાફ ધ્વારા ડી.પી. ચેક કરી પાવર ચાલુ કરી આપી ને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરી આપેલ છે.	નિકાલ	

અ. નુ	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ- સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી /પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરીયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ	સમય મર્યાદા
૯	૧-૦૪-૨૦૧૬	આકોલી ગૃપ ગ્રામ પંચાયત	આકોલી	દાંતીવાડા	દાંતીવાડા તાલુકામાં ગાંગુવાડા ગામે નવીન સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઈજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	ગાંગુવાડા સર્વે નં ૭૩/૧ માં નવીન સબસ્ટેશન બનવા માટે જમીન અંગે ની દરખાસ્ત જેટકો ઓફિસ ધ્વારા કલેક્ટર કચેરી માં મંજૂરી માટે મોકલી આપેલ છે.	પ્રગતી	૧ વર્ષ ( જેટકો કમ્પની ને લાગુ પડતું હોય)
૧૦	૧-૦૪-૨૦૧૬	રબારી રાધાબેન મગનભાઈ (સરપંચ શ્રી-ભાડલી કોઠા)	ભાડલી કોઠા	દાંતીવાડા	મોજે ભાડલી કોઠામાં વીજળીના ઓછા વોલ્ટેજ મળતા હોવાથી પૂરતા વોલ્ટેજ મળવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઈજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	ભાડલી કોઠા ગામ ના ખેતીવાડી ગ્રાહકો ને દાંતીવાડા સબ સ્ટેશન ના ૧૧ કે.વી. ભકોદર ફિડર ધ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માં આવે છે. તે ફિડર નું વિભાજન કરી નવીન ૧૧ કે.વી. ચોડંગરી ફિડર માં લોડ લઈ વીજળી ના ઓછા મળતા પ્રશ્ન નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ	
૧૧	૪-૪-૨૦૧૬	પટેલ દિનેશકુમાર ગોવિંદભાઈ	વાઘરોળ	દાંતીવાડા	વાઘરોળ અને ભાખર ગામને ચંડીસર ઓફિસ માથી દાંતીવાડા ઓફિસ મા ટ્રાન્સફર કરવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઈજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	દાંતીવાડા ઓફિસ હેઠળ કામ નુ ભારણ વધારે હોવાથી દાંતીવાડા ઓફિસ નુ વિભાજન કરી નવીન ચંડીસર ઓફિસ મંજૂરી મળેલ છે. જે દેક સમય માં કાર્યરત થશે. જેથી દાંતીવાડા માથી વાઘરોળ અને ભાખર ગામો ચંડીસર નવીન કચેરી ના હસ્તક લેવામાં આવેલ છે જે દાંતીવાડા કામનું ભારણ ઓછું કરવા તેમજ ગ્રાહકો ને સારી સેવા પૂરી પાડી સકાય તે હેતુસર ચંડીસર નવીન કચેરી માં સમાવેશ કરેલ છે.	નિકાલ	
૧૨	૪-૪-૨૦૧૬	પંચાલ પુરસોતમભાઈ મણીલાલ	પાંથાવાડા	દાંતીવાડા	ગામ પાંથાવાડા ના સર્વે નં ૩૦ માથી પસારથતી ૧૧ કેવી વીજ લાઇન ખસેડવાં બાબત	પાંથાવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી એન એલ કાંબડ-નાયબ ઈજનેર પાંથાવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૯	અરજદાર દ્વારા ૧૧ કેવી વીજ લાઇન ખસેડવા માટે નું જરૂરી અંદાજપત્ર ના નાણાં રૂ.૬૧૧૦૮ તા.૨૯/૪/૧૩ ના રોજ ભરપાઇ કરેલ. સદર વીજ લાઇન ખસેડવા માટે કોટાક્ટર ના માણસો બે થી ત્રણ વખત કામ કરવા માટે ગયેલ પરંતુ સ્થાનિક રહીસો નો સખત વિરોધ થતાં કામ થઈ શકેલ નથી અને સદર બાબતનો નિકાલ લાવવા માટે અરજદાર ને પત્ર નં ૧૧૧૨૬ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૩ થી વાંધો દૂર કરવા માટે જણાવેલ પરંતુ આજ દિન સુધી તેનો અરજદાર દ્વારા કોઈ નિકાલ લાવેલ નથી તેથી લાઇન શિફ્ટીંગ નું કામ પૂર્ણ થયેલ નથી.	પ્રગતી	દિન-૭
૧૩	૭.૦૪.૨૦૧૬	ભાકોદરાહરિભાઈ રામજીભાઈ	વાઘરોળ	દાંતીવાડા	ગણેશપુરમાં લાઇટ નો થાંભલો જે રસ્તામાં છે તે તૂટેલો હોઇ અકસ્માત પહેલા બદલી આપવા બાબત અને રૂપપુરા માં હરિજનવાસ ,વાઘરીવાસ માં લાઇટ ના કેબલ ના બદલામાં વાયરિંગ કરવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઈજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	ગણેશપુરા ગામે સ્થળ તપાસ કરી તૂટેલ થાંભલો જરૂર જણાયે દિન ૭ માં બદલી આપવામાં આવશે તેમજ રૂપપુરા માં હરિજનવાસ ,વાઘરીવાસ કેબલ વાયરિંગ નું સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી સમારકામ તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૬ નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	
૧૪	૭.૦૪.૨૦૧૬	ભરોળ સરદરભાઈ એચ	હિરપુરા (જેગોળ )	દાંતીવાડા	જેગોળ ગામનું પુરુ હિરપુરા ને જ્યોતિગ્રામ યોજના માં સમાવેશ કરવા બાબત	દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી	શ્રી આર. બી. નિનામા-નાયબ ઈજનેર દાંતીવાડા પે. વિ. કચેરી ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૪૨	હિરપુરા ના અરજદારો ખેતરમાં વસવાટ કરતાં હોઇ ખેતીવાડી ફીડર પરથી ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ ને લોડ શેડિંગ ટ્રાન્સફોરમેર મારફતે ૨૪ કલાક સિંગલ ફેઝ વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે જ્યોતિગ્રામ ફીડર પરથી પાવર આપવો એ નીતિ વિષયક છે	નીતિ વિષયક	