

મહેસાણા વર્તુળ કચેરી

લોકસંવાદ હેઠળ આવેલ પ્રશ્નો અને જવાબ

અ. નં.	લોકસંવાદ સેતુ તારીખ	તાલુકા	અરજદારશ્રીનું નામ અને સરનામું	અરજદારશ્રી નો સંપર્ક નંબર	પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત	સંબંધિત કચેરી નું નામ	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓનાં નામ- નંબર.	કંપનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જવાબ	નિરાકરણ	સમય મર્યાદા
૧	૨		૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧	૧૯.૦૫.૧૬	બેચરાજી	પટેલ મણીલાલ ધનજીદાસ, મુ.વિજાપુરડા,તા- બેચરાજી, જી- મેહસાણા.		વિજાપુરડા ગાંભુ રોડની શરૂઆતમાં અને પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં વારંડાની પાસે નો થાંભલો ખસેડવા બાબત./ તારીખ ૧૭.૦૩.૧૬	બેચરાજી	શ્રી. બી.વી. કેરા નાયબ ઇજનેર બેચરાજી પેટા વિભાગીય કચેરી મો. ૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩	વિજાપુરડા ગાંભુ રોડની શરૂઆતમાં અને પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં વારંડાની પાસે નો બંને થાંભલાઓ તા.૩૦.૩.૧૬ ના રોજ ખસેડી અત્રેની કચેરિએથી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	
૨	૧૯.૦૫.૧૬	બેચરાજી	દેસાઈ ગેમરભાઈ ટી. મુ.- રાજપુરા,તા-બેચરાજી, જી-મેહસાણા.		ગામ માં જૂના વીજળીના થાંભલા અને તારના પ્રશ્ન બાબત./ તારીખ ૧૫.૦૩.૧૬	બેચરાજી	શ્રી. બી.વી. કેરા નાયબ ઇજનેર બેચરાજી પેટા વિભાગીય કચેરી મો. ૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩	મોજે-ગામ રાજપુરા અને રાંતેજના જર્જરીત થાંભલાઓ તેમજ ઓ.એન.જી.સી. ના વેલ પર જતી લાઈનોના ઢીલા વાયરોનું અરજદારની હાજરીમાં તા.૩૦.૦૩.૧૬ ના રોજ નાયબ ઇજનેર શ્રી, બેચરાજી દ્વારા સર્વે કરેલ છે (૧) જેમાં રાજપુરા ગામ માં હળવી દબાણ નો ૧ થાંભલો થોડો જર્જરીત હતો જે જર્જરીત થાંભલા બદલી નવીન થાંભલો ઊભા કરવામાં આવેલ છે. (૨) રાંતેજ ગામ ના ઓ.એન.જી.સી વેલ તરફ જતી ભારે દબાણ ની લાઈન ના ૮ ગાળા ના વાયર ઢીલા હતા તથા ૨ થાંભલા નમી ગયેલ હતા જેમાં ૨ નમી ગયેલા થાંભલા સીધા કરી તાણીયા લગાવી ઢીલા વાયરો ખેંચેલ છે.સદર કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદાર ને જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	