

લોક સંવાદ સેતુ ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ ધાનેરા તાલુકા તા. ૧૯.૫.૨૦૧૬

અ. નં.	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ- સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી/પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરીયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ
1	૭.૫.૨૦૧૬	દજાભાઈ પી. પટેલ	મોટા મેડા	ધાનેરા	ખેતીવાડી માં અગાઉથી બોર બનાવવાની પ્રથા બંધ કરવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	કંપનીના નિયમોનુસાર અરજદાર ની અરજી કર્યા બાદ સર્વે નિ કામગીરી બાદ બોર બનાવવા ની ૧૮૦ દિવસ ની નોટીસ આપવા આવે છે અરજદાર દ્વારા સમય મર્યાદા મા બોર બનાવી કચેરી ને જાણ કર્યા બાદ વીજ કનેક્શન આપવા માટે ની કર્યવાહી કરવામા આવે છે. વધુમાં અરજદારશ્રી દજાભાઈ પી. પટેલ ગામ મોટામેડાએ નવિન ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૨ ના રોજ “ક” કેટેગરીમાં અરજી કરેલ જેનુ સર્વે દરમ્યાન બોર ના હોવાથી પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૮૯૯૦ તા.૦૯-૦૯-૨૦૧૫ ના રોજ બોર બનાવવાની ૧૮૦ દિવસની નોટીસ આપવામાં આવેલ જેની સમય મર્યાદા પણ પૂર્ણ થયેલ છે.	નિકાલ
2	૯.૫.૨૦૧૬	હાજાભાઈ સુજાભાઈ પટેલ	અનાપુર ગઢ	ધાનેરા	બિલેસર ફીડર વર્ષો જૂના વીજ લાઇન ના વાયર બદલવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	નાનામેડા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી બિલેક્ષર ફીડરના વાયર જૂના છે. જેની દિન ૩૦ માં મંજૂરી એલટી વાયર બદલી આપવામાં આવશે.	દિન -૩૦
3	૯.૫.૨૦૧૬	રૂપાભાઈ દેવાભાઈ કણબી	વાસણ	ધાનેરા	ફાર્મ હાઉસ પાસે પસાર થતી વીજ લાઇન દૂર કરવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	અરજદાર દ્વારા લાઇન ખસેડવા માટેની અરજી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી. વીજ લાઇન ખસેડવા માટેની અરજી રજિસ્ટ્રેશન પેટા વિભાગીય કચેરીમાં કરાવવાની હોય છે અરજી કર્યા બાદ સર્વે હાથ ધરી અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ
4	૯.૫.૨૦૧૬	પટેલ અમરાભાઈ રામજીભાઈ	મોટા મેડા	ધાનેરા	મોટા મેડા ગામે ખેડૂતો ને પૂરતા વોલ્ટેજ ન મળવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	લાઇન શિફ્ટિંગ ની અરજી તા ૨૫.૫.૨૦૧૬ મળેલ છે જેની દરખાસ્ત મંજૂરી અર્થે વીભાગીય કચેરી ને મોકલાવેલ છે જે અંદાજ પત્ર તા. ૧૪.૬.૨૦૧૬ મા આપવામા આવેલ છે. જે ભરપાઈ થયેથી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	૩ માસ
5	૯.૫.૨૦૧૬	રબારી બગદાભાઈ બગતાજી	વાસણ	ધાનેરા	શ્રી વિરભગતસિંહ બક્ષિપંચ કુમાર છાત્રાલય અને સંસ્કાર વિધ્યાલય વાસણ ની બાજુમાં પસાર થતી વીજ લાઇન ના વાયર બદલવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	શ્રી વિરભગતસિંહ બક્ષિપંચ કુમાર છાત્રાલય અને સંસ્કાર વિધ્યાલય વાસણ ની બાજુમાં પસાર થતી વીજ લાઇન ના વાયર વર્ષો જૂના છે જે વાયર બદલી કેબલ તા. ૧૯.૫.૨૦૧૬ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ
6	૬.૫.૨૦૧૬	રબારી બેચરાભાઈ મોનાભાઈ	હડતા	ધાનેરા	ફાર્મ હાઉસ ઉપર સીંગલ ફેજ વીજ પુરવઠો પહોચાડવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	સીંગલ ફેજ ફાર્મ હાઉસ ઉપર વીજ પુરવઠો મેળવવા માટે પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ એલ.ટી. લાઇન ચાર્જ તથા સર્વિસ કનેક્શન ચાર્જ સાથેનું અંદાજપત્રક આપવામાં આવે છે જે ભરપાઈ કર્યા બાદ વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામા આવે છે. અરજદારની અરજી નથી.	નિકાલ
7	૯.૫.૧૬	કણબી માટેવાભાઈ સવશીભાઈ	જાડી	ધાનેરા	થી ફેજ લાઇનના ફૂવા ના વાયર ઢીલા થઈ જવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	જાડી મુકામે આવેલ કણબી માટેવાભાઈ સવશીભાઈ ના ફૂવા ના વાયર ઢીલા થઈ ગયેલ છે જે તારીખ ૧૭.૫.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ
8	૭.૫.૧૬	સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત, હડતા	હડતા	ધાનેરા	ખેડૂતો ને યુજીવીસીએલ કંપની ની કનડગત બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાનેરા ગામોના બોર ના પાણી ના સ્તર ઊંડા જવાથી ગ્રાહકો લોડ વધારો માગ્યા સિવાય મોટી મોટરો ઉતારી દે છે જેથી ફીડરો ના લોસિસ વધે છે જેથી વધારે લોસિસ વાળા ફીડરો નું ચેકિંગ કરી કંપની ના નિયમોનુસર પુરવણી બીલ આપવામાં આવે છે આમ કોઇ કનડગત કરવાનો પ્રશ્ન રહેશે નહીં.	નિકાલ

અ. નં.	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ-સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી/પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરીયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ
9	૧૩.૫.૧૬	પટેલ રમેશભાઈ મોહનભાઈ	ધાખા	ધાનેરા	ધાખા ગામમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ ન આવવાથી તેમજ વર્ષાદ કે વાવાજોડ આવે તો એક માસ થી વધુ સમયમાં આ ગામમાં પાવર આવતો ન હોવાથી સમસ્યા નું નિરાકરણ માટે ધાખા ગામમાં ૬૬ કેવી નવીન સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાખા ગામ મા નાનુડા જેજીવાય ફીડર પર થી ગામને ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો આપવામા આવે છે જેની ૬ કીમી લાઇન અને ૨૦ એમ્પીયર લોસ છે આમ ગામ મા લો વોલ્ટેજ કોઇ ફરીયાદ નથી ધાખા થી થાવર સબસ્ટેશન ૩ કિમી તેમજ ફૂવા સબસ્ટેશન ૪ કિમી દૂર આવેલ હોઈ ધાખા ગામે સબસ્ટેશન ત્રાંનિક રીતે જરૂરીયાત નથી. ગઇ સાલ વરસાદ કે વાવાઝોડાના કારણે અસરગસ્ત વિસ્તારમાં ઝડપથી કામ કરી વીજપુરવઠો ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ હતો. વધુ મા ૧૧ કેવી ધાખા ફીડર ના ૨૬૦ અમ્પી આવતા હોઇ બાયફર કેશન મંજૂર કરેલ છે જેનુ કામ પ્રગતિ મા છે જે આશરે ૫ માસ મા માલ સામાન ની ઉપલબ્ધી મુજબ પૂણ કરવામા આવશે	નિકાલ
10	૬.૫.૧૬	ચૌધરી દરગાભાઈ ધર્માભાઈ	કુવારલા	ધાનેરા	ધાનેરા ખાતે ડિવિજન કચેરી બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	હાલમાં વિભાગીય કચેરી ડીસા-૨ ના તાબા હેઠળ કુલ ૭ સબ ડિવિજન જેવા કે લાખણી, થરાદ(૦&M), થરાદ (REC), ઝેરડા, પાંચાવાડા, ધાનેરા-૧ અને ધાનેરા-૨ સબ ડિવિજન કાર્યરત છે. આ તમામ સબ ડિવિજન ના વિસ્તાર ને ધ્યાનમાં રાખતા ડીસા ડિવિજન ઓફિસ-૨ જે હાલમાં ડીસા ખાતે કાર્યરત છે તે વહીવટી દ્રષ્ટિ એ બરાબર છે. ડીસા થી એકતરફી જેરડા 15 કિમી, ધાનેરા 30 કિમી, પાંચાવાડા 25 કિમી તેમજ બીજી તરફ લાખની 40 કિમી તથા થરાદ 60 કિમી અંતરે આવેલ હોઈ વહીવટી દ્રષ્ટિ એ વિભાગીય કચેરી ડીસા લોડ સેન્ટર માં આવેલ છે.	નિકાલ
11	૧૨.૫.૧૬	કોહલાભાઈ રામજીભાઈ વાગડા	માલોત્રા	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ ઓવરલોડ ફીડરોમાંથી વિભાજન કરી નવીન વીજ ફીડરો ઊભા કરવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી માં આવતા કુલ ફીડરો ૧૧૦ છે જેમાના ઓવરલોડ ફીડરો માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં નવીન ત્રણ સબ સ્ટેશન ઊભા કરી ૧૨ ફીડરોનું વિભાજન કરેલ છે. તેમજ નવા ૯ ફીડરો ની મંજૂરી મેળવી લીધેલ છે. જેથી ઓવરલોડ ફીડરોના વિભાજન નવીન ફીડરો ઊભા કરી વિભાજન કરી આપવામાં આવશે.	૧૦ માસ
12	૧૨.૫.૧૬	જેસુંગભાઈ જીવાભાઈ આકોલિયા	કરાધણી	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં વીજ કંપની દ્વારા નવીન ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન આપવામાં આવે છે જેમાં ખેડૂતોની પડતી અગવડો દૂર કરવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી ના તાબા હેઠળ આવતી ફાઈલો કંપની ના નિયમ મુજબ ફાઇલ પાસ થયેલ ગ્રાહકો ના વીજ જોડાણ ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ છે અને કામ પૂર્ણ થયેલ ગ્રાહકો ની ફાઈલો બનાવવાની કામગીરી ચાલુ છે ગ્રાહક દ્વારા રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ઓફિસ રેકોર્ડ માં સાચવી રાખવામા આવે છે તેમજ જરૂરી માલ સામાન મળેથી પ્રાયોરિટી મુજબ વીજકરણ નું કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. હાલમાં ફેબ્રુઆરી-૧૬ માં અંદાજપત્રક ભરેલ હોય તેવા ડાર્કજોન ફૂવાની કામગીરી ચાલુ છે.	૩ માસ
13	૧૨.૫.૧૬	વિરમાભાઈ રૂપાભાઈ પટેલ	સરાલ	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપની ના વીજ ફીડરો માં વીજ થાંભલા નીચેથી સડી ગયેલ છે વીજ વાયર ઢીલા પડી ગયેલ છે અને જાડ કટીંગ ન થવાથી શોર્ટ સર્કિટ થી વીજ લાઇનમાં ફેલ્ટ થાય છે તે કામગીરી કરવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી ના તાબા હેઠળ ના ગોલા, કુવારલા વગેરે ગામોમાં જૂના સડી ગયેલ પોલ હતા તેમાં ફળવા તથા ભારે વીજ દબાણ ની લાઇન ના પોલ કુલ ૯૨ પોલ જૂના બદલી નવા ઊભા કરેલ છે અરજદારને મળીને, જે જગ્યાની રજૂઆત છે તે અંગે તપાસ કરી સડેલા પોલ બદલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ ઢીલા વાયરો ખેંચી આપવામાં આવશે. ગત ચોમાસામાં તમામ ફીડરો ના જાડની ડાળીયોનુ કટીંગ કરેલ છે તેમજ ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન અવારનવાર જાડ ડાળીયોનુ કટીંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.	૩ માસ
14	૧૨.૫.૧૬	વિરમાભાઈ રૂપાભાઈ પટેલ	સરાલ	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપનીના ફીડરો તેમજ એલ.ટી. વીજ લાઇન નો ગાળો ઘણો લંબાઈમાં હોવાથી વાયરો લૂજ થઈ ગયેલ હોઈ નવીન વીજ વાયર રિપેરિંગ કરાવવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા ગામોમાં લાઇન સ્ટાફ ના રિપોર્ટ ના આધારે તેમજ અરજદારની અરજી ના આધારે જ્યાં લંબા ગાળા હોય તો ત્યાં નવીન પોલ ઊભા કરવામાં આવે છે અને ગ્રાહકની અરજી પ્રમાણે ઢીલા વાયરો ખેંચી આપવામાં આવે છે.	૩ માસ
15	૭.૫.૧૬	લક્ષ્મણસિંહ સોલંકી	જડીયા	ધાનેરા	જડીયા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન થી જે જૂના વીજ જોડાણ આવે છે તેના ડી.પી. થી ફૂવા સુધી ના જૂના વાયરો બદલવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	જડીયા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશનથી નીકળતા એલ.ટી. લાઇન ના જૂના વીજ વાયરો ની તપાસ કરી દિન ૩૦ માં બદલી દેવામાં આવશે. જેથી વારંવાર વાયર તૂટવાનો તેમજ વીજ લાઇનમાં ભડાકા થવાનો પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થઈ શકશે. નાયબ ઇજનેર દ્વારા સ્થળ પર તપાસ કરી જરૂરી જણાયેલ દેબા ફીડરના ૨ ૫૦ મીટર પાંચ ગાળાના વાયર તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૬ ના રોજ બદલેલ. અરજદારે આ જનરલ ફરેયાદ કરેલ છે. અરજદારની ફરીયાદનો સંતોષકારક નિકાલ આવેલ છે.	દિન ૩૦
16	૧૨.૫.૧૬	જેસુંગભાઈ જીવાભાઈ આકોલિયા	કરાધણી	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપની દ્વારા તત્કાળ અને ૧૦૦% યોજનામાં આપવામાં આવેલ વીજ કનેક્શનમાં આઇસી ચેકિંગ માં દંડ આપવામાં આવેલ તે દંડ પ્રથા બંધ કરી વીડીએસ લોડ વધારો આપવા બાબત.	ધાનેરા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી એમ.આર. પટેલ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૮	વિજ ચેકિંગ બાદ વધારા ના લોડ માટે નિયમ અનુસાર પુરવણી બીલ આપવામા આવે છે અને વીજ જોડણ નો લોડ રેગ્યુલર કરવા જણવવા મા આવે છે.	નિકાલ

અ. નં.	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ- સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી/પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરીયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ
17	૧૧.૫.૧૬	ઇશ્વરભાઈ ગણેશભાઈ ચૌધરી	જોરાપુરા	ધાનેરા	જોરાપુરા (ધાખા) મુકામે આવેલ યાવરપુરા ફીડર ના પોલ નંબર ૧૭૮ સડી ગયેલ હોઈ બદલી નવીન પોલ નાખવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	જોરાપુરા (ધાખા) મુકામે આવેલ યાવરપુરા ફીડર ના પોલ નંબર ૧૭૮ સડી ગયેલ તે પોલ તા. ૧૭.૫.૧૬ ના રોજ બદલી નવીન પોલ ઊભો કરી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ
18	૯.૫.૧૬	કોળી ભોમાભાઈ ધનાભાઈ	રામપુરા મોટા	ધાનેરા	નવીન ડી.પી. આપવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડી લોડ વધારો ૨૫+૫=૩૦ કરાવેલ છે સદર બાબતે નવીન ડી.પી. માટે સ્થળ મોજણી કરેલ છે તથા તેની દરખાસ્ત મંજૂરી માટે તા. ૧૬.૫.૧૬ ના મોકલેલ છે જેની મંજૂરી આવતા કામ દિન ૩૦ માં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે.	દિન ૩૦
19	૧૨.૫.૧૬	કોહળાભાઈ રામજીભાઈ વાગડા	માલોત્રા	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપનીના ઓવરલોડ ફીડરોમાથી વિભાજન કરી નવીન વીજ ફીડરો ઊભા કરવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે છેલ્લા એક વર્ષમાં ૮ જેટલા ફીડરો ની બાઈફરકેશન કરેલ છે હાલમાં ૬૬ કેવી સામરવાડા સબ સ્ટેશન મંજૂર થયેલ છે જેની કામગીરી ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરવામાં આવશે. અને ઓવરલોડ ફીડરો ની બાઈફરકેશન કરવામાં આવશે.	૬ માસ
20	૧૨.૫.૧૬	જેસુંગભાઈ જીવાભાઈ આકોલિયા	કરાધણી	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં વીજ કંપની દ્વારા નવીન ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન આપવામાં આવે છે જેમાં ખેડૂતોની પડતી અગવડો દૂર કરવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	ખેતીવાડી વીજજોડાણની કામગીરી માલસામાન મળ્યેથી પ્રાયોરીટી મુજબ હાથ ધરવામા આવે છે. હાલમા ફેબ્રુઆરી-૧૬ માં અંદાજપત્રક ભરેલ હોય તેવા ડાકજોન ફવાની કામગીરી ચાલુ છે.	૨ માસ
21	૧૨.૫.૧૬	જેસુંગભાઈ જીવાભાઈ આકોલિયા	કરાધણી	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપની દ્વારા તત્કાળ અને ૧૦૦% યોજનામાં આપવામાં આવેલ વીજ કનેક્શનમાં આઇસી ચેકિંગ માં ઇંડ આપવામાં આવેલ તે ઇંડ પ્રથા બંધ કરી વીડીએસ લોડ વધારો આપવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	વિજ ચેકિંગ બાદ વધારા ના લોડ માટે નિયમ અનુસાર પુરવણી બીલ આપવામા આવે છે અને વીજ જોડણ નો લોડ રેગ્યુલર કરવા જણવવા મા આવે છે.	નિકાલ
22	૧૨.૫.૧૬	વિરમાભાઈ રૂપાભાઈ પટેલ	સરાલ	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપનીના ફીડરો તેમજ એલ.ટી. વીજ લાઇન નો ગાળો ઘણો લંબાઈમાં હોવાથી વાયરો લૂજ થઈ ગયેલ હોઈ નવીન વીજ વાયર રિપેરિંગ કરાવવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	અરજદારને મળી જે જગ્યાની રજૂઆત છે તેનુ સર્વે કરી લાબી એલ્ટી લાઇન દૂર કરી ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવા નીયમ મુજબ મંજૂરી મેળવી કાર્યવાહી કરવામા આવશે.	૬ માસ
23	૧૨.૫.૧૬	વિરમાભાઈ રૂપાભાઈ પટેલ	સરાલ	ધાનેરા	ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ વીજ કંપની ના વીજ ફીડરો માં વીજ થાંભલા નીચેથી સડી ગયેલ છે વીજ વાયર ઢીલા પડી ગયેલ છે અને જાડ કટીંગ ન થવાથી શોર્ટ સર્કિટ થી વીજ લાઇનમાં ફોલ્ટ થાય છે તે કામગીરી કરવા બાબત.	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી	શ્રી કે.જે પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨ ૫૨૧૨૧૭૫	ધાનેરા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ના તાબા હેઠળ ના ગામોમાં જૂના સડી ગયેલ પોલ હતા તેમાં સડેલા પોલ ની અરજી મળ્યેથી નવીન પોલ ઊભા કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ ઢીલા વાયરો અરજદારની અરજી ના આધારે ખેંચી આપવામાં આવશે. ગત ચોમાસામાં તમામ ફીડરો ના જાડ કટીંગ કરેલ છે તેમજ ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન અવારનવાર જાડ કટીંગ ની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.	૩ માસ