

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૮૦	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	હિંમતનગર (શહેર)	શ્રી એમ.પી.ઝાલા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	પ્રજાપતિ નારાયણભાઈ એમ ૧૧૫ એ-૧ સોસાયટી, મોતીપુરા, હીમતનગર. મો.નં.૯૮૨૫૫૨૨૬૩૪	ઘરનો લોડ વધારો કરેલ હોવાથી જાડો વાયર બદલી આપવા બાબત.	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	વિશેષ મુ.ઇજનેર દ્વારા પૂછતાં સદર વીજ જોડાણનો વિજભાર વધારીને ૩ કી.વો. કરવામાં આવેલ. જેથી સદર સર્વિસ લાઇન ૨.૫ એમ.એમ. સ્કવેર આર્મર કેબલથી બદલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૮૧	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	હિંમતનગર (શહેર)	શ્રી એમ.પી.ઝાલા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	વણકર શામળભાઈ ધનાભાઈ, ૯૨, શરદાકુંજ સોસાયટી, હીમતનગર. મો.નં.૮૨૩૮૦૭૬૯૯૦	મકાનનો લોડ વધારો હોવાથી મીટરનો વાયર હેવી કરવા બાબત. ગ્રાહક નં. ૨૩૨૦૨/૦૩૨૯૨/૩	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	વિશેષ મુ.ઇજનેર દ્વારા પૂછતાં સદર વીજ જોડાણનો વિજભાર વધારીને ૩ કી.વો. કરવામાં આવેલ જેથી સદર સર્વિસ લાઇન ૨.૫ એમ.એમ. સ્કવેર આર્મર કેબલથી બદલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૮૨	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	હિંમતનગર (શહેર)	શ્રી એમ.પી.ઝાલા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧	મે. કમલ ઇંડસ્ટ્રીજ, જીઆઇડીસી, હીમતનગર. મો.નં.૯૮૭૯૭૬૫૩૦૦	સર્વિસ લાઇનમાં જોઇન્ટ હોવાથી બદલી આપવા બાબત.	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ દિન-૨ માં બદલવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.	સદર સર્વિસ લાઇન તા.૦૭.૦૩.૧૮ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૮૩	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	મહેતાપુરા	શ્રી એમ.આઈ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	વેપારી ગુલામમહમદ હાસમભાઈ, મું.પો.ઇલોલ, તા.હીમતનગર. મો.નં.૯૫૩૭૬૧૬૭૧૪	૧૧ કેવી. લાઇનના તાર ટાઇટ કરવા બાબત.	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ લાઇનના તાર ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે.	સદર ફરિયાદવાળું સ્થળ ૧૧કેવી લોલાસન એજી ફીડરનું છે કે જે ૬૬કેવી હાંસલપૂર એસ.એસ.માથી નીકળે છે. અને ત્યાં ત્રણ ગાળાના ઢીલા વાયર ખેચવામાં આવેલ, એક નમેલ થાંભલો સીધો કરવામાં આવેલ અને એક તાણિયો નવો નાખવામાં આવેલ.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૮૪	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	મહેતાપુરા	શ્રી એમ.આઈ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત સાવગઢ, મું.પો.સાવગઢ, તા.હિંમતનગર. મો.નં.૯૮૨૫૦૧૪૦૩૩	સાવગઢ (પાણપુર) ગામે નવી ડી.પી. યાર્જ કરી આપવા બાબત.	સદર ફરિયાદવાળું ટ્રાન્સફોર્મર લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદના કારણે ટી.એસ.નં. ૫૫૬૯૬ તા.૨૧.૦૬.૧૭ ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવેલ અને જેમાં ૩૦ મિટર એચ.ટી. લાઇન, ૭૫ મિટર એલ.ટી. લાઇન તેમજ ૧૦૦કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોર્મર દિન બે માં યાર્જ કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સદર ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ યાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	
૧૮૫	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	મહેતાપુરા	શ્રી એમ.આઈ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	વેપારી ગુલામમહમદ હાસમભાઈ, મું.પો.ઇલોલ, તા.હિંમતનગર. મો.નં.૯૫૩૭૬૧૬૭૧૪	ઇલોલ ગામે ખેતીવાડી જોડાણના ફૂવા ઉપર આવેલ મિટરનું બિલ મળતું નથી. તો ઘરે મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.	સામાન્ય સંજોગોમાં મિટર રીડિંગ કરવાનો સમય નિશ્ચિત હોય છે તો તેવા પ્રસંગે સ્થળ ઉપર હાજર રહેવું. મિટર રીડરો દ્વારા બિલ ઊડી ના જાય તે રીતે બિલ ને સ્થળ મૂકવાની વ્યવસ્થા કરવા જણાવવામાં આવે છે.	સામાન્ય સંજોગોમાં મિટર રીડિંગ કરવાનો સમય નિશ્ચિત હોય છે તો તેવા પ્રસંગે સ્થળ ઉપર હાજર રહેવું. મિટર રીડરો દ્વારા બિલ ઊડી ના જાય તે રીતે બિલ ને સ્થળ મૂકવાની વ્યવસ્થા કરવા જણાવવામાં આવે છે. વધુમાં ગ્રાહક દ્વારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર ઓફીસે રજિસ્ટર કરવા બિલની માહિતી મેળવી શકે છે. ગ્રાહકને પોતાનો મોબાઈલ રજીસ્ટર કરવા સ્થળ ઉપર સમજ આપેલ છે.	નિકાલ	રેવન્યુ / બિલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૮૬	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	મહેતાપુરા	શ્રી એમ.આઈ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬	વેપારી ગુલામમહમદ હાસમભાઈ, મું.પો.ઇલોલ, તા.હીમતનગર. મો.નં.૯૫૩૭૬૧૬૭૧૪	ઘર વપરાશનું બિલ માસિક આપવામાં આવે તો ગ્રાહકોને ઓછું બિલ આવે.□	ઘર વપરાશના મિટર રીડિંગનો પ્રોગ્રામ દર બે માસે કરવામાં આવતો હોય છે. અને તેનો દર વધુ કોઈ બોજ ના પડે તે રીતે જ રાખવામાં આવે છે.	ઘર વપરાશના મિટર રીડિંગનો પ્રોગ્રામ દર બે માસે કરવામાં આવતો હોય છે. અને તેનો દર વધુ કોઈ બોજ ના પડે તે રીતે જ રાખવામાં આવે છે. વધુ માં ગ્રાહક દ્વારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર ઓફીસે રજિસ્ટર કરવા બિલની માહિતી મેળવી શકે છે. ગ્રાહકને પોતાનો મોબાઈલ રજીસ્ટર કરવા સ્થળ ઉપર સમજ આપેલ છે.	નિકાલ	રેવન્યુ / બિલ	
૧૮૭	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	હિંમતનગર (ગ્રામ્ય)	શ્રી આર.પી.મિસ્ત્રિ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬	પટેલ કનુભાઈ મણિભાઈ, નર્મદાનગર, ગાયત્રી મંદિર રોડ, કાંકરોલ મો.નં.૯૯૭૯૮૭૫૭૮૦	નર્મદાનગર, ગાયત્રી મંદિર રોડ, વિસ્તારના થાંભલા પરના વાયર લૂસ છે તે ખેંચવા બાબત.	તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ શ્રી કેજ લાઇનના બે સ્પાનના વાયર ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે.	તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ શ્રી કેજ લાઇનના બે સ્પાનના વાયર ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	
૧૮૮	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	હિંમતનગર (ગ્રામ્ય)	શ્રી આર.પી.મિસ્ત્રિ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬	પટેલ ખેતાભાઈ હંસરાજભાઈ, મું.કેસરપુરા, પો.કણિયોલ, તા.હીમતનગર. મો.નં.૯૪૨૮૭૬૮૯૪૭	વીજ કનેક્શન નો સર્વિસ બદલી આપવા બાબત. ગ્રાહક નં. ૨૩૨૨૬૦૦૩૮૧	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ એક અઠવાડિયામાં બદલવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.	સદર વીજ જોડાણનો વિજભાર ૧૨.૬ હો.પા. ખેતીવિષયક વપરાશ માટે છે. સદર સર્વિસ લાઇન ૧૦ એમ.એમ. સ્કવેર કેબલથી તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	
૧૮૯	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	ગાંભોઈ	શ્રી આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પરમાર સરદારજી નાથાજી, મું.પો.ગાંભોઈ, તા.હીમતનગર□ મો.નં.૮૭૫૮૩૭૯૨૭૬	વીજ કનેક્શન નો સર્વિસ બદલી આપવા બાબત. ગ્રાહક નં. ૨૪૩૬૦૦૦૮૮૦૫	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ વાયર તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	સદર વીજ જોડાણ ઘર વપરાશ અંગેનું છે અને તેની સર્વિસ સાંઘવાળી હોઇ તા.૨૮.૦૨.૧૮. ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૯૦	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	ગાંભોઇ	શ્રી આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	વણઝારા ધુળાભાઈ જાયમલભાઈ, મું.પો.હીમતપુર, તા. હીમતનગર મો.નં.૯૪૨૮૦૬૩૪૫૯	વીજ કનેક્શન નો સર્વિસ બદલી આપવા બાબત. ગ્રાહક નં. 24313100350	સદર ફરિયાદવાળી સર્વિસ વાયર તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	સદર વીજ જોડાણ ઘર વપરાશ અંગેનું છે અને તેની સર્વિસ સાંધાવાળી હોઇ તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૧	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	ગાંભોઇ	શ્રી આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	ચૌહાણ કલ્યાણસિંહ પુજેસિંહ, મું.પો. શિહોલી, તા.હીમતનગર. □ મો.નં.૯૪૨૮૨૮૪૬૯૬	ખેતીવાડી વિજજોડાણની લાઇનનો નમી ગયેલ થાંભલો સીધો કરવા બાબત . ગ્રાહક નં. એજી. ૧૫	તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ લાઇનનો નમી ગયેલ થાંભલો સીધો કરી તાર ખેચી ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે.	સદર ફરિયાદવાળું સ્થળ શિહોલી ગામે આવેલ છે અને ત્યાં બે ગાળાના ઢીલા વાયર ખેચવામાં આવેલ, અને એક તાણિયો નવો નાખવામાં આવેલ.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૨	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	ગાંભોઇ	શ્રી આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	સુથાર કોદરભાઈ મગનભાઈ, મું.પો.ચાંપલાનાર, તા.હીમતનગર□ મો.નં.૮૯૮૦૧૭૮૮૨૨	ખેતીવાડી વિજજોડાણની લાઇનના તાર ટાઇટ કરવા બાબત. ગ્રાહક નં. ૨૪૩૦૯૦૦૧૯૬૩	તા.૦૧.૦૩.૧૮. ના રોજ લાઇનના તાર ખેચી ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે.	સદર ફરિયાદવાળું સ્થળ ચાંપલાનાર ગામે આવેલ છે અને ત્યાં ત્રણ ગાળાના ઢીલા વાયર ખેચવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૩	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	ગાંભોઇ	શ્રી આર.એમ.ડામોર, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	ગાંભોઇ પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ગામડાઓ વધુ હોવાથી તેમજ એરિયા પણ લાભો પહોળો હોવાથી કર્મચારી તેમજ ગ્રાહકોને અગવડતા પડતી હોઈ રણાસણ ખાતે નવું સબ ડિવિઝન બનાવવું.	હાલ ગાંભોઇ પેટા વિભાગીય કચેરીનું વિભાજન કરી રણાસણ ખાતે નવીનપેટા વિભાગીય કચેરીની દરખાસ્ત વડી કચેરીએ મંજૂરી હેઠળ મોકલેલ છે. જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મીટીંગમાં મંજૂર થયેલ છે. અને સરકારશ્રીની મંજૂરી મળ્યાથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સરકારશ્રીની મંજૂર મળ્યાથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/એચએનઆરડી/વહી વટ/૫૩૯૪ તા.૧૮.૦૬.૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૯૪	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	સલાલ	શ્રી ડી.બી. પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	૧૧ કે.વી., વજાપુર ખેતીવાડી ફીડરનો જર્જરિત થાંભલો બદલવા બાબત.	સદર ફરિયાદવાળો થાંભલો દિન પંદરમાં બદલવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.	સદર ફરિયાદવાળો થાંભલો તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૫	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	સલાલ	શ્રી ડી.બી. પટેલ, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	મોબાઇલ બિલિંગમાં જે બિલ આપવામાં આવે છે તે થર્મલ પેપર ઉપર લાઇટ બિલ પ્રિન્ટ થાય છે તેની સહી વીજ બિલ છપાયા પછી ત્રણ દિવસમાં ઊડી જાય છે અને બિલ વંચાતું નથી.	જે કિસ્સામાં લાઇટ બિલ ઉપરથી સહી ઊડી ગયેલ હોય તેવો ગ્રાહક જો ગ્રાહક નંબર લઈને સબ ડિવિ. માં આવે તો નવેસરથી બિલ પ્રિન્ટ કરીને આપવામાં આવે છે.	જે કિસ્સામાં લાઇટ બિલ ઉપરથી સહી ઊડી ગયેલ હોય તેવો ગ્રાહક જો ગ્રાહક નંબર લઈને સબ ડિવિ. માં આવે તો નવેસરથી બિલ પ્રિન્ટ કરીને આપવામાં આવે છે. વધુ માં ગ્રાહક દ્વારા પોતાનો મોબાઇલ નંબર ઓફીસે રજિસ્ટર કરવા બિલની માહિતી મેળવી શકે છે. ગ્રાહકને પોતાનો મોબાઇલ રજિસ્ટર કરવા સ્થળ ઉપર સમજ આપેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૯૬	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	પ્રાંતિજ	શ્રી એચ.બી.ગાંધી, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	પ્રાંતિજ સબ ડિવિઝનના ખેતીવાડી વિજ્જોડાણની લાઇનના તાર ટાઇટ કરવા બાબત. ગ્રાહકનું નામ : પટેલ વિશ્વલભાઈ ભગવાનદાસ, પલ્લાચાર,	સદર ફરિયાદવાળી સ્થળનો રૂબરૂ મુલાકાત લેતા ચાર ગાળાના એલ ટી લાઇનના વાયરની કામગીરી એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર ફરિયાદવાળા સ્થળ પર ચાર ગાળાના એલ ટી લાઇનના વાયરની કામગીરી તા. ૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૯૭	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	પ્રાંતિજ	શ્રી એચ.બી.ગાંધી, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	પ્રાંતિજ સબ ડિવિઝનના ખેતીવાડી વિજ્ઞોડાણની લાઇનના તાર ટાઇટ કરવા બાબત. ગ્રાહકનું નામ : ગાંડાભાઈ દેવકારણભાઈ, અમીનપુર,	સદર ફરિયાદવાળી સ્થળનો રૂબરૂ મુલાકાત લેતા ચાર ગાળાના એલ ટી લાઇનના વાયરની કામગીરી એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર ફરિયાદવાળા સ્થળ પર ચાર ગાળાના એલ ટી લાઇનના વાયરની કામગીરી તા. ૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૮	૦૫.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	હિંમતનગર	પ્રાંતિજ	શ્રી એચ.બી.ગાંધી, નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧	પટેલ ઇશ્વરભાઈ એમ. ભારતીય કિસાન સંઘ, પ્રાંતિજ. મો.નં.૯૬૮૭૪૭૬૩૩૦	પ્રાંતિજ સબ ડિવિઝનના ખેતીવાડી વિજ્ઞોડાણની લાઇનના તાર ટાઇટ કરવા બાબત. ગ્રાહકનું નામ : પટેલ મણિભાઈ બેચરભાઈ, લીમલા	સદર ફરિયાદવાળી એલ.ટી. લાઇન દિન -૭ માં ખેંચી ટાઇટ કરી આપવામાં આવશે.	સદર ફરિયાદવાળી સ્થળનો રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ એલ ટી લાઇનના વાયર ખેંચી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૯૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી. કે વી કટારા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પગી સોમાજી માંનાજી, મું.-રંભોડા(બોરડીયા), તા.માલપુર, જી.અરવલ્લી મો.નં.૯૭૨૭૩૫૮૮૭૭	રંભોડા(બોરડીયા) ગામ માં પગી મગનજી લેબાજી ના ઘર થી આગળ જતી જ્યોતિગ્રામ ની લાઇન લૂજ હોવાથી વારંવાર ભેગા થવાથી ઘરો ના ગોળા તથા ટ્યુબ લાઇટ ઊડી જવાથી નુકશાન થાય છે, તો સદર લાઇન ખેંચી આપવા બાબત	તા.૧૯.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર લાઇન ના વાયર ખેંચીને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવશે	રંભોડા(બોરડીયા) ગામ માં પગી મગનજી લેબાજી ના ઘર થી આગળ જતી હેલોદર જ્યોતિગ્રામ ની લાઇન લૂજ હોવાથી તા. ૮.૩.૧૮ ના રોજ સદર એલટી લાઇન ના બે ગાળાના બે વાયર ખેંચીને તથા લાઇન નું મેંટેનન્સ કરીને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૦૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી. કે વી કટારા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પટેલ જશુભાઈ શિવાભાઈ, મું.વાવડી, તા.માલપુર, જી.અરવલ્લી મો.નં.૯૯૨૫૭૯૭૪૫૭	મોજે સૂરજપુર ગામમાં પટેલ જશુભાઈ શિવાભાઈ ના ખેતરમાં ખેતીવાડી ચેલટી લાઇન ના વાયર ઢીલા હોવાથી વારંવાર ભેગા થતા હોય સદર લાઇન નું મેટેનન્સ કરી આપવા બાબત	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર લાઇન ના વાયર ખેંચીને ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૦૧	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી. કે વી કટારા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પટેલ મગનભાઈ જશિંગભાઈ, મું.હેલોદર, તા.માલપુર, જી.અરવલ્લી મો.નં.૯૯૭૮૦૬૫૮૨૫	મારા ખેતીવાડી ના વિજજોડાણ (ગ્રાહક નં. ૨૯૩૩૬/૦૦૯૦૨/૮) માં લાગેલ ૩-ફેજ મીટર માં અંક બતાવતા નથી જેથી F મીટર નું બિલ ભરવું પડે છે, તો સદર મીટર સત્વરે બદલી આપવા બાબત.	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ૩-ફેજ મીટર બદલવામાં આવેલ છે		નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૨૦૨	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	માલપુર	શ્રી. કે વી કટારા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧	પટેલ દિનેશભાઈ ખોડાભાઈ, ૧, ઓમ નગર સોસાયટી, મું.તા.માલપુર, જી.અરવલ્લી મો.નં.૯૪૨૭૬૯૨૨૫૧	મારા ૧-ફેજ ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ માં સોલર રૂફ ટોપ પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયેલ છે, જેનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ તા. ૪.૨.૧૮ ના રોજ માલપુર યુજીવીસીએલ ઓફિસ ખાતે જમા કરાવેલ છે, તો તેનું સોલર મીટર સત્વરે લગાવી આપવા બાબત	સદર ૧-ફેજ મીટર માટે ની માંગણી વિભાગીય કચેરી મોડાસા તથા વર્તુળ કચેરી હિંમતનગર કચેરી માં કરેલ છે, જે મીટર આવ્યેથી દિન ત્રણ માં સદર સોલર મિટર લગાવી આપવામાં આવશે.	સદર ૧-ફેજ મીટર તા. ૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ ઉપલબ્ધ થયેલ છે, જેનું ટેસ્ટિંગ કરી તા. ૨૬.૦૩.૧૮ ના રોજ મીટર લગાડી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		સોલર સ્કીમ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૦૩	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	દિંદોહ	શ્રીડી.એલ.વહોનિયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૭	જોષી પ્રફુલકુમાર કાંતિલાલ મો.નં.૯૫૫૮૨૮૦૬૭૯	ઘર નું મીટર બદલાવવા બાબત	તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ જોષી પ્રફુલકુમાર કાંતિલાલ દ્વારા મળેલ ફરિયાદ ના અનુસંધાને તેમના દ્વારા લેખિત ફરિયાદ આપવામાં આવેલ હતી કે મારા ઘરનું મીટર બંધ થઈ ગયેલ હોવાથી મીટર સત્વરે બદલી આપવું જેથી અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૦૫.૦૩.૧૮ના રોજ તેમના ઘરવપરાશનું મીટર બદલી તેમની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ તેમના ઘરવપરાશનું મીટર બદલી તેમની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૨૦૪	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	દિંદોહ	શ્રીડી.એલ.વહોનિયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૭	પરમાર કાળાભાઈ સોમાભાઈ □ મો.નં.૮૯૮૦૫૬૨૩૨૧	ખેતીવાડી નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	તા.૦૧.૦૩.૧૮ના રોજ પરમાર કાળાભાઈ સોમાભાઈ દ્વારા મળેલ ફરિયાદ ના અનુસંધાને આપત્રી દ્વારા તા.૦૧.૦૫.૧૭ ના રોજ નવીન ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ મેળવવા અરજી કરેલ છે તેમજ અત્રે ની કચેરી દ્વારા તા.૦૬.૦૨.૧૮ના રોજ સર્વે કરી તા.૧૭.૦૨.૧૮ના રોજ વિભાગીય કચેરી માઠી તાંત્રિક મંજૂરી લેવામાં આવેલ છે.તેમજ મોડાસા તાલુકો ડાક જોન માં		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								આવતો હોવાથી જી જી આર સી ની પ્રક્રિયા માટે અત્રે ની કચેરી દ્વારા તા.૦૯.૦૨.૧૮. ના રોજ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન જી જી આર સી માં કરવામાં આવેલ છે જે વર્કોર્ડર નં.SK-૧૭૧૮-ARV-૩૪૧૦ થી નોંધણી થયેલ છે.જેથી ડ્રીપ ના વર્કોર્ડર ના નાણાં ભરપાઈ થયાબાદ FPA કંફોર્મશન મળેથી જરૂરી ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ માટે અત્રે ની કચેરી દ્વારા અંદાજ પત્ર પાઠવવામાં આવશે.				
૨૦૫	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	દિંટોઇ	શ્રીડી.એલ.વહોનિયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૭	ખરાડી મરતાભાઈ સળુભાઈ મો.નં.૯૮૯૮૫૪૪૭૯૬	ઘર ના મીટર નો વાયર બદલાવવા બાબત	તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ ખરાડી મરતાભાઈ સળુભાઈ દ્વારા મળેલ ફરિયાદ ના અનુસંધાને તેમના દ્વારા લેખિત ફરિયાદ આપવામાં આવેલ હતી કે મારા ઘરનું મીટર નું સર્વિસ વાયર ખરાબ થઈ ગયેલ હોવાથી ઘરનું લાઇટ વારંવાર બંધ થઈ જતું હોવાથી મીટરનું સર્વિસ વાયર સત્વરે બદલી આપવું. જેથી અત્રેની કચેરી દ્વારા તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ તેમના ઘરવપરાશનું મીટર નું સર્વિસ વાયર બદલી તેમની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	
૨૦૬	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઈજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	મનાત સવિતાબેન નંદલાલ મું.ઓઢા પો.કસાના મો.નં.૯૪૨૮૬૦૮૦૭૧	ઓઢા(ક) ગામે મનાત સવિતાબેન નંદલાલની ઘર વપરાશ માટેના નામ ફેર-બદલી માટેની અરજી. ગ્રાહક નં:૭૫૮૬૮/૦૦૩૨૦/૯	સવિતાબેન નંદલાલ મનાત ના પતિનું અવસાન થતાં તેઓના ઘર વપરાશનું નામ ફેર બદલી તેઓના નામે કરી આપવામાં આવેલ છે.	સવિતાબેન નંદલાલ મનાત ના પતિનું અવસાન થતાં તેઓના ઘર વપરાશનું નામ ફેર બદલી તેઓના નામે તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	જનરલ Misc.	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૦૭	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	અસારી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ	અસારી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ જેનો ગ્રાહક નં:૭૫૮૪૮/૩૦૦૧૩/૮ ગોધાવાડા નું ઘર વપરાશનું સર્વિસ વાયર બળી જવાથી બદલી આપવા બાબત.	અસારી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ ગામ;ગોધાવાડાનાં ઘર વપરાશ માટે આપવામાં આવેલ વીજજોડાણ નું સર્વિસ વાયર બળી જવાથી બદલી આપવા બાબતની અરજી આવેલ તે બાબતે અત્રેથી નવીન સર્વિસ આપી અરજી નિકાલ કરે છે.	અસારી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ ગામ;ગોધાવાડાનાં ઘર વપરાશ માટે આપવામાં આવેલ વીજજોડાણ નું સર્વિસ વાયર બળી જવાથી બદલી આપવા બાબતની અરજી આવેલ તે બાબતે અત્રેથી નવીન સર્વિસ આપી તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ અરજીનો નિકાલ કરે છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૦૮	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	પટેલ મણીલાલ માવજીભાઈ મો.નં.૯૪૨૮૧૯૭૭૬૭	ગ્રા.નં.૭૫૮૪૧/૧૦૦૩૫/૧ ને મળેલ કોર્ટ તરફથી કેસની વિગત તા:૧૪.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ તેઓની તરફેણમાં આવેલ કેસ બાબતે કોર્ટ તરફથી ફરીથી તા:૧૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ ફરીથી રૂપિયા ૧૬,૪૨૧/- ભરવા નોટીસ મળેલ છે અને ત્યારબાદ ફરીથી તા:૧૦.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ મળેલ છે.	સદર ગ્રાહકની તપાસ કરતાં અત્રેની ઓફિસના રેકોર્ડ પ્રમાણે તા.૦૧.૦૭.૧૦થી કાયમી ધોરણે બંધ દર્શાવેલ છે.વધુમાં ગ્રાહકને અવાર-નવાર લોક અદાલત વખતે હાજર થવા જણાવેલ છે.આમ,છતાં અરજદાર લોક અદાલતમાં હાજર ન રહેતા ગ્રાહકના કેસનો નિકાલ થયેલ નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૨૦૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	પટેલ મણીલાલ માવજીભાઈ મો.નં.૯૪૨૮૧૯૭૭૬૭	ગ્રા.નં.૭૫૮૪૧/૧૦૦૨૭/૦ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે જે પ.પા.તે કોમ્પ્યુટરમાં મિસ્ટેકને કારણે ભૂલથી પ.પ હો.પા.દર્શાવેલ છે.	હાલ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૧૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	પટેલ કરશનભાઈ માવજીભાઈ શિવરાજપુરા મો.નં.૯૪૨૮૧૯૭૭૬૭	ગ્રા.નં.૭૫૮૪૧/૧૦૦૨૮/૯ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે જે પ હો.પા.તે કોમ્પ્યુટરમાં મિસ્ટેકને કારણે ભૂલથી પ.પ હો.પા.દર્શાવેલ છે.	હાલ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૨૧૧	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	પટેલ જયંતિલાલ કાનજીભાઈ શિવરાજપુરા મો.નં.૯૪૨૮૧૯૭૭૬૭	ગ્રા.નં.૭૫૮૪૧/૧૦૦૨૫/૪ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે જે ૭.૫ હો.પા.તે કોમ્પ્યુટરમાં મિસ્ટેકને કારણે ભૂલથી ૮ હો.પા.દર્શાવેલ છે.	હાલ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ ડેટા એન્ટ્રી કરી કોમ્પ્યુટરની ભૂલ સુધારેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૨૧૨	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	પટેલ સાવિત્રીબેન રમણભાઈ શિવરાજપુરા મો.નં.૯૪૨૮૧૯૭૭૬૭	ગ્રા.નં.૭૫૮૩૮/૧૦૫૩૭/૨ ખેતીવાડી વીજ જોડાણના યુનિટ નોંધવા માટે લગાવેલ મીટર બાબત.	સદર ગ્રાહકના ખેતીવિષયક વીજ જોડાણના યુનિટ નોંધવામાં ખામી જણાતા ગ્રાહકની હાજરીમાં વિભાગીય કચેરી મોડાસાના સચુક્ત લેબોરેટરી રિપોર્ટના આધારે મીટરમાં નુકસાની નો(B.M.C.)ચાર્જ લગાવેલ છે.	સદર ગ્રાહકના ખેતીવિષયક વીજ જોડાણના યુનિટ નોંધવામાં મીટરમાં ખામી જણાતા ગ્રાહકની હાજરીમાં વિભાગીય કચેરી મોડાસાના સચુક્ત લેબોરેટરી રિપોર્ટના આધારે મીટરમાં નુકસાની નો (B.M.C.) ચાર્જ લગાવેલ છે.	નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૨૧૩	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૨	શ્રી.જી.એ.શેઠ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ/મંત્રી મેઘરજ મો.નં.૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧	(૧)ખુમાપુર(પટેલ છાપરા) ગામના ભગોરા સોમાભાઈ લાલાભાઈના પોલ બાબત. (૨) પટેલ છાપરાથી વાયા ખુમાપુરથી રોડ ઉપર જતી વીજલાઈન બાબત (૩)નવાગામ બે એ.જી. ડીપીની અરથીંગ બાબત.	મેઘરજ તાલુકામાં યુ.જી.વી.સી.એલ.ની બન્ને કચેરીઓ અવાર-નવાર સમયાંતરે લાઈનોનું સમારકામ કરવામાં આવે છે.આમ,છતાં કિશાનસંઘ ધ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રશ્નો સમયાંતરે ધ્યાનમાં લઈ તેનું કંપની નીતિ નિયમ મુજબ તાંત્રિક મંજૂરી તેનો ત્વરિત નિકાલ કરવામાં આવે છે.ઉપરોક્ત બાજુમાં દર્શાવેલ/રજૂ કરવામાં આવેલ પ્રશ્નો પણ સ્થળ	(૧) સ્થળ તપાસ દરમ્યાન 11 કેવી કંટાળું એજી ફિડરના એચ.ટી. પોલનો તાણિયો તૂટેલ તથા પોલ જર્જરિત અને નમી ગયેલ જણાતા જે તા.૧૫.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન પોલ તાણીયા સાથે ઊભો કરી ભારે દબાણની ત્રણ ગાળાની લાઇન ખેંચી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે. (૨) ૧૧ કેવી કંટાળું ફિડરનું બાયફરકેશન થતાં, પટેલ છાપરા-ખુમાપૂર એચ.ટી.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							□ (૪)તાલુકામાં આવેલા ગામોમાં લાઈન તથા વીજ કામોમાં સમારકામ બાબત. (૫) મેઘરજથી ઉંડવા નવીન સબસ્ટેશન બાબત.	□ તપાસ કંપનીના નિયમ મુજબ તુરત જ નિકાલ કરવામાં આવશે.	□ લાઈનનો એક ગાળો (ડેડ) ડિસમેન્ટલિંગનું કામ તા.૧૫.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. (૩) સદર બે ખેતીવાડીના ટીસીના અર્થિંગ નું કામ તા. ૧૬.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી, બે ટી.સી. વચ્ચેનો કોમન જીઆઇ વાયર દૂર કરેલ છે. (૪) ફેઝવાઇસ ચોમાસા પહેલા લાઈનોનું સમારકામ પેટાવિભાગીય કચેરીઓ દ્વારા અવારનવાર કરવામાં આવતું હોય છે. (૫) ઉંડવા ની આજુબાજુ હયાત સબ સ્ટેશન અનુક્રમે મેઘરજ, રામગઢી, કસાણા અને રેલ્લાવાડા આવેલા છે. તાંત્રિક તેમજ હયાત વીજભાર તેમજ ભવિષ્યના આવનાર વીજભારની સમીક્ષા કરતાં હાલમાં મેઘરજ ઉંડવા રોડ પર કોઈ સબસ્ટેશનની તાંત્રિક દ્રષ્ટિએ જરૂરિયાત નથી.			
૨૧૪	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગીરા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	લબાના પ્રતાપભાઈ વશરામભાઈ ગામ-ભુતિયા મો.નં.૬૩૫૩૮૮૦૬૧૩	ભુતિયા ગામે લબાના પ્રતાપભાઈ વશરામભાઈની ઘર વપરાશ માટેના મીટરનું રીડિંગ આવતું ન હોવાથી મિટર બદલી માટેની અરજી. ગ્રાહક નં:૨૯૨૧૩/૧૦૦૯૮/૧	લબાના પ્રતાપભાઈ વશરામભાઈની ઘર વપરાશ માટેના મીટરનું રીડિંગ આવતું ન હોવાથી મિટર બદલી આપેલ છે.	લબાના પ્રતાપભાઈ વશરામભાઈની ઘર વપરાશ માટેના મીટરનું રીડિંગ આવતું ન હોવાથી તા. ૩.૩.૧૮ ના રોજ મિટર બદલી આપેલ છે.	નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૧૫	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	વણજારા સરતાનભાઈ પનાભાઈ ગામ-ડચકા મો.નં.૯૪૨૯૮૮૬૭૦૯	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશ નુ વિજ કનેક્શન આપવા બાબત.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન આપવામાં આવશે.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન તા. ૯.૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૧૬	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	વણજારા ચીમનભાઈ તુલસીભાઈ ગામ-ડચકા મો.નં.૯૪૨૮૨૩૯૭૭૫	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશ નુ વિજ કનેક્શન આપવા બાબત.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન આપવામાં આવશે.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન તા. ૯.૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૧૭	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	ડામોર ચેહરાભાઈ નાથાભાઈ ગામ-વાઘોરા મો.નં.૯૭૨૬૪૯૯૧૪૮	ગ્રા.નં.૨૯૨૦૮/૧૦૧૬૮/૧ ધરવપરાશ ના વીજ જોડાણ માટેની સર્વિસ વાયર બદલી આપવા બાબત.	ગ્રા.નં.૨૯૨૦૮/૧૦૧૬૮/૧ ધરવપરાશ ના વીજ જોડાણ માટે નવિન સર્વિસ વાયર બદલી આપેલ છે.	ગ્રા.નં.૨૯૨૦૮/૧૦૧૬૮/૧ ધરવપરાશ ના વીજ જોડાણ માટે નવિન સર્વિસ વાયર તા. ૧૦.૦૩.૧૮ બદલી આપેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૧૮	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મેઘરજ-૧	શ્રી.આર.એન.ભગોરા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬	લબાના પખ્પુભાઈ કાન્તિભાઈ ગામ-ભુતિયા મો.નં.૯૭૧૨૮૫૨૭૨૩	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશ નુ વિજ કનેક્શન આપવા બાબત.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન આપવામાં આવશે.	જુપડપટ્ટી યોજનામાં નવીન ધરવપરાશના વિજ કનેક્શન માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરી અગ્રતાક્રમ મુજબ સદર વિજકનેક્શન તા. ૯.૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૧૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી. પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	પારસિયા પંકજકુમાર દેવજીભાઈ મો.નં.૯૩૨૪૨૦૦૭૦૦ / ૮૮૭૯૪૫૦૯૫૯	અરજદારની ૯.૦૫.૨૦૧૬ ની અરજી ના અનુસંધાને સોલર પંપ વીજ જોડાણ આપવા બાબત	અરજદારની મૂળ અરજી ૦૯.૦૫.૨૦૧૬ આર.ઇ.સી.મોડાસા દ્વારા સર્વે કામ હાથ ધરવામાં આવેલ બોર ન હોવાના કારણે તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદાર ને ૬૦ દિવસમાં બોર બનાવવા ની નોટિસ પાઠવેલ.અને અરજદારે બોર બનાવ્યા અંગે કોઈ જવાબ પાઠવેલ નહીં અને અરજદારની અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે ત્યાર પછી અરજદાર દ્વારા મારો બોર બનાવેલ છે તેની જાણ અત્રે ની કચેરી ને ૦૫.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ કરેલ છે તેથી સમય મર્યાદા ના કારણે અરજદારની અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે		નિકાલ		સોલર સ્કીમ
૨૨૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી. પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	પટેલ દક્ષાબેન બાબુભાઈ □ મો.નં.૯૪૨૯૧૫૭૩૪૩	સોલર પંપ વીજ જોડાણ આપવા બાબત	અરજદારની સોલર પંપ માટે ૫ h.p.ના બદલે ૭.૫ h.p.ના માગણીના અનુસંધાને ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૭.૫ h.p. નું અંદાજપત્ર પાઠવવા માં આવેલ છે.		નિકાલ		સોલર સ્કીમ
૨૨૧	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી. પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ / મંત્રી મોડાસા મો.નં.૯૪૨૭૦૩૭૧૯૨	ખેતી વિષયક લાઇનોનું રિપોર્ટિંગ સમયસર કરવામાં આવતું નથી	અત્રે ની કચેરી દ્વારા પ્રિ-મોનસૂન અને પોસ્ટ-મોનસૂન સમારકામ હાથ ધરવામાં આવેલ છે અને ગ્રાહકોની ફરિયાદ મળતાં તુરતજ સમારકામ હાથ ધરવામાં આવે છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૨૨	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી. પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ / મંત્રી મોડાસા મો.નં.૯૪૨૭૦૩૭૧૯૨	ખેતી વિષયક વીજ કનેક્શનમાં વીજ પુરવઠો ઓછા આવવાને કારણે મોટર ટ્રીપ થાય છે.	પુરતા વોલ્ટેજથી પૂરો પાડવા માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા લોડ બાયફર કેસન હાથ ધરવામાં આવે છે.જેમાં બાયલ સબસ્ટેશનથી નવું ખેતીવાડી ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.તેમજ લીંભોઈ અને તેની આજુબાજુના ગામોના ખેતીવાડી જોડાણો માટે નવું ૬૬ કેવી s/s કાર્યાન્વિત કરવા માટે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ છે જેની મંજૂરી મળેથી આ વિસ્તારના ખેડૂતોને સંતોષજનક વીજપુરવઠો મળી રહેશે.		નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૨૨૩	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા ગ્રામ્ય	શ્રી. પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧	ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ / મંત્રી મોડાસા મો.નં.૯૪૨૭૦૩૭૧૯૨	પટેલ સંતાબેન અંબાલાલ ગામ ખુમાપુરના ખેતીવાડી જોડાણ વહેલમાં વહેલી તકે કનેક્શન મળે તે માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા.	પટેલ સંતાબેન અંબાલાલ ગામ ખુમાપુરના ખેતીવાડી જોડાણ માટે ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ટેસ્ટરીપોઈ સ્વીકારવામાં આવેલ છે અને ટ્રાન્સફોર્મર ના એલોટમેન્ટ ના આધારે ક્રમાનુસાર વીજ જોડાણ આપવામાં આવે તેમજ અત્રેની કચેરીએ સદર વીજ જોડાણ આપવામાટે ૭૫ નંગ ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂરિયાત છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૨૪	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	મોડાસા	મોડાસા શહેર	શ્રી. જી.વી.પરમાર, નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬	શ્રી. દીપકભાઈ મકનાભાઈ, કોલીખડ. મો.૯૫૮૬૯૫૮૪૬૯.	અમારી ખેતીવાડીની જમીનમાં આવેલ થાંભલાનો તાણિયો રસ્તા વચ્ચે હોવાથી સાઈડમાં નાખવા બાબત.	સ્થળ તપાસ કરતાં સદર તાણિયો રસ્તાને નડતરરૂપ છે. પરંતુ, તાણિયો ખસેડવા માટે અન્ય અનુકૂળ જગ્યા માટે રસ્તાની બાજુવાળા ખેતર માલિકની સંમતિ મળેથી તાણિયો ખસેડી શકાય તેમ છે. જે અરજદારને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જાણ કરેલ છે.		નિકાલ	રજૂઆતકર્તાએ બાજુવાળા ખેતર માલિકની સંમતિ રજૂ કર્યા બાદ કામ થઈ શકશે.	મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૨૫	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ધનસુરા	શ્રી. બી.ડી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬	અબ્દુલખલિક રજાકભાઈ વોહરા વતી વોહરા મહમદસફી રજાકભાઈ બોરકમપા વડગામ ઠા મો.નં.૯૯૨૫૯૬૯૩૧૪	ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇનના ઢીલા વાયરો ખેંચવા.▯	અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ નાયબ ઈજનેર ધનસુરા ધ્વારા ઢીલા વાયરો ખેંચીને કરેલ છે. તા.૨૭.૦૨.૧૮.	૧૧કેવી જામઠા એજી ફીડરની હળવા દબાણ ની ચાર વાયરની લાઇનના બે ગાળાના ઢીલા વાયરો તા. ૨૭-૦૨-૧૮ ના રોજ ખેંચીને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૨૬	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ધનસુરા	શ્રી. બી.ડી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬	પ્રજાપતિ શંકરભાઈ મગનભાઈ ધનસુરા મો.નં.૯૪૨૬૩૬૬૦૩૩	ખેતીવાડી હળવા દબાણની લાઇનના ઢીલા વાયરો ખેંચવા.▯	અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ નાયબ ઈજનેર ધનસુરા ધ્વારા ઢીલા વાયરો ખેંચીને કરેલ છે. તા.૨૭.૦૨.૧૮.	૧૧ કેવી ધનસુરા અર્બન ફીડરની હળવા દબાણ ની બે વાયરની લાઇનના બે ગાળાના ઢીલા વાયરો તા. ૨૭-૦૨-૧૮ ના રોજ ખેંચીને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૨૭	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ધનસુરા	શ્રી. બી.ડી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬	ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર મોડાસા મો.નં.૯૯૨૫૧૪૦૩૩૫	માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ધ્વારા લોક દરબારમાં નીચે જણાવેલ પ્રશ્નો સાથે રજુઆત કરેલ છે.(અ) રહિયોલ સબ સ્ટેશનનો ઓર્ડર કોન્ટ્રાક્ટરને ક્યારે આપવામાં આવેલ છે અને ક્યારે પૂર્ણ થશે. (બ) ચોમાસા દરમિયાન અઠવાડીયા	માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી મોડાસા ધ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ પ્રશ્નોનાં જવાબ. (પ્રશ્ન અ) નો જવાબ સદર પ્રશ્ન જેટકોના કાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ ને લાગતો હોઈ તેઓશ્રીને સદર પ્રશ્નનો જવાબ કરવા જણાવેલ છે. (પ્રશ્ન બ) નો જવાબ. સામાન્ય રીતે સમારકામનું કામ ચોમાસા અગાઉ એપ્રિલ માસથી શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. જેથી ચોમાસા દરમિયાન ખેતીવાડી ફિડર ઓછા સમયમાં અને આખું ફિડર ચાલુ થાય તે બાબતની	(અ) સદર પ્રશ્ન જેટકોના કાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ ને લાગતો હોઈ તેઓશ્રીને પત્ર નં.૨૭૨૩ તા.૦૫.૦૩.૧૮ અને પત્ર નં.૨૭૪૮ તા.૦૩.૦૪.૧૮ થી પ્રશ્નનો જવાબ કરવા જણાવેલ છે.મળતી માહિતી મુજબ કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ) દ્વારા સંલગ્ન કોન્ટ્રાક્ટર સાથે સકલન કરી રજુઆત વાળા રહિયોલ સબ સ્ટેશનના કંટ્રોલરમનું બાંધકામ ચાલુ કરાવી રજુઆતનું નિરાકરણ લાવેલ છે. (બ) રજુઆત સંદર્ભે ૬૬ કે.વી. મોડાસા	નિકાલ		જનરલ Misc.

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							સુધી વીજ પુરવઠો ચાલુ થતો નથી તેથી તેનું સમારકામ કરાવવું. (ક) નવીન ખેતીવાડી વિજજોડાણના ટ્રાન્સફોર્મર અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ બે માસ સુધી લાગતાં કેમ નથી? (ડ) ટ્રાન્સફોર્મર અને પિન ઇન્સુલેટર	સૂચનાનું ચુસ્ત પાલન થાય તે બાબતની તકેદારી અત્રેની કચેરી ધ્વારા રાખવામાં આવશે. (પ્રશ્ન ક) નો જવાબ જે ખેડૂતો ધ્વારા અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યા હોય અને તેમાં ટ્રાન્સફોર્મર તથા લાઇન ઊભી કરવાની થતી હોઈ તે ખુદ્દતોના કામ ૧૨૦ દિવસની સમય મર્યાદામાં કરવાની થાય છે અને ટ્રાન્સફોર્મર ત્યારબાદ ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ કર્યેથી અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે ટ્રાન્સફોર્મર આપવામાં આવે છે. (પ્રશ્ન ડ) નો જવાબ. સદર બાબતે આપને જણાવવાનું કે ટ્રાન્સફોર્મર અને પિન ઇન્સુલેટર	લેરુડા ખેતીવાડી ફીડર નું સમારકામ તા.૧૨.૦૩.૧૮ અને તા.૨૦.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ફીડરનું પૂર્ણ સમારકામ કરવામાં આવે છે. ચોમાસા દરમિયાન ખેતીવાડી ફીડર ઓછા સમયમાં અને આખું ફીડર ચાલુ થાય તે બાબતની સૂચના આપવામાં આવેલ છે. (ક) નો જવાબ જે ખેડૂતો ધ્વારા અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યા હોય અને તેમાં ટ્રાન્સફોર્મર તથા લાઇન ઊભી કરવાની થતી હોઈ તે ખુદ્દતોના કામ ૧૨૦ દિવસની સમય મર્યાદામાં કરવાની થાય છે અને			
							આઈએસઆઈ ક્વોલિટીના ખરીદવા જેથી વીજ ફોલ્ટ ઓછા થાય.(ઈ) જુપડપટ્ટી સ્કીમના બાકી રહેલા વિજજોડાણો તાત્કાલિક આપવા.	કોર્પોરેટ ઓફિસ ધ્વારા આઈએસઆઈ સ્પેસિફિકેશન મુજબ મહત્તમ ગુણવત્તા ધરાવતા ખરીદવામાં આવે છે. (પ્રશ્ન ઈ) નો જવાબ. હાલ અત્રેની તલોદ વિભાગીય કચેરીના ક્ષેત્રમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા તલોદ તાલુકાના ૧૦૨ લાભાર્થીઓના વીજ જોડાણ આપવાના બાકી રહે છે તે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સુધીમાં આપવામાં આવશે.	રજીઆત સંદર્ભે ધનસુરા પે.વી.કચેરી ખાતે તા.૩૧.૧૨.૧૭ પછી આવેલા ૧૭ નંગ ટેસ્ટ રિપોર્ટ વાળા અરજદારો ને ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૪.૦૫.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. (ડ) સદર બાબતે આપને જણાવવાનું કે ટ્રાન્સફોર્મર અને પિન ઇન્સુલેટર કોર્પોરેટ ઓફિસ ધ્વારા આઈએસઆઈ સ્પેસિફિકેશન મુજબ મહત્તમ ગુણવત્તા ધરાવતા ખરીદવામાં આવે છે. તેમજ કંપની દ્વારા પોલીમર પીન અને ડિસ્ક			
									ઇન્સુલેટરની ખરીદી કરવામાં આવે છે. (ઈ) હાલ અત્રેની તલોદ વિભાગીય કચેરીના ક્ષેત્રમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા તલોદ તાલુકાના ૧૦૨ લાભાર્થીઓના વીજ જોડાણો તા.૦૪.૦૪.૧૮ ના રોજ આપી દેવામાં આવેલ છે.			

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૨૮	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	શ્રી. એમ.વાય.બુલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	ભરવાડ રાકેશભાઈ ભલાભાઈ વિવેકાનંદ સોસાયટી બાયડ.□ મો.નં.૯૮૭૯૮૩૧૧૦૬	મકાનની દીવાલના પ્લાસ્ટર કામ માટે થી ફેજ લાઇન બંધ કરવા માટે વ્યવસ્થા કરવા માટે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર બાયડ ધ્વારા જરૂરિયાત મુજબ લાઇન બંધ કરી અરજદારની અરજીનો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર બાયડ ધ્વારા જરૂરિયાત મુજબ ૧૧કેવી છભાઉ એજી ફીડરની લાઇન તા. ૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ બંધ કરી અરજદારની અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૨૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	શ્રી. એમ.વાય.બુલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	સરપંચ શ્રી આંબાગામ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૭૨૮૪૮૯૬૨૮૯	વણકર વાસના જોખમી લાઇટ ના પોલ બદલવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસણી કર્યા બાદ અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ રજૂઆત સાચી જણાતા જોખમી પોલ તા.૨૮-૦૨-૧૮ ના રોજ બદલી કરવામાં આવેલ છે અને સદર અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર બાબતે સ્થળ તપાસણી કર્યા બાદ અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ રજૂઆત સાચી જણાતા જેજીવાય ફીડરનો હળવા દબાણની લાઇનનો જજરિત થઈ ગયેલ એક પોલ તા. ૨૮-૦૨-૧૮ ના રોજ બદલી કરવામાં આવેલ છે અને સદર અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા
૨૩૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	શ્રી. એમ.વાય.બુલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	સોલંકી બાબરજી મથુરજી ગામ.સીમલી તા.બાયડ. મો.નં.૯૬૩૮૫૪૦૯૯૭	ખેતીવાડી એ.જી. કનેક્શનના મિટર માં ડિસ્પ્લે ના આવવા બાબત રજૂઆત.□	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર બાયડના જણાવ્યા મુજબ અરજદારની અરજીનો નિકાલ તા.૦૫-૦૩-૧૮ ના રોજ મિટર બદલીને કરી આપવામાં આવેલ છે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર બાયડના જણાવ્યા મુજબ અરજદાર(ગ્રાહક ન-૨૩૬૬૭/૧૦૦૫૯/૦) ની અરજીનો નિકાલ તા. ૫-૩-૧૮ ના રોજ મિટર બદલીને કરી આપવામાં આવેલ છે.□	નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૨૩૧	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	બાયડ	શ્રી. એમ.વાય.બુલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧	પરમાર સોમાભાઈ સવાભાઈ ગામ.બાયડ મો.નં.૭૫૭૫૮૩૬૯૬૨	ઘર વપરાશનો સર્વિસ વાયર બદલવા બાબત કરેલ રજૂઆત.□	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર બાયડ ધ્વારા તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ સર્વિસ વાયર બદલી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૩૨	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાઠમ્બા	શ્રી. ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	જાલા અંદરસિંહ સોમસિંહ મું.વટવાટિયા પો.તાલોદ મો.નં.૮૧૫૩૯૪૭૦૫૩	ગામમાં આવેલ જેજીવાય એલ.ટી. ના વાયરો ખેંચવા તથા લાઇન ને અડતી વૃક્ષની ડાડીઓ કાપવા દ્વારા.	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી નડતર રૂપ લાઇન ના વાયરો ખેંચી તેમજ ટ્રી કટિંગ નું કામ તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરતાં ૧૧કેવી શંકરપુરા જેજીવાય ફીડર ની બે વાયરની હળવા દબાણની લાઇનના સાત ગાળાના વાયર ખેંચી તેમજ ૨૦ ઝાડ ની ડાળીઓ કાપવાનું કામ તા.૨૭-૦૨-૧૮ ના રોજ કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૩૩	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાઠમ્બા	શ્રી. ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	સોલંકી વિજયસિંહ બાબુસિંહ મો.નં.૭૬૯૮૮૧૩૩૬૦	ખેતરમાં નીચે નમી ગયેલા ઈજ વાયરો ખેંચવા દ્વારા.	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી લાઇન ના વાયરો ખેંચી તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી ૧૧કેવી આમોદરા જેજીવાય ફીડર ની બે વાયરની હળવા દબાણની લાઇન ના બે ગાળાના વાયરો ખેંચી તેમજ એક પોલ સીધો કરી અને એક નવીન તાણિયો મારી તેમજ ૫ ઝાડની ડાળીઓ કાપી તા.૨૭-૦૨-૧૮ ના રોજ કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૩૪	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	સાઠમ્બા	શ્રી. ડી.બી.ખલાસી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬	ચૌહાણ ભાથીસિંહ ગોરસિંહ મું.ઇન્દ્રાણ કંપા . મો.નં.૯૭૨૬૦૫૬૪૯૨	ખેતરમાં નીચે નમી ગયેલા ઈજ વાયરો ખેંચવા દ્વારા.	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી લાઇન ના વાયરો તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ ખેંચીને ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની ફરિયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર સાઠમ્બા ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી ૧૧ કેવી મેઘપુરા એજી ફીડર ની હળવા દબાણની ચાર વાયરની લાઇન ના ત્રણ ગાળાના વાયરો ખેંચી તથા એક પોલ સીધો કરી તા. ૨૭-૦૨-૧૮ ના રોજ ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૩૫	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	જાલા અજિતભાઈ પરવતભાઈ મું.પો. ગોચરના મુવાડા. તા.ખેડા.□	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	પટેલ કાંતિભાઈ હરિભાઈ મો.નં.૯૪૦૯૬૦૦૪૩૧	એલ.ટી. લાઇન નું ટ્રી કટિંગ કરી આપવા બાબતની રજૂઆત.□	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી સદર નડતર રૂપ ડાડીઓ કાપીને ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ૧૧ કેવી શણગાલ ફીડર ના હળવા દબાણ ની ૬ ગાળાના વાયર ખેચીને તથા નડતર રૂપ ડાડીઓ કાપીને તા. ૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૩૬	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	પટેલ અમરતભાઈ મંગળભાઈ મું.પો.ચોઇલા. તા.બાયડ. મો.નં.૮૫૧૧૫૯૧૧૧૫	૧૧કેવી. લાઇનમાં વાયરને જાડ અડકવાની રજૂઆત બાબત	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી નડતર રૂપ જાડ કાપીને ધિલા વાયરો ખેચીને સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ૧૧ કેવી ઘડિયા જેજીવાય ફીડર નો એક ગાળાનો વાયર ખેચીને તથા નડતર રૂપ જાડ કાપીને સદર ફરિયાદનો તા. ૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૩૭	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	પટેલ રમેશભાઈ બાબાભાઈ મું.પો. તેનપુર, તા.બાયડ. મો.નં.૭૪૮૭૮૩૫૨૪૫	તેનપુર ડી.પી.માં સર્કિટ જુદી પાડવા બાબતની રજૂઆત.	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ડી.પી.ની સર્કિટ અલગ કરીને કેબલ અલગ કરીને તેમજ સેક્શન જુદું પાડીને સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ૧૧ કેવી રાધાસ્વામી જેજીવાય ફીડર ના હવાડાવાળી ડી.પી.ની સર્કિટ અલગ કરીને તથા એક નવીન પોલ ઊભો કરી સર્કિટ કેબલ અલગ કરીને તેમજ સેક્શન જુદું પાડીને સદર ફરિયાદનો તા. ૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૩૮	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	ચૌહાણ આત્મારામભાઈ ખેમભાઈ મું.પો. આંબલીયારા. તા.બાયડ.□ મો.નં.૯૫૫૮૧૭૩૭૬૫	ઘરવપરાશના મિટરનું લાઇટ બિલ વધારે આવવા બાબતની રજુઆત.	સદર અરજદારની રજુઆતના અનુસંધાને તા.૧૧.૦૧.૧૮ ના રોજ નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા એક્યુ ચેક મિટરની મદદથી ગ્રાહકનું મિટર અરજદારની રૂબરૂમાં ચેક કરતાં યુનિટ બરાબર હોવાનું માલુમ પડેલ છે. અને ચેકિંગ વખતે ચેકિંગ શીટ પણ ભરવામાં આવેલ છે જેમાં ગ્રાહકની સહી પણ લેવામાં આવેલ છે.આમ સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજુઆતના અનુસંધાને તા. ૧૧-૦૧-૨૦૧૮ ના રોજ નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા ગ્રાહક નં ૨૩૭૨૮/૦૦૮૬૧/૩ને એક્યુ ચેક મિટરની મદદથી ગ્રાહકનું મિટર અરજદારની રૂબરૂમાં ચેક કરતાં યુનિટ બરાબર હોવાનું માલુમ પડેલ છે. અને ચેકિંગ વખતે ચેકિંગ શીટ પણ ભરવામાં આવેલ છે જેમાં ગ્રાહકની સહી પણ લેવામાં આવેલ છે. આમ રજુઆત વાળા ઘર વપરાશનું મીટર વીજ વપરાશની નોંધણી બરાબર કરે છે, જેની સમજ ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ છે. અને સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૨૩૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	પટેલ વિનોદભાઈ જહભાઈ મું.પો.મોટીજેર તા.કપડવંજ. જી. ખેડા. મો.નં.૯૭૧૪૭૫૨૬૮૮	મોટીજેર વણકરવાસમાં આંગણવાડી પાસે લાઇનના વાયરો ખેચવા બાબતની રજુઆત.	સદર અરજદારની રજુઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી સદર લાઇનનો તાણિયો તૂટી ગયેલ હતો તે નવેસરથી ઢીલા ગાળા વાળા કંડક્ટર ખેચીને અરજદારની રૂબરૂમાં ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજુઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ૧૧ કેવી જાંબુડી જેજીવાય ફીડર ના હળવા દબાણની બે વાયર ની લાઇનના ત્રણ ગાળા ખેચીને તેમજ સદર લાઇનનો તાણિયો તૂટી ગયેલ હતો તે નવેસરથી કરી તા. ૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ ખેચીને અરજદારની રૂબરૂમાં ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૪૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	ચોઇલા	શ્રી.પી.આઈ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬	જાલા અજિતભાઈ પરવતભાઈ મું.પો. ગોચરના મુવાડા. તા.ખેડા. મો.નં.૯૪૦૮૦૦૯૮૨૬	ખેતીવાડી લાઇનનો વીજ ડી.પી.નો કેબલ બદલવા તેમજ એલ.ટી.ના વાયરો ખેંચવા બાબતની રજૂઆત.	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી નડતર રૂપ જાડ કાપીને શિલા વાયરો ખેંચીને સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ચોઇલા ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી ૧૧કેવી કમ્બોયા એજી ફીડરની હળવા દબાણ ની લાઇનના બે ગાળાના વાયર ખેંચીને તથા નડતર રૂપ જાડ કાપીને સદર ફરિયાદનો નિકાલ તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૪૧	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડસીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી સલાટપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૨૫૯૨૫૩	સલાટપુર ગામમાં જ્યોતિગામની ડી.પી. પટેલ રાકેશભાઈ ચીમનભાઈના ઘરના રસોડા પાછળ અંદાજે ૫ ફૂટે આવેલ છે. જેના લીધે ભવિષ્યમાં મોટો અકસ્માત થઈ શકે તેમ છે તો ડી.પી. ખસેડવા બાબતે રજૂઆત.□	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ને વિભાગીય કચેરી સાથે જોઈન્ટ સર્વે કરી નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ -૧ પે.વિ.કચેરી તથા વિ.ક.ધ્વારા રૂબરૂ સ્થળ મુલાકાત કરેલ છે અને સદર વિલેજ ટ્રાન્સફોર્મર રજૂઆત વાળા સ્થળ થી ૧૨ ફુટ દૂર તેમજ ખેતીલાયક જમીનમાં હોવાનું અને સલામત અંતરે આવેલ છે. તેમ છતાં રજૂઆત સંદર્ભે સ્થળ ઉપર સર્વેક્ષણ કરી નિયમ મુજબ ભરવા પાત્ર થતું અંદાજપત્ર પેટે રૂ. ૫૦૦૦૦/- નું તા.૮-૩-૧૮ ના રોજ સરપંચશ્રીને આપવામાં આવેલ હતું જે ભરપાઈ થયેલ નથી. તેમજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની સમય મર્યાદા પણ પૂર્ણ થયેલ છે. આમ સદર વિલેજ ટી.સી સેન્ટર સલામત અંતરે હોઈ હાલ સ્થળ ખસેડવાની જરૂરિયાત જણાતી નથી.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૪૨	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી સલાટપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૨૫૯૨૫૩	સલાટપુર તથા નાનીસિહોલી ખાતે આવેલ સ્મશાનગૃહમાં ચાર વીજ પોલ ની જરૂરિયાત હોઈ પોલ નાખવા બાબત રજૂઆત	સદર બાબતે અરજદારને ધ્વારા સ્મશાનમાં વિજ્જોડાણ માટે જરૂરી અરજી કરેલ ના હોવાથી કાર્યવાહી કરેલ નથી અને તે માટે અરજદારને રૂબરૂમાં ઠરાવ સાથે અરજી કરવા માટે જણાવેલ છે.	અરજદારને સ્મશાન ગૃહમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ એક્સટેન્શન માટે જરૂરી ઠરાવ સાથે ની અરજીની નોંધની કરવા તા. ૮-૩-૧૮ ના રોજ લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવેલ છે. જેથી સરપંચ ધ્વારા તા. ૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પે. વિ. કચેરી ખાતે અરજીની નોંધણી કરતાં, તા. ૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ બે પોલ ઊભા કરી કાર્ય પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૪૩	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી સલાટપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૨૫૯૨૫૩	સલાટપુર ગામે જાહેર રસ્તા ઉપર નડતરરૂપ દસ વીજપોલ ખસેડવા બાબત. □	સદર બાબતે સ્થળ તપાસણી કર્યા બાદ પોલ ખસેડવા બાબતે આગળની કાર્યવાહી નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ધ્વારા કરવામાં આવશે.	સદર બાબતે જોઇન્ટ સર્વે દરમિયાન સરપંચશ્રી ધ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવેલ પોલ રસ્તા વચ્ચે નડતરરૂપ ના હોઈ પોલ ખસેડવાના થતાં નથી. જે બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ધ્વારા અરજદારને તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ લેખિત જાણ કરેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૨૪૪	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી સલાટપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૨૫૯૨૫૩	સલાટપુર ખાતે વીજવાયર લટકાતા જોવા મળે છે તો વીજ વાયર ખેંચવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસણી કર્યા બાદ વાયર ખેંચવા બાબતે જરૂરી કાર્યવાહી દિન -૧૫ માં કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ધ્વારા કરવામાં આવશે.	સદર બાબતે પેટાવિભાગીય કચેરી ધ્વારા જોઇન્ટ સર્વે કરવામાં આવેલ છે જેમાં પટેલ જશુભાઇ નારાયણ ભાઈ હાઇ સ્કૂલની પાછળ બે ગાળાના વાયર જે ઢીલા હોય તે ખેંચવા માટે જણાવેલ છે. જેથી સદર કામ પે. વિ. કચેરી ધ્વારા તા.૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૪૫	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી સલાટપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૨૫૯૨૫૩	જાલા જગતસિંહ જવાનસિંહના તબેલા ઉપર પોલ નાખવા માટે આશરે એક વર્ષ પહેલા નાણાં ભરપાઈ કરેલ હોવા છતાં આજદિન સુધી પોલ નાખેલ નથી તે બાબતની રજૂઆત.	અરજદાર ધ્વારા વિગતવાર દસ્તાવેજો સાથે રજૂઆત કરેલ નથી જેથી કરેલ રજૂઆત બાબતે સ્પષ્ટતા થઈ શકેલ નથી.□	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવેલ છે. અને સ્થળ તપાસ દરમિયાન સ્થળ ઉપર જાલાં જગતસિંહ જવાનસિંહના તબેલા માટે લાઇન ઊભી કરતી વખતે તે જ ગામના વતની ચૌહાણ અદેસિંહ કોદરસિંહ ધ્વારા વાંઘો લેતા જે તે વખતે લાઇન ઊભી થયી શકેલ ની હતી પરંતુ હાલ લાઇન ઊભી કરવા બાબતે સમાજના થયેલ હોઈ સદર કામ તા.૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૪૬	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૧	શ્રી એ.એ.ખણ્ડીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	સરપંચ શ્રી મહિયલ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૪૮૯૭૩૯	મહિયલ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના કાર્યક્ષેત્રના વિસ્તાર કેશરપુરા થી મહિયલ સુધી નવો વિસ્તાર ડેવલોપ થતો હોવાથી નવીન વીજળી કરણ (સ્ટ્રીટ લાઇટ) માટે જૂના લોખંડના પોલ ખરાબ અવસ્થામાં છે તો તે માટે નવીન પોલ બદલી આપવા તથા રસ્તામાં અડચણ રૂપ પોલ ખસેડવા બાબતની રજૂઆત.□	સદર અરજી બાબતે અરજદારની રૂબરૂમાં સર્વે કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને દિન ૧૫ માં નિકાલ કરવામાં આવશે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ધ્વારા સરપંચશ્રી ની રૂબરૂમાં સર્વે કરતાં તેઓએ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ફક્ત ૧૧કેવી મહિયલ અર્બન ફીડરની પાંચ વાયરની હળવા દબાણ ની લાઇન ના ત્રણ ગર્ડર પોલનું મરિંગ કરી તા. ૧૭-૦૩-૧૮ ના રોજ ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૪૭	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	ડી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	વેપારી મહામંડળ રોજડ મો.નં.૯૪૨૬૫૮૦૮૫૭	રોજડ ચાર રસ્તાથી પસાર થતી ૧૧ કેવી પુંસરી લાઇન ઉપર સવારના સમયે પક્ષીઓના કારણે અવાર નવાર વીજ ફોલ્ટ થતો હોઈ તેના કાયમી ઉકેલ માટે નવીન કેબલ નાખી આપવા બાબતની રજૂઆત.	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી વીજ ફોલ્ટ ના થાય તે બાબતે કરવી પડતી સઘળી કાર્યવાહી દિન -૧૫માં પૂર્ણ કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરતાં અરજીમાં દર્શાવેલ સ્થળ પરની લાઇનના ગર્ડર પોલનો તાણિયો તૂટેલ હતો જેથી પોલ નમી પડતાં ક્લીયરન્સ ઓછું થવાથી વારંવાર ફોલ્ટ થતાં, સ્થળ તપાસણી કરી તા. ૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન તાણિયો લગાવી તેમજ ગર્ડર પોલ સીધો કરી, વાયર ખેંચીને ફરિયાદ નું નિગદગન ફેલ છે	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૪૮	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	ડી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	નટવરસિંહ દોલતસિંહ જાલા (દિવ્ય ભાસ્કર) મો.નં.૯૭૨૬૫૮૦૮૫૭	સાગપુર પાવર સ્ટેશનથી સોનીસર તરફ જતી એ.જી.લાઇન આશરે ૧૦૦૦ મિટરના અંતરે હોવાથી અને રોડ ક્રોસિંગ થતી હોવાના કારણે રોડ નું પુરાણ કરવામાં આવેલ હોવાથી લાઇન ખૂબ નીચે આવી ગયેલ છે તો તે બાબતે સ્થળ તપાસ કરી લાઇન રોડ લેવલ થી ઊંચી કરવા બાબતની રજૂઆત.	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસણી કરી કરવી પડતી સઘળી કાર્યવાહી દિન -૧૫માં પૂર્ણ કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવેલ છે તેઓના જણાવ્યા પ્રમાણે સદર લાઇનનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરેન્સ મેન્ટેન કરવા જરૂરી સમારકામ તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન પોલ ઊભો કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. □	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૪૯	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	ડી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	જાલા ભગવતસિંહ અનોપસિંહ (આંત્રોલીવાસ પુંજાજી) મો.નં.૯૪૨૭૪૦૨૦૮૫	અરજદારની માલિકીના પ્લોટ માં અરજદારની ગેર હાજરીમાં યુ.જી.વી.સી.એલ કંપની ધ્વારા પોલ ઊભા કરી લાઇન નાખેલ છે. તે અરજદારની માલિકીના પ્લોટમાં ખસેડવા રજૂઆત કરેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં કરવામાં આવશે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા રૂબરૂ તપાસ કરેલ છે. અને સદર લાઇન અરજદાર ના પ્લોટમાંથી પસાર થતી જાણતા નાયબ ઈજનેર ધ્વારા સદર લાઇન કે જે અરજદારની ગેર હાજરીમાં તેના પ્લોટમાં નાખેલ હોઈ શિફ્ટ કરવી પડે તેવું જણાતા, સદર ઔદ્યોગિક વીજજોડાણ (ઘંટી) ની એન.ડી. સ્કીમમાં રીવાઈઝ તાંત્રિક મંજૂરી લઈ નવીન જગ્યાએ તા. ૪.૪.૧૮ ના રોજ ૧૧ કે.વી. સુરપુર જેજીવાય ફીડરના ભારે દબાણના બે વીજપોલ ખસેડી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૨૫૦	૦૬.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	તલોદ	તલોદ-૨	ડી.વી.સુતરીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭	જાલા મનહરસિંહ મોહબતસિંહ (આંત્રોલીવાસ પુંજાજી) મો.નં.૯૪૨૭૪૦૨૦૮૫	અરજદારની માલિકીના પ્લોટ માં અરજદારની ગેર હાજરીમાં યુ.જી.વી.સી.એલ કંપની ધ્વારા પોલ ઊભા કરી લાઇન નાખેલ છે. તે અરજદારની માલિકીના પ્લોટમાં ખસેડવા રજૂઆત કરેલ છે. □	સદર અરજદારની રજૂઆતના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરી સદર ફરિયાદનો નિકાલ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં કરવામાં આવશે. □	સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર તલોદ-૨ ધ્વારા રૂબરૂ તપાસ કરેલ છે. અને સદર લાઇન અરજદાર ના પ્લોટમાંથી પસાર થતી જાણતા નાયબ ઈજનેર ધ્વારા સદર લાઇન કે જે અરજદારની ગેર હાજરીમાં તેના પ્લોટમાં નાખેલ હોઈ શિફ્ટ કરવી પડે તેવું જણાતા, તા. ૪.૪.૧૮ ના રોજ ભારે દબાણના બે વીજપોલ ખસેડી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૫૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત, રાવોલ મો.નં.૯૯૨૫૬૦૩૯૪૦	રાવોલ ગામે ૬૬ કેવી સબ-સ્ટેશન બનાવવા બાબત	સદર રજુઆતના આધારે તાંત્રિક શક્યતા તથા લોડ ની શક્યતાની ચકાસણી કર્યા બાદ આગામી પંચ વર્ષીય યોજનામાં દરખાસ્ત વડી કચેરીએ કરવામાં આવશે.	સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરીને દરખાસ્ત વિભાગીય કચેરીના પત્રનંબરયુજીવીસીએલ/આઈડી/ટેક/૧૯૭૭ તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૮ થી વર્તુળ કચેરીને મળતા વર્તુળ કચેરીના પત્ર ક્રમાંક યુ.જી.વી.સી.એલ/એચએમટીસી/ટેક/૨૦૨૪ તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કોર્પોરેટ ઓફિસ મહેસાણા મોકલી આપેલ છે. જેમાં હયાત લોડગ્રોથ તેમજ ભવિષ્યના લોડ ગ્રોથ ને ધ્યાને લેતાં તાંત્રિક કારણોસર રાવોલ ગામે ૬૬ કેવી સબ-સ્ટેશન બનાવવાની હાલમાં જરૂરિયાત જણાતી નથી.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૨૫૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	વણકર મગનભાઈ ધુળાભાઈ, ઉમેદગઢ મો.નં.૯૪૨૬૩૨૧૪૮૪	ઉમેદગઢ ગામે ખેતરમાં એલટી ના લૂસ ગાળા ખેંચવા બાબત	સદર અરજીના અનુસંધાને અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સમારકામ કરી એલ.ટી. ના લૂસ વાયર તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી સદર ફરિયાદનો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૫૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	પટેલ અરવિંદભાઈ કચરાભાઈ, મસાલ મો.નં.૮૨૩૦૫૪૧૨૦૫	મસાલ ગામે ખેતર માં એલટી ના લૂસ ગાળા ખેંચવા બાબત	સદર અરજીના અનુસંધાને અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સમારકામ કરી એલ.ટી. ના લૂસ વાયર તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી સદર ફરિયાદનો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૫૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઈડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	અતુલભાઈ જે મહેતા, ૩૫, પુષ્પકુંજ સોસાયટી, વલાસણા રોડ, જવાનપુરા, ઇડર મો.નં.૭૫૬૧૪૮૨૫૮૫	થાંભલો બદલવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં નવીન થાંભલો ઊભો કરી ને કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન નો એક થાંભલો જૂનો અને જર્જરિત હાલત માં હોઈ, નવીન થાંભલો તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ઊભો કરી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા
૨૫૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઈડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	દાનાભાઈ પટેલ, દુકાન-૫ અંબિકા કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે, ઇડર મો.નં.૯૪૨૬૫૧૨૩૦૫	વીજ થાંભલા ના નીચે પીપળી ના ઝાડના ડાળિયો દૂર કરવા બાબત	તા.૧૫.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર ઝાડની ડાળિયો કાપી પ્રશ્નનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ઝાડ ની ડાળિયો કાપી પ્રશ્નનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૫૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઈડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	મહેતા પ્રેરક એ., સ્વપ્નિલ પુષ્પકુંજ સોસાયટી, જવાનપુરા, ઇડર મો.નં.૯૮૨૫૮૩૮૫૫૫	હળવા દબાણ ની લાઇનમાં વાયર ભેગા થવા બાબત.	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	એક થાંભલો ઊભો કરી એક ગાળાના પાંચ વાયર તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ થાંભલો ઊભો કરી વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાલતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૫૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર શહેર	શ્રી યુ.એન.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ઇડર શહેર મો.નં.૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦	પટેલ શિવાભાઈ અમાભાઈ, ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં લોડ વધારો કરી આપવા બાબત	નાયબ ઈજનેરશ્રી, ઇડર શહેર ને અરજી નોંધણી કરવા જણાવેલ છે, જે નોંધણી થયા બાદ જરૂરી સર્વે કરી જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવ્યા બાદ અને અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રક ભરપાઈ થયા બાદ તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	અરજદારને પેટા વિભાગીય કચેરી ઇડર શહેરના નાયબ ઈજનેરશ્રી દ્વારા તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ લોડ વધારો કરવા માટેની જરૂરી સમજણ આપતા અરજદારે ૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૧૫ + ૭.૫ મળી કુલ ૨૨.૫ એચ.પી ની અરજીની નોંધણી કરાવેલ છે, સ્થળ પર જરૂરી સર્વે કરી તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારને રૂ.૧૩૪૨૫ નું અંદાજપત્રક પાઠવેલ છે. જે ભરપાઈ થયેથી સત્વરે લોડ વધારો કરવામાં આવશે.	નિકાલ		જનરલ Misc.
૨૫૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર ગ્રામ્ય	શ્રી એન.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	પટેલ દિનેશભાઈ નાથાભાઈ મુ.રામપુર (નવા) પો.ગાંઠિયોલ તા.ઇડર મો.નં.૯૮૨૫૬૯૦૪૨૩	સર્વિસ વાયર માટે થાંભલો નાખવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં નવીન થાંભલો ઊભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સર્વિસ વાયર ૪૦ મીટર કરતાં વધારે લંબાઈ વાળો હોઈ તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન થાંભલો ઊભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરી સદર પ્રશ્ન નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા
૨૫૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર ગ્રામ્ય	શ્રી એન.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	પ્રવીણચંદ્ર એસ.રાવ મું.પો.ચિત્રોડા તા.ઇડર મો.નં.૯૪૨૮૧૯૮૯૨૪	મારા મકાનના આંગળા માં લબળી પડેલ સર્વિસ વાયર દૂર કરવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં નવીન થાંભલો ઊભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સર્વિસ વાયર ૪૦ મીટર કરતાં વધારે લંબાઈ વાળો હોઈ તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન થાંભલો ઊભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરી સદર પ્રશ્ન નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૬૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર ગ્રામ્ય	શ્રી એન.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	પટેલ બેચરભાઈ હીરાભાઈ મુ.પો.ઈટડી તા.ઇડર મો.નં.૯૪૨૬૫૧૪૦૨૩	રમેશભાઈ માલિભાઈ ના ખેતરમાં આવેલ ડી.પી. ના વાયર ટાઈટ કરવા બાબત	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ થાંભલા ને સીધો કરી તાણિયો મારી વાયર ખેંચી હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૬૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર ગ્રામ્ય	શ્રી એન.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	ચૌહાણ રજુસિંહ અગરુસિંહ મુ.પો.એકલારા તા.ઇડર મો.નં.૭૨૦૩૦૯૧૮૪૪	સર્વે નં.-૧૪૩૮ માં ખેતીવાડી નું એક વીજ જોડાણ હયાત છે, બીજું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત	સદર સર્વે નં ૧૪૩૮ માં જમીન ૮ એકર કરતાં ઓછી હોઇ સરકારશ્રી ના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર હાલ એક વીજ જોડાણ હયાત છે, તેથી બીજું વીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૬૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ઇડર ગ્રામ્ય	શ્રી એન.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, ઇડર ગ્રામ્ય મો.નં.૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦	ગાંધિયોલ ગામે તલાવડી ગામે ડી.પી. ખાડામાં છે., જેને બહાર કાઢવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	જરૂરી સર્વે કરી તાંત્રિક મંજૂરી વિભાગીય કચેરી ઇડર ના પત્ર ક્રમાંક ૨૦૬૧ તા.૨૭.૦૩.૧૮ ના રોજ એસઆઈ સ્કીમમાં રૂ.૧૩૪૨૩૦/- ની મંજૂરી મેળવેલ છે. જેમાં એચ.ટી. લાઈન ૭૦ મીટર, એલ.ટી લાઈન ૧૫૦ મીટર અને સ્થળ ફેર કરવા પાત્ર ટી.સી. નંગ ૨ નું કામ તા.૩૦.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૨૬૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	પરમાર રમેશજી ડાહ્યાજી મુ.પો.જાદર તા.ઇડર મો.નં.૯૯૯૮૫૧૭૯૭૦	બિનખેતી સર્વે નં ૩૭૬ માં મકાન ની આગળ આવેલ વીજ તાર ટાઈટ કરવા બાબત	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર વાયર ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરી સદર પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર વાયર ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરી સદર પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૬૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	પટેલ રામાભાઈ શામળભાઈ, આનંદપૂરા વસાહત, મુ.પો.રૂદરડી. તા.ઇડર મો.નં.૯૯૧૩૧૨૯૪૭૩	વીજ લાઇન ના વાયર ખેંચવા બાબત	તા.૧૨.૦૩.૧૮ સુધીમાં વાયર ખેંચવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૪ ગાળાના ૪ વાયર તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૬૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	ભરવાડ દલાભાઈ રૈયાભાઈ, જાદર હાઇ સ્કૂલ પાછળ, મુ.પો.જાદર. તા.ઇડર મો.નં.૯૭૨૪૪૫૩૦૦૯	કૂવા ઉપર અમારા ખેતર માથી પસાર થતી વીજળી ની લાઇન ના તાર ટાઈટ કરવા બાબત	તા.૧૫.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર વીજ લાઇન માં ટબ્બો મારી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૪ ગાળાના ૪ વાયર તા.૧૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૬૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	પટેલ અંબાલાલ કાળીદાસ, મુ.પો.હિંગળાજ તા.ઇડર મો.નં.૯૦૯૯૮૩૦૭૭૪	ગામ હિંગળાજ ના વાસણ ફિડર માં આવતા એજી ૧૦૧ અને એજી ૧૧૩ નંબર ના કૂવાના વીજ જોડાણ ના વાયરો ખેંચવા બાબત	તા.૧૫.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર વાયર ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ગામ હિંગળાજ ના વાસણ ફિડર માં આવતા એજી ૧૦૧ માં હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ત્રણ ગાળાના ચાર વાયર અને એજી ૧૧૩ માં હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ત્રણ ગાળાના ચાર વાયર તા.૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૬૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	પટેલ અંબાલાલ કાળીદાસ, મુ.પો.હિંગળાજ તા.ઇડર મો.નં.૯૦૯૯૮૩૦૭૭૪	વાસણ એજી ફિડરમાં સરકાર શ્રી એ જાહેર કરેલ એચવીડીએસ યોજના અંતર્ગત લાભ આપવા બાબત	એચવીડીએસ યોજનામાં જરૂરી સર્વે કરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી, તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	સ્થળ ઉપર તા.૦૪.૦૪.૧૮ ના રોજ તપાસણી કરતાં સપ્લાય વોલ્ટેજ ૪૨૧,૪૧૪,૪૨૦ વોલ્ટેજ માલુમ પડેલ છે. વધુમાં એલ.ટી. લાઈનના વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ૪.૫૫ % માલુમ પડેલ છે. આમ રજુઆત સંદર્ભે તાંત્રિક ચકાસણી કરતાં સ્થળ ઉપર વોલ્ટેજ બરાબર માલુમ પડેલ છે. અને જે અંગે રજુઆત કર્તાને યોગ્ય સમજ આપી રજુઆતનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૨૬૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	જાદર	શ્રી પી.વી.પરમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧	ઠાકોર કચરાજી ભૂપતાજી, આનંદપુરા વસાહત, મુ.પો.રૂદરડી. તા.ઇડર મો.નં.૭૬૦૦૩૩૫૦૮૫	તાર ઉપર ઝાડ પડે તેમ હોઈ ઝાડ કાપવા બાબત	તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના સુધીમાં સદર ઝાડ કાપી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સદર ઝાડની ડાળી ઓ કાપી કામ પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૬૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ નટવરભાઈ બેચરભાઈ વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૦૫૮૦૮૬	વીજ પોલ નમી ગયેલ છે અને તાર ખૂબ જ લૂસ છે અને ઘઉં નું વાવેતર હોવાથી ખેચી આપવા	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૨ ગાળાના ૪ વાયર તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૭૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ ઇશ્વરભાઈ છગનભાઈ ટીસી, વાસના અસાઇ મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	ઘઉં નું વાવેતર ઉપર એલટી ના વાયર લૂસ હોઈ ખેંચી આપવા બાબત	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૭૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	રાહોડ નરેન્દ્રસિંહ દેવીસિંહ, વાસણ, રબારી બીજલભાઈ ના ફૂવા પાસે મો.નં.૯૯૧૩૩૧૮૧૦૨	એલટી ના વાયર લૂસ હોવાથી ખેંચી આપવા	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૭૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ઠાકરડા ડાહ્યાભાઈ કાંતિભાઈ, વડાલી, વેરિવાડો ફૂવો મો.નં.૯૭૧૨૨૧૪૭૩૫	એલટી ના વાયર લૂસ હોવાથી ખેંચી આપવા	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૭૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી તાલુકામાં અંદાજે તા.૧૨.૦૬.૧૭ થી એસટીમેંટ તથા ટેસ્ટ રિપોર્ટ આપેલ છે છતાં અંદાજે ૩૫ જેટલી ડી.પી.ઓ લગાવવાની બાકી છે.	વડાલી તાલુકામાં તા.૩૦.૧૧.૧૭ સુધીમાં જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવેલા હતા તેમના ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવી વીજ જોડાણો ચાલુ કરવામાં આવેલ છે, તા.૦૧.૧૨.૧૭ પછી જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવેલ છે તેમના ટ્રાન્સફોર્મર આપવાના બાકી છે અને જેની સંખ્યા વડાલી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ૪૯ નંગ છે. જે વડી કચેરીથી ઉપલબ્ધ થયેથી આપવામાં આવશે અને સદર વીજ જોડાણો ચાલુ કરવામાં આવશે.	વડાલી તાલુકામાં ૪૯ નંગ આવેલ ટેસ્ટ રિપોર્ટ વાળા વિજજોડાણોને ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી વિજજોડાણ તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૭૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી તાલુકામાં એરિયા/ગ્રાહકોની સંખ્યા પ્રમાણે હેલ્પર સ્ટાફ મૂકવા બાબત	વડાલી તાલુકામાં એરિયા/ગ્રાહકોની સંખ્યા પ્રમાણે હેલ્પર સ્ટાફ મૂકવામાં આવેલ જ છે.		નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૭૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	કર્ણા વાળી ડી.પી. પર જતી લાઇન લોખંડના થાંભલા બેન્ડ જે પોલ નમી ગયેલ છે તે સીધા કરવા તેમજ વાયર લૂસ છે તે ખેંચવા બાબત. પટેલ ડાહ્યાભાઈ હિરભાઈ	લૂસ વાયર છે તે રોડ ક્રોસિંગ હોઈ એચવીડીએસમાં તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ છે, જેનું કામ તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	હળવા દબાણની ખેતીવાડી વીજ લાઇનના ચાર ગાળાના ચાર વાયર ખેચી તથા પોલ સીધા કરી તારીખ ૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૨૭૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	કાંકરેલ સિમ માં લક્ષ્મીપુરા વાળા જસુભાઈ પટેલ ના પાવર મોટરને પૂરતો મળતો નથી તથા વાયર લૂસ છે સહિયાળા ધાસયોજના ડેરીની જમીન ત્યાં આવેલ છે, વાયર ખેંચવા બાબત	એચવીડીએસ માં તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ છે, જેનું કામ તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	હળવા દબાણની ખેતીવાડી વીજ લાઇનના ચાર ગાળાના ચાર વાયર ખેચી તારીખ ૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે. તેમજ લો વોલ્ટેજ ના સુધારા માટે ભારે દબાણની ૫૦ મીટર વીજલાઇન અને ૨૫ કેવીએ ક્ષમતાનું નવીન ટ્રાન્સફોર્મર તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૨૭૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વેકરી વાળી ડી.પી. પટેલ ભીખાભાઈ દુગરભાઈ ના કૂવાની મોટરને પાવર પૂરો મળતો નથી, તે યોગ્ય કરવા સારું	સદર ડીપી વળી હળવા દબાણ ની લાઇનનું તા.૦૫.૩.૧૮ ના રોજ પૂરતું મેન્ટેનન્સ કર્યા બાદ ગ્રાહકની રૂબરૂમાં ચેક કરતાં પૂરતા વોલ્ટેજ મળે છે, આમ, સદર પ્રશ્ન નો નિકાલ કરેલ છે.			લો-વોલ્ટેજ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૭૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	ગૌચર વાળી ડી.પી. પર જતી લાઇનમાં ઝાડ વાયરમાં ભેગા થઇ ગયેલ છે, પવનમાં ભડાકા થાય છે, પટેલ અમાભાઈ રામાભાઈ ના કૂવાના ડી.પી. ઉપર, તે યોગ્ય કરવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	ગૌચરવાળી ડી.પી. પર ૩ ગાળાના ૪ વાયર તા.૨૦.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૭૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	કૂબાધરોલ દેલવાડા ફિડર ખેડબ્રહ્મા થી આવે છે. જે ૮ કલાક આવે છે, જે ૪ કલાક ના ટુકડે આપવા બાબત	ઉપલી કચેરી એથી મંજૂરી મેળવી જરૂરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	હાલ વડાલી તાલુકાનાં ૬૬ કેવી વડાલી સબસ્ટેશનમાથી નીકળતા ૧૦ ખેતીવાડી ફીડરમાંથી ૯ ખેતીવાડી ફીડરને ૪-૪ કલાકના બે ભાગમાં વીજપુરવઠો આપવામાં આવે છે. વડાલી તાલુકાના ફીડરને જમીનમાં પથ્થર હોવાના કારણે ૪ કલાકના બે ભાગમાં વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. ખેડબ્રહ્મા સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કેવી દેલવાડા ફીડર ઉપર ખેડબ્રહ્મા તથા વડાલી બંને તાલુકાના ખેતીવાડી વીજજોડાણો આવેલ હોવાથી સદર ફીડર ઉપર સળંગ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. કૂબાધરોલ ગામના વિસ્તારમાં સદર ફીડર ઉપર સળંગ ૮ કલાક વીજપુરવઠો મળે છે. જેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણ બંને તાલુકાના હોવાથી બે ભાગમાં ૪-૪ કલાક વહેંચવાની જરૂરિયાત તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.	નિકાલ		૮ કલાક થી વધુ પાવર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૮૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	લલિતભાઈ શામલભાઈ કોદરભાઈ ના ખેતરમાં વાયર જે ટ્રેક્ટર ના હુકને અડકી જાય છે, જે ખેંચવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	વાસણા અસાઇ ગામે હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૨ ગાળાના ૪ વાયર તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૮૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	કેશરગંજમાં ઇશ્વરભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના ખેતરમાં પોલ નમી ગયેલ છે તથા વાયર લૂસ છે, તથા ગામના વોટર વર્કસ પર જતી જ્યોતિ લાઇન માં પુનેળા તળાવની પાસે પોલ નમી ગયેલ છે, તે યોગ્ય કરવા સાડું	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૨ નમી ગયેલ પોલ તથા ૫ ગાળાના ૪ વાયર તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૮૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	મોરડ માળની ડી.પી. ના વાયર ખૂબ જ લૂસ છે તથા દેવજીભાઈ પટેલ ખેતરમાં પુલ નમી ગયેલ છે , પટેલ ભીખાભાઈ નાથાભાઈ, હરિભાઈ બેચરભાઈ ના કૂવાના વાળી ડી.પી. , પોલ સીધા કરી, વાયર ખેંચવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૨ નમી ગયેલ પોલ તથા ૫ ગાળાના ૪ વાયર તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૮૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	વડાલી કંપા માં ચીમનભાઈ પટેલના ખેતરમાં વાયર ખેંચવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૨ ગાળાના ૪ વાયર તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૮૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ નટવરભાઈ બી, મું.પો,વડાલી તા.ઇડર મો.નં.૮૧૨૫૩૬૪૫૧૨	હાથરવા એજી માં વોલ્ટેજ ડાઉન થવાથી મોટરો બળી જવાથી ફિડર માં લોડ ઓછો કરવા બાબત	હાલ પાનોલ સબ સ્ટેશન માથી નવીન ૧૧ કેવી નવા રામપુર ફિડર કાઢવાનું કામ પ્રગતિ હેઠળ છે, જેનું કામ તા.૩૦.૦૪.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સદર નવીન ખેતીવાડી ફિડર ઊભું થતાં હાથરવા ખેતીવાડી ફિડરનો લોડ કપાતા લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન પણ હલ થશે.	હાલ પાનોલ સબ સ્ટેશન માથી નવીન ૧૧ કેવી નવા રામપુર ફિડર કાઢવાનું કામ જેમાં એચ.ટી. લાઇન ૨.૫ કી.મી. અને જરૂરી પેનલ નંગ ૧ નાખવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. સબ સ્ટેશન દ્વારા જરૂરી શટડાઉન તા.૨૪.૦૪.૧૮ ના રોજ લઈ સદર ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૨૮૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જી.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	પટેલ રમેશભાઈ ધુળાભાઈ, મું.પો. વડાલી તા.ઇડર મો.નં.૮૨૧૦૧૫૪૭૫૬	ભેડવાલ ગામે એજી કનેક્શન ના તમામ તાર ખેંચવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં સદર વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૩ ગાળાના ૩ વાયર તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સદર વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે .	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૮૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	રવિપુરા જેજીવાય ફિડર દ્વારા વીજ પુરવઠો મેળવતા થરાસણા ગામે લાઇન ખૂબ જ લાંબી હોવાથી તેમજ જુદા જુદા ગામો માં ફરીને વડાલી સબ સ્ટેશન તરફ આવતી હોઈ, નવું ફિડર નાખી આપવા બાબત	નવીન ૬૬ કેવી ગાડું સબ સ્ટેશન કાર્યરત થતાં સદર પ્રશ્ન નો નિકાલ તા.૩૦.૦૪.૧૮ સુધીમાં કરવામાં આવશે	સદર રવિપુરા જેજીવાય ફીડર પર ફૂલ ૯ ગામ જોડાયેલા છે અને જેની એચ.ટી. લાઈન ૨૮ કી.મી લાંબી છે. રજુઆત સંદર્ભે રવિપુરા સદર જેજીવાય ફીડરના ટ્રીપીંગ (ફેબ્રુ-૧૮ માં ટી.ટી.-૪, એસ.એફ-૧, માર્ચ -૧૮ માં ટી.ટી.-૩, એસ.એફ.-૦) ઓછા માલુમ પડેલ છે. તેમ છતાં જરૂરી સમારકામ તા.૦૩.૦૪.૧૮ ના રોજ કરી અવિરત વીજ પુરવઠો મળી રહે તે રીતે સમારકામ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સદર ફીડર ઉપર કોઈ લો-વોલ્ટેજ જોવા મળેલ નથી. આમ સદર રજુઆતનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવીન ફિડર
૨૮૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	વડાલી	શ્રી પી.જે.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૬	ભારતીય કિસાન સંઘ, વડાલી મો.નં.૯૪૨૭૬૮૭૧૭૦	સ્ટ્રીટ લાઇટ નું એસટીમેટ તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે જેમાં સ્ટ્રીટ લાઇટનો એક થાંભલાનું કામ બાકી છે, જે કામ પૂર્ણ કરી આપવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં એક થાંભલો ઊભો કરીને સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે	જે તે સમયે વાંધો આવેલ હોઇ એક થાંભલો ઊભો કરવાનું કામ બાકી હતું જે વાંધો દૂર થયેથી તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ એક થાંભલો ઊભો કરી સદર કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૮૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	હાલમાં નવા વીજ ગ્રાહકોને ખેતીવાડીમાં ડીપી ઓ નથી તો આપવા વિનંતી	ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ સુધીમાં જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવેલા હતા તેમના ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવી વીજ જોડાણો ચાલુ કરવામાં આવેલ છે, તા.૦૧.૧૨.૧૭ પછી જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવેલ છે તેમના ટ્રાન્સફોર્મર આપવાના બાકી છે અને જેની સંખ્યા ખેડબ્રહ્મા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ૪૬ નંગ છે., જે વડી કચેરીથી ઉપલબ્ધ થયેથી આપવામાં આવશે અને સદર વીજ જોડાણો ચાલુ કરવામાં આવશે.	ખેડબ્રહ્મા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૭ બાદ ૪૬ નંગ ટેસ્ટ રિપોર્ટ સ્વીકારેલ,જેમાંથી ૪૦ નંગ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી વિજજોડાણ ચાલુ કરવામાં આવેલ, બાકીના ૬ નંગ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૨૭.૦૪.૧૮ ના રોજ આપી વિજજોડાણ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૨૮૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	નીચી ધનાલ ગામે લો વોલ્ટેજ દૂર કરવા	ખેડબ્રહ્મા કચેરીના પત્ર ક્રમાંક- ખેડ/ટેક/૨૬૬૬ તા.૧૪.૦૯.૧૭ થી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી સ્થળ પર કામ કરવા જતાં સ્થાનિકો એ વાંધો લીધેલ છે. જે વાંધો દૂર થયેથી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ખેડબ્રહ્મા કચેરીના પત્ર ક્રમાંક- ખેડ/ટેક/૨૬૬૬ તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૭ થી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી સ્થળ પર કામ કરવા જતાં સ્થાનિકો એ વાંધો લીધેલ હતો. પરંતુ ચાર ગાળાના વધારાના બે વાચર તા. ૨૪.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેંચી લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દૂર કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૯૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	તોંદલિયા કંપામાં જે.જી.વાય. અને એલ.ટી. લાઇન બંને એકજ થાંભલા પર છે જે કેબલ અથવા તો લાઇન ફેરફાર કરી આપવા બાબત	અગાઉ પણ આ પ્રશ્ન આવેલ છે બીજી અલગ ૧૧ કેવી વીજ લાઇન નાખવા માટેની જગ્યા આપેલ ન હોઈ કામ થઇ શકેલ નથી વીજ લાઇન માટેની જગ્યા મળેથી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	૧૧ કેવી તાંદલિયા જેજીવાય લાઇન તથા હળવા દબાણની વીજ લાઇન અલગ કરવા વીજ પોલ ૦૭ નંગ ઊભા કરવા માટે ખેતર માલિકો દ્વારા બીજી જગ્યા ન આપતા કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ઇડર દ્વારા તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સ્થળ મુલાકાત લેતા બંને લાઇનો વચ્ચે સલામત અંતર માલૂમ પડેલ છે , આમ પ્રશ્નનો નિકાલ કરવા માં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૨૯૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	લક્ષ્મીપુરા વિસામાં પાસે ડી.પી.ની એલ.ટી. લાઇન ઢીલી છે.જે વાયર ખેંચવા બાબત	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં વાયર ખેંચવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના થાંભલાને એક તાણિયો મારી ૩ ગાળાના ૪ વાયર ખેંચી તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ વાયર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૯૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	લક્ષ્મીપુરાની સીમમાં બદામવાળી ડી.પી.ની એલ.ટી. લાઇન ખૂબ જ લાંબી છે, જેથી વારંવાર મોટરો બળી જાય છે.જે હાલમાં થેરાસણ ફિડર માં ચાલુ છે.જે યોગ્ય કરવા વિનંતી	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં વાયર ખેંચવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૪ ગાળાના ૪ વાયર ખેંચી તથા થાંભલાને નવીન તાણિયો મારી તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૯૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	પાદરડી સીમ માં રન્નાભાઈ માધાભાઈ પટેલ વાળી ડી.પી.ના તાર ઢીલા છે. જે ખેંચી આપવા બાબત	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં વાયર ખેંચવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇનનના ૬ ગાળાના ૪ વાયર તેમજ એક થાંભલો સીધો કરી તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૯૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	નીચી ધનાલ ગામમાં વર્ષો જૂની લાઇન હાલ ચાલુ છે, જેની આજુબાજુમાં ગામ લોકોના ઘર આવેલા છે. જે લાઇન જૂની હોવાથી જોખમરૂપ છે તો આ લાઇન ફેરફાર કરી આપવા વિનંતી. હાલમાં જે.જી.વાય. અને ૧૧ કેવી બંને કોસિંગ પણ થાય છે તો ફેરફાર કરી આપવા બાબત	વીજ લાઇન ફેરફાર કરાવવા માટે પેટા વિભાગીય કચેરી ખેડબ્રહ્મા ખાતે અરજી નોંધવ્યા બાદ જરૂરી સર્વે કરી અંદાજપત્રક ની રકમ ભરપાઈ થયા બાદ વીજ લાઇન ખસેડી આપવામાં આવશે.	૧૧ કેવી ડ્રમમાલા ફીડરની એચટી લાઇનના ૫ પોલ મકાનોની ઉપર થઈને પસાર થાય છે, જેથી અકસ્માત થાય તેમ હોઈ ૧ કી.મી. લાઇન ડીઆઇએસએસ (રૂરલ) યોજનામાં જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પત્ર નં.૨૩૩૧ તા.૦૯.૦૪.૧૮ ના રોજ આપેલ છે. સદર કામ તા. ૨૧.૦૪.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૨૯૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	હાલમાં જે લોક દરબાર રાખેલ છે જેની જાહેરાત કરી એ ટ્રેકા દિવસોમાં કરેલ છે, જે જાહેરાત એક માસનો સમય રાખવો જોઈએ, જેથી ખેડૂતોને જાણકારી મળે	વડી કચેરી થી જાહેરાત થયા બાદ તરત જ જાણ કરવામાં આવેલ છે.	ભવિષ્યમાં લોક દરબારની અગાઉ થી જાણ કરવામાં આવશે	નિકાલ		જનરલ Misc.
૨૯૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	AG લાઇન લક્ષ્મીપૂરા કંપા જતી લાઇન ઉપર સ્વિચ આગળના પોલ પર કરવી	તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં જરૂરી સર્વે કરી જરૂર જણાય તો સદર સ્વિચ ખસેડવામાં આવશે.	તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સ્વિચ આગળના પોલ ઉપર લગાડી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૯૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	શીલવાડ ફિડર માં વારંવાર ફોલ્ટ થાય છે અને લાઇન બંધ રહે છે. જેનો ફરિયાદ સત્વરે દૂર કરવી	તા.૨૧.૦૧.૧૮ ના રોજ સદર ફિડરનું જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ છે. જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ માસમાં ૧૩ ટ્રિપિંગ અને કોઈ ફોલ્ટ આવેલ નથી અને ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ માસમાં ૭ ટ્રિપિંગ અને કોઈ ફોલ્ટ આવેલ નથી. આમ,સદર ફિડર ને સમારકામ કર્યા પછી વીજ લાઇન ઓછી બંદ રહેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૨૯૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	રોધરા બોધ્યા ખાણ વાળાની ડી.પી. માં કેબલ બળી જાય છે જેથી મોટરો બંધ રહે છે અને એલ.ટી. લાઇન ઢીલી છે જે રીપેર કરવી.	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ કેબલ બદલી આપવામાં આવેલ છે. વાચર તા.૨૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૬ ગાળાના ૪ વાચર તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૨૯૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	રોધરા ગામમાં દવાળા ની ડી.પી. ઉપર લોડ વધારે હોવાથી ફેરફાર કરી આપવા વિનંતી	સ્થળ ઉપર જરૂરી સર્વે કરી જરૂર જણાય તો તાંત્રિક મંજૂરી મળ્યા બાદ અલગ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવામાં આવશે.	રજુઆત વાળા ટ્રાન્સફોર્મરનો લોડ ચકાસતાં ૧૨ નંગ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના ૭૨.૫ એચ.પી માલૂમ પડેલ તથા હળવા દબાણની વિજ લાઇન નું સમારકામ તાં.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કરતાં પૂરતા વોલ્ટેજ મળે છે. આમ, ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ઓવર લોડ જણાયેલ નથી આમ પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૩૦૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	રોધરા ગામમાં માધવા ની ડી.પી. ઉપર અગાઉના હાલમાં ૧૪ જેટલા કનેક્શન ચાલુ છે, અલગ ડી.પી. કરી આપવા વિનંતી	જરૂરી સર્વે કરી તા.૩૦.૦૪.૧૮ સુધીમાં જરૂર જણાય તો અલગ ડી.પી. કરવામાં આવશે	રજુઆત વાળા ટ્રાન્સફોર્મરનો લોડ ચકાસતાં ૧૪ નંગ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના ૭૭.૫ એચ.પી માલૂમ પડેલ તથા હળવા દબાણની વિજ લાઇન નું સમારકામ તાં.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કરતાં પૂરતા વોલ્ટેજ મળે છે. આમ, ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ઓવર લોડ જણાયેલ નથી આમ પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૩૦૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	રોધરા પેટા છાપરા નો રોડ જાય છે ત્યાં હાલ એલ.ટી. લાઇન જાય છે, જે નીચી છે, તો ઊંચી કરી આપવા વિનંતી છે.(પટેલ પુંજભાઈ હિરાભાઈના તબેલા જોડે)	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર લાઇન માં ટબ્બો મારી વીજ લાઇન ઊંચી કરેલ છે અને પ્રશ્ન નો હકારાત્મક નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૦૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	ગોતા સીમમાં અંબલવા કૂવા ઉપર ની ડી.પી. બલવંતસિંહ ના કૂવા સુધીની લાઇન ઢીલી છે જે તાર ખેંચી આપવા અને નરેંદ્ર સિંહ ના કૂવા સુધીની લાઇન ઢીલી છે જે ખેંચી આપવી.	તા.૩૦.૦૩.૧૮ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૪ ગાળાના ૪ વાયર તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૦૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	હાલમાં ગાડું સબ સ્ટેશન નું કામ પૂર્ણ થયેલ છે તો ઝડપથી ચાલુ કરી આપવા વિનંતી.	યુજીવીસીએલ ની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે, જેટકો ની કામગીરી બાકી છે. જે પૂર્ણ થયેથી ચાલુ કરવામાં આવશે.	જેટકો ના ત્રણ ટાવર ઊભા કરવાનું કામ બાકી છે જે હાલ વાંધા માં છે, જે વાંધા દૂર થયેથી ત્રણ ટાવર ઊભા થયા બાદ ૧૫ દિવસ માં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૩૦૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેડબ્રહ્મા	શ્રી વી.એચ.કરોવા નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧	ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડબ્રહ્મા મો.નં.૯૪૨૬૩૯૦૨૩૪	ખેડબ્રહ્મા સબ ડિવિઝન ગ્રાહકોની સંખ્યા વધારે હોવાથી કેશ બારીમાં લાઇન મોટી અને લાંબી રહે છે માટે બીજી કેશબારી ખોલવા વિનંતી.	જરૂર જણાય ત્યારે બે બારી ખોલવામાં આવે જ છે.	જરૂર જણાય ત્યારે બે બારી ખોલવામાં આવે જ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૦૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ઇડર	ખેરોજ	શ્રી આર.કે.શાહ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૪	પરમાર મૂળજીભાઈ માધાભાઈ, ઇત્રાલ તા.પોશીના મો.નં.૯૪૨૬૨૦૧૦૧૫	ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વીજ જોડાણ ના એક ગાળાના વાયર ખેંચવા બાબત. તા. ૨૩.૦૨.૧૮ ની અરજી ગ્રાહક નં. ૭૪૪૧૮/૧૦૯૨૫/૦	તા.૧૫.૦૩.૧૮ સુધીમાં વાયર ખેંચવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના એક ગાળાના ૪ વાયર તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ખેંચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૦૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	પટેલ જયંતિભાઈ મકનાભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૫૪૨૮૨૦	વીજ જોડાણ નું મીટર બળીજતાં બળેલ મીટર ના નાણાંભરવા પડે છે જે બાબત ઘટતું કરવું	સદર ચાર્જ કંપની દ્વારા સરકારશ્રીના ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના નોટિફિકેશન નં. ૯ મુજબ વસૂલવામાં આવે છે. સદર બાબત નિતીવિષયક છે. બળેલ મીટર નો ચાર્જ પરિપત્ર નં. UGVCL /REGD/ POM/GERC / 18 તા. 04.02.2010 મુજબ વસૂલ કરવા મા આવે છે ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના આદેશ નું પાલન કરવા બંધાયેલ છે	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ	
૩૦૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	પટેલ જીતાભાઈ કેસરભાઈ મો.નં.૯૯૭૮૧૬૮૭૧૭	એકજ સર્વે નં માં ૮ એકર થી વધુ જમીન માં બીજું વીજ જોડાણ આપવા માં આવે છે ૮ એકર થી ઓછી જમીન માં બીજું વીજ જોડાણ આપવું	સરકાર શ્રી ના ઉર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ વિભાગા ના પરિપત્ર નં જીયુવી - ૨૦૧૬ - ૨૬૩૬ - ૬૧ તારીખ ૧૮.૧૦.૨૦૧૬ મુજબ ૮ એકર થી વધુ જમીન નું સંપૂર્ણ પિયત થાય તે હેતુ થી ૮ એકર થી વધુ જમીન માં એક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપવા જણાવેલ છે જે મુજબ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ના પરિપત્ર	નિકાલ		નવા કનેક્શન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								નં જીયુવીએનએલ / ટેક ૨ / આરએનઆર/ ૨૦૪૪ તારીખ ૨૫.૧૦.૨૦૧૬ ને યુજીવીસીએલ પરિપત્ર નં યુજીવીસીએલ / ૨જી / આરઇ / ૩૭૯ તારીખ ૨૮.૧૦.૨૦૧૬ મુજબ વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે તથા હયાત કોઈપણ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મા લોડ વધારો કરી બે મોટર વાપરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે.				
૩૦૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	યોગેશકુમાર મહેન્દ્રભાઈ શાહ મો.નં.૯૦૯૯૧૯૮૮૫૮	વીજ બિલ ના નાણાં ૧૦,૦૦૦ /- થી વધુ ની રકમ માં ચેક થી નાણાં સ્વકરવા માં આવે છે ઘણી વાર ચેક ના હોય તો બેંક માં ધક્કા ખાવા પડે છે તો નાણાં રોકડ માં સ્વીકારવા વિનંતી	સરકાર શ્રી ના કેસ લેસ અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ ના પરિપત્ર નં ACCTTS/ED(F&A)/233 DATE 08/06/2017 મુજબ બિલ ના નાણા રકમ ૧૦૦૦૦/- થી વધુ હોય તો ચેક થી સ્વીકારવા માં આવે છે	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ	
૩૦૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	નિનામા મારતા નેમા મો.નં.૯૪૦૯૫૫૪૦૬૨	વીજ જોડાણ નું મીટર યુજીવીસીએલ દ્વારા મૂકવામાં આવે છે અને દર બિલ માં મીટર નું ભાડું લેવા માં આવે છે જે બંધ કરવું	સરકારશ્રીના ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના નોટિફિકેશન મુજબ વીજ વપરાશ ની નોંધણી માટેનું વીજ મીટર વીજ કંપની દ્વારા મૂકવાનું હોય છે અને તે મુજબ તેનું ભાડું વસૂલવા માં આવે છે યુજીવીસીએલ ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના આદેશ નું પાલન કરવા બંધાયેલ છે	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૧૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	ખેડાસણ ગામના કૂવા પાસે થી ૧૧ કે વી લાઇન ખેચવી	તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેડાસણ ગામ ના કૂવા પાસે ની હયાત ૧૧ કેવી ખારીબેડી જેજીવાય ફિડર ના ૫ (પાંચ) ગાળા ના વાયર ખેચી ને જરૂરીમ સમારકામ કરી નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	ખેડાસણ કંપા ના એજી લાઈનો લૂઝ છે તે ખેચવી	તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન ના ૬ (છ) ગાળા ના વાયર ખેચી જરૂરી સમારકામ કરી નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	પંચવટી કંપા પાસે ૧૧કેવી લાઇન ખેચવી	તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ૧૧ કેવી પૃથ્વીપુરા એજી ફિડર ના ચાર ગાળા ના વાયર ખેચી જરૂરી સમારકામ કરી નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	રાજાભાઈ પુંજભાઈ ના કૂવા પાસે ૧૧ કેવી લાઇન ખેચવી	તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ પૃથ્વીપૂરા એજી ફિડર ના ૩ (ત્રણ) ગાળા ના વાયરો ખેચી જરૂરી સમારકામ કરી નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	પંચવટી કંપામાં વોલ્ટેજ અંદાજે ૩૦૦ થી ૩૨૫ રહે છે તે યોગ્ય કરવું	સદર લો વોલ્ટેજ ની રજુઆત બાબત ૧૧ પૃથ્વીપુરા ફિડર નુ સર્વે કરી તાંત્રિક શક્યતા તપાસી યોગ્ય કરવામાં આવશે	પટેલ જયંતિભાઈ એજી ની ૧૦૦ કેવી ટીસી માં લો વોલ્ટેજ હતા જે તા. ૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ટીસી બદલાવતા હાલ વોલ્ટેજ RY -430 V , YB-420 V , BR- 430 V મળે છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૧૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	પ્રતાપગઢ કંપાના હનુમાન પાસે રસ્તા ના વાયર છૂટા છે ટ્રેક્ટર માં ઘાસ ભરી ને જતા અડે છે તો કેબલ વાયર નાખવો	સદર ગાળો લાંબો હોઈ એક થાંભલો ઊભો કરી વાયર ઊંચા લેવા નું કામ ૨૦.૦૩.૧૮ સુધી માં પૂરું કરવામાં આવશે	તારીખ ૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રતાપગઢ કંપાના હનુમાન મંદિર પાસેજેજીવાય L T નો રોડ કોસ વાળો ગાળો લાંબો હોવાથી એક થાંભલો ઊભો કરી ગાળા ના ચાર તાર ખેંચી ઊંચા લેવા માં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	પ્રતાપગઢ કંપાના નવા ભાગમાં ટીસીના થાંભલા ધોવાઈ ગયા છે તો જગ્યા ખસેડી યોગ્ય કરવું	પ્રતાપગઢ કંપા ના નવા ભાગ માં આવેલ ટી સી ના થાંભલા પાણી ના વહેણ ના કારણે ધોવાણ થયેલ છે હાલ વહેણ બદલાયેલ છે ધોવાયેલ થાંભલા નું મરિંગ કરી તારીખ ૨૦.૦૩.૧૮ સુધી માં પૂરું કરવામાં આવશે	ધોવાયેલ થાંભલા નું મરિંગ કરી તારીખ ૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	જસવંત શાંતિ ના ખેતર થી રમન વીરજી ના ખેતર માં લાઇન વધારે લાબી છે અને ટી સી ઓવરલોડ છે તો અલગ ટી સી નાખવી	સદર ટીસી ૧૦૦ કેવી ની છે અને તેના પર એકજ સર્કિટ પર બધો લોડ છે. જેની વિભાજન ની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી કામ એક માસ મા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસણી કરી લોડ વિભાજન માટેની ટીએસની મંજૂરી વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/બીએલડી/ટેક/૧૪૩૧ તા. ૨૭.૦૩.૧૮ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. જેમાં ૧૦૦ મીટરની હળવા દબાણ ની લાઇન અને નજીકના ૧૦ કેવીએ ના ટીસીનું ઓવરલોડિંગ કરી ૬૩ કેવીએનું ટીસી ઊભું કરવાનું થાય છે. જેની ટીએસનો ખર્ચ રૂ. ૫૮,૭૩૫/- થાય છે. સદર કાર્ય તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૧૮	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ચોરીવાડ	શ્રી જે એસ અસારી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩	શ્રી જયંતિભાઈ એમ પટેલ ભારતીય કિસાન સંઘ ચોરીવાડ મો.નં.૯૯૭૪૭૯૩૧૫૧	નાનજી રામજી ના દક્ષિણ તરફ ડી પી ના વાયર નરમ છે અને થાંભલા વળી ગયેલ છે તો સીધા કરવા	તારીખ ૦૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૨ (બે) થાંભલા સીધા કરી હળવા દબાણ ની લાઇન ના ૩ (ત્રણ) ગાળા ના વાયરો ખેંચી ને જરૂરી સમારકામ કરી નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૧૯	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	વિજય-નગર	એ વી પંડોર નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧	અરીશભાઈ એન પટેલ મો.નં.૯૪૨૯૪૪૭૩૯૩	ખેતી વાડી વીજ જોડાણ ૮ એકર કરતાં વધુ જમીન માં મળે છે પરંતુ અમારે ત્યાં ૮ એકર થી વધુ જમીન હોતી નથી તો ૮ એકર થી ઓછી જમીન માં બીજું વીજ જોડાણ આપવું	સરકાર શ્રી ના ઉર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ વિભાગ ના પરિપત્ર નં જીયુવી - ૨૦૧૬ - ૨૬૩૬ - ૬૧ તારીખ ૧૮.૧૦.૧૬ મુજબ ૮ એકર થી વધુ જમીન નું સંપૂર્ણ પિયત થાય તે હેતુ થી ૮ એકર થી વધુ જમીન માં એક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપવા જણાવેલ છે જે મુજબ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ના પરિપત્ર નં જીયુવીએનએલ / ટેક ૨ / આરએનઆર/ ૨૦૪૪ તારીખ ૨૫.૧૦.૧૬ ને યુજીવીસીએલ પરિપત્ર નં યુજીવીસીએલ / ૨જી / આરઇ / ૩૭૯ તારીખ ૨૮.૧૦.૧૬ મુજબ વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે તથા હયાત કોઈપણ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મા લોડ વધારો કરી બે મોટર વાપરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૨૦	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	વિજય-નગર	શ્રી.એ વી પંડોર નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧	ખરાડી રાજુભાઈ ગલજીભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૮૫૨૪૦૭	સારોલી ગામ માં દરંગા ફળિયું ખેતીવાડી ફીડર માથી ઘર વપરાશ માટેનો વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે દારંગા ફળી ને જ્યોતિ ગ્રામ નો વીજ પુરવઠો આપવા વિનંતી	હાલ જ્યોતિ ગ્રામ ની સ્કીમ બંધ છે . ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતર માં બનાવેલ ઘરો માં ખેતીવાડી ની ૧૧ કે વી લાઇન પર ખાસ બનાવટ ના ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ૧ ફેસ ઘર વાપરસ નો પાવર ૨૪ કલાક માટે આપવામાં આવે છે		નિકાલ		જનરલ Misc.
૩૨૧	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા ૧	શ્રી.આર ડી વરસાત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧	સરપંચ શ્રી મોટકોટડા ગ્રૂપ ગ્રામપંચાયત મો.નં.૯૪૨૮૫૫૫૭૭૧	વાટડા ગામે અનુસુચિતજનજાતિ ના ઇસમો ખેતરો માવસવાટ કરે છે જેમના ઘર વપરાસ ના વીજ જોડાણો ને ખેતીવાડી વપરાસ ની વીજ લાઇન પર થી પાવર આપવા મા આવે છે જેને જ્યોતિ ગ્રામ યોજના ની ૨૪ કલાકની વીજ લાઇન પર થી વીજ પુરવઠો આપવા વિનંતી	હાલ જ્યોતિ ગ્રામ ની સ્કીમ બંધ છે . ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતર માં બનાવેલ ઘરો માં ખેતીવાડી ની ૧૧ કે વી લાઇન પર ખાસ બનાવટ ના ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી ૧ ફેસ ઘર વાપરસ નો પાવર ૨૪ કલાક માટે આપવામાં આવે છે		નિકાલ		

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૨૨	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા-૨	શ્રી.વી બી બોડાત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	કોદર ભાઈ ડી પટેલ ખેરાડી મો.નં.૯૪૦૯૦૪૭૭૬૮	ખેરાડી સબસ્ટેશન ની બહાર પ્રોટેક્શન દીવાલ બનાવવા બાબત	જેટકો વિભાગ નો પ્રશ્ન હોવાથી તેમણે જાણ કરેલ છે	જેટકો વિભાગ નો પ્રશ્ન હોવાથી પેટા વિભાગીય કચેરી ભિલોડા ૨ દ્વારા જેટકો વિભાગ ને પત્ર નં યુજીવીસીએલ/ભિલોડા ૨/૪૮૭ તારીખ ૦૭.૦૩.૨૦૧૮થી જાણ કરેલ છે જે ની એક નકલ અત્ર ની કચેરી ને આપેલ છે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૩૨૩	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા-૨	શ્રી.વી બી બોડાત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	કોદર ભાઈ ડી પટેલ ખેરાડી મો.નં.૯૪૦૯૦૪૭૭૬૮	ભિલોડા તાલુકા માં ૧ સર્વે નં માં ૧ કરતાં વધુ વીજ જોડાણ આપવા બાબત	પ્રવર્તમાન કંપની નિયમ મુજબ ૮ એકર થી વધુ જમીન હોય તો એક વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપવા માં આવે છે અને એક કરતાં વધુ વીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજું વીજ જોડાણ આપવામાં આવતું નથી			નવા કનેક્શન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૨૪	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	ભિલોડા-૨	શ્રી.વી બી બોડાત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪	કોદર ભાઈ ડી પટેલ ખેરાડી મો.નં.૯૪૦૯૦૪૭૭૬૮	મિટર ભાડું ભરતા હોય મિટર બગેલા નો ચાર્જ ન લેવા બાબત	સદર ચાર્જ કંપની દ્વારા સરકારશ્રીના ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના નોટિફિકેશન નં. ૯ મુજબ વસૂલવામાં આવે છે. સદર બાબત નિતીવિષયક છે. બગેલ મીટર નો ચાર્જ પરિપત્ર નં. UGVCL /REGD/ POM/GERC / 18 તા. 04.02.10 મુજબ વસૂલ કરવા મા આવે છે ઉ.ગુ.વી.કં.લી.ને ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગના આદેશ નું પાલન કરવા બંધાયેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૩૨૫	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	શ્રી જી એસ બજાત નાયબ ઈજનેર મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૭	પાંડોર તુલસીભાઈ કે. મુ.પો.પાંચમહુડી મો.નં.૯૮૭૯૧૧૦૦૬૪	૧૧ કેવી જાંબુડી ખેતીવાડી ફીડર માં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબતે	હાલ ૧૧ કે વી જાંબુડી ખેતીવાડી ફીડર ૬૬ કે વી પાલ્લા સબ સ્ટેશન માથી નીકળે છે જે લાઇન જંગલ વિસ્તાર માથી પસાર થાય છે અને લાબી લાઇન છે રંગપૂર ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ની મંજૂરી મળેલ છે જેની જમીન મેળવવા ની પ્રક્રિયા પ્રગતિ માં છે ૬૬ કેવી રંગપુર સબ સ્ટેશન નું કામ પૂરને થતાં હયાત ૧૧ કેવી જાંબુડી વીજ લાઇન નું વિભાજન થતાં તથા લાઇન ટૂંકી થતાં લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થશે.	સ્થળ ચકાસણી કરતાં સદર ફીડર ઉપર ૩૯૬, ૩૯૮, અને ૩૯૮ વોલ્ટેજ માલુમ પડેલ. હાલ ૧૧ કે વી જાંબુડી ખેતીવાડી ફીડર ૬૬ કે વી પાલ્લા સબ સ્ટેશન માથી નીકળે છે જે લાઇન જંગલ વિસ્તાર માથી પસાર થાય છે અને જેની કૂલ લંબાઈ ૭૫ કી.મી. છે. જેનું જરૂરી સમારકામ ફેબ્રુઆરી-૧૮ માસ માં એસકેજેવાય સ્કીમ હેઠળ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં રંગપૂર ગામે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ની મંજૂરી મળેલ છે. જેની જમીન મેળવવા ની પ્રક્રિયા પ્રગતિ માં છે ૬૬ કેવી રંગપુર સબ સ્ટેશન નું કામ પૂર્ણ થતાં હયાત ૧૧ કેવી જાંબુડી વીજ લાઇન નું વિભાજન થયેથી સદર ફીડરની લાઇન ટૂંકી થશે અને લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થશે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
									સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સારું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.			
૩૨૬	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	શ્રી જી એસ બજાત નાયબ ઈજનેર મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૭	બોડાત લાલજીભાઈ કે મું.પો.હાથિયા મો.નં.૯૭૨૬૦૮૦૬૯૩	૧૧ કેવી જસવંતપુરા ફિડર માં ટ્રિપિંગ વધારે આવે છે	૧૧ કેવી જસવંતપુરા ફિડર હાલ ૬૬ કેવી પાલ્લા સબ સ્ટેશન માં થી નીકળે છે અને જંગલ વિસ્તાર માં થી પસાર થાય છે તથા લાઇન લાબી છે ૬૬ ભેટાલી સબ સ્ટેશન નું કાર્ય પ્રગતિ માં છે જેનું કામ દ્રુક સમય માં પૂર્ણ થતાં ૧૧ કેવી જસવંતપુરા ફીડર નું વિભાજન થઈ નવા ફીડર ૬૬ કેવી ભેટલી સબ સ્ટેશન માથી નિકળવાના છે આમ ૧૧ જસવંત પૂરા ફીડર ની લાઇન ટૂકી થતાં પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થશે.	૧૧ કેવી જસવંતપુરા ફિડર હાલ ૬૬ કેવી પાલ્લા સબ સ્ટેશન માં થી નીકળે છે અને જંગલ વિસ્તાર માં થી પસાર થાય છે તથા લાઇન લાબી છે. રજુઆત સંદર્ભે તા.૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ભારે દબાણની લાઇનમાં ૨૭૬ ટ્રી કટિંગ, ૧૨ કિમી રીસ્ટ્રિંગિંગ તથા ૩૫ પિન બાઇંડિંગ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
									તેમ છતાં નવું ૬૬ કેવી ભેટાલી સબ સ્ટેશન નું કાર્ય પ્રગતિ માં છે. જેનું કામ પૂર્ણ થતાં ૧૧ કેવી જસવંતપુરા ફીડર નું વિભાજન થઈ નવું ફીડર ૬૬ કેવી ભેટાલી સબ સ્ટેશન ચાર્જ કરવામાં આવશે. સદર ફીડર પર ડિસ.૧૭, જાન.૧૮, ફેબ.૧૮ તથા માર્ચ.૧૮ માં અનુક્રમે ૧૨, ૯, ૧૦ તથા ૬ ટ્રિપિંગ આવેલ જ્યારે મેંટેનન્સ બાદ એપ્રિલ.૧૮ દરમિયાન ૬ ટ્રિપિંગ આવેલ.			
૩૨૭	૦૮.૦૩.૧૮	હિંમતનગર	ભિલોડા	શામળાજી	શ્રી જી એસ બજાત નાયબ ઈજનેર મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૭	શ્રી કટારા પારસીભાઈ ખાત્રાભાઈ મું.પો. નવા ભેટાલી મો.નં.૯૮૭૪૪૮૩૨૨૩	શામળાજી પેટા વિભાગીય કચેરી નવીન થતાં નવા ભેટાલી ગામ શામળાજી પેટાવિભાગીય કચેરી માં સામેલ કરેલ છે જેને પુનઃ ભિલોડા ૨ પેટા વિભાગીય કચેરી માં સામેલ કરવું	પેટા વિભાગીય કચેરી નું વિભાજન કરતાં સમયે ગ્રાહકો ની સંખ્યા ,હયાત વીજ લાઇન ,વિભાગીય કચેરી ની આવક જેવી બાબતો ને ધ્યાન માં રાખી ને સપ્રમાણ રહે તે રીતે વિભાજન કરવા માં આવે છે જે મુજબ નવા ભેટાલી ગામને શામળાજી પેટા વિભાગીય કચેરી માં સામેલ કરવામાં આવેલ છે		નિકાલ	જનરલ Misc.	