

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ ની સ્થિતિએ)

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નોની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ   |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|--|-----------------|--|------------|
| ૧    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | બેચરાજી            | બી.વી.ફેરા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩      | સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત, મોઢેરા મો.નં.૯૯૦૯૯૦૭૩૧૧                    | મોઢેરા ખાતે નવીન વીજ બોર્ડ ઓફિસ મંજૂર કરવા બાબત  | બેચરાજી પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી મોઢેરા સેકસન ઓફિસ માટે ની દરખાસ્ત મહેસાણા વર્તુળ કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૯૦૫૨ તા.૧૦.૧૧.૧૭ ના રોજ રજુ. અને કોર્પો. કચેરી એ કાર્યવાહી અર્થે મોકલેલ છે. | બેચરાજી પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી મોઢેરા સેકસન ઓફિસ માટે ની દરખાસ્ત મહેસાણા વર્તુળ કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૯૦૫૨ તા.૧૦.૧૧.૧૭ ના રોજ રજુ. અને કોર્પો.કચેરી એ કાર્યવાહી અર્થે મોકલેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી તેમજ આગામી બોર્ડ ઓફ મીટીંગ તેમજ સરકારશ્રી ની મંજૂર મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/કેડીડી/ટેક/૩૧૭૫ તા. ૧૪/૬/૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે. | નિકાલ           |  | એચ.આર      |
| ૨    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી શહેર           | ડી. એન.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬     | પટેલ વલ્લભભાઈ પંજીરામ, ગાંધી ચોક , ટેન્નોજ રોડ, કડી મો.નં.૯૯૨૫૩૧૫૧૩૬ | કડી શહેર ના સિટી ટીકા નં-૧૨/૧, મ્યુ. સી.ટી. નં- ૭/૭/૧૨૫/૩ છે તેમાં ભાડવાત પટેલ વલ્લભભાઈ પંજીરામ તે ( હોટલ તુલસી ના માલિક) ને સદર મિલકત ના મકાન માલિક સાથે નો કોર્ટ નો દાવો હાઇકોર્ટ માં સ્પેસીયલ સિવિલ સુટ નં- ૯૫૬૩/૨૦૧૫ થી પેન્ડિંગ છે તેમાં વીજ જોડાણ લેવા બાબત. | સદર બાબતે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા જે હુકમ કરવામાં આવેલ છે તે હુકમ ના અભ્યાસ તેમજ હાઇકોર્ટ માં પેન્ડિંગ બાબત ની વિગત ના અનુસંધાને આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.                     | નામદાર હાઇકોર્ટ માં સદર કેસ પેન્ડિંગ હોઈ જે અનુસંધાને નામદાર હાઇકોર્ટ નો જે હુકમ થાય તે મુજબ તુર્ત જ અમલ કરવામાં આવશે.   | નિકાલ           |  | જનરલ Misc. |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                                      | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|---|-----------------|--|------------------|
| ૩    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી શહેર           | ડી. એન. પટેલ , નાયબ ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬ | પટેલ રતિલાલ કાળીદાસ મો.નં.૮૩૪૭૧૧૨૦૨૦                    | માલિકીના પ્લોટ માંથી પસાર થતી લાઇન હટાવવા બાબત.   | પટેલ રતિલાલ કાળીદાસ, કુંડાળ ના પ્લોટમાંથી વીજ લાઇન પસાર થતી હતી તે શિફ્ટિંગ માટે પ્લોટની બહાર વીજ પોલ ઊભા કરેલ છે. સદર ઊભા કરેલા વીજ પોલ ઉપર લાઇન ખેંચી/ શિફ્ટ કરી ૩ દિવસમાં સદર ફરિયાદ નો નિકાલ કરવામાં આવશે.   | પટેલ રતિલાલ કાળીદાસ, કુંડાળ ના પ્લોટમાંથી વીજ લાઇન પસાર થતી હતી તે શિફ્ટિંગ માટે પ્લોટની બહાર વીજ પોલ અગાઉ ઊભા કરેલા અને તેના પર વીજ તાર શિફ્ટ કરી તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ફરિયાદ નો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.  | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન |
| ૪    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦  | સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત, પંથોડા, અગોલ મો.નં.૯૯૨૪૮૦૦૭૯૫ | શોળ મુકામે નવીન વીજ બોર્ડ ઓફિસ મંજૂર કરવા બાબત  | કડી-૧ પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી શોળ પે.વી.કચેરી માટે ની દરખાસ્ત કડી પે.વી.કચેરી દ્વારા તા.૫.૭.૧૭ ના રોજ મહેસાણા વર્તુળ કચેરી એ મોકલેલ જે મહેસાણા વર્તુળ કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૬૩૪૬ તા.૮.૮.૧૭ થી રજી. અને કોર્પો.કચેરી એ મંજૂરી અર્થે મોકલેલ. બાદ માં રજી. અને કોર્પો.કચેરી એ પત્ર નં-૨૯૩૭ તા.૬.૯.૧૭ ના પત્ર થી તાંત્રિક રીતે પરિપૂર્ણ ના થવાના કારણોસર નામંજૂર કરેલ છે | કડી-૧ પે.વી.કચેરીનું વિભાજન કરી શોળ પે.વી.કચેરી માટેની દરખાસ્ત અગાઉ મોકલવામાં આવેલ હતી. સદર દરખાસ્ત કડી પે.વી.કચેરી દ્વારા રીમોડીફાઇડ તૈયાર કરી વિભાગીય કચેરી કડી પત્ર નંબર ૧૨૨૭ તા.૦૬.૦૩.૧૮ થી જે મહેસાણા વર્તુળ કચેરી ખાતે આગળ ની કાર્યવાહી માટે મોકલેલ છે. | નિકાલ           |  | એચ.આર            |
| ૫    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦  | પટેલ ડાહ્યાભાઈ સામજીભાઈ, બલાસર મો.નં.૯૯૨૫૮૬૯૧૦૨         | અગાઉ કપાયેલા ખેતીવાડી હો.પા. આધારિત વીજ જોડાણના પૈસા ભરાયેલા હતા તે ચાલુ કરી આપવા બાબત. | અગાઉ કનેક્શન કપાયું હતું તેના બિલના પૈસા બાકી હતા જે સમયસર ભરાયેલ નહીં, અને સદર વીજજોડાણ કાપેલું.  | સદર ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે જે બલાસર ગામે પટેલ ડાહ્યાભાઈ સામજીભાઈ નામથી ગ્રાહક નંબર : ૨૦૭૧૬/૦૦૧૦૪/૩ , ૫૫ હો.પા. થી ચાલે છે જેના વીજ બિલ ના હાલ માં રૂ.૪૫૦૦૦/- બાકી છે. જે રકમ રિકનેક્શન ચાર્જ સાથે ભરપાઈ કર્યેથી ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.                         | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ    |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|---|--|-----------------|--|---------------|
| ૬    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત, કોલાદ. મો.નં.૯૮૭૯૦૯૨૯૧૦૧                            | કોલાદ ગામમાં અમુક વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ હોવાથી ત્યાં નવી ડીપી મૂકી પ્રશ્નનું નિવારણ કરવા બાબત. | કોલાદ ગામમાં લો વોલ્ટેજ વાળા વિસ્તારમાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરી ગામમાં વીજ લોડનું બેલેન્સિંગ કરી, લો વોલ્ટેજની ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે. | કોલાદ ગામમાં ગ્રાહક/ પ્રતિનિધિ ની હાજરી માં તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બપોરે મળતા વોલ્ટેજ ની ચકાસણી કરવામાં આવેલ જે ૨૩૦ વોલ્ટ ફેઝ ટુ ન્યુટ્રલ માં માપેલ તેમજ રાત્રે ના સમયે ચકાસતા જે ૨૪૦ વોલ્ટ ફેઝ ટુ ન્યુટ્રલ માં માપેલ. | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ    |
| ૭    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | નાની મોટર- મોટી મોટર હો.પા નો તફાવત દૂર કરવા બાબત.   | ગુજરાત વીજ નિયમન પંચના પ્રવર્તમાન ટેરિફ તેમજ વીજ કંપનીના હાલના નિયમ મુજબ વીજ વપરાશ બિલ આપવામાં આવે છે. સદર બાબતે તે મુજબ બિલિંગ કરવામાં આવે છે.   |  | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૮    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | મીટર યુનિટથી ચાલતા બોરનો દર રૂ. ૦.૬૦ પૈસાના બદલે રૂ. ૦.૪૦ પૈસા કરવા બાબત.                      | ગુજરાત વીજ નિયમન પંચના પ્રવર્તમાન ટેરિફ તેમજ વીજ કંપનીના હાલના નિયમ મુજબ વીજ વપરાશ બિલ આપવામાં આવે છે. સદર બાબતે તે મુજબ બિલિંગ કરવામાં આવે છે.   |  | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૯    | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | મીટર થી ચાલતી મોટરનો ફિક્સ ચાર્જ દૂર કરવા બાબત.  | ગુજરાત વીજ નિયમન પંચના પ્રવર્તમાન ટેરિફ તેમજ વીજ કંપનીના હાલના નિયમ મુજબ હાલમાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણોના ફિક્સ ચાર્જ બિલ માં લેવામાં આવે છે.         |  | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજૂઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદત્તન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ           |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|--|-----------------|--|--------------------|
| ૧૦   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | નિગમના બોરને જે લાભો મળે છે, તે તમામ લાભ જિલ્લા પંચાયતે "સહકારી મંડળી" ઓને ટોકન ભાડાથી સોંપેલ બોર છે. તેમને પણ બધા લાભ આપવા બાબત. | નિગમના બોરને તેમજ "સહકારી મંડળી" ઓને ટોકન ભાડાથી સોંપેલ બોર છે. તેમને વીજ કંપનીના હાલના પ્રવર્તમાન નિયમો મુજબ બધા લાભ આપવામાં આવે છે.   |  | નિકાલ           |  | જનરલ Misc.         |
| ૧૧   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | સહકારી પિયત મંડળીઓને સોંપેલ બોરને હો.પા નો વિકલ્પ આપવા બાબત.  | સહકારી પિયત મંડળીઓને સોંપેલ બોરના ટેરિફ બાબતે ગુજરાત વીજ નિયમન પંચના પ્રવર્તમાન ટેરિફ તેમજ વીજ કંપનીના હાલના નિયમ મુજબ વીજ વપરાશ બિલ આપવામાં આવે છે. સદર બાબતે તે મુજબ બિલિંગ કરવામાં આવે છે. |  | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ      |
| ૧૨   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | દિવસ દરમ્યાન ૧૦ કલાક વીજ પુરવઠો આપવા બાબત.  | બધા ફિડરો ઉપર ૧૦ કલાક પાવર અપાતો નથી પરંતુ જોરા તેમજ નાગર નો પાક મહદ અંશે જે ફિડરો ઉપર હોય અન અગાઉ થી જેની સદર બાબતે મંજૂરી અપાયેલ હોય તે ફિડરો ઉપર ૧૦ કલાક પાવર અપાય છે.                     | વીજ માંગ તેમજ વીજ પુરવઠા ને ધ્યાને લઈ જે તે વિસ્તાર અને સમય ને અનુલક્ષી કંપની દ્વારા નીતિ નિર્ધારિત કરી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. | નિકાલ           |  | ૮ કલાક થી વધુ પાવર |
| ૧૩   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | કડી           | કડી-૧              | એચ.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦   | શ્રી બબાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ભારતીય કિસાન સંઘ, મહેસાણા મો.નં.૯૯૭૮૭૨૨૨૧૬ | વીજ ચેકિંગ દરમ્યાન આડેધડ વીજ ચોરીના નામે અપાતાં બિલો બંધ કરવા બાબત.   | ગ્રાહકના વીજ સ્થાપનનું વીજ ચેકિંગ ગુજરાત વીજ નિયમન પંચના જાહેર કરેલ નિયમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. તેમજ તે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આડેધડ વીજ ચોરીના નામે વીજ બિલો અપાતાં નથી.             | ભારતીય વીજધારા ના કાયદા ૨૦૦૩ તથા ગુજરાત વીજ નિયમન પંચ દ્વારા નિર્મિત આનુચંગીક નિયમો ને આધીન વીજ સ્થાપન ની ચકાસણી કરવામાં આવે છે.         | નિકાલ           |  | વીજ ચેકિંગ         |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.  | રજુઆત કર્તાનું નામ                       | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------|--|-------------|
| ૧૪   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા-રૂરલ       | બી એસ ચૌધરી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬ | પટેલ સંજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૬૯૪૨૩૬ | મોજે હેબુવા ગામે સર્વે નં ૨૪૩-અ માંથી પસાર થતી હેબુવા એજી ફિડરની વીજ લાઇનના વાયર નીચા હોવાથી જરૂરી મરામત કરાવવા બાબત | સદર વીજ લાઇનનો ગાળો ૬૫ મીટર હોવાથી તા.૦૪.૦૩.૧૮નાં રોજ લાઇન નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી વાયર ખેંચીને કામ પૂર્ણ કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૧૫   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા-રૂરલ       | બી એસ ચૌધરી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬ | દેસાઈ મનુભાઈ સવજીભાઈ મો.નં.૯૮૭૯૨૧૫૪૨૭    | મોજે ધાડુસણા ગામે સ્નાનાગૃહની બાજુમાં આવેલ હળવા દબાણની વીજ લાઇનનો જર્જરિત પોલ બદલવા બાબત                             | નવીન પોલ તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ ઊભો કરેલ છે, તથા વાયરીંગ તથા અન્ય કામગીરી તા.૦૪.૦૩.૧૮નાં રોજ પૂર્ણ કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.          |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૧૬   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા-રૂરલ       | બી એસ ચૌધરી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬ | પટેલ નિલેશકુમાર રમેશભાઈ મો.નં.૭૭૭૭૯૩૪૦૯૩ | મોજે મુલસણ ગામે અરજદારના ખેતરમાંથી પસાર થતી બળવંતપુરા એજી ફિડરની વીજ લાઇનના વાયર ઢીલા હોવાથી જરૂરી મરામત કરાવવા બાબત | તા.૦૪.૦૩.૧૮ નાં રોજ સદર જગ્યાએ ઢીલા વાયરો ખેંચીને અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.   |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૧૭   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા-રૂરલ       | બી એસ ચૌધરી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬ | ઓઝા મેહુલકુમાર દિનેશભાઈ મો.નં.૯૬૦૧૮૫૯૨૫૯ | મોજે ઉદલપુર ગામે પ્રજાપતિવાસમાં આવેલ જર્જરિત પોલ બદલવા બાબત  | નવીન પોલ તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ ઊભો કરેલ છે અને વાયરીંગ તથા અન્ય કામગીરી તા.૦૪.૦૩.૧૮ નાં રોજ પૂર્ણ કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.          |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.       | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|---|-----------|-----------------|--|-------------|
| ૧૮   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા-શહેર       | જે. પી. પ્રજાપતિ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૦૯૯૦૨૭૩૯૧ | પ્રમુખશ્રી મહેસાણા કર્મચારીનગર કો. ઓ. હાઉસિંગ સોસાયટી લી. મો.નં.૮૨૦૦૮૨૭૧૧૪ | મોજે મહેસાણામાં આવેલ કર્મચારી નગર કો. ઓ. હાઉસિંગ સોસાયટીમાં લો વોલ્ટેજની ફરિયાદ બાબત                              | તા.૨૫.૦૨.૧૮ના રોજ નવીન લાઇન તથા ડીપી સ્ટ્રક્ચરનું કામ એસસીએસપી યોજના હેઠળ પૂર્ણ કરેલ છે અને તા.૦૪.૦૩.૧૮નાં રોજ ૨૦૦ કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી કામ પૂર્ણ કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |           | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ  |
| ૧૯   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | ધીણોજ              | વી.ટી.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩        | પટેલ કાંતિભાઈ હેમરાજભાઈ મો.નં.૯૪૨૮૭૫૭૪૮૪                                   | મોજે ખરસદા ગામે સર્વિસ વાયર લાંબો હોવાથી નવીન પોલ ઉભો કરવા  | તા.૨૫.૦૨.૧૮ ના રોજ નવીન પોલ ઉભો કરી ને ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.  |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૨૦   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | ધીણોજ              | વી.ટી.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩        | રબારી લખધીરભાઈ કમશીભાઈ મો.નં.૯૯૨૪૩૮૦૧૮૮                                    | મોજે અલોડા ગામે ચેલ ટી લાઇન નો પોલ નીચે થી ખવાઇ ગયેલ હોઇ બદલવા બાબત.  | તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ નવીન પોલ ઉભો કરી ને ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.  |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૨૧   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | ધીણોજ              | વી.ટી.પટેલ નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩        | સરપંચ શ્રી ગોરાદ ગામ પંચાયત નં.૦૨૭૩૪૨૬૩૮૦૫                                 | મોજે ગોરાદ ગામ ના ગેટ પાસે નો પોલ નમી ગયેલ છે તેમજ સાધનો આવવા જવામાં તકલીફ પડે તેમ છે તો ઊંચો પોલ ઉભો કરવા બાબત.  | તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન ૧૦ મીટર નો પોલ ઉભો કરી ને ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.   |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૨૨   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | જગુદણ              | એચ. એમ. પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩     | પટેલ પ્રકાશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૦૩૧૧૫૯                                  | મોજે લીંચ ગામે લોડ વધારાનું અંદાજપત્ર ૦૯.૦૧.૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરેલ હોઇ લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવી આપવા બાબત | તા.૨૮.૦૨.૧૮ના રોજ નવીન લાઇન તથા ડીપી સ્ટ્રક્ચરનું કામ એનડી સ્કીમ હેઠળ પૂર્ણ કરેલ છે અને તા.૦૪.૦૩.૧૮નાં રોજ ૬૩ કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી કામ પૂર્ણ કરી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.      |           | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ  |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.       | રજુઆત કર્તાનું નામ                               | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|--|-----------|-----------------|--|------------------|
| ૨૩   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | જગુદણ              | એચ. એમ. પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮     | રબારી ધરમસિંહભાઈ માલજીભાઈ મો.નં.૯૮૫૪૦૩૮૧૯૬       | મોજે ભાસરિયા લાઇન શિફ્ટિંગનું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ હોઈ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા હોઈ સત્વરે કામ કરી આપવા બાબત   | સદર કામ તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે  |           | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૨૪   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | જોટાણા             | એમ. પી. ત્રિવેદી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦ | સરપંચ શ્રી જોટાણા ગ્રામ પંચાયત નં.૦૨૭૬૨૨૬૫૪૨૫    | મોજે જોટાણા ગામે પોસ્ટ ઓફિસની સામે આવેલ જર્જરિત પાણીની ટાંકી જર્જરિત હાલતમાં હોઈ ગમે ત્યારે પડી જવાની સંભાવના હોઈ તેની નજીક આવેલ વીજ લાઇન તથા ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડી આપવા બાબત | તા.૦૧.૦૩.૧૮ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરેલ છે  |           | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૨૫   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | જોટાણા             | એમ. પી. ત્રિવેદી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦ | સરપંચ શ્રી બલોલ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૮૭૯૫૮૮૬૫૦    | મોજે બલોલ ગામે લો વોલ્ટેજની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવા બાબત   | તા.૧૫.૦૨.૧૮ના રોજ નવીન લાઇન તથા ડીપી સ્ટ્રક્ચરનું કામ એસઆઈ સ્કીમ હેઠળ પૂર્ણ કરેલ છે અને તા. ૦૪.૦૩.૧૮નાં રોજ ૧૦૦ કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |           | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ       |
| ૨૬   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | જોટાણા             | એમ. પી. ત્રિવેદી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦ | ઠાકોર બચુજી રાયસંગજી અને અન્ય ૭ મો.નં.૮૧૫૪૮૯૩૧૬૧ | મોજે મુદરડા ગામે ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ બીપીએલ લાભાર્થીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ આપવા બાબત   | અરજદારોની અરજીઓની નોંધણી તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ થયેલ છે જેના અનુસંધાને તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.  |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન      |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.   | રજુઆત કર્તાનું નામ                        | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|---|-----------|-----------------|--|------------------|
| ૨૭   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા- ઇન્ડ.     | એ. એ. પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧   | પટેલ હરિભાઈ કરસનભાઈ મો.નં.૯૯૨૪૦૧૬૫૧૫      | મોજે નાગલપુરમાં મોઢેરા રોડ પર સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે આવેલ પેટ્રોલ પમ્પની બાજુમાં આવેલ પ્લોટમાં ડીપી સ્ટ્રક્ચરના નેકેડ પોલ ખસેડવા બાબત | રજુઆત વાળું કામ તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.   |           | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૨૮   | ૦૫.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | મહેસાણા       | મહેસાણા- હાઇવે     | એમ. આર. પરમાર નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮ | બારોટ આશીષભાઈ ધનશ્યામભાઈ મો.નં.૯૯૦૯૭૪૯૯૯૦ | મોજે મહેસાણામાં મહાવીરનગર સોસાયટીની બાજુમાં આવેલ કોમ્પ્લેક્સમાં કુકાન નં-૧૩માં વાણિજ્ય હેતુનું વીજ જોડાણ આપવા બાબત                       | તા.૨૪.૧૨.૧૬ ના રોજ અરજદારને સદર જગ્યાએ સિંગલ ફેજનું વાણિજ્ય હેતુનું વીજ જોડાણ આપેલ હતું. જે અરજદારની તા.૨૮.૧૨.૧૬ ની વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરવાની અરજીના અનુસંધાને તેઓનું વીજ જોડાણ તા.૨૮.૧૨.૧૬નાં રોજ રદ કરેલ છે. હવે ફરી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે અરજદારે જરૂરી માલિકીના દસ્તાવેજો સાથે મહેસાણા હાઇવે પેટા વિભાગીય કચેરીમાં અરજી નોંધણી તા.૧૨.૦૩.૧૮ સુધી કરાવેલ નથી. આમ અરજદાર દ્વારા અરજી નોંધણી થયેથી વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન      |



| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદાતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|------------|-----------------|--|---------------|
| ૨૯   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ શહેર-૨        | પી.એમ.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮ | સેક્ટરીશ્રી, ધી ખેતીવાડી ઉત્પન બજાર સમિતિ, પાટણ તા.૨૭.૦૨.૧૮ મો.નં.૯૬૩૮૦૯૨૨૧૨                        | ધી ખેતીવાડી ઉત્પન સમિતિ, પાટણમાં પાટણ તાલુકાના વિસ્તારમાંથી ખેડૂતો પોતાના માલના વેચાણ માટે આવે છે. માર્કેટ કમિટી પાટણ ખેડૂતોની સગવડ માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરેલ છે. જેના ટયુબવેલનું તથા માર્કેટ કમિટીની બીલ્ડીંગ મિલકતોમાં કોમર્શીયલ બીલ ન આપવા બાબત | ધી ખેતીવાડી ઉત્પન સમિતિ, પાટણમાં ટયુબવેલ માટે ગ્રી-ફેઇઝ કનેક્શન વોટરવર્કસ પ્રાઇવેટ તથા મુખ્ય ઓફિસ અને હોલનું કનેક્શન NRRGP માં આપવામાં આવેલ છે. તથા અન્ય સાત સિંગલ ફેઇઝ કનેક્શન પણ NRRGP કેટેગરીમાં આપવામાં આવેલ છે. જયારે ત્રણ સ્ટ્રીટલાઇટ કનેક્શનો સ્ટ્રીટલાઇટ(પ્રાઇવેટ) કેટેગરીમાં આપવામાં આવેલ છે. સદર વીજ જોડાણોના ટેરીફ ગુજરાત સરકાર, ગુજરાત વીજ નિયમન પંચ તથા GUVNL દ્વારા મંજૂર થયેલ ટેરીફ મુજબ જ બીલ બનાવવામાં આવે છે. તેથી તેમાં ફેરફારને અવકાશ નથી. પરંતુ સદર વીજ જોડાણોના વીજ વપરાશ પર આકારવામાં આવતી ઇલેક્ટ્રીક ડ્યુટીની રકમ ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તા દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવે તો તે દરથી ઇલેક્ટ્રીક ડ્યુટીની રકમ વચુલ કરીને તેમજને બીલ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય. હાલમાં WWPR તેમજ NRRGP કેટેગરીમાં ૨૫% વિદ્યુત શુલ્ક તથા SLPR માં ૧૫% વિદ્યુત શુલ્ક આકારવામાં આવે છે. |            | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૩૦   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ શહેર-૧        | એમ.જી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫ | શ્રી સોલકી કાંતીલાલ કે. ડોડીયાવાસ, ઘેમરીયાવીર મંદિર, મોતીશા રોડ, પાટણ તા.૨૮.૦૨.૧૮ મો.નં. ૯૮૭૯૫૫૩૫૭૯ | જોખમી બજેલ ઝાડના ડાળા કાપવાના હોઇ વીજ વાયરો ઉતારવા બાબત   | સદર ફરીયાદના અનુસંધાનમાં સદર કામગીરી તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ નડતરરૂપ વાયરો ઉતારી ઝાડના ડાળા કાપી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.   |            | નિકાલ           |  | મેઇન્ટેનન્સ   |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|-----------------|--|-------------|
| ૩૧   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ શહેર-૧        | એમ.જી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫ | પ્રમુખશ્રી, મહાદેવ નગર સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિરની સામે, પાટણ તા.૨૫.૦૨.૧૮ મો.નં.૮૪૦૧૧૮૨૨૫૧                   | ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરના પોલ નમી જવા બાબત તથા વાયરો ઢીલા થવા બાબત | સદર ફરીયાદના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરતાં ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરના પોલ નમી જવાથી વાયરો ઢીલા થયેલા હતા જે તા.૦૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પોલ સીધા કરી વાયરો ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.  |   | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૩૨   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ શહેર-૧        | એમ.જી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫ | શ્રી સોલંકી દિનેશભાઈ સોમાભાઈ, જળચોક, દુખવાડા, વણકરવાસ, પાટણ તા.૨૬.૦૨.૧૮ મો.નં.૯૯૧૩૦૮૨૨૪૦                  | થાંભલો ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાથી બદલવા બાબત                            | સદર ફરીયાદના અનુસંધાનમાં સ્થળ તપાસ કરતા પી.એસ.સી. પોલ ક્ષતિગ્રસ્ત જણાતાં સદર ક્ષતિગ્રસ્ત પી.એસ.સી. પોલ તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ બદલી નવીન પોલ ઉભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.  |   | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૩૩   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ શહેર-૧        | એમ.જી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫ | શ્રી પટેલ દેવચંદભાઈ કેશવલાલ, મહામંત્રીશ્રી, પાટણ શહેર ભાજપ કિશાન મોરચા, પાટણ તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૯૨૪૪૯૯૨૫૯ | પાટણ ખાતે નવીન વર્તુળ કચેરી બનાવવા બાબત                         | દરખાસ્ત વડી કચેરી એ મંજૂર થયેલ છે. જે દરખાસ્ત સક્ષમ અધિકારી ની મંજૂરી બાદ આગામી બોર્ડ મીટીંગમાં મુકવામાં આવશે. જે દરખાસ્ત બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર ની મંજૂરી તેમજ સરકારશ્રીની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. | સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/પીડીઓ/ટેક/૩૯૯૫તા. ૧૪/૬/૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે. | નિકાલ           |  | એચ.આર       |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.  | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત                                     | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|---|---|--|--|-----------------|--|----------|
| ૩૪   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | પાટણ ગ્રામ્ય       | એસ.પી.પટેલ, ઇન્ટ્યાજ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, પાટણ ગ્રામ્ય, પેટાવિભાગીય કચેરી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧ | (૧) શ્રી ચૌધરી શંકરભાઈ ખેતાભાઈ, મું.કાંસા તા.સરસ્વતી (૨) જિલ્લા સદસ્યશ્રી, પાટણ ચૌધરી કેલાશબેન ભગવાનભાઈ (૩) સરપંચશ્રી, વઘાસર તા.સરસ્વતી, ચૌધરી શીવીબેન બળદેવભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૦૪૦૪૫૭ મો.નં.૯૯૭૯૯૨૨૪૫૩ | કાંસા ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવા બાબત    | કાંસા ખાતે નવીન પે.વિ.કચેરી બનાવવા માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા પાટણ જિલ્લાના જંગરાલ પે.વિ.કચેરી અને પાટણ ગ્રામ્ય પે.વિ.કચેરીનું વિભાજન કરી કાંસા મુકામે નવીન પે.વિ.કચેરી બનાવવાની રજુઆતના આધારે તે અંગેની દરખાસ્ત પાટણ વિ.કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૫૩૦૬ તા.૨૫/૦૭/૧૬ થી મોકલી આપવામાં આવેલ હતી. પરંતુ જીયુવીએનએલ.ના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર પેટા વિભાગીય કચેરીના ધારાધોરણો (GSO-4) મુજબ પરિપૂર્ણ થતા ન હોવાથી કાંસા ખાતે નવીન પે.ક. તાંત્રિક તેમજ વહીવટી દ્રષ્ટીએ યોગ્ય જણાતુ ન હોવાથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હતી. કાર્યપાલક ઈજનેર પાટણ દ્વારા સદર બાબતે ધારાધોરણ સાથે ફરીથી હાલના નવીન ડેટા સાથેની નવીન કાંસા પે.ક.ની દરખાસ્ત બનાવી આગળની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. | હાલની માહિતી પ્રમાણે પાટણ રૂરલ ના ૨૭૩૧૮ તથા જંગરાલ ના ૨૬૮૯૨ ( કુલ ૫૪૨૧૦ )ગ્રાહકો ની સંખ્યા છે.તથા પાટણ રૂરલ ૪૧૧ કી.મી. તથા જંગરાલ ૩૧૧ કી.મી. વિસ્તાર છે. ગ્રાહકો તથા વિસ્તાર ના ધારાધોરણ (જીએસઓ-4) પૂર્ણ ના થવાથી કાંસા ખાતે નવીન પે.ક. તાંત્રિક તેમજ વહીવટી દ્રષ્ટીએ યોગ્ય જણાતી નથી. | નિકાલ           |  | એચ.આર    |
| ૩૫   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | સમી                | આર.સી. ગઢવી, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫   | શ્રી રાવળ ગોવિંદભાઈ રમેશભાઈ, મું.શંખેશ્વર, તા.શંખેશ્વર તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૯૯૮૫૬૧૫૦૯   | શંખેશ્વર ખાતે નવિન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવા બાબત | રજીસ્ટર્ડ અને કોર્પોરેટ ઓફિસ દ્વારા પત્ર નં.UGVCL/R&C/HR/ Bifurction / 2936 તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૭ થી શંખેશ્વર ખાતે પેટાવિભાગીય કચેરી બનાવવાની દરખાસ્ત GSO-4 મુજબ ધારા-ધોરણ પરિપૂર્ણ થતા ન હોવાથી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવેલ નથી. ત્યારબાદ શંખેશ્વર ખાતે સેક્શન ઓફિસ બનાવવાની દરખાસ્ત  | શંખેશ્વર ખાતે નવીન સેક્શન ઓફિસ વડી કચેરી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા તેમજ બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરની તથા સરકારશ્રીની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/પીડીઓ/ટેક/૩૯૯૬તા . ૧૪/૬/૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.) | નિકાલ           |  | એચ.આર    |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.       | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદાતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ       |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|------------|-----------------|--|----------------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |   | □<br>અત્રેની કચેરીના પત્ર નં.૬૮૮૮ તા.૧૬.૧૦.૧૭ થી વર્તુળ કચેરીને તથા વર્તુળ કચેરી દ્વારા પત્ર નં.UGVCL/MCO/Tech/Sub.bifur./84 71 તા.૧૬.૧૦.૧૭ થી રજુ.અને કોર્પોરેટ કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.   |            |                 |  |                |
| ૩૬   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | રણુજ               | એસ.પી.પટેલ,<br>નાયબ ઈજનેરશ્રી,<br>મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧ | શ્રી વાઘેલા પોપટજી<br>કશળાજી, મું.પો.વસાઇ<br>તા.ચાણસ્મા,<br>તા.૦૩.૦૩.૧૮<br>મો.નં.૯૪૨૯૪૫૩૨૦૧ | મોજે વસાઇ ગામ<br>તળાવમાંથી ઉદવહન<br>સિંચાઇ પધ્ધતિ દ્વારા<br>પાણીનું ઉદવહન કરવા<br>વીજજોડાણ આપવા<br>અંગે માર્ગદર્શન આપવા<br>બાબત | સદર અરજીના સંદર્ભમાં ગુજરાત ઉર્જા<br>વિકાસ નિગમ લી. વડોદરાના પત્ર<br>નં.GUVNL/Tech-2/NAS/996<br>તા.૦૪.૦૮.૧૭ ના પરિપત્રમાં જણાવેલ<br>વિગત મુજબ નદી-ખાડી-કેનાલ-કેમ-<br>તળાવ-કોતર માંથી પાણીની ઉપલબ્ધી<br>અને વ્યવહારુ શક્યતાઓ ધ્યાને લઇ<br>માત્ર સિંચાઇ હેતુ સપાટી પરના પાણીનું<br>ઉદવહન કરવા માટે ખેડૂતોને<br>વ્યક્તિગત વીજજોડાણ આપવા માટેની<br>સ્પષ્ટતા કરેલ છે. જે અન્વયે<br>અરજદારશ્રીએ પરિપત્રમાં જણાવ્યા<br>મુજબ નદી-ખાડી-કેનાલ-કેમ-તળાવ-<br>કોતર માંથી ઉદવહન સિંચાઇની<br>પરવાનગી સંબંધિત ઇરીગેશન<br>ખાતામાંથી / તળાવમાંથી/ GWRDC<br>માંથી / SSNNL / ટીડીઓશ્રી (લાગુ<br>પડતુ હોય તે)ની મંજૂરી કરવાની રહેશે<br>અને જેની મુદત ઓછામાં ઓછી બે<br>વર્ષની રહેશે જે પરવાનગી મળેથી<br>પરિપત્રમાં દર્શાવેલ અન્ય શરતોના<br>પાલન કરવાની બાંહેધરી આપવાની<br>શરતે વ્યક્તિગત વીજજોડાણ આપી<br>શકાય. |            | નિકાલ           |  | નવા<br>કનેક્શન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત                                     | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદત્તન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|--|--|-----------------|--|-------------|
| ૩૭   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | રણુજ               | એસ.પી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧ | શ્રી ઠાકોર ઝેણાજી કુવરજી, મું.આંબલીયાસણા તા.પાટણ, તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૮૪૬૯૮૪૨૦૫૩ | ખેતીવાડી વીજજોડાણના વાયર ઢીલા હોવાથી ખેંચવા બાબત  | સદર વીજજોડાણ ૧૧ કે.વી. સરવા ફીડરમાંથી આપવામાં આવેલ છે. જે સ્થળ તપાસ કરતાં સદર ખેતીવાડી વીજજોડાણના ૧૧ કે.વી. લાઇનના ટેપ લાઇનના વાયર ઢીલા જણાતાં તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ વાયર ખેંચી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.  |  | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ |
| ૩૮   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | રણુજ               | એસ.પી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧ | શ્રી પટેલ ચંચળબેન હરજીવનદાસ, મું.પી.મણુદ તા.પાટણ, તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૯૦૯૫૯૦૧૦૧ | ખેતીવાડી વીજજોડાણ ઉપર ટ્રાન્સફોર્મર નહી મળવા બાબત | સદર અરજદારશ્રી દ્વારા ગામ-મણુદ તા.જી.પાટણ ના સર્વે નં.૨૧૨૪ પૈકી ૧ માં પ હો.પા.ના ખેતીવાડી વીજજોડાણની માં તા.૧૦.૦૨.૧૭ ના રોજ કરેલ હતી. જેના સંદર્ભમાં અરજદારશ્રીને તા.૧૫.૧૧.૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ જે તા.૨૨.૧૧.૧૭ ના રોજ અરજદારશ્રી દ્વારા ભરપાઈ કરેલ છે. જેના સંદર્ભમાં એચ.ટી.લાઇન તથા ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી તા.૧૮.૦૧.૧૮ ના રોજ TMN આપવામાં આવેલ હતી જેના સંદર્ભમાં અરજદારશ્રીએ તા.૨૪.૦૧.૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજૂ કરેલ છે. સદર ડાર્કઝોન ખેતીવાડી કેટેગરીમાં પાટણ વિભાગીય કચેરીની ટેસ્ટ રીપોર્ટ પ્રતિક્ષા યાદીમાં ૨૧મો ક્રમ છે. જે સદર લોડ મુજબ ના ૧૦ KVA ટ્રાન્સફોર્મરની ઉપલબ્ધી થયેથી ક્રમાનુસાર અરજદારશ્રીને ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવવામાં આવશે. | ૧૦ કે.વી.એ. ટ્રાન્સફોર્મર તા. ૨૬.૦૩.૧૮ ના રોજ મળેલ છે. તા.૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ ટ્રાન્સફોર્મર ચઢાવીને કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.   | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદત્તન જવાબ                                | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|--|-----------------|--|-------------|
| ૩૯   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | રણજ                | એસ.પી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧   | શ્રી દિપકભાઈ મોહનભાઈ પટેલ મું.મણુંદ તા.પાટણ તા.૦૮.૦૩.૧૭ મો.નં.૭૦૨૧૬૩૪૯૬૬        | ખેતીવાડી વીજજોડાણ ઉપર ટ્રાન્સફોર્મર નહી મળવા બાબત         | સદર અરજદારશ્રી દ્વારા ગામ-મણુંદ તા.જી.પાટણ ના સર્વે નં.૨૧૦૫ માં ૧૦ હે.પા.ના ખેતીવાડી વીજજોડાણની તા.૨૪.૦૫.૧૭ ના રોજ કરેલ હતી. જેના સંદર્ભમાં અરજદારશ્રીને તા.૧૫.૧૧.૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ જે તા.૧૭.૧૧.૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેના સંદર્ભમાં એચ.ટી.લાઇન તથા ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી તા.૦૩.૦૧.૧૮ ના રોજ TMN આપવામાં આવેલ હતી જેના સંદર્ભમાં તા.૦૯.૦૧.૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરેલ છે. સદર ડાર્કઝોન ખેતીવાડી કેટેગરીમાં પાટણ વિભાગીય કચેરીની ટેસ્ટ રીપોર્ટ પ્રતિક્ષા યાદીમાં ૮મો ક્રમ છે. લોક દરબારમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ સદર અરજદારને ૧૬ KVA નું ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. |  | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |
| ૪૦   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | જંગરાલ             | આઇ.એન.સુથાર , નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨ | સરપચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત, મુ.પો. ભીલવણ, તા- સરસ્વતી તા. ૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૪૨૬૩૫૧૬૪૪ | ભીલવણ ગામના ઇન્દીરા નગર વિસ્તારમાં વોલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબત. | સદર ફરીયાદના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરતાં સદર વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ મળતાં હોવાથી લોડ બાયફરકેશન માટે નવીન ટાન્સફોર્મરની દરખાસ્ત બનાવેલ જેની મંજૂરી વિભાગીય કચેરીના પત્ર નં.૧૬૫૫ તા ૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ મળેલ છે. જેની કામગીરી આશરે એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.   | .તા.૨૬.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ  |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|---|--|-----------|-----------------|--|----------|
| ૪૧   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | ચાણસ્મા            | કે.ટી.પટેલ, નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૩    | પ્રમુખશ્રી, રાજુલભાઈ પી.પટેલ, ચાણસ્મા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ એસોશિએશન, ચાણસ્મા તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૯૭૯૪૩૨૫૪૨ | જીઆઈડીસી વસાહતમાં પ્લોટ હોલરોને એક કનેક્શન ચાલુ હોવા છતાં તેજ પ્લોટમાં બીજું વીજજોડાણ આપવા બાબત | સદર અરજીના સંદર્ભમાં હાલમાં કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર એક જ પ્રિમાઈસીસમાં એક જ વીજ કનેક્શન આપવાનું હોઈ અરજદારે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવાથી બીજું વીજજોડાણ આપવામાં આવશે.  |           | નિકાલ           | નવા કનેક્શન  |          |
| ૪૨   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | હારીજ              | એલ.એમ.નીનામા , નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫ | શ્રી ઠાકોર પોપટજી જીવાજી , મું.પો.અસાલડી તા.હારીજ તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૯૭૯૨૪૯૭૭                            | અસાલડી ગામે જર્જરીત વીજ થાંભલો બદલવા બાબત તેમજ સ્ટ્રીટલાઇટ વાયર ખેંચવા બાબત                     | સદર અરજીના સંદર્ભમાં અસાલડી ગામના પાદરે થાંભલો જર્જરીત જણાતાં સદર વીજ થાંભલો તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે. તથા નવીન સ્ટ્રીટલાઇટ માટે સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જરૂરી સાધનીક દસ્તાવેજો સાથે પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી કર્યેથી કંપનીના નિયમોનુસાર આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. |           | નિકાલ           | મેઈન્ટેનન્સ  |          |
| ૪૩   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | હારીજ              | એલ.એમ.નીનામા , નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫ | શ્રી ઠાકોર દજાભાઈ દેવાભાઈ, મું.પો.દુનાવાડા તા.હારીજ તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૮૭૯૦૭૭૧૫૧                         | દુનાવાડા ગામે મહીસાસુરી માતાના મંદિરના ઘાબા ઉપરથી પસાર થતી લાઇન વાયર ફેરવવા બાબત                | સદર અરજીના સંદર્ભમાં દુનાવાડા ગામે મહીસાસુરી માતાના મંદિરના ઘાબા ઉપરથી પસાર થતી લાઇનના વાયર તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.  |           | નિકાલ           | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન                                   |          |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--|----------|
| ૪૪   | ૦૮.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | પાટણ          | હારીજ              | એલ.એમ.નીનામા , નાયબ ઈજનેરશ્રી, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫ | શ્રી ઠાકોર રમેશજી વાઘાજી, સિધ્ધયોગી સોસાયટી, હારીજ તા.૦૫.૦૩.૧૮ મો.નં.૯૮૨૫૭૩૫૧૦૩ | હારીજ સીટીમાં લાઇન સ્ટાફની ફાળવણી કરવા બાબત          | સદર ફરીયાદના અનુસંધાને જણાવવાનું કે, હારીજ સીટીમાં ત્રણ અર્બન ફીડર તથા ૩૦ એચ.ટી., ૨૪ એલ.ટી.એમ.ડી., ૧૬૮ થ્રી-ફેઝ કોમર્શીયલ, ૧૪૦૦ સીંગલ ફેઝ કોમર્શીયલ તથા અન્ય ગ્રાહકો તેમ કુલ ૬૮૩૦ જેટલા ગ્રાહકો હોવાથી ગ્રાહકોની ફરીયાદનું નિવારણ કરવામાં આવે છે. હાલ હારીજ શહેરમાં ૧-લાઇનમેન, ૧- આસી.લાઇનમેન તથા ૩-ઇલે.આસી. મળી કુલ ૫ લાઇન સ્ટાફ જ છે. કાર્યપાલક ઈજનેર પાટણ દ્વારા સદર બાબતે યોગ્ય ચકાસણી કરી દરખાસ્ત મોકલવામાં આવશે જે અપુરતા સ્ટાફ અગેની મંજુરી માટેની કાર્યવાહી GSO-4 પ્રમાણે કરવામાં આવશે. | વર્તુળ કચેરી ના પત્ર નં.૮૨૯ તા. ૧.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ વડી કચેરીએ મોકલેલ છે. જેમાં લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર-૧, લાઇન મેન-૧, આસી., લાઇન મેન-૮, ઇલે.આસી-૮ માં વધારા ના સ્ટાફ ની દરખાસ્ત મોકલેલ છે. સદર દરખાસ્ત ને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્ત બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર ની મંજુરી તેમજ સરકારશ્રીની મંજુરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/પીડીઓ/ટેક/૩૯૯૭તા. ૧૪/૬/૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.) | નિકાલ           |  | એચ.આર    |
| ૪૫   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | વિસનગર શહેર        | શ્રી કે.જે.દરજી નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૮ | શ્રી પંચાલ મફતલાલ મગનલાલ (મેલડી ઇન્ડ) મો.નં.૯૮૭૯૦૮૮૯૭૨                          | મોજે વિસનગરમાં દગાલા રોડ ઉપર નો થાંભલો દૂર કરવા બાબત | સદર બાબતે સંલગ્ન વીજ કચેરીના અધિકારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ સરકારશ્રીની ડી.આઈ.એસ.એસ. યોજનામાં સદર થાંભલો દૂર કરવા માટે મંજુરી મેળવી ને કામ તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.   |  | નિકાલ           | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન                                   |          |



| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.       | રજીઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|--|---|-----------------|--|------------------|
| ૪૬   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | વિસનગર - ૨         | શ્રી ડી.બી પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧        | શ્રી પ્રજાપતિ અરવિંદભાઈ ધૂળાભાઈ મો.નં.૯૯૦૯૩૦૬૫૧૫                             | મોજે કામલપુર(ખ) માં રહેણાક મકાનની વચ્ચે પસાર થતી વીજ લાઇન ના થાંભલા દૂર કરવા બાબત | ઉ.ગુ.વી.કં.ના અધિકારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચકાસણી કરેલ છે સદર સ્થળ પર ૧૧ કેવી ભારે દબાણવારી લાઈન માલિકીના ખુલ્લા પ્લોટ પરથી પસાર થાય છે જે રસ્તાની વચ્ચે નડતરરૂપ નથી. જેથી સરકારશ્રીની ડીઆઈએસએસ યોજનામાં લાભ આપી શકાય તેમ નથી તથા આજુબાજુ અન્ય માલિકીની જગ્યા હોવાથી લાઈન ખસેડવામાં વાંધો હોવાથી ખસેડી શકાય તેમ નથી.                            |   | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૪૭   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૧          | શ્રી વી.વી અંબેકાર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨ | શ્રી ભાવસાર ભગવતીબેન અશોકકુમાર તથા શીપાવાડ વિસ્તાર ના રહીશો મો.નં.૯૪૨૬૨૩૧૫૦૦ | મોજે ખેરાલુ ના શીપાવાડ વિસ્તાર માં વોલ્ટેજ ઓછા આવવા બાબત                          | છીપવાડા વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ દુર કરવા માટે નવીન ટીસી ઉભું કરેલ છે. જેમાં પાંચ ગાળાની એલટી લાઈન સીંગલ ફેઇઝ માંથી થી ફેઇઝ કરવાની પ્રપોઝલની મંજૂરી મેળવીને સદર કામ તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.   |   | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ       |
| ૪૮   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૧          | શ્રી વી.વી અંબેકાર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨ | શ્રી ડી.જે ચૌધરી મો.નં.૯૪૨૭૫૪૪૫૬૧  | ૧૧ કે.વી ડભોડા ફીડર ઉપર વોલ્ટેજ ઓછા આવવા /ફોલ્ટ થવા બાબત                          | ૧૧ કેવી ડભોડા ફીડર ૬૬ કેવી ખેરાલુ સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળે છે જેનો મહત્તમ લોડ ૧૯૦ એમ્પીયર છે જેમાં લોડ બાયફરકેશન માટે સર્વે કરવામાં આવેલ છે જેમાં ૬૬ કેવી હોટલપુર સબ સ્ટેશનમાંથી નવીન ફૂડા ફિડરનું ની દરખાસ્ત તા. ૨૦.૦૩.૧૮ ના રોજ વર્તુળ કચેરી મળેલ છે. ૧.૫ કી.મી. નવીન એચ. ટી. લાઇન ઊભી કરવાની છે. જેનું અંદાજિત રૂ. ૧૦૩૧૫૯૯-૦૦ ખર્ચ થનાર છે. | ૧.૫ કી.મી. નવીન એચ. ટી. લાઇન ઊભી કરવાની છે. જેનું અંદાજિત રૂ. ૧૦૩૧૫૯૯-૦૦ ખર્ચ થનાર છે. સદર દરખાસ્ત વર્તુળ કચેરી ખાતે તા.૨૦.૦૩.૧૮ ના રોજ આવેલ છે, જેની મંજૂરી પત્ર નં. ૨૮૧૮ તા.૩૧.૦૩.૧૮ થી આપેલ છે. ૬૦ નંગ પોલ નાખેલ છે. ૨૮ નંગ પોલ ઊભા કરીને વાયરિંગ કરેલ છે. તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ફીડર ચાર્જ કરી ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે. | નિકાલ           |  | ફીડર વિભાજન      |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.       | રજીઆત કર્તાનું નામ                              | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદત્તન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|-------------|-----------------|--|------------------|
| ૪૯   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૧          | શ્રી વી.વી અંબેકાર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨ | શ્રી ડી.જે ચૌધરી મો.નં.૯૪૨૭૫૪૪૫૬૧               | ખેતી વાડી વીજ ગ્રાહકો ને મોબાઇલ સેવા રજીસ્ટર કરવા બાબત              | ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહકોના મોબાઈલ નંબર સિસ્ટમમાં નાખવામાં આવેલ છે. અને મેસેજ પણ આપવામાં આવે છે, અને જે ગ્રાહકે મોબાઈલ બદલેલ હોય તે પણ અપડેટ કરી આપવામાં આવેલ છે.                            |             | નિકાલ           |  | જનરલ Misc.       |
| ૫૦   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૧          | શ્રી વી.વી અંબેકાર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨ | શ્રી ડી.જે ચૌધરી મો.નં.૯૪૨૭૫૪૪૫૬૧               | ૧૧કે.વી લાઇનના થાંભલા તૂટી જવાથી નીચેના તૂટેલા ભાગો દૂર કરવા બાબત   | ૧૧ કેવી લાઈનના થાંભલાના તૂટેલા ભાગો જે જમીનમાં રહેલ છે તેની સ્થળ ચકાસણી કરેલ છે, અને વીજ કચેરી દ્વારા સદર થાંભલા દુરસ્ત કરવામાં આવેલ છે.  |             | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૫૧   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૧          | શ્રી વી.વી અંબેકાર નાયબ ઈજનેરશ્રી મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨ | શ્રી ડી.જે ચૌધરી મો.નં.૯૪૨૭૫૪૪૫૬૧               | ખેરાલુ-અંબાજી રોડ કોસિંગ ની જોખમી એલ.ટી લાઇન દૂર કરવા બાબત          | ખેરાલુ વીજ કચેરી દ્વારા સ્થળ ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે, અને સરકારશ્રીની એચ.વી.ડી.એસ. યોજનામાં પ્રપોઝલ બનાવેલ છે. જે મંજૂરી મેળવીને સદર કામ તા.૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.               |             | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન |
| ૫૨   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | સતલાસણા            | શ્રી ડી.સી વૈશ્ણવ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫      | સરપંચ શ્રી વજાપુર ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૭૨૪૫૯૨૯૧૬ | મોજે વજાપુર ગામ માં પરા વિસ્તાર માં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત            | વજાપુર ગામના પરા વિસ્તારમાં નવીન ટીસી સેન્ટર તથા લાઈનનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.   |             | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ       |
| ૫૩   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | વડનગર              | શ્રી એમ.બી પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬        | સરપંચ શ્રી સિપોર ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૫૭૪૪૨૧૨૧૮  | મોજે સિપોર ની હાઇ-સ્કૂલ વાળી ટી.સી વિસ્તાર માં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત | સદર હાઇસ્કૂલવાળી ટીસી વિસ્તારમાં વીજ કચેરી દ્વારા સ્થળ સર્વે કરેલ છે, અને મંજૂરી પત્ર ક્રમાંક. વિડીઓ/ટેક/એસઆઈ/૯૩૩ તા.૧૪.૦૨.૧૮થી મંજૂર કરેલ છે. જે કામ તા.૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. |             | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ       |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------|--|---------------|
| ૫૪   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | ખેડૂતોને હો.પા.દિઠ રૂ.૫૦૦ અને યુનિટ દીઠ ૪૦ પૈસા લેખે સમાન વીજદર આપવો   | ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ટેરીફ દર ગુજરાત વીજ નિયમન પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.  |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૫૫   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | ખેડૂતની ઈચ્છા પ્રમાણે ટેરીફ મુજબ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવો               | ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ટેરીફ દર ગુજરાત વીજ નિયમન પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.  |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૫૬   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | વીજજોડાણોનું નામફેર વીના ચાર્જ આપવા અને તે માટે જરૂરી દસ્તાવેજો જણાવવા | વીજ જોડાણનું નામફેર ચાર્જ વીજ કંપનીના નિયમાનુસાર વસુલવામાં આવે છે અને તે માટે જરૂરી દસ્તાવેજો / પરિપત્ર અરજદારને આપવામાં આવેલ છે.  |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૫૭   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | વીજ ચેકીંગ દરમિયાન દંડનીય બીલ ખેડૂતને સાંભળીને આપવા                    | વીજ ચેકીંગ દરમિયાન સ્થળ પર જે ગ્રાહકોના વીજ જોડાણ સ્થળ પર ગેરરીતી માલુમ પડે તો ગુજરાત વીજનિયમન પંચ દ્વારા નક્કી કરેલ નિયમાનુસાર દંડનીય બીલ આપવામાં આવે છે.   |           | નિકાલ           |  | વીજ ચેકીંગ    |
| ૫૮   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | વીજ ચેકીંગની ૧૨૬ અને ૧૩૫ કલમો દુર કરવી                                 | વીજ ચેકીંગ દરમિયાન સ્થળ પર જે ગ્રાહકોના વીજ જોડાણ સ્થળ પર ગેરરીતી માલુમ પડે તો ગુજરાત વીજનિયમન પંચ દ્વારા નક્કી કરેલ નિયમાનુસાર દંડનીય બીલ આપવામાં આવે છે. જેમાં કલમ ૧૨૬ અને ૧૩૫ જે વીજનિયમન પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. |           | નિકાલ           |  | વીજ ચેકીંગ    |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ           |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|--|---|-----------|-----------------|--|--------------------|
| ૫૯   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | ખેતીવાડી વીજજોડાણો સમયસર આપવા અને એસ્ટીમેન્ટ ભરેલ તેની યાદી આપવી                       | ખેતીવાડી વીજજોડાણો સમયસર આપવામાં આવે છે અને એસ્ટીમેન્ટ ભરેલ અરજદારોની યાદી આપવામાં આવેલ છે  |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન        |
| ૬૦   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | મોટરરૂમમાં રીપરીંગ સમયે મીટરનો શીફ્ટીંગ ચાર્જ હોર્ષ પાવર આધારીત ન લેતા ઓછામાં આછો લેવો | વીજ કંપનીના નિયમાનુસાર ચાર્જ વસુલવામાં આવે છે.  |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ      |
| ૬૧   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | ખેતીવાડી તથા ઘરવપરાશનો વીજ પ્રવાહ સતત વિના વિજ વિક્લેપ જળવલો જોઈએ                      | ખેરાલુ વીજ કચેરીના તાબા હેઠળના તમામ ખેતીવાડી તથા જેજીવાય ફિડરોનું સમારકામ સમયાંતરે કરવામાં આવે છે.  |           | નિકાલ           |  | મેઈન્ટેનન્સ        |
| ૬૨   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | પ્રમુખશ્રી ભારતીય કિસાનસંઘ મહેસાણા શ્રી સી.કે ઠાકોર મો.નં.૯૧૫૭૭૮૦૨૨૮ | ખેડૂતોને ૩ ફેજ વિજળી રાત્રીના સમય કરતાં દિવસ દરમ્યાન વઘારે આપવો                        | ખેડૂતોને થ્રી ફેઝ ખેતીવાડી વીજ પુરવઠો ફિડરો ઉપરનો લોડ વીજભાર ધ્યાનમાં રાખીને એ.એલ.ડી.સી. દ્વારા સમય પત્રક નક્કી કરવામાં આવે છે અને તે મુજબ થ્રી ફેઝ ખેતીવાડી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. |           | નિકાલ           |  | ૮ કલાક થી વધુ પાવર |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ                            | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|---|---|---|-----------|-----------------|--|-------------|
| ૬૩   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | ખેરાલુ -૨          | શ્રી એમ ડી પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮ | સરપંચશ્રી મછાવા ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૬૩૩૯૭૮૫ | વોટર વર્કસ ગ્રામ પંચાયત બોરને રજ કલાક વીજળી સરકારશ્રીની યોજનામાં આપવા બાબત. | મોજે ગામ મછાવા, તા-ખેરાલુમાં સદર વોટર વર્કસનું વીજ જોડાણ ૧૧ કેવી મછાવા એજી ફિડરમાંથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. સદર વીજ જોડાણ મછાવા ગામ થી આશરે ૨ કિમી. દુર આવેલું છે. જ્યાંથી તે વીજ જોડાણ ચાલુ કરીને ગામમાં બનાવેલ સમ્પમાં પાણી નાખીને લીફ્ટીંગ કરીને ગામને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. સદર વોટર વર્કસ વીજ જોડાણને જ્યોતિગ્રામ ફીડર ઉપરથી રજ કલાક વીજ પુરવઠો વીજ કંપનીના પરિપત્ર નંબર જીયુવીએનએલ/ટેક/૭૯૬ તા.૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ અંદાજપત્ર ભરેથી આપી શકાય. જે મુજબ સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં ન આવતું હોવાથી સરકારશ્રીની યોજનાનો લાભ આપી શકાય તેમ નથી. |           | નિકાલ           |  | ફીડર બદલવું |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.    | રજુઆત કર્તાનું નામ                                       | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|---|---|--|-----------------|--|----------|
| ૬૪   | ૦૬.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિસનગર        | વિસનગર-૧           | શ્રી કે.જે.પ્રજાપતિ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪ | શ્રી પટેલ અંબાલાલ બબલદાસ, મું.ઉમતા મો.નં.૯૪૩૫૦૧૪૬૫૦      | મોજે ઉમતા, તા.વિસનગર ની સીમના સર્વે નં.૧૨૬૦ અને ૧૨૬૧ માંથી પસાર થતી વીજ લાઈન ખસેડવા બાબત.     | વીજ કચેરીના અધિકારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચકાસણી કરવામાં આવેલ. સ્થળ ઉપર એલ ટી લાઇન ના નેકેટ ત્રણ થાંભલા હાલમાં ઉભા છે. જે અરજદારની નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના ઈરેક્શન ના કામ દરમિયાન ભારે દબાણ વાળી લાઈન જે ઉભી કરેલી છે તે નડતરરૂપ નથી. સ્થળ પર ફક્ત ત્રણ એલ.ટી નેકેટ પોલ દુરસ્ત કરેથી ફરીયાદનું નીરાકરણ કરવામાં આવશે.   | ત્રણ એલ.ટી નેકેટ પોલ દૂર કરી તા.૨૯-૦૩-૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. | નિકાલ           | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન                                   |          |
| ૬૫   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | કુકરવાડા           | એન.વી.ચૌધરી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯         | પટેલ ચંદ્રભાઈ અંબાલાલ, પટેલપુરા, પિલવાઈ મો.નં.૯૯૦૪૧૭૯૬૩૧ | બોર બનાવ્યા પછી વિજ જોડાણ ચાલુ કરવામાં મુબ જ લાંબો સમય લેવામાં આવે છે. તે સમયગાળા ઘટાડવા બાબત | સદર અરજદારે ટ્યુબવેલ બનાવ્યા બાદ તા.૨૮.૧૨.૧૭ ના જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપનીમાં રજૂ કરવા પે.વી.કચેરી કુકરવાડા ખાતે તા.૦૨.૦૧.૧૮ ના રોજ રજૂ કરેલ તથા તેજ દિવસે ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીમાં અરજી નોંધણી કરાવેલ છે. તા.૧૭.૦૧.૧૮ ના રોજ ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીના કામના ઓર્ડરનું પેમેન્ટ થતાં અને તા.૨૦.૦૧.૧૮ ના રોજ ફોર પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ કરતાં જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી તા.૨૯.૦૧.૧૮ ના રોજ નિયત ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ હતું જેનું પેમેન્ટ તા.૦૨.૦૨.૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. જેનું કામ ટ્રાન્સફોર્મર સહિત તા.૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી વિજજોડાણ આપવામાં આવેલ છે.આમ આ કેસમાં ટ્યુબવેલ બનવાના પુરાવાઓ રજૂ કર્યાના દિવસથી આશરે ૭૦ દિવસની અંદર વિજજોડાણ આપવામાં આવેલ છે. તથા અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યાની તારીખથી આશરે ૩૫ દિવસમાં આ વીજ જોડાણ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ અરજદારની રજુઆત મુજબ વિજજોડાણ ચાલુ કર્યા |  | નિકાલ           | નવા કનેક્શન  |          |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ | પ્રશ્નની વિગત | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--------------------|---------------|---|-----------|-----------------|--|----------|
|      |                 |              |               |                    |   |                    |               | પહેલા માત્ર ૨૦ દિવસમાં જ ટ્યૂબવેલ બનાવવા જણાવવામાં આવે, પરંતુ ડાર્કજોન વિસ્તારમાં વિજજોડાણ આપવા માટે અરજદારોને દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરવા માટે ૬૦ દિવસ તથા ટ્યૂબવેલ બનાવવા માટે ૧૮૦ દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે. જેથી આ સમય મર્યાદામાં ટ્યૂબવેલ બનાવ્યા બાદ જ ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીમાં નોંધણી, ચાર પક્ષીય કરાર તથા અંદાજપત્રની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. |           |                 |  |          |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ   |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|---|-----------------|--|------------|
| ૬૬   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | કુકરવાડા           | એન.વી.ચૌધરી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯      | વિહોલ અશોકકુમાર કરશનજી, પિલવઈ મો.નં.૯૯૨૫૭૪૬૩૯૯                 | લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત   | અરજદારની રજીઆતના સંદર્ભમાં તા.૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ તેમના ઘરે એ.સી સહિતના તમામ વિજ ઉપકરણો ચાલુ કરી વોલ્ટેજ માપતાં નિયમ મુજબના પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહે છે. તથા એ.સી. બરાબર ચાલે છે. આમ છતાં પણ પેટા વિભાગીય કચેરી પાસેથી સદરહું ગામમાં નવિન ટ્રાન્સફોર્મર અથવા હયાત કેબલ વાયરની જગ્યાએ ખુલ્લા વાયર કરવા બાબતે જરૂરી વિગતો સાથેની દરખાસ્ત મંગાવેલ છે. તાંત્રિક રીતે યોગ્ય જણાયે મંજૂરી પાઠવી ઊનાળાની સિઝનમાં પણ ગામના તમામ રહીશોને પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. | વિભાગીય કચેરીએથી લોડ બાયફરકેશન માટે તાંત્રિક મંજૂરી નં ૨૨૯૪ તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ પાઠવેલ છે. તા. ૦૧.૦૪.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ |
| ૬૭   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | માણસા              | એમ.એસ.ગાંધી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪      | ગુજરાત ખેડૂત હિત રક્ષક મંડળ, સોલૈયા, તા.માણસા મો.નં.૯૬૨૪૩૪૨૬૬૨ | સુજલામ સુફલામ કેનાલમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી લેવા માટે ૬ HP થી ૧૦ HP સુધીના વિજબોડાણ ખેતીવાડી ફીડર ઊપરથી આપવા બાબત. | ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિ. ના પરિપત્ર ક્રમાંક જીયુવીએનએલ -ટેક-૨-LTP-LI-૧૪૪૫ તા.૧૮.૧૦.૧૭ મુદ્દા નં: ૧૭ મુજબ જો રજિસ્ટર્ડ પિયત સહકારી મંડળી દ્વારા ૩૦ (ત્રીસ) હો.પા. થી ઓછા કરારીત વિજભાર માટે ના વિજબોડાણની માંગણી માટે જીયુવીએનએલ ના પ્રવર્તમાન પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૦૪૮ તા.૦૧-૧૨-૦૬ મુજબ ખેતી વિષયક ફીડર પરથી એજી તત્કાલ ટેરીફ   | નિકાલ   |                 | નવા કનેક્શન  |            |



| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અઘતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|---|--|-----------------|--|-------------|
|      |                 |              |               |                    |   |  |   | આધારિત વિજ્ઞોડાણ આપી શકાય. પરંતુ સદર હું કેસ માં અરજદારશ્રી ઓના જણાવ્યા મુજબ તેઓની કોઈ રજિસ્ટર્ડ પિયત સહકારી મંડળી નથી. જેથી તેઓ શ્રી દ્વારા રજિસ્ટર્ડ પિયત સહકારી મંડળી બનાવ્યેથી સદર હું પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૪૪૫ તા.૧૮-૧૦-૧૭ તથા ૧૦૪૮ તા.૦૧.૧૨.૦૬ ની શરતોને આધીન આ વિજ્ઞોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.  |  |                 |  |             |
| ૬૮   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | માણસા              | એમ.એસ.ગાંધી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪      | ગુજરાત ખેડૂત હિત રક્ષક મંડળ, સોલૈયા, તા.માણસા મો.નં.૯૬૨૪૩૪૨૬૬૨ | ગુલાબપુરા ફીડરમાં (માણસા ક/સ) માં લો વોલ્ટેજની ફરીયાદ દુર કરવા બાબત | ગુલાબપુરા ફિડર ૬૬ કેવી માણસા સબસ્ટેશનમાંથી નીકળે છે. તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ચકાસણી કરતાં સદર ફીડરના છેવાડાના ઈંટાદરા ના ગ્રાહક શ્રી નારાયણભાઈ બાપુદાસ પટેલ ના ખેતીવાડી વીજ સ્થાપન પર ફેઝ ટુ ફેઝ ૪૦૫ વોલ્ટ, ૪૦૫ વોલ્ટ અને ૪૦૩ વોલ્ટ જોવા મળે છે. જ્યારે ફીડર પર મહત્તમ લોડ ૧૪૦ એમપીયર નોંધાયેલ છે. સિઝન માં આ ફીડર ઉપર કેટલીક વાર મહત્તમ લોડ ૧૪૦ થી ૧૬૦ એમપીયર નોંધાયેલ છે. ત્યારે પણ ગ્રાહકોને પુરતા વોલ્ટેજ મળી રહેશે. છતાં પણ ગ્રાહકોની માંગણીના સંદર્ભમાં આ ફીડરની નજીકથી અમરપુરા ખેતીવાડી ફીડર પસાર થાય છે. જેનો મહત્તમ લોડ સિઝનમાં ૯૩ એમપીયર નોંધાયેલ છે. આ બંને ફીડરો વચ્ચે ૨૦૦ મીટર ૧૧ કેવી લાઈન ઉભી કરી બંને વચ્ચે નો એમપીયર લોડ બેલેન્સ કરવા | નવીન ૬ પોલ ઊભા કરી દેવામાં આવે છે. તા.૨૯.૦૩.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે. | નિકાલ           |  | ફીડર વિભાજન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                            | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|-----------|-----------------|--|---------------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |   | □<br>માટેની યોગ્ય મંજુરી વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/વીજેપીડીઓ/ટેક/૧૭૨૮ તા.૧૦.૦૩.૧૮ થી મળેલ છે. જેનું કામ એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.  |           |                 |  |               |
| ૬૯   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | માણસા              | એમ.એસ.ગાંધી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪      | સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત ચરાડા મો.નં.૯૮૯૮૭૬૭૧૬૨ | ચરાડા ગ્રામ પંચાયતની સ્ટ્રીટ લાઈટના કાયમી કપાયેલા કનેકશનના બાકી બીલના નાણાં માફ કરવા બાબત | ચરાડા ગ્રામ પંચાયતની સ્ટ્રીટ લાઈટના કાયમી કપાયેલા કનેકશનના બાકી બીલમાં બે(૨) દરખાસ્તો ચાલે છે.(૧) ગાંધીનગરના મે. પ્રિન્સિપાલ સીની. સિવિલ જજ સાહેબ શ્રી ની કોર્ટમાં તારીખ- ૧૮.૦૧.૨૦૧૩થી દરખાસ્ત નં- ૬૧/૨૦૧૨ થી ચાલુ છે. અને તેની આગળની મુદત તારીખ- ૦૫.૦૪.૨૦૧૮ છે, જેની કુલ રકમ રૂ.૧૮૫૩૫૩૦.૫૯ છે. (૨) માણસા ના મે. પ્રિન્સિપાલ સિવિલ જજ સાહેબ શ્રી ની કોર્ટમાં તારીખ-૦૮.૦૩.૨૦૧૮ થી દરખાસ્ત નં-૨/૨૦૧૮ થી ચાલુ છે, અને તેની આગળની મુદત તારીખ- ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ છે. જેની કુલ રકમ રૂ. ૩૮૯૭૫૧.૭૯ છે, તેમાંથી સરપંચ શ્રી ચરાડા ગ્રામ પંચાયત એ રૂ.૨૩૭૪૩૬.૦૦ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર બંને દરખાસ્તો વાળા સ્ટ્રીટ લાઈટના વીજ જોડાણો કાયમી ધોરણે રદ થયેલ છે. |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                                  | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|-----------|-----------------|--|-------------|
| ૭૦   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લાડોલ              | આર.જી.બામણીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧    | પરમાર ડાહ્યાભાઈ નરસિંહભાઈ, રણસીપુર મો.નં.૯૫૪૪૦૯૧૭૦૧ | ખેતીવાડી ની જમીનમાં સ્પેશિયલ કંપોનન્ટ પ્લાનમાં ન આપવા બાબત | પરમાર ડાહ્યાભાઈ નરસિંહભાઈ અને પરમાર લાલભાઈ નરસિંહભાઈએ પોતાની માલિકીના ખેતર સર્વે નં- ૬૯૯ માં રહેણાંક હેતુ માટે બનાવેલ મકાનમાં ફાર્મહાઉસ માટેના વીજ જોડાણ મેળવવા માટે નોંધણી ફી ભરી તા.૦૬.૦૪.૧૭ ના રોજ અરજી નોંધાવેલ. ત્યારબાદ યોગ્ય મંજૂરી મેળવી અરજદારને તા.૧૨.૦૫.૧૭ ના રોજ રૂ.૪૦૧૯૫.૦૦ નું ફૂલ કોસ્ટ નું અંદાજપત્ર પાઠવેલ, પરંતુ અંદાજપત્રના નાણાં અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ ન થતાં અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે.અરજદારની માંગણી તેનો અંદાજપત્ર સરકારની યોજનામાં ભરપાઈ થાય તેવી છે. પરંતુ અરજદારનું મકાન ખેતર સર્વે નં: ૬૯૯ માં હોવાથી સરકારી યોજના જેવી કે સ્પેશિયલ કંપોનન્ટ સબ પ્લાન/ઝૂપડપટ્ટી/ સૌભાગ્યમાં આપી શકાય તેમ નથી. |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |
| ૭૧   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લાડોલ              | આર.જી.બામણીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧    | પટેલ મફતલાલ નરોત્તમભાઈ, જંત્રાલ મો.નં.૯૪૨૭૬૮૨૮૩૬    | પૈસા રીફંડ ન આપવા બાબત (કોર્ટ કેસ )                        | સદર પાર્ટીને ત્યાં તા.૦૫.૦૮.૯૮ ના રોજ વિજ ચેકિંગ થતાં સદર ગ્રાહકના મીટર ના ટર્મિનલ કવરના સીલ સાથે ચેડાં થયેલ માલૂમ પડેલ તે અનુસંધાને પાર્ટીને વીજચોરીનું રૂ.૮૭૩૭.૯૭ નું બિલ આપેલ. જેના નાણાં ગ્રાહકે ભરપાઈ ન કરી તેના વિરુદ્ધમાં વિજાપુર કોર્ટમાં ૫/૧૯૯૯ થી દાવો દાખલ કરેલ. તે સમયે કોર્ટ પાર્ટીને રૂપિયા ૩૫૦૦ વિજ ચોરીના બિલ પેટે કોર્ટમાં ભરાવી વિજ જોડાણ ચાલ  |           | નિકાલ           |  | વીજ ચેકિંગ  |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ                                   | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|---|---|-----------------|--|-------------|
|      |                 |              |               |                    |   |  |  | કરાવેલ. સદર ઉપરોક્ત દાવાનો ચુકાદો તા.૨૮.૦૮.૧૧ ના રોજ ગ્રાહકની તરફેણમાં આવેલ. ત્યારબાદ ગ્રાહકે કોર્ટમાં ભરેલ રકમ વસુલવા માટે વિજાપુર કોર્ટમાં દરખાસ્ત નંબર ૧૪/૧૧ ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની વિરુદ્ધ દાખલ કરેલ જે હાલ ચાલુ છે. આગામી મુદત ની તારીખ-૧૭.૦૩.૧૮. છે તારીખ-૨૮.૦૨.૧૧ ના રોજ વિજાપુર કોર્ટે કંપની વિરુદ્ધ આપેલ ચુકાદા સામે ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની દ્વારા રેગ્યુલર અપિલ નં ૨૧/૧૪ તારીખ-૨૦.૦૮.૧૧ ના મહેસાણા ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટમાં દાખલ કરેલ છે. કંપની તરફથી હિયરીંગ થઈ ગયેલ છે. પણ ગ્રાહકનું હીયરીંગ બાકી છે. જેની મુદત તારીખ-૦૩.૦૪.૧૮ છે. આમ સદર બાબતે મહેસાણા કોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોઈ ન્યાયીક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયે આગળની કાર્યવાહી કરવામા આવશે. ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટમાં છેલ્લી મુદતે ગ્રાહક કે તેના વકીલ હાજર રહેલ ન હતા. |   |                 |  |             |
| ૭૨   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લાડોલ              | આર.જી.બામણીયા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧    | પટેલ લાલજીભાઈ અંબાલાલ સરપંચશ્રી મંડાલી મો.૯૯૨૪૮૮૦૭૩૨ | ૨૦ લોકોનું જુથ એકી સાથે રહેલું હોવાથી જે.જી.વાય ફિડરમાંથી પાવર આપવા અંગે રજુઆત | સદર ઈસમોએ મંડાલી ગામનાં પોતાની માલિકીનાં સીમના ખેતીલાયક જમીનના સર્વે ન માં મકાનો બનાવેલ છે. સ્થળ તપાસ કરતાં માલુમ પડેલ છે કે આ ઈસમો છુટા છવાયા ઘર બનાવી પોતે વસવાટ કરે છે. કંપનીનાં પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ગામતળ બહાર વિવિધ હેતુ માટે વિજ-જોડાણો આપવાની સર્વ ગ્રાહી નિતિ અંગે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ  | સ્થળ તપાસ કરતાં અરજદાર પોતાની ખેતી વિષયક જમીનમાં છુટા છવાયા ઘરો બનાવીને રહે છે. જેથી તેઓને પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર જેજીવાય ફિડરમાંથી પાવર આપી શકાતો નથી | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત        | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ   |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|----------------------|--|-----------|-----------------|--|------------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |                      | લી ના પરિપત્ર નંબર યુજીવીસીએલ/ટેક-૨/આર.એન.આર /૨૭૧૯ તા-૩૦.૦૧.૨૦૧૭ ના (૨) (૩) જો સદર પેટાપરા જુથ સંબંધીત તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત ન હોય તો તેવા કિસ્સામાં કનેક્શન આપવા માટે ઊભી કરવામાં આવતી માળખાકીય સુવિધાને લગતો તમામ ખર્ચ જુથના તમામ અરજદાર-સભ્યો પાસેથી માંગેલા વિજભારના પ્રમાણ મુજબ વસુલીને જરૂરીયાત મુજબ સિંગલ ફેઝ વિજ જોડાણ જે તે સમયના ધારાધોરણ અને લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ આપવામાં આવશે. સદર બાબતે સ્થળ પર સર્વેક્ષણ કર્યા બાદ ઉ.ગુ.વી.કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. |           |                 |  |            |
| ૭૩   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | કલ્યાણભાઈ શાહ, ૧૪ ન્યુ વંદના સોસાયટી, વિજાપુર મો.નં.૯૬૨૪૪૭૫૨૧ | લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત | ગ્રાહક શ્રી ચારુબેન કલ્યાણભાઈ શાહ ની સિંગલ ફેઝ વિજ જોડાણ નં: ૦૧/૬૨૩૨/૧ ની લોડ વધારાની તા.૩૦.૦૪.૧૬ ની અરજીના સંદર્ભમાં રૂ.૨૪૪૦.૦૦ નું ડિપોઝિટનું નિયત ભાવપત્રક પાઠવવામાં આવેલ. જેના નાણાં ગ્રાહક દ્વારા તા.૦૯.૦૫.૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ. ગ્રાહકની જૂની સર્વિસ ર.પ એમએમ સ્કવેર બદલીને નવીન ૪ એમએમસ્કવેર નાપેલ છે.  |           | નિકાલ           |  | લો-વોલ્ટેજ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત                                    | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદત્ત જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ         |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|---|------------|-----------------|--|------------------|
|      |                 |              |               |                    |   |  |  | તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ગ્રાહકને ત્યાં એ.સી.ચાલુ કરી વોલ્ટેજ માપતાં ફેઇઝ ન્યુટ્રલ ૨૪૪ વોલ્ટ નોંધાયેલ છે. જે બરાબર છે. આ ગ્રાહક ઉપરાંત અન્ય ૧૪ ગ્રાહકો જે આ ટ્રાન્સફોર્મર પર જોડાયેલ છે. તેમના લોડ પણ નિયમિત કરેલ છે. તથા છેલ્લા ૨ વર્ષમાં પે.વિ .કચેરી ખાતે કુલ ૫૦૫ સિંગલ ફેઇઝ ઘરવપરાશના ગ્રાહકોના લોડ નિયમિત કરેલ છે.   |            |                 |  |                  |
| ૭૪   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | મારૂતીનંદન સોસાયટીના રહીશો.૫ વિસનગર રોડ વિજાપુર મો.નં.૯૯૭૯૩૬૭૫૫૮ | ડી.પી. તથા વીજ લાઇન ના થાંભલા નડતરરૂપ હોવા બાબત. | મારૂતીનંદન સોસાયટી, વિજાપુર ના વીજળીકરણ પેટે જે તે વખતના નિયમોનુસર રૂ.૩૦૬૫૫૭.૦૦ નું અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ. જે તા.૧૭.૦૮.૧૦ ના રોજ ભરપાઈ થતાં વિજલાઇન ઊભી કરવામાં આવેલ. સદરહું સોસાયટીમાં દરેક પ્લોટ તથા રસ્તાનું માર્કિંગ ન હોવાથી તથા તમામ રહીશોનો વસવાટ ન થયેલ હોઇ જે તે સમયના ગ્રાહકના પ્રતિનિધિના બતાવ્યા મુજબ લાઇન ઊભી કરવામાં આવેલ. આ અંતર્ગત તલાટીશ્રી દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ તથા સોસાયટીના રહીશોનો સામૂહિક પ્રશ્ન હોઇ આ વીજ લાઇન તથા ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાની તાંત્રિક મંજૂરી સરકારશ્રી ની ડીઆઇએસએસ (રૂરલ) સ્કીમમાં મેળવેલ છે. તથા સદર હું કામ તા.૦૯.૦૩.૧૭ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. |            | નિકાલ           |  | શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ                                       | પ્રશ્નની વિગત                        | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ  | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------|--|----------|
| ૭૫   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | સરપંચ શ્રી, ભાણપુર -ભાથીપુર ગ્રામપંચાયત મો.નં.૯૯૨૫૭૩૩૭૮૧ | ભાણપુર ગામે વીજ હેલપર ની માંગણી બાબત | હાલમાં વજાપુર, સંઘપુર, ભાણપુર અને સાંકાપુરા ગામ વચ્ચે એક ઈલે.આસી. ની નિમણુંક થયેલ છે.જેનું હેડક્વાર્ટર્સ સંઘપુર છે. સદરહું ચારેય ગામોના પેટા-પરા સહિત બધીજ કેટેગરીના કુલ ગ્રાહકો ૧૫૧૩ થાય છે. તથા આ તમામ ગામો ની કુલ એચટી લાઇન કુલ ૧૮ કિમી અને કુલ ટ્રાન્સફોરમર સેન્ટર ૯૮ છે. તદ ઉપરાંત આ ચારેય ગામોનો વિસ્તાર ૨૫ ચો.કીમી થાય છે. પરંતુ જીએસઓ - ૪ મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧૮૦૦ ગ્રાહકો/૯૦ કિમી એચટી લાઇન/૧૭૦ ટ્રાન્સફોરમર સેન્ટર દીઠ એક ઈલે. આસી. ની નિમણુંક થવા પાત્ર છે. આ નોર્મ મુજબ વધારાના ઈલે.આસી. ની નિમણુંક કરી શકાતી નથી. વિશેષમાં જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત ગામોમાં જરૂરિયાત મુજબ વધારાનો સ્ટાફ મોકલીને ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો સંતોષવામાં આવે છે. | સક્ષમ અધિકારી દ્વારા વડી કચેરી ખાતે દરખાસ્ત ને મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે આગામી બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરની મંજૂર અર્થે મુકવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ /વીજેપીડીઓ /ટેક/૪૨૬૩ તા. ૧૪/૬/૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે. | નિકાલ           |  | એચ.આર    |
| ૭૬   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | સરપંચ શ્રી, વજાપુર ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૯૦૪૬૫૦૧૫૬         | વજાપુર ગામે વીજ હેલપર ની માંગણી બાબત | હાલમાં વજાપુર, સંઘપુર, ભાણપુર અને સાંકાપુરા ગામ વચ્ચે એક ઈલે.આસી. ની નિમણુંક થયેલ છે.જેનું હેડક્વાર્ટર્સ સંઘપુર છે. સદરહું ચારેય ગામોના પેટા-પરા સહિત બધીજ કેટેગરીના કુલ ગ્રાહકો ૧૫૧૩ થાય છે. તથા આ તમામ ગામો ની કુલ એચટી લાઇન કુલ ૧૮ કિમી અને કુલ ટ્રાન્સફોરમર સેન્ટર ૯૮ છે. તદ ઉપરાંત આ ચારેય ગામોનો વિસ્તાર ૨૫   |  | નિકાલ           |  | એચ.આર    |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                                      | પ્રશ્નની વિગત                                 | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|-----------|-----------------|--|----------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |   | ચો.કીમી થાય છે. પરંતુ જીએસઓ-4 મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧૮૦૦ ગ્રાહકો/૯૦ કિમી એચટી લાઇન/૧૭૦ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર દીઠ એક છેલે. આસી. ની નિમણુક થવા પાત્ર છે. આ નોર્મ મુજબ વધારાના છેલે.આસી. ની નિમણુક કરી શકાતી નથી. વિશેષમાં જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત ગામોમાં જરૂરિયાત મુજબ વધારાનો સ્ટાફ મોકલીને ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો સંતોષવામાં આવે છે.   |           |                 |  |          |
| ૭૭   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | પૂર્વ, પ્રમુખ શ્રી, નગરપાલિકા, વિજાપુર મો.નં.૯૪૨૬૫૦૩૭૧૫ | વિજાપુર શહેર ખાતે નવીન વીજકચેરી ઊભી કરવા બાબત | પે.વિ.કચેરી, વિજાપુર નો વિસ્તાર ૨૧૦ ચો.કીમી છે. તથા ગ્રાહકોની સંખ્યા ૩૨૧૧૦ છે. પે.વિ.કચેરી વાર્ષિક આવક ૩૪.૦૦ કરોડ રૂપિયા છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની સંખ્યા ૧૪૧૦, ભારે દબાણના વિજરેષા ૫૯૨ કિમી તથા હળવા દબાણના વિજરેષા ૩૪૮ કીમી આવેલ છે. પે.વિ.કચેરીમાં ૧ ટાઉન, ૧૯ ગામ તથા ૧૬ પેટા પરાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રામ્ય પે.વિ.કચેરીના વિભાજન માટે જીએસઓ-૪ તથા ઉ.ગુ.વિ.કે.લી ના પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/આર&સી/ એચ આર/ સ્ટાફ/સેટઅપ/૧૬૯૧ તા.૨૯.૦૫.૧૭ મુજબ ગ્રાહકોની સંખ્યા, આવક, વિજરેષાની લંબાઈ, ટ્રાન્સફોર્મર ની સંખ્યા વિગેરે બાબતો દયાને લેતાં હાલના સંજોગોમાં વિજાપુર પે.વિ.કચેરીનું વિભાજન થઈ શકે તેમ નથી. |           | નિકાલ           |  | એચ.આર    |



| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|-----------|-----------------|--|---------------|
| ૭૮   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | મફતભાઈ વી.પ્રજાપતિ, ૨૪ પંચશીલ સોસાયટી વિજાપુર મો.નં.૯૯૭૯૭૯૦૪૫૪ | વિજાપુર સિટીમાં ચક્કર એરિયામાં વીજ બિલ કલેક્શન સેંટર ખોલવા બાબત. | હાલમાં વિજાપુર શહેરના ગ્રાહકો સાડુ વિજળી બીલના નાણાં ભરપાઈ કરવા સાડુ આશરે ૧ થી ૧.૫ કી.મી. ની ત્રિજ્યામાં ચાર વિજ બીલ કલેક્શન સેંટર કાર્યરત છે (૧) વિજાપુર લાડોલ રોડ પોસ્ટ ઓફીસ (૨) વિજાપુર દોશીવાડો પોસ્ટ ઓફીસ (૩) ગોવિંદપુરા જુથ ગ્રામ પંચાયત (૪) વિજાપુર પેટા વિભાગીય કચેરી. વધુમાં ચક્કર એરિયામાંથી વિજ બિલ કલેક્શન સેંટર ખોલવાની માંગણી આવ્યેથી કંપનીના નિયમાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૭૯   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | પટેલ બીપીનભાઈ મફતલાલ, લાડોલ મો.૯૪૦૮૬૧૫૦૪૭                      | વપરાશ હોય કે ન હોય તો પણ એક જ રકમનું બીલ આપવા બાબત               | તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ સ્થળ તપાસણી કરતાં સ્થળ પર ઠાકોર ફતાજી નથાજી નામક વાણિજ્ય હેતુ નું ૨૧૭૩૧૦૦૬૧૮૭ નંબર ધરાવતું વિજજોડાણ આવેલ છે. જે સ્થાપન હાલના સમયે બંધ હાલતમાં છે. સદર ગ્રાહક નંબર નો વીજબિલ બાબતે ઓફિસ રેકર્ડ તપાસતા સદર સ્થાપન વાળી જગ્યા બંધ હાલતમાં હોઈ "લોક" બિલ આપેલ છે. વધુમાં અરજદારના પ્રશ્નનું સ્થળ પર નિરાકરણ કરવા અત્રેની કચેરીના  |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                                  | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદત્તન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|-------------|-----------------|--|---------------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |  | નાયબ અધિક્ષક (બિલિંગ) દ્વારા દર્શાવેલ નં.૯૪૦૮૬૧૫૦૪૭ પર સંપર્ક કરવામાં આવેલ પરંતુ અરજદાર દ્વારા ફોન ઉપાડેલ ન હોઈ અરજદાર નો સંપર્ક થઈ શકેલ નથી. જેથી વીજમીટરનું ખરેખરું રીડિંગ લઈ શકાયેલ નથી. અરજદાર દ્વારા તેમની સદર જગ્યા નું તાળું ખોલી વીજમીટર ના રીડિંગ આવ્યા બાદ કંપની ના નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરી અરજદાર ના બીલ બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.   |             |                 |  |               |
| ૮૦   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | ઠાકોર ભરતજી કચરાજી સરપંચશ્રી ગવાડા મો.નં.૯૫૮૬૬૨૮૯૯૭ | ગામમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ ના બાકી લેણા પેટે હપ્તા કરી આપવા તથા વોટર વર્ક્સ શિફ્ટિંગ ની અરજી કરેલ તાત્કાલીક કામ કરી આપવા બાબત | ગવાડા ગામે સ્ટ્રીટ લાઈટ માટે બાકી પડતી રકમ મુદલ ૪૮૩૭૦/- રૂપિયા તથા ૧૪૮૨૦૦/- વ્યાજસાથે મળીને કુલ ૧૯૬૫૭૦/-રકમ ભરવાપાત્ર થાય છે. જે પેટે આપની લેખિત ઠરાવ સાથેની અરજી રજૂ થયેથી અત્રેની કચેરી દ્વારા કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર દરખાસ્ત બનાવી વડી કચેરીની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. જે મંજૂરીની શરતોને આધીન આપની ફરિયાદ બાબતે ઘટતી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં ગવાડા ગામ વોટર વર્ક્સ હેતુના વિજજોડાણ ના સ્થળ ફેરફાર માટે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સાથે અત્રેની કચેરીએ અરજી કર્યા બાદ તાંત્રિકમંજૂરી મળે થી અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ અત્રેની કચેરી દ્વારા વોટર વર્ક્સ હેતુના વિજજોડાણ ની સ્થળ ફેરફાર ની કાર્યવાહી સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. |             | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ                                       | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|-----------|-----------------|--|---------------|
| ૮૧   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | વિજાપુર            | એ.આર.સોલંકી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯      | પટેલ પ્રહલાદભાઈ વિકલદાસ, હીરપુરા મો.નં.૯૭૧૪૭૮૪૪૩૪        | પ હો.પા ની સોલાર લાઈટ મેળવી ટપક સિંચાઈ થી ખેતી કરવા બાબત | સદર બાબતે હાલ ના તબક્કે ખેતી કરવા માટે સોલર લાઈટ મેળવી ટપક સિંચાઈ થી ખેતી કરવા માટે કોઈ પણ યોજના અમલ માં નથી. તથા ભવિષ્ય માં યોજના અમલી થયેથી આપની અરજી ની નોંધણી થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.  |           | નિકાલ           |  | સોલર સ્કીમ    |
| ૮૨   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | પટેલ રણછોડભાઈ ખોડીદાસ, વેડા (પ્રેમપુરા) મો.નં.૯૯૦૪૮૩૬૬૯૨ | PDC RC મીટરમાંથી HP કરવા બાબત                            | પટેલ રણછોડભાઈ ખોડીદાસ ગ્રાહકા નંબર ૨૨૦૦૫/૦૧૧૦૨/૯ (એ-૨) ટેરીફ થી પ્રેમપુરા ગામે ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ધરાવે છે. કરારિત વિજભાર ૭૨ હો.પા છે. ગુજરાત વિજ નિયમન પંચ ના આદેશ મુજબ કોઈ પણ નવીન ખેતીવાડી વિજ જોડાણ મીટર ટેરીફથી જ આપવામાં આવે છે. હયાત હો.પા આધારિત ખેતીવાડી વિજ જોડાણને મીટર ટેરીફમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ મીટર ટેરીફ આધારિત વિજ જોડાણ હો.પા આધારિત ટેરીફમાં ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી. જે અંતર્ગત અરજદારની માંગની ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. |           | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ   | પ્રશ્નની વિગત                               | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|---|-----------|-----------------|--|-------------|
| ૮૩   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | એપલ પેકવેલ, પટેલ શૈલેશકુમાર અમૃતભાઈ (પૂંધરા) મો.નં.૯૮૨૫૮૭૬૩૮૪ મો.નં.૮૦૦૦૮૮૨૦૦૭ | ફિક્સ ચાર્જમાં ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ આપવા બાબત | એપલ પેકવેલ વતી અરજદાર પટેલ શૈલેશકુમાર અમૃતભાઈ મોજે ગામ પૂંધરા ખાતે સર્વે નંબર - ૧૩૯૭ ની જમીનમાં ટ્યુબ બનાવવા નો ઉદ્ધોગ નાખવો છે જેના માટે ૫૬ કીલો વોટ ના વીજ પાવર ની જરૂર છે. પરંતુ આ સર્વે નંબર પટેલ અમૃતભાઈ સોમાભાઈ ના નામે ઔદ્યોગિક ( સ્મોલ-ગોડાઉન ) ના હેતુ માટે બિન-ખેતી કરાવેલ છે. આમ સદરહુ કેઇસ માં સૂચિત ઉદ્ધોગ નો હેતુ મેન્યુફેક્ચરીંગ નો છે તથા જમીન નો બિન-ખેતીનો હેતુ ઔદ્યોગિક (સ્મોલ-ગોડાઉન) છે. જેથી ગામતળ બહાર વિવિધ હેતુ માટે વિજ-જોડાણો આપવાની સર્વ ગ્રાહી નિતિ અંગે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી ના પરિપત્ર નંબર યુજીવીસીએલ/ટેક-૨/આર.એન.આર/૨૭૧૯ તા-૩૦.૦૧.૨૦૧૭ ના મુદ્દા નંબર ૪ પેટા મુદ્દા નંબર ૩ અનુસાર ખેતી વિષયક અથવા અન્ય હેતુ માટેની જમીન માં ઔદ્યોગિક વાણિજ્ય એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના વિજ-જોડાણ માટે ૬ કી.વો કરતાં વધુ વિજ માંગ હોય અને અરજદાર સતત વિજ પુરવઠો મેળવવા ઇચ્છતો હોય થી ફેઇઝ વિજ જોડાણ નજીકના જેજીવાય/અર્બન ફીડર પરથી વાસ્તવિક ખર્ચ વસુલીને લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે આપવાનું રહેશે. જેથી આ અરજદારને કીલો વોટ આધારિત ફિક્સ ચાર્જ નું અંદાજપત્ર આપી શકાતું નથી |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજૂઆત કર્તાનું નામ                                     | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ  | અદાતન જવાબ   | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ      |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|---|--|-----------------|--|---------------|
| ૮૪   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | પટેલ ચંદ્રકાંત બાબુભાઈ (પૂંધરા) મો.નં.૯૮૭૯૦૩૮૬૧૨       | બીલ પેમેન્ટ માટે સ્વાઈપ મશીનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા બાબતે       | વિજ કંપની દ્વારા ફાળવેલ ૪ નંગ સ્વાઈપ મશીન વિજાપુર,કુકરવાડા, માણસા,ગોજારિયા, પે.વિ.કચેરીને ફાળવેલ છે. ઉપરોક્ત સ્વાઈપ મશીન કોર્પોરેટ કચેરીના આદેશ મુજબ ફાળવેલ છે. કંપની દ્વારા હવે જ્યારે સ્વાઈપ મશીન ફાળવવામાં આવશે ત્યારે અગ્રિમતાને ધોરણે લોદરા પે.વિ.કચેરીને ફાળવવામાં આવશે. આ અંગેની દરખાસ્ત અત્રેની કચેરીના પત્ર ક્રમક ઈઈવીડી/એસી/રેવન્યુ/૧૭૨૩ તા:૦૮.૦૩.૨૦૧૮ થી વર્તુળ કચેરીને મોકલી આપેલ છે. | વર્તુળ કચેરી ના પત્ર નં.૨૫૫૦ તા.૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ વડી કચેરી મોકલેલ છે.વડી કચેરીથી તા. ૦૭.૦૪.૧૮ ના રોજ એસ.બી. આઈ. ને મેલ કરેલ છે. સ્વાઈપ મશીન તા.૨૩.૦૪.૧૮ ના રોજ કાર્યરત કરેલ છે. | નિકાલ           |  | રેવન્યુ / બિલ |
| ૮૫   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | ચૌધરી પ્રહલાદભાઈ બળદેવભાઈ (ઇશ્વરપુરા) મો.નં.૭૦૧૮૧૩૮૧૪૪ | ઇશ્વરપુરા ગામે વાણિજ્ય હેતુ માટે સીંગલ ફેજ વીજ જોડાણ આપવા બાબતે | બદપુરા ગામથી અલગ થઇ હાલ અલગ આ ગામ ની કોઇ ગામતળ ની જમીન નથી અરજદારે ખેતી-વિષયક સર્વે નંબર ૪૪૨ (પ્લોટ નંબર ૩૯૨/૧ & ૩૯૨/૨) માં ૩.૫ કીલો વોટ નુ વિજ જોડણ રહેણાણ તથા પાર્લર માટે વિજ જોડાણની માંગણી વાળી જગ્યા એ થી ૪૦ મીટર દુર આવેલ જે.જી.વાયની હયાત એલ.ટી લાઇન માંથી આપવાની માંગણી કરેલ છે. પરંતુ  |  | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન   |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજૂઆત કર્તાનું નામ  | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદાતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|------------|-----------------|--|----------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |  | ગામતળ બહારની જમીન હોઈ આ અરજદારને ગામતળ બહાર ની જમીન માં વિજ જોડાણ આપવા માટેના પરિપત્ર નંબર યુજીવીસીએલ/ટેક-૨/આર.એન.આર/૨૭૧૯ તા-૩૦.૦૧.૨૦૧૭. અન્વયે સિંગલ ફેઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરી વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા કીલો વોટ આધારીત ફિક્સ ચાર્જ એ બે માંથી જે વધુ હોય તે ચુકવવા પાત્ર રહેશે.                       |            |                 |  |          |
| ૮૬   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | બારટ ખોદાજી ઉદાજી (ગલથરા) મો.નં.૯૮૦૪૯૫૭૧૭૦ મો.નં.૬૩૫૧૮૭૫૬૪૬ | PDC/R/C વીજ જોડાણોમા ૫ વર્ષ પછી વીજ યુનિટના દરમા ભાવ ઘટાડો કરવા બાબતે  | ગ્રાહકને તા:૦૧.૦૪.૨૦૦૯ થી તત્કાલ ટેરિફમાં બીલીંગ કરવામાં આવે છે. આ અગાઉ ગ્રાહકની ટેરીફ ફેરફાર કરવાની અરજી આવેલ નથી. ગ્રાહકની તાજેતરની લોકદરબારની રજૂઆત ના સંદર્ભમાં તારીખ - ૦૯.૦૩.૨૦૧૮ થી એ-૫ ટેરિફમાં ફેરફાર કરેલ છે.. હવેથી ગ્રાહકનું બિલ રૂપિયા ૦.૬૦ પ્રતિ યુનિટ પાઠવવામાં આવશે.                | નિકાલ      |                 | રેવન્યુ / બિલ                                      |          |
| ૮૭   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | રાઠોડ હીરસિંહ અમથુસિંહ મો.નં.૯૯૨૫૩૧૩૯૫૮                     | ખેતીવાડી વીજજોડાણના સ્થળફેર કરવામા ભાગીદારો દ્વારા સમંતી ના આપવા બાબતે | અરજદારની રજૂઆત મુજબ ટ્યૂબવેલ તથા વીજપાવર તેની સ્વતંત્ર માલિકીનો છે, પરંતુ કૌટુંબિક ઝઘડાના કારણે ભાઈઓ વિજજોડાણના શિફ્ટિંગ માટે કે નવીન વીજ જોડાણ માટે સંમતી આપતા નથી, આ અરજદાર ને ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ નં ૨૨૦૧૩/૦૦૩૯૧/૯ હાલ સર્વે નં-૩૧૫/૩ પૈકી માં ચાલે છે. તે સર્વે નં ૨૩૭ પૈકી માં લઈ જવું છે તથા | નિકાલ      |                 | ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર          |          |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                         | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અદતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ    |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|-----------|-----------------|--|-------------|
|      |                 |              |               |                    |   |  |  | બંને સર્વે નં ના ઉત્તારા માં અરજદાર સહિત કુલ ૭ ભાગીદારો છે.આ ભાગીદારો દ્વારા સંમતી આપવામાં ન આવતી હોવાથી આ વીજજોડાણ શિફ્ટ કરવાની કાર્યવાહી કરી શકાતી નથી. પરિપત્ર નં જીયુવીએનએલ ૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૧૩ મુજબ ખેતીવિષયક હળવા દબાણ ના વીજ જોડાણ ના સ્થળફેર માટે જૂની/નવિન જગ્યામાં ભાગીદાર હોય તો રૂપિયા ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સંમતી પત્રક જરૂરી છે.  |           |                 |  |             |
| ૮૮   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | લોદરા              | એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨        | સરપંચશ્રી ડોડીપાર-અનોડિયા મો.નં.૯૯૨૪૩૫૧૪૮૧ | ગામના વિવિધ વાસો(રહેણાક વિસ્તારો) મા આવેલ ઘરોમા જ્યોતિગ્રામ લાઇન પરથી વીજા જોડાણો આપવા બાબતે | ગામ ડોડીપાર,કોટવાસ તથા અનોડિયામાં કુલ ૯ વાસ (પેટા પર) આવેલા છે. આ તમામ ગામો માં ગામતળ ની નહિવત જગ્યા છે. બધા જ રહેણાંક વિસ્તારો ખેતીવાડીની જમીનમાં વિકસિત થયેલા છે. આ વિસ્તારોમાં જ્યોતીગ્રામ યોજના અમલમાં આવતાં જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરથી નવીન ટ્રાન્સફોર્મર તથા એચટી લાઇન ઊભી કરી જરૂરિયાત મુજબ નવીન વિજજોડાણ અગાઉ આપવામાં આવેલા છે. તથા ઘરો પણ આ રહેણાંક વિસ્તાર માં ખેતીવાડી ની જમીન માં જ બને છે.ગામતળ બહાર વિવિધ હેતુ માટે વિજજોડાણો આપવાની સર્વગ્રાહી નિતિ (જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/આર.એન.આર./૨૭૧૯ તા:૩૦.૦૧.૨૦૧૭) અમલમાં આવતા ગામતળ સિવાયના ખેતીવાડી વિસ્તારમાં બનાવેલ ઘરો ને ફરજિયાત ખેતીવિષયક ફીડરમાંથી જ વિજજોડાણ |           | નિકાલ           |  | નવા કનેક્શન |

| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                               | પ્રશ્નની વિગત   | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|--|---|--|-----------|-----------------|--|----------|
|      |                 |              |               |                    |   |  |   | આપવાની કાર્યવાહી સદર હું પરિપત્ર ના મુદ્દા નુંબર ૧ (૧) (૨) મુજબ કરવામાં આવે છે.તે મુજબ અરજદાર પાસેથી કીલોવોટ આધારિત ફિક્સ ચાર્જ કે વાસ્તવિક ખર્ચ બે માંથી જે વધુ હોય તે રૂપિયા ૧ લાખ સુધી ની મહત્તમ રકમની મર્યાદામાં વસૂલવામાં આવે છે.પરંતુ આ ગામોના રહીશોની માંગણી ખેતીવાડી જમીનમાં આવેલ રહેણાંક ના હેતુ માટે ૨૪ કલાકના જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાંથી વિજકનેક્શનો આપવામાં આવે જે નિયમાનુસાર સંતોષી શકાતી નથી. |           |                 |  |          |
| ૮૯   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | ગોઝારીયા           | એમ.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭       | પટેલ બળદેવભાઈ હીરાભાઈ મો.નં.૯૯૭૯૫૬૯૦૧૫           | સોજાથી આવતી હાઈવોલ્ટેજ લાઈનના ટાવરનું વળતર આપવા બાબત        | કાર્યપાલક ઇજનેર (પ્રવહન) વિભાગીય કચેરી ઝેટકો સોજાના પત્ર ક્રમાંક ૪૨૭ તા.૦૯.૦૩.૧૮ ના જણાવ્યા મુજબ જી.ઈ.બીના નિયમોનુસાર પાક ના બગાડનું વળતર રૂ.૪૧૦૦/- વર્ષ ૨૦૦૦ મા યુકવી આપેલ છે. તેમજ તે દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકાર ની જમીનનું વળતર ચૂકવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ ન હતી જેથી અરજદારની અરજી મુજબ કોઈ વળતર ચૂકવવા પાત્ર નથી   | નિકાલ     |                 | નવું S/S / GETCO Related                           |          |
| ૯૦   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | ગોઝારીયા           | એમ.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭       | સરપંચશ્રી ગોઝારીયા ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૪૨૭૪૮૩૦૮૭ | ગોઝારીયા ગામ અને ગોઝારીયા ચૌધોગિક એકમનું ફીડર અલગ કરવા બાબત | સમગ્ર ગોઝારીયા ગામને ૬૬ કેવી ગોઝારીયા એસ/એસ માંથી નિકળતા ૧૧ કેવી ગોઝારીયા જીજીવાચ ફીડર પરથી વિજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે આ ફીડર પર કોઈ જી.આ.ઇ.ડી.સી જોડાવેલ નથી.ગોઝારીયા ગામે ગોઝારીયા જી.આ.ઇ.ડી.સી આવેલ છે આ જુની જી.આ.ઇ.ડી.સી સામે નવિન હરિ ઓમ જી.આ.ઇ.ડી.સી આવેલ છે ગોઝારીયા જુની જી.આ.ઇ.ડી.સી ને ગજાનંદ જી.આ.ઇ.ડી.સી ફીડર કે જે  | નિકાલ     |                 | ફીડર વિભાજન  |          |



| ક્રમ | લોક દરબાર તારીખ | વર્તુળ કચેરી | વિભાગીય કચેરી | પેટા વિભાગીય કચેરી | નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં. | રજીઆત કર્તાનું નામ                              | પ્રશ્નની વિગત  | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ   | અઘતન જવાબ | નિકાલ ની સ્થિતિ | સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.) | વર્ગીકરણ |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|-----------|-----------------|--|----------|
|      |                 |              |               |                    |   |   |  | ૬૬ કેવી ગોઝારીયા એસ/એસ થી પાવર પુરો પાડવામાં આવે છે તેના પર કોઈ ગામ જોડાયેલ નથી હરિ ઓમ જી.આઇ.ડી.સી ને ૬૬ કેવી જી.આઇ.ડી.સી એસ/એસ માંથી નિકળતા હરિ ઓમ જીજીવાય ફીડર પરથી વિજ પ્રવાહ આપવામાં આવે છે તેના પર માત્ર એક હરણાહોડા ગામ જોડાયેલ છે આમ ઉપરોક્ત બન્ને જી.આઇ.ડી.સી ને અલગ સ્વતંત્ર ફીડર પરથી વિજ પ્રવાહ પુરો પાડવામાં આવે છે.   |           |                 |  |          |
| ૯૧   | ૧૧.૦૩.૧૮        | મહેસાણા      | વિજાપુર       | કુકરવાડા           | એન.વી.ચૌધરી નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯      | સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત બિલોદરા મો.નં.૯૯૨૫૩૭૧૧૧૦ | વધારાનો વાયરમેન મુકવા બાબત તથા હયાત વિજ લાઈનના થાંભલા નમી ગયેલ છે અને લાઈન જારી - જાખરામાં દબાઈ ગયેલ છે. જેથી અકસ્માત થાવાની સંભાવના છે. | હાલમાં બિલોદરા ગામે એક ઈલે.આસી.ની નિમણુક થયેલ છે.જેનું હેડક્વાટર્સ બીલોદરા છે. સદરહું ગામમાં બધીજ કેટેગરીના કુલ ગ્રાહકો ૧૬૫૦ થાય છે. તથા આ ગામની કુલ એચટી લાઈન કુલ ૧૦ કિમી અને કુલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ૪૮ છે. તદ્ ઉપરાંત આ ગામનો વિસ્તાર ૨૦ ચો.કીમી થાય છે. પરંતુ જીએસઓ- 4 મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧૮૦૦ ગ્રાહકો/૯૦ કિમી એચટી લાઈન/૧૭૦ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ૯૬ એક ઈલે.આસી. ની નિમણુક થવા પાત્ર છે. આ નોર્મ મુજબ વધારાના ઈલે.આસી. ની નિમણુક કરી શકાતી નથી. વધુમાં નમી ગયેલ થાંભલા તથા વિજરેષા બાબતે સ્થળ તપાસ કરી દિન-૭ માં જરૂર જણાશે તો ટ્રી કટીંગ તથા થાંભલા સીધા કરવાનું કામ પુર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત ગામોમાં જરૂરિયાત મુજબ વધારાનો સ્ટાફ મોકલીને ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો સંતોષવામાં આવે છે. |           | નિકાલ           |  | એચ.આર    |