

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૨	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	સુઇગામ	શ્રી. આર.વી.ઓડ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૦૯૯૩૪૦૫૯	સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત, સુઇગામ મો.નં.૯૮૯૮૬૬૧૬૧૪	સુઇગામ ખાતે નવિન સબસ્ટેસન બનાવી આપવા બાબત	સદર બાબતની મોજણી સરવે કરીને તાંત્રીક રીતે સબ સ્ટેશનની જરૂર જણાશે તો આગળની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	તાંત્રિક સર્વેક્ષણ કર્યા બાદ લોડ ગ્રોથ તેમજ વહીવટીય દ્રષ્ટિએ નવીન સબ સ્ટેશનની જરૂરિયાત જણાતી નથી.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૯૩	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	થરા	શ્રી વી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૨	લુદરીયા વઘાજી સદાજી, ગામ.તાંતિયાણા મો.નં.૯૬૨૪૩૮૯૩૪૨	નવિન વિજ જોડાણની ડીપી ન મળવા બાબત	અરજદારશ્રી એ તા.૨૨/૦૨/૧૮ ના રોજ નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે ૭.૫ હો.પા. માટેનો ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપેલ છે. જે માટે જરૂરી ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મરના ટેસ્ટ રિપોર્ટ હાલ તા. ૨૬.૧૨.૨૦૧૭ થી પડતર છે. જે વડી કચેરી એ થી ઉપલબ્ધ થયા બાદ અગ્રતા કમ મુજબ ૧૦કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવી વિજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર અરજદારનો ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર મેળવવામાં રાધનપુર ડિવિઝન લેવલે પેન્ડિંગ લીસ્ટમાં ૬૭મા ક્રમે છે.	હાલમાં ૧૦ કે.વી. ટ્રાન્સફોર્મરની ફાળવણી ૩૩ કમ સુધી થયેલ છે. અને અરજદારનો નંબર ૬૭ ક્રમે આવેલ છે. અગ્રતા કમ મુજબ ૧૦ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવણી તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૯૪	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૨	શ્રી એ.પી.ભોજક, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮	સોલંકી ઉકાભાઈ ડુંગરાભાઈ અને સોલંકી પથુભઈ ડુંગરાભાઈ, ગામ.લવાણા મો.નં.૯૪૨૯૨૮૭૯૫૧	એલટી લાઈન ના વાયર જમીન પુરાણથી નિચા આવી ગયેલ હોઈ નવિન થાંભલો ઉભો કરવા બાબત.	સદર ફરિયાદના અનુસંધાને તા. ૨૫.૦૨.૧૮ ના રોજ લાવાણા ગામે ફરિયાદ મુજબના બે નવિન વિજ પોલ ડીઆઈએસએસ (ગ્રામ્ય) યોજનામાં ઉભા કરી એલટી લાઈન ના વાયર જમીન પુરાણથી નિચા આવી ગયેલ બાબતની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૫	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૧	શ્રી એમ.કે.મકવાણા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૦૨૯૦	ડૂચકવાડા ગામના ખેડુતો. પટેલ જેવતાભાઈ ઉમેદભાઈ અને ખેડુતો, મો.નં.૯૯૦૯૮૪૦૫૩૫	ખેતીવાડી વિજ જોડાણમાં આપેલ ચેકિંગના પુરવણી બિલમાં રાહત આપવા બાબત.	ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ચેકિંગમાં અનઅધિકૃત વીજ વપરાશ એટલેકે કરારીત હો.પા. કરતાં વધુ વપરાતા હો.પા. નું પુરવણી બિલ GERC ટેરિફ ઓર્ડર મુજબ એનજિં ચાર્જ તથા ફ્યુલ ચાર્જ નું તા.૦૨.૦૮.૧૬થી આપવામાં આવતું હતું. પરંતુ વડી કચેરી GUVNL ના પત્ર નં.-૩૭/૧૦.૦૧.૧૮ મુજબ ફક્ત એનજિં ચાર્જ ગણતરી માં લઈ પુરવણી બિલ આપવા ની ગાઈડ લાઇન આપેલ છે. વધુમાં અગાઉ આપેલા પુરવણી બિલો તા.૦૨.૦૮.૧૬થી ફક્ત એનજિં ચાર્જ ગણતરીમાં લેવાની સૂચના આપેલ છે. સદર બાબત અંગે ઈડિયન એલેક્ટ્રિસિટી વિજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ આધારે પુરવણી બિલ રિવ્યુ કરવાનો અધિકાર એસેસિંગ ઓફિસર નો હોય છે. સદર બાબતે ગુણદોશ તપાસી જરૂરી દસ્તાવેજો ગ્રાહક પાસેથી મેળવી ૧ મહિનાની અંદર પુરવણી બિલ રીવ્યુ ફાઇનલ કરવાનું હોય છે. જે પ્રમાણે સદર બિલો રીવ્યુ કરેલ છે.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૯૬	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	દિયોદર-૧	શ્રી એમ.કે.મકવાણા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૦૨૯૦	સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત, કોટડા (ફો) મો.નં.૯૯૦૯૧૫૦૧૭૦	શક્તિ નગર ડેરી ઉપરથી લાઇન જોખમ કારક હોવાથી ખસેડવા બાબત.	સ્થળ તપાસ કરતા શક્તિ નગર ડેરી આગળ થી કોટડા જેજીવાય ફીડર પસાર થાય છે જે ફીડર તા.-૨૮.૦૬.૨૦૦૫ થી કાર્યરત છે. તથા ડેરી ના મકાન પર થી કોટડા એજી ફીડર પસાર થાય છે. જે તા.-૨૦.૧૦.૧૯૯૭થી કાર્યરત છે. વધુમાં સદર વીજ લાઇનની નીચે અરજદાર દ્વારા ડેરીના મકાનનું બાંધકામ વર્ષ-૨૦૧૨મા કરવામાં આવેલ છે. એટલેકે હયાત		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								લાઇનની નીચે ડેરીના મકાનનું બાંધકામ કરવામાં આવેલ છે સદર વિસ્તાર ગામ તળ બહાર પોતાની માલીકી નો છે. સદર લાઈન ખસેડવા માટે લાઇન શિફ્ટિંગની અરજી દિયોદર-૧ પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.				
૯૭	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	રાધનપુર	શ્રી બી.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯	ચૌધરી રાજાભાઈ મેઘાભાઈ, ગામ. ચલવાડા મો.નં.૯૯૦૯૧૫૦૧૭૦	સોલાર હોમલાઇટ પ્લેટ ન મળવા બાબત.	રજીઆત વાળા અરજદારે તા.૦૭/૦૫/૧૬ના રોજ સોલાર હોમલાઇટ મેળવવા અરજી કરેલ છે ત્યારબાદ તા.-૧૨.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે અરજદાર દ્વારા તા.-૦૯.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં રાધનપુર પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે સોલાર હોમલાઇટ ૯૮૫ અરજી નોંધાયેલ જે પૈકી અનુસૂચિત જાતિના ૧૦ અરજદારો તથા બીપીએલ ના ૧૬૧ અરજદારોના સોલાર હોમલાઇટના કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ સર્વે કરતાં ૫૮૨ અરજદારોને સોલાર હોમલાઇટ આપવા પાત્ર બને છે. સદર નાણાં ભરાયેલા સોલાર હોમ લાઇટના અરજદારોને વડી કચેરી દ્વારા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ક્રમાનુસાર કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮માં સોલાર હોમ લાઇટનો લક્ષ્યાંક વડી કચેરી તરફથી આપવામાં આવેલ ન હોઈ સોલાર હોમ લાઇટની વીજળીકરણની કોઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાયેલ નથી.તેમજ સોલાર હોમ લાઇટ માટેના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા MNRE માં પડતર છે જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં નવીન લક્ષ્યાંક વડી કચેરીથી મળ્યા મુજબ અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ કર્યાના ક્રમ અનુસાર વીજળીકરણની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સદર બાબતની જાણ અરજદારને પત્ર ક્રમાંક ૪૪૮૫ તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૮ થી યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		સોલાર સ્કીમ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૯૮	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	રાધનપુર	શ્રી બી.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯	ચૌધરી રાજાભાઈ મેઘાભાઈ, ગામ. ચલવાડા મો.નં.૯૯૦૯૧૫૦૧૭૦	૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબત.	રજુઆત કર્તાએ અરજદારશ્રી ચૌધરી રમેશભાઈ દગાભાઈ ના નામે મેમદાવાદ ખાતે ૫ હોપા નું ખેતીવાડી વિજ જોડાણ માંગેલ છે. જેનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ તા.૨૯/૧૨/૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જે માટે જરૂરી ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર ના ટેસ્ટ રિપોર્ટ હાલ તા.-૨૬.૧૨.૨૦૧૭થી પડતર છે. જે વડી કચેરી એ થી ઉપલબ્ધ થયા બાદ અગતા કમ મુજબ ૧૦કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવી વિજ જોડાણ આપવામા આવશે. સદર અરજદારનો ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર મેળવવામા રાધનપુર ડિવિઝન લેવલે પેલિંગ લીસ્ટમાં ત્રીજો ક્રમ છે.	અરજદારની અરજીના અનુસંધાનમાં તા.- ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સ્થળ ઉપર નવીન ૧૦કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર યડાવી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૯૯	૦૫.૦૩.૧૮	પાલનપુર	રાધનપુર	રાધનપુર	શ્રી બી.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯	ચૌધરી રાજાભાઈ મેઘાભાઈ, ગામ. ચલવાડા મો.નં.૯૪૨૭૬૪૧૧૯૦	રાધનપુર સબ ડિવિ. તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારની ઓફિસ અલગ કરવા બાબત.	રાધનપુર પેટા વિભાગીય કચેરીના બાયફેકેશન માટે રાધનપુર વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૭૭૮૩ તા.૧૯.૧૨.૧૬ ના રોજ વર્તુળ કચેરી પાલનપુર ખાતે દરખાસ્ત મોકલાવેલ હતી. પરંતુ પેટા વિભાગીય કચેરી વિભાજન જીએસઓ-૪ પરિપત્ર અન્વયે ધારાધોરણ પુર્વતા થતી ન હોઈ હાલમાં વિભાજન કરવું ભૌગોલિક અને વહીવટીય યોગ્ય નથી.		નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૦	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર હાઇવે/શહેર	શ્રી એન એમ મોઢ ,નાયબ ઇજનેર શ્રી, પાલનપુર હાઇવે , મો. ૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧, શ્રી ડી એસ વાઘેલા ,નાયબ ઇજનેર શ્રી, પાલનપુર શહેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૨	પંડ્યા અમરતલાલ મોહનલાલ રડ/ગાયત્રી પરિવાર સોસાયટી, સુખબાગ રોડ, પાલનપુર, મો.૯૮૨૪૯૪૮૪૧૯	પાલનપુર શહેર અને જોડતા નાગર પાલિકા વિસ્તારમના જાહેર રસતા રોડ ની અંદર જાહેર જાણતા વાહન વ્યવહાર અને અડચણ થાય તે રીતે વીજળી લાઇન ના થાંભલા ઊભા કરેલ છે. જે સત્વરે રસતા ની શરૂ થતી લાઇન હદ માં ઊભા કરવા અને જાહેર રસ્તાની શરૂ થતી લાઇન હદ માં ઊભા કરવા અને જાહેર જાહેર રસ્તા માં વીજળી કંપની દ્વારા મોટા ભાગે ડી.પી.ઓ રસ્તા ની અંદર અડચણ થાય તે રીતે મૂકવામાં આવેલ છે જે હટાવી રસ્તા ની શરૂ થતી હદમાં અડચણ ના થાય તે રીતે મૂકવી વિગેરે.	પાલનપુર શહેરના જાહેર રસ્તાઓમાં નડતરરૂપ વીજ થાંભલા ખસેડવા માટે DASS નામની રાજ્યસરકારની યોજના હેઠળ નગરપાલિકાના ભલામણ પત્રકથી જાહેર રસ્તામાં નડતરરૂપ વીજથાંભલાઓ આજુબાજુમાં રહેનાર રહીશોના વાંધા ન આવે તે મુજબ ખસેડી આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપની રજુઆત કોઈ ચોક્કસ સ્થળના અનુસંધાને ન હોઈ આપશ્રીને અરજ છે કે જો કોઈ આપના ધ્યાનમાજાહેર હિત માટે નડતરરૂપ વીજ થાંભલો હોય તો તે નગરપાલિકા દ્વારા અત્રેની કચેરીએ ભલામણ કરવામાં આવશે તો જરૂરથી આ યોજના હેઠળ યોગ્ય સ્થળે કંપનીના નિયમો અનુસાર તેમજ આજુબાજુના રહીશોના વાંધા ન આવે તે જગ્યાએ ખસેડી આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૧	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	પાલનપુર હાઇવે	શ્રી એન એમ મોઢ નાયબ ઇજનેર શ્રી મો.૯૯૨૫૨૦૯૫૧૭,	મોતીભાઈ નાગરભાઈ પટેલ મું.રામપુરા પો.સદરપુર, તા.પાલનપુર (બ.કાં)- ૩૮૫૦૦૨ તા:૦૩/૦૩/૧૮ મો.નં. ૯૮૨૫૪૨૬૫૦૩	મારા પ્લોટ નં.૫૮ઢુંઢિયાવાડી વિસ્તારમાં આવેલ તેના આગળના ભાગે, પાંચ ડીપીઓ આવેલ છે તેના માટે નગરપાલિકા દ્વારા સદર કામ હાલમાં ચાલતી સરકારી યોજનામાં લેવાના સંદર્ભે લેટર પણ મે રજૂ કરેલ છે. તે પછી તેઓએ કામ ચાલુ કરી બે થાંભલા ઊભા કરી જતાં રહેલ, ત્યારબાદ વારંવાર રજૂઆત કરતાં તેઓ ડી.પી. ઓને દૂર કરેલ નથી. મારી આપ સર્વે ને નમ્ર અરજ છે કે, મને મારા પ્લોટ માં જવા માટેનો રસ્તો કરી આપવા મે. કરશોજી	પાલનપુર શહેરના જાહેર રસ્તાઓમાં નડતરરૂપ વીજ થાંભલા તેમજ ટ્રાન્સફોર્મર સેંટર ખસેડવા માટે DISS નામની રાજ્યસરકારની યોજના હેઠળ નગરપાલિકાના ભલામણ પત્રકથી જાહેર રસ્તાઓમાં નડતરરૂપ વીજ થાંભલાઆજુબાજુ માં રહેનાર વાસીઓના વાંધા ન આવે તે મુજબ ખસેડી આપવામાં આવે છે. જેના અનુસંધાનમાં આપે આપના પ્લોટ નંબર-૫૮ ઢુંઢિયાવાડી વિસ્તાર માં આગળ ના ભાગે આવેલ પાંચ ટ્રાન્સફોર્મર સેંટર ખસેડવા માટે નગરપાલિકાના ભલામણ પત્રક તા:- ૨૩-૦૯-૨૦૧૬ તથા વિભાગીય કચેરી પત્ર ક્રમાંક નંબર:-૫૩૮૬ તા:- ૨૭.૦૯.૨૦૧૬ થી રજૂઆત કરેલ જેના અંતર્ગત અત્રેની કચેરીએ થી DISS યોજના અંતર્ગત જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પત્ર નંબર યુજીવીસીએલ/પીએલડી- ૧/ટેક/જઈ.ટી/૨૧૪/૬૪૪૪ તા:- ૨૧.૧૧.૨૦૧૬થી મેળવેલ ત્યારબાદ	સદર જગ્યા ઉપરના ૧૦૦કેવીએના નડતરરૂપ ૫ ટ્રાન્સફોર્મર પૈકી ૪ ટ્રાન્સફોર્મરનો લોડ અન્ય ૧૦૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ઓગમેન્ટેસન કરી ૨૦૦ કેવીએના કરવામાં આવેલ છે. ફક્ત એક જ ટ્રાન્સફોર્મર પર ૨૦૦ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકેલ છે.આમ ૪ ટ્રાન્સફોર્મરનો લોડ અન્ય ટ્રાન્સફોર્મર પર તા.૧૨.૦૪.૧૮ ના રોજ વિભાજન કરેલ છે. ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર કાઢવાનું કામ તા.૧૩.૦૪.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								આગળ ની કાર્યવાહી અર્થે અત્રેની કચેરીએ થી ટ્રાન્સફોર્મર સેંટર નવીન સ્થળ પર ખસેડવા માટેની કાર્યવાહી તારીખ ૦૩.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામાં આવેલ પરંતુ નવીન ટ્રાન્સફોર્મર સેંટર જ્યાં ઊભા કરવાના છે એની સામેના પ્લોટ નંબર ૬૦ થી ૭૨ ના માલિકોએ આ ટ્રાન્સફોર્મર સેંટર નવીન સર્વે કરેલ સ્થળ પર ખસેડવા માટે તારીખ ૦૩.૦૧.૨૦૧૭ લેખીતમાં વાંધો હોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.				
૧૦૨	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૧	કાણોદર	શ્રી એ.ચ.પી.પરમાર નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧	દેસાઈ હસન ભાઈ મામજી ભાઈ મો.નં.૭૬૦૦૩૦૬૧૨૨ અને ૯૯૭૪૨૫૧૨૮૬	મોજે કાણોદર હાઇવે ઉપર આવેલ સચુક્ત માલિકી ના સર્વે નંબર: ૪૫૧વાળી ખેતીલાયક જમીન માં તા.૧૫-૦૪-૨૦૧૫ ના રોજ બાજુ ના સર્વે નંબર માં વીજ જોડાણ આપવા માટે અમારા ખેતર માં વચોવચ વીજ પોલ ( શાંભલા ) નાખી કનેક્શન આપેલ છે.જે અમારી વાવણી માં નડતર રૂપ થાય છે.જે બાબતે લોક ફરિયાદ - ૨૦૧૫ નિવારણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રજૂઆત કરેલ છે .જેનો આજ દિન સુધી ખુલાસો કે કામ થયેલ નથી . પરંતુ તા.૧૭-૦૮-૨૦૧૫ ના રોજ આપની કચેરી એ થી શિફ્ટિંગ	માનનીય એમ.ડી.સાહેબ યુ.જી.વી.સી.એલ.,મહેસાણા,મુખ્ય ઇજનેર ( ઓપરેશન ),મેહસાણા ની હાજરી માં તા.૧૯-૦૮-૨૦૧૫ ના રોજ ના લોક ફરિયાદ -૨૦૧૫ નિવારણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સદર પ્રશ્ન બાબતે આ આપ શ્રી ની રજૂઆત પણ વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલ જે આ મુજબ હતી ગામ કાણોદર ના ચૌધરી સાદીક અલી હસનભાઈ નું ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ આપવા માટે નજીક માથી પસાર થતાં કિસાન જે જીઆઇ વાય ફિડર પરથી મોજણી મુજબ દેસાઇ હસનભાઈ મામજીભાઈ ના ખેતર માં ૧૧ કેવી લાઇન નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી ટેપિંગ કરી નવીન ટ્રાન્સફોર્મર માટે ની લાઇન નાખવામા આવેલ છે લાઇન ઊભી કરતી વખતે અરજદાર ના ખેતર માં ટેપિંગ પોલ જ ઊભો કરવામાં આવેલ જે તાંત્રિક રીતે જરૂરી હોય ઊભો કરેલ છે તા ૦૪/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ ફરીથી સર્વે		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							<p>માટે નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યા પછી વીજ થાંભલા ખસેડી આપવામાં આવશે તેવું જણાવેલ. જ્યારે વીજ થાંભલો નાખતી વખતે મને આપની કચેરી દ્વારા કોઈ પણ જાત ની જાણ કરેલ નથી. હાલ માં સદર સર્વે નંબર માં ખેતી કરતી વખતે નડતર રૂપ થાય છે. જ્યારે વીજ લાઇન ઊભી થતી વખતે નાયબ ઇજનેર શ્રી છાપી સબ ડીવીઝન ને મૌખિક માં વારંવાર રજૂઆત કરેલ પરંતુ અમારી રજૂઆત ધ્યાન માં લીધેલ નથી જેથી આપ સાહેબ ને મારી નમ્ર અરજ કે મારા સર્વે નંબર માં વચમાં ઊભા કરેલ પોલ હટાવી શેઢા પર નાખી મારા સર્વે નંબર માં ખેતીલાયક જગ્યા કરી આપવા આપ સાહેબ ની જાણ સાડું .</p>	<p>કરતાં ઊભો કરવામાં આવેલ પોલ તાંત્રિક રીતે યોગ્ય જ છે તે બાબતે યુ.જી.વી.સી.એલ., ના અધિકારી ઓ દ્વારા જે વીજ પોલ ( થાંભલો ) ઊભો કરવામાં આવેલ જે સ્થળ ફેર કરી શકાય તેમ નથી તેવું તે સમયે જણાવેલ છે.આજ ની તારીખે પણ સદર વીજ પોલ ( થાંભલો ) ખસેડી શકાય તેમ નથી.</p>				
૧૦૩	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	ચૌધરી સાગરકુમાર લક્ષમણભાઈ મુ.પો.વડગામ જી.બનાસકાંઠા (જનું નામ:-આંજણા લક્ષમણભાઈ કાનજીભાઈ મો.નં.૯૬૦૧૫૯૫૭૫૫	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં નામ ફેર-બદલી કરવા બાબતે	તા.૨૬-૦૨-૧૮ ના રોજ અરજદાર દ્વારા વડગામ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તેમના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર ૭૦૩૦૧/૦૧૮૦/૭૩ માં નામ બદલી કરવા માટે અરજી કરેલ જે અનુષ્ઠાને તા.૦૫-૦૩-૨૦ ના રોજ નામ ફેર-બદલી માટે અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે જે અંદાજપત્ર ના નાણા ભરપાઈ થયે અને કરારનામું કર્યા બાદ નામ ફેર-બદલીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નામ ફેરબદલીનું અંદાજપત્ર તા.-૧૪.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ ભરપાઈ થતાં સદર અરજીનો નિકાલ તા.-૧૪.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૪	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	પટેલ મહેન્દ્રકુમાર સોમાભાઈ મુ.પો.વડગામ જી.બનાસકાંઠા (જુનું નામ:-ઉપલાણા ફલજીભાઈ સરદારભાઈ) મો.નં.૯૯૭૯૩૧૬૦૧૭	ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ માં નામ ફેર-બદલી કરવા બાબતે	તા.૨૬-૦૨-૧૮ ના રોજ અરજદાર દ્વારા વડગામ પે.વિ.કચેરી ખાતે તેમના ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ ગ્રા.નં.૭૦૩૦૧/૧૧૨૧૬/૯માં નામ બદલી કરવા માટે અરજી કરેલ જેના અનુસંધાને સદર અરજીનું અંદાજપત્ર તા.૨૮.૦૨.૧૮ના રોજ આપતાં જેના નાણાં તા.૦૫.૦૩.૧૮રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.જે અનુસંધાને તા.૦૫-૦૩-૧૮ના રોજ નામ ફેર-બદલી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૦૫	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	વડગામ	શ્રી વી.આર.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯	શ્રી સોલંકી ભીખીબેન લક્ષ્મણભાઈ મુ.પો.વડગામ જી.બનાસકાંઠા મો.નં.૯૬૬૪૮૦૦૦૬૮	રસ્તા ઉપર નડતરરૂપ સ્ટ્રીટ લાઇટ નો થાંભલો દુર કરવા બાબત	તા.૨૮.૦૨.૧૮. ના રોજ અરજદાર શ્રી સોલંકી ભીખીબેન લક્ષ્મણભાઈ દ્વારા વડગામ સરપંચશ્રી ની ભલામણપત્ર સાથે વડગામ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તેમના ઘર આગળના રસ્તામાં આવેલ સ્ટ્રીટ લાઇટ નો થાંભલો જે વાહન-વ્યવહાર અને અવર-જવર માટે નડતરરૂપ છે તે થાંભલો દુર કરવા અરજી કરેલ જેનું મોજણી કામપૂર્ણ કરેલ છે જેની તાંત્રિક મંજૂરી ડીઆઈએસએસ રૂરલ યોજના અંતર્ગત વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક PLD2/T/JE1/DISS-R/6/978/05-03-2018 ના રોજ મેળવેલ છે જેનું કાર્ય દિન-૧૫માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર અરજીના અનુસંધાનમાં સદર લાઇન ખસેડવા માટે તા.-૧૬.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ વડગામ પેટા વિભાગીય કચેરીના કર્મચારીઓ ગયેલ પરંતુ આજુબાજુના રહીશો દ્વારા સદર થાંભલો ખસેડવામાં વાંધો રજૂ કરતાં વડગામ પેટા વિભાગીય કચેરી ના પત્ર ક્રમાંક-૧૪૭૩/૨૦.૦૩.૨૦૧૮થી અરજદાર,સરપંચશ્રી તેમજ તલાટીશ્રી ગ્રામપંચાયત ને સદર વાંધો દૂર કરવા જાણ કરેલ છે. ત્યારબાદ તા.-૦૪.૦૪.૨૦૧૮ના રોજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સદર સ્થળની મુલાકાત લઈ સદર વાંધાનું નિરાકરણ લાવી સદર વીજ થાંભલો તા.-૦૫.૦૪.૨૦૧૮ના રોજ દૂર કરી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાલતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૦૬	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.ડી.જે.આગ-લોડીયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	ચૌધરી વસંતભાઈ મૂલજીભાઈ ગામ-ધાનધા મો.નં.૯૮૨૫૧૦૬૬૦૨	મોજે ગામ ધણધા માં આવેલ ઘરવપરાશ નું વિજજોડાણ કે જેનો ગ્રાહક નંબર - ૭૦૫૩૫૦૦૪૫૪૦ છે.તેમાં નામ ફેરફાર કરીને શ્રી મૂલજીભાઈ ચેલા ભાઈ પટેલ થી ચૌધરી વસંતભાઈ મૂલજીભાઈ કરવા બાબત	સદર અરજદાર ની નામ ફેરફારની તા.૦૩.૦૩.૧૮ ની અરજી ના અન્વયે આજરોજ તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. સદર અંદાજપત્ર ભર્યેથી નામ ફેરફારની અરજી ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નામ ફેરબદલીનું અંદાજપત્ર તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ થતાં સદર અરજીનો નિકાલ તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૦૭	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.ડી.જે.આગ-લોડીયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	પ્રજાપતિ જોઈતાભાઈ કે. ગામ-ચેલાના મો.નં.૯૭૨૭૨૭૩૮૯૬	ખેતર માથી પસાર થતી ૧૧ કેવી જસવંતપુરા ખેતીવાડી લાઇન નો થાંભલો નમી જવા બાબત	સદર ખેતર માથી પસાર થતી ૧૧ કેવી જસવંતપુરા ખેતીવાડી લાઇન નો થાંભલો નમી જવા બાબતની અરજી તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ આવેલ છે. જેની સ્થળ તપાસણી કરતાં એક તાણિયો તથા એક પીએસસી પોલ ઊભો કરવાની જરૂર હોવાથી દિન ૭ માં સદર કામ પુણ કરવામાં આવશે.	૧૧ કેવી જસવંતપુરા ખેતીવાડી ફીડરનો નમી ગયેલ થાંભલો તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ સીધો કરી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૦૮	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	જલોત્રા	શ્રી.ડી.જે.આગ-લોડીયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦	અશોકકુમાર મોહનલાલ રાવલ ગામ-જલોત્રા મો.નં.૭૫૭૪૮૮૨૩૮૬	મોજે ગામ જલોત્રા માં આવેલ ખેતીવાડી વિજજોડાણ ની ડીપી ઉપરથી આવતા વાયર ઢીલા હોય ખેચી આપવા બાબત	સદર ખેતીવાડી વિજજોડાણ ની ડીપી ઉપરથી આવતા વાયર ઢીલા હોય ખેચી આપવા બાબત અરજી તા.૦૧.૦૩.૧૮ આવેલ છે જેનું જરૂરી સમાર કામ તા.૦૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૦૯	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલ ગઢ	એચ આર કલાસવા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૯	ચૌહાણ ધૂડાભાઈ ચેલાભાઈ ૭૦૮૬૭/૦૦૦૬૩/૫ જસપૂરિયા મો.નં.૯૯૦૯૮૬૪૧૦૧	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારે ઘર વપરાશ ના વીજ જોડાણના નામફેર માટે અરજી કરેલ છે	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ છે. જે ભરપાઈ થયા બાદ નામફેર કરી આપવામાં આવશે.	અત્રેની પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક-૨૬૧ તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ નામફેરફાર માટેનું અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ થયેથી સદર અરજીનું નિકાલ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૦	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલ ગઢ	એચ આર કલાસવા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૯	પરમાર ભીખિબેન રૂપાભાઇ ૭૦૮૭૨/૧૦૦૪૨/૧ કીડીતર મો.નં.૮૫૧૧૬૩૩૬૬૦	તા.૦૩-૦૩-૧૮ ના રોજ નામફેર માટે અરજી કરેલ છે	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ છે. જે ભરપાઇ થયા બાદ નામ ફેર કરી આપવામાં આવશે.	અત્રેની પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક-૨૬૨ તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ નામફેરકાર માટેનું અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ થયેથી સદર અરજીનું નિકાલ કરવામાં આવશે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૧૧	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	ઇકબાલ ગઢ	એચ આર કલાસવા નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૯	અવાળા એજી ફિડર ના ખેડૂતો મો.નં.૯૪૨૮૧૩૮૮૪૧	નવીન સબ સ્ટેશન ચાલુ કરવા બાબત	તા.૦૧-૦૩-૧૮ ના રોજ નાયબ ઇજનેર શ્રી ડીસા-ગેટકો (બાંધકામ) સાથે ટેલિફોનિક ચર્ચા કરતાં તેઓ જણાવેલ હાઇવે અથોરિટી ની તાંત્રિક મંજૂરી મળી ગયેલ છે. રેલ્વે કોર્સિંગ નું અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાનું બાકી છે. જે ભરપાઈ થતાં ટ્રેક સમય માં નવીન સબ સ્ટેશન ચાલુ થશે. વધુમાં અવાળા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા નવીન વીજ ફીડરોનું કામ અત્રેની કચેરી દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નવીન અવાળા સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા નવીન વીજ ફીડરોનું ઉ.ગુ.વી.કં.લી ને લગતું તાંત્રિક કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૧૧૨	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ ડી ચૌધરી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	નાંદોલિયા હાડુનભાઇ આર ઠા મો.નં.૯૪૨૭૬૪૮૭૭૮	તા : ૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ મોજે નવાવાસ ગામ ના નાંદોલિયા હાડુનભાઇ આર એ લોક દરબાર અંતર્ગત અત્રે ની પેટા વ્હીભાગીય કચેરી એ અરજી કરેલ છે જે મુજબ તેઓએ પરિપત્ર : જી યુ વી એન એલ -ટેક-૨-આર એન આર -૨૭૧૯	અરજદારશ્રી નાંદોલિયા હાડુન ભાઇ આર એ તા ૧૮.૯.૧૭ ના રોજ નવાવાસ ગામે આવેલ ફાર્મ હાઉસ ના વીજ જોડાણો નંબર ૭૦૪૦૩૧૦૩૭૧૧, ૭૦૪૦૩૧૦૩૭૨૦ છે જે બને ફાર્મ હાઉસ ના વીજ જોડાણ નાંદોલિયા રસુલભાઇ સુલેમાનભાઈ ના નામે આવેલ છે જેમને ૨૪ કલાક ના ફિડર ઉપરથી સદર ફાર્મ હાઉસ ના વીજ જોડાણ ને પાવર સપ્લાય		નિકાલ		૮ કલાક થી વધુ પાવર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							તા ૩૦.૦૧.૨૦૧૭ મુજબ નવાવાસ ગમે આવેલ તેમના ફાર્મ હાઉસ માં સિંગલ ફેજ ૨૪ કલાક જ્યોતિ ગ્રામ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબતે તા ૧૮.૯.૨૦૧૭ ના રોજ અરજી કરેલ છે જેની આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી તો સદર અરજી ને ધ્યાને લેવા બાબતે .	આપવા માટે અરજી કરેલ જેના અનુસંધાન જણાવવાનું કે સદર બંને ફાર્મ હાઉસ ના વીજ જોડાણ ને અત્યારે ૧૧ કેવી ભેમાળ ખેતીવાડી ફિડર ,૬૬ કેવી ગાંગવા સબ સ્ટેશન, પર થી સ્પેશિયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા ૨૪ કલાક વીજ પાવર આપવામાં આવે છે તથા જી યુ વી એન એલ -ટેક-૨-આર એન આર - ૨૭૧૯ તા ૩૦.૦૧.૧૭ પરિપત્ર ના મુદ્દા નંબર ૦૨ મુજબ ટ્રાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૦ મકાન તથા નોન ટ્રાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ મકાન ના જુથ ને ગામતળ બહાર ખેતી વિષયક હેતુ માટે ઉપયોગ માં ના લેવાતી હોય તેવી જમીન માં ૨૪ કલાક જ્યોતિગ્રામ યોજના નો લાભ આપવામાં આવે છે સદર પરિપત્ર મુજબ આપણે ૨૪ કલાક જ્યોતિગ્રામ વીજ ફીડર પર જોડી શકાય નહીં.				

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૩	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ ડી ચૌધરી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	નાંદોલિયા ઉસ્માનગની એન૫ મો.નં.૯૪૨૭૬૪૮૭૭૮	મોજે નવાવાસ ગામે ફાર્મ હાઉસ ની આગળ પસાર થતી વીજ લાઇન ના બે થાંભલા વચ્ચે નું અંતર આશરે ૧૫૦ મીટર છે તેથી લાઇન ઢીલી હોવાથી અને થાંભલો નમેલ હોવાથી લાઇન સમારકામ કરવું તથા લાઇન નો ગાળો લાંબો હોવાથી બે થાંભલા વચ્ચે નવીન થાંભલો નાખવો.	નાંદોલિયા ઉસ્માનગની એન રહે નવાવાસ ની તા ૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ લોકદરબાર અંતર્ગત તેમના ઘર/ ફાર્મ હાઉસ આગળ થી જતી વીજ લાઇન ના સમારકામ માટે અરજી કરેલ જે ના અનુસંધાને સ્થળ સર્વે કરતાં સદર લાઇન હળવા દબાણ ની ૦૨ તાર ની ખેતીવાડી ફિડર ની વીજ લાઇન છે જેનો ગાળો અંદાજિત ૭૦ મીટર છે આથી બે લાઇન વચ્ચે નવીન વીજ પોલ ઊભો કરવો પડે તેમ છે સદર પોલ જે દિન ૧૫ માં ઊભો કરી લાઇનનું સમારકામ કરી આપવામાં આવશે.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને દાંતા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ખેતીવાડી ફિડરની લાઇનની નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી જરૂરી સમારકામ તા.૧૬.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૧૪	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ ડી ચૌધરી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	રાહોડ પ્રતાપસેન ગોવિંદસેન મો.નં.૯૬૩૬૩૩૭૪૭૭	રંગપુર ગામ ના અરજદાર રાહોડ પ્રતાપસેન ગોવિંદસેન ૭૦૪૦૧૨૦૦૦૩૫ ગ્રાહક નંબર વાળા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નું ક્ષામ ફેરબદલ કરવા બાબત.	મોજે રંગપુર ગામ ના વતની એવા અરજદાર રાહોડ પ્રતાપસેન ગોવિંદસેન ની ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ની નામ ફેર ની તા ૧૨.૧.૨૦૧૮ ની ૭૦૪૦૧૨૦૦૦૩૫ વીજ જોડાણ નંબર વાળી અરજી નું અંદાજપત્ર મળેલ ન હોવાથી તેઓએ તા ૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ લોકદરબાર અંતર્ગત અરજી કરેલ , જે નામ બદલી નું અંદાજપત્ર આજ રોજ તા ૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ પાઠવવા માં આવેલ છે, તથા અંદાજપત્ર ભરથેથી તાત્કાલિક નામ બદલી કરી આપવા માં આવશે	નામ ફેરબદલી માટેનું અંદાજપત્ર તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ થતાં સદર નામ ફેરબદલીની અરજી નું નામ બદલી તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૫	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ ડી ચૌધરી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	બારડ જગતસિંહ નવલસિંહ મો.નં.૯૪૨૭૦૭૩૭૩૩	વડવેરા ગામ ના અરજદાર બારડ જગતસિંહ નવલસિંહ એ ૭૦૪૮૦૦૦૦૨૨૦ ગ્રાહક નંબર વાળા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નું ક્લામ ફેરબદલ કરવા બાબત.	મોજે વડવેરા ગામ ના વતની એવા અરજદાર બારડ જગતસિંહ નવલસિંહ ની ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ની નામ ફેર ની તા.૦૮.૧૧.૧૭ ની ૭૦૪૮૦૦૦૦૨૨૦ વીજ જોડાણ નંબર વાળી અરજી નું અંદાજપત્ર મળેલ ન હોવાથી તેઓએ તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ લોકદરબાર અંતર્ગત અરજી કરેલ , જે નામ બદલી નું અંદાજપત્ર આજ રોજ તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પાઠવવામાં આવેલ છે તથા અંદાજપત્ર ભરવેથી તાત્કાલિક નામ બદલી કરી આપવામાં આવશે .□	નામ ફેરબદલી માટેનું અંદાજપત્ર તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ થતાં સદર નામ ફેરબદલીની અરજી નું નામ બદલી તા.૧૪.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૧૬	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	દાંતા	શ્રી એસ ડી ચૌધરી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭	ઠાકરડા રઘુજી હિરજી □ મો.નં.૯૪૨૮૬૬૬૬૯૧૨	ભવાન ગઢ ગામ ના અરજદાર ઠાકરડા રઘુજી હિરજી ૭૦૪૧૦૦૫૦૩૩૪ ગ્રાહક નંબર વાળા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નું ક્લામ ફેરબદલ કરવા બાબત.□	મોજે ભવાંગઢ ગામ ના વતની એવા અરજદાર ઠાકરડા રઘુજી હિરજી ની ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ની નામ ફેર ની તા.૧૬.૦૧.૧૮ ની ૭૦૪૧૦૦૫૦૩૩૪ વીજ જોડાણ નંબર વાળી અરજી નું અંદાજપત્ર મળેલ ન હોવાથી તેઓએ તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ લોકદરબાર અંતર્ગત અરજી કરેલ , જે નામ બદલી નું અંદાજપત્ર આજ રોજ તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પાઠવવા માં આવેલ છે તથા અંદાજપત્ર ભરવેથી તાત્કાલિક નામ બદલી કરી આપવા માં આવશે	સદર અરજદારના નામ ફેરફારના નાણાં અરજદાર દ્વારા તા.૧૫.૦૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરેલ જેના અનુસંધાને નામ ફેરફાર કરવાની કામગીરી તા.૧૫.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૧૭	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી એસ દરજી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	પારગી સુરેશભાઈ હદાભાઈ, રહે-મોહબતગઢ (હડાઈ) મો.નં.૭૪૮૬૮૪૩૭૪૮	નવું ઘરવપરાશનું વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર અરજદારે અગાઉ જાન્યુઆરી મહિનામાં કાગળો જમા કરાવેલ હતા જેના આધારે પાલનપુર-૨ વિભાગીય કચેરી પાસેથી ઝુંપડ પટ્ટી યોજનામાં તાંત્રિક મંજૂરી નં.૪૦૧/૨૪.૦૧.૧૮ મળેલ છે. પણ, તે ઝુંપડ પટ્ટી યોજનામાં અગ્રતાક્રમ મુજબ તા.૦૫.૦૩.૧૮ના રોજ આપી દેવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૧૮	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી એસ દરજી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	પ્રજાપતિ છગનભાઈ કાળાભાઈ, રહે-મંડાલી મો.નં.૭૮૭૪૧૨૯૫૩૯	ખેતીવાડી વિજજોડાણમાં વિજમીટર બંધ હોવા બાબત	સ્થળ તપાસ કરી તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ રજુઆત વાળું ખેતીવાડી વિજજોડાણમાં વિજમીટર બદલી આપેલ છે.		નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૧૧૯	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી એસ દરજી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	રબારી ઓટાજી ધનાજી, રહે-સેબલપાણી મો.નં.૮૧૪૧૫૬૯૫૨૭	ઘર વપરાશનું અને ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં વીજબિલ ન મળવા બાબત	સદર ગ્રાહકની તા.૦૩.૦૩.૧૮ની અરજીના આધારે ગ્રાહક નં:૭૧૦૧૨૦૦૦૮૬૯માં આ વખતના ફેબ્રુઆરી મહિનાના ઘર વપરાશ વીજબિલની રકમ જણાવેલ છે.જે અનુસાર ગ્રાહકે ગ્રાહક નં:૭૧૦૧૨૦૦૦૮૬૯ માં તા.૩.૩.૨૦૧૮ના રોજ બાકી વીજબિલ ભરપાઈ કરેલ છે.અને ગ્રાહક નં: ૭૧૦૧૨૧૦૧૬૧૪ ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં રૂપિયા૧૯૦.૮૮ જમા હોવાનું જણાવેલ છે.તેમજ, હવેથી સમયસર બિલ આપવામાં આવશે તેવી ખાત્રી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૨૦	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી એસ દરજી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	જેઠાભાઈ એન ગમાર, રહે-હાથીપગલાં મો.નં.૯૯૦૯૯૩૩૬૮૦	સનાલિ-મંડાલી રોડ પરની નીચી વિજલાઇન ઊંચી કરવા બાબત	સ્થળ તપાસમાં સનાલી થી મંડાલી જવાના માર્ગમાં એલટી લાઇન નીચી હોવાનું જાણવા મળેલ જે અન્વયે જરૂરી થાંભલો તા.૦૫.૦૩.૧૮ના રોજ ઊભો કરીને કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૨૧	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	પાલનપુર-૨	અંબાજી	શ્રી પી એસ દરજી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪	હેમરાજની લલિત ભીમસેન, રહે-અંબાજી મો.નં.૯૮૭૯૪૯૯૭૮૪	સત્યમ સોસાયટીમાં જવાના માર્ગમાં થાંભલો તૂટી ગયેલ હોવાથી બદલી આપવા બાબત	સ્થળ તપાસમાં એલટી લાઇનનો થાંભલો નીચેના ભાગે સહેજ તૂટેલ હોવાનું જાણવા મળેલ છે. જેમાં જરૂરી નવો થાંભલો ઊભો કરીને ૨૦ દિવસમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	રજુઆત સંદર્ભે નવીન પોલ તા.૨૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ઉભો કરી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા
૧૨૨	૦૬.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	વાવ	શ્રી બી જે બ્રહ્મભટ્ટ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૪	રાજપુત સગથાજી રૂપાજી, ગામ: ખીમાનાવાસ, તા.વાવ, મો.૯૭૧૪૦૦૧૯૯૯	વીજળીકરણ માટેની વિવિધ યોજનાઓને લગતી માહિતી લોક દરબારમાં આપવા બાબત ૧-એક જ સર્વેનંબરમાં બીજું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેની માહિતી આપવા બાબત, ૨- જૂલાઈ-૨૦૧૭ માં અતિ ભારે વરસાદના કારણે થયેલ નુકશાનમાં વાવ સબ ડીવીઝન ખાતે કૃષિ વીજ બીલ માફ કરવામાં આવેલ તેની માહિતી આપવા બાબત, ૩ ઘર વપરાશ માટેના નવીન વીજ જોડાણ જેવા કે ગરીબ, ઓછી આવકવાળા, બીપીએલ, અનુસૂચિત જન જાતિ અને આર્થિક અને	હાલમાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવાનું ચાલુ છે. જેમાં ૩૧.૧૨.૨૦૧૭ સુધીની નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણની અરજીઓનું કામ પ્રગતિમાં છે. ૧) એક જ સર્વેમાં બીજું નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે ૮ એકર થી વધારે જમીન હોય તો મળવા પાત્ર છે. તેમજ હયાત ખેતીવાડી વીજ જોડાણમાં જરૂરીયાત મુજબ લોડ વધારો કરી બે મોટર વાપરવાની અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવે છે. વાવમાં એક સર્વેમાં બીજું નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે કોઈ અરજી આજદિન સુધી નોંધાયેલ નથી. ૨- જૂલાઈ-૨૦૧૭ માં અતિ ભારે વરસાદના કારણે થયેલ નુકશાનમાં વાવ સબ ડીવીઝન ખાતે માહે- ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ કૃષિ વીજ બીલ માફ કરવામાં આવેલ છે. ૩- સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલ પરિપત્ર મુજબ		નિકાલ		નવા કનેક્શન



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							□ શૈક્ષણિક પછાત માટેની જાણકારી આપવા બાબત.	□ જૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ ૦ તો ૨૦ નો બીપીએલ સ્કોર ધરાવતા લાભાર્થી તથા SCP યોજના હેઠળ અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓને ગામતલમાં વિના મુલ્યે ઘર વપરાશ માટે વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે. જેમાં હળવા કે ભારે વીજ લાઇનના રેષાઓ પણ નાખવામાં આવે છે.				
૧૨૩	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ભીલડી	શ્રી કે આર ડાભી, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬	ઘાસુરા નૂરમહમ્મદ ગુલાબખાન, ગામ વિરુવાડા, તા.ડીસા મો.૯૯૯૮૮૧૮૪૩૭ / ૯૭૭૩૪૬૭૩૧૧	નવિન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ સર્વે ન-૯૮ માં મેળવવા બાબત	સદર અરજીના અનુસંધાને સર્વે ન-૯૭(જૂનો-૧૩પૈકી૧પૈકી૪) માં મોજે ગામ: વિરુવાડા માં નવિન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે તારીખ ૨૯.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ પાવતી નં-૫૦૦૬૬ થી ૨૦૦ રૂપિયા રજીસ્ટ્રેશન પેટે ભરપાઈ કરેલ છે. જે અરજીના અનુસંધાને પત્ર નં. BHD/T/ DARKZONE/R-369/ 18.01.2018ના રોજ બોર બનાવવાં માટે નોટિસ પાઠવેલ છે. ત્યાર બાદ સદર અરજદાર દ્વારા સર્વે નંબર ૯૭(જૂનો-૧૩પૈકી૧ પૈકી૪) થી ૯૮(જૂનો-૧૩પૈકી૩) માં વીજ જોડાણ સ્થળ ફેર કરવા માટે તારીખ ૧૨.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ પાવતી નં-૦૩૬૭૪૬ થી ૨૦૦=૦૦ રૂપિયા ભરપાઈ કરેલ છે. પરંતુ સદર અરજદારના સર્વેના-૭૪ (જૂનો-૧૩પૈકી૩) સહભાગીદાર શ્રી ઘાસુરા નૂરમહમ્મદ ગુલાબખાન દ્વારા CGRF માં તારીખ: ૦૩.૦૨.૨૦૧૮ ના ફરિયાદ કરેલ જે પડતર હતી.	અરજદારની અરજીના અનુસંધાને સર્વે નં.-૯૮(જૂનો-૧૩પૈકી૩) માં નવિન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે અંદાજપત્ર ભીલડી પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક- ૧૯૮૪/૨૩.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ આપી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								જે તા.-૦૭.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પેટા વિભાગીય કચેરી ભીલડી ખાતે પરત ખેંચવા માટે અરજી આપેલ છે. જે CGRF ને જાણ કર્યા બાદ તેમની સ્થળ ફેરની અરજીને તાંત્રિક રીતે યોગ્ય હસે તો મંજૂરી આપી બોર બનાવવાની નોટિસ ફરીથી નવીન સ્થળે ૧ માસમાં આપવામાં આવશે.				
૧૨૪	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૦૧	શ્રી.બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	રબારી કલ્યાણભાઈ ગોવાભાઈ, રાણપુર આથમનો વાસ, તા.ડીસા મો.નં.૯૭૧૨૦૬૮૪૦૦	મોઢેશ્વરી સોસાયટી અને શ્રીજી વિલા ની વચ્ચેથી નીકળતાં ૧૧ કેવી રાણપુર એજી ફીડર ને કેબલ નાખવા બાબત.	સદર અરજીના અનુસંધાને રાણપુર એજી ફીડર વર્ષ-૨૦૦૬માં ચાલુ કરવામાં આવેલ છે ત્યારબાદ મોઢેશ્વરી સોસાયટી અને શ્રીજી વિલા વર્ષ-૨૦૧૦માં એન.એ. કરી નવીન સોસાયટીઓ લીને ની નીચે બનાવવામાં આવેલ છે. આમ સદર લાઇન નીચે બાંધકામ કરવું તે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ મુજબ ગેરકાયદેસર છે.નિયમ અનુસાર આપના દ્વારા અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ કરવાની લેખિત સમ્મતિ આપ્યા બાદ તાંત્રિક રીતે યોગ્ય હસે તો સદર વિસ્તારમાં અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાખી આપની અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૧૨૫	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૦૧	શ્રી.બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	કોળી વકતાજી ઇગનજી મો.નં.૯૯૭૮૫૮૬૭૪૬	શ્રી ફેજ સર્વિસ કેબલ બળી ગયેલ હોવાથી બદલવા બાબતે	આપની અરજીના અનુસંધાને બળેલ કેબલ તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૨૬	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૦૧	શ્રી.બી.એન.પરમાર, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧	જાટ રામજી પુનમાજી મો.નં.૯૪૨૯૩૦૮૩૩૧	શ્રી ફેજ સર્વિસ કેબલ બળી ગયેલ હોવાથી બદલવા બાબતે	આપની અરજીના અનુસંધાને બળેલ કેબલ તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૨૭	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા શહેર	શ્રી એચ આર બબેરવાલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪	અશોક ઇંડરદ્રીજ, ગાંધી ચોક, ડીસા, મો.૯૯૯૮૩૧૮૫૭૦	લાઇટ ડીમ કુલ થવા બાબત	અરજીના અનુસંધાને તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ટીસીનું સમારકામ કરીને ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૨૮	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૦૨	શ્રી એચ.એસ મકવાણા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	વાઘરી દુધાભાઇ મોહનભાઇ કે/ઓ નરોત્તમભાઇ પ્રજાપતી, મુ.જુનાડીસા, તા.ડીસા, જી.બ.કાં મો.નં.૯૯૭૯૯૯૦૭૦૪	અમારા ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના વાયર ઢીલા હોવાથી ફોલ્ટ થવા બાબત	અરજીના અનુસંધાને તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર વીજ કનેક્શનના વાયરનું સમારકામ કરેલ છે તથા સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૨૯	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	ડીસા ગ્રામ્ય-૦૨	શ્રી એચ.એસ મકવાણા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯	રબારી જામાભાઇ વિહાભાઇ, મું.આસેડા, તા.ડીસા, જી.બ.કાં મો.નં.૯૯૧૩૦૬૬૫૩૧	ખેતિવાડી વીજ કનેક્શનનો સર્વિસ કેબલ બળી જવા બાબત	અરજીના અનુસંધાને તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બળેલ કેબલ બદલી નવિન કેબલ લગાવી ચાલુ કરી અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૩૦	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે.એન ઘોળકિયા, નાયબ ઈજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	આચાર્ય શ્રી વિનય વિધ્યા મંદિર ખોડાપ મો.નં.૯૪૨૬૮૯૭૧૯૫ ૦૨૭૪૭-૨૩૬૨૫૬	શાળા કમ્પાઉન્ડ માં થી પસાર થતી હાઇ વોલ્ટેજ ની લાઇન ખસેડવા બાબત	સદર અરજીના અનુસંધાનમાં આચાર્યશ્રી વિનય વિધ્યા મંદિરને શિહોરી પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક-૧૪૬૪/૦૮.૦૩.૨૦૧૮થી સદર શાળા જો સરકારી(GRANTED) હોય તો તેના દસ્તાવેજ પુરાવા અત્રેની કચેરીએ રજૂ કરવા જેથી સદર લાઇન વિનામુલ્યે ખસેડવામાં આવશે.અથવા શાળા સરકારી (GRANTED) શાળા ન હોય તો	સદર લાઇન ખસેડવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.પરંતુ હાલ સ્કૂલમાં બોર્ડની પરીક્ષા ચાલુ હોઇ તા.-૨૫.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ રવિવારના દિવસે વિલેજ ટી.સી. ખસેડી નવીન જગ્યાએ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								સદર લાઇન ખસેડવા માટે આચાર્ય શ્રી વિનય વિધ્યા મંદિર ખોડાની અરજીનું રજીસ્ટ્રેશન સાથે જરૂરી પુરાવા રજુ થયેથી વડી કચેરી થી મંજૂરી મળ્યેથી આપને અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવશે. જે ભરપાઈ કર્યા બાદ સદર વીજ લાઇન ખસેડવામાં આવશે.				
૧૩૧	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	એલ એસ ટી સી ના રિપોર્ટિંગ માટે કોઈ મટિરિયલ આવતું નથી	એલ એસ ટી સી ના રિપોર્ટિંગ માટે જરૂરિયાત મુજબ વ્યવસ્થા કરી ફરિયાદનું સમયસર નિવારણ કરવામાં આવે છે. તેમજ હાલમાં કોઈ એલ.એસ.ટી.સી. બંદ હોય તેવી કોઈ ફરિયાદ પડતર નથી.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ	
૧૩૨	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	પિન ઇન્સુલેટર ને લગતા બોલ્ટ અને વાઈસર આપવા બાબત	સદર બાબત માલ સામાન ની ઉપલબ્ધતા મુજબ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ	
૧૩૩	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	૭૦ એમ એમ નો કેબલ આપવા બાબત	હાલ ૭૦ એમએમનો કેબલ જે અરજદારો નું વીજ જોડાણ કરારીત વિજભાર મુજબ આપવામાં આવે છે. તેમજ બળી ગયેલા કેબલના લીધે હાલમાં કોઈ કનેક્શન બંદ નથી. કેબલ બદલવાની જરૂર મુજબ કેબલ બદલી આપવામાં આવે છે, અથવા રીપેર કરી આપવામાં આવે છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ	
૧૩૪	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	ટ્રી કટીંગ નો કોન્ટ્રાક્ટ આપવા બાબત	લાઇનનું સમારકામ લાઇન સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવે છે તથા મજૂરો દ્વારા પણ ટ્રી કટીંગ નું કામ પણ કરવામાં આવે છે. તેમજ ટ્રી કટીંગનો કોન્ટ્રાક્ટની જરૂર મુજબ આપવામાં આવશે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૩૫	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	સિંગલ ફેજ સર્વિસ વાયર માં સાંધા હોય અથવા બળી ગયેલ હોય તો ચાર્જ ભરાયા વગર બદલી આપવા બાબત	સદર ચાર્જ કંપની દ્વારા નિયત કરેલ હોય, તે મુજબ વસૂલ કરવા માં આવે છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૩૬	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	મીટર વાળા ખેતીવાડી વિજ્ઞોડાણ નું બિલિંગ દર બે માસે કરવું	મીટર વાળા ખેતીવાડી વીજ જોડાણોનું વિજભાર મુજબ ૧૫ હો.પા. થી વધારે વિજભાર વાળા વીજ જોડાણોનું દર માસે તેમજ ૧૫ હો.પા.થી નીચેના વિજભાર વાળા વીજ જોડાણોનું દર માસે બિલિંગ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૩૭	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	લોડ વધારા માં એલટીવીઆર માપીને ટીસી કરી આપે છે તેની જગ્યાએ જને એલટી લાઇન હોય તેને બોર પર ટીસી કરી આપવી	એલ.ટી. લાઇન ધરાવતા વીજ ગ્રાહકોને ૬% કરતાં વધારે એલટીવીઆર હોય તો નવીન વીજ ટ્રાન્સફોર્મર કરી આપવામાં આવે છે. ૬% કરતાં ઓછા એલટીવીઆર માં વીજ ગ્રાહકોને લો વોલ્ટેજનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૧૩૮	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	બીપીએલ લાભાર્થીઓ ને એફ.એચ. સ્કીમ માં સમાવેશ કરી સિંગલફેજ ઘર વપરાશ નું મીટર આપવું	ગામતળ વિસ્તારમાં આવતા બીપીએલ લાભાર્થીઓને સિંગલ ફેજ વીજ જોડાણ સરકારશ્રીની યોજના મુજબ વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૩૯	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	ફાર્મ હાઉસ માં ગામતળ પ્રમાણે એસ્ટીમેટ આપવું	અરજદાર દ્વારા ગામતળ બહારના વિસ્તારમાં આવતા અરજીઓ અન્વયે પ્રવર્તમાન પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૧૪૦	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	કંપની એ ૩૫૦૦ વાળી સ્કીમ માં ફાર્મ હાઉસ કનેક્શન આપેલ નથી તેની વ્યવસ્થા કરવી	અરજદાર દ્વારા ગામતળ બહારના વિસ્તારમાં આવતા અરજીઓ અન્વયે પ્રવર્તમાન પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્ત જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૪૧	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	શિહોરી સબડિવિઝન ના ગ્રાહકો તથા ફિડરો તથા સબ સ્ટેશન વધુ હોવાથી કામ નું ભારણ હોવાથી નવીન સબ ડિવિઝન બનાવવું	સબ ડિવિઝનના કાર્યભારને ધ્યાનમાં રાખી તેનું વિભાજન કરવામાં આવે છે. શિહોરી સબ ડિવિઝનના વિભાજનના જીએસઓ-૪ મુજબના ધારાધોરણ મુજબ પુર્તતા થતી ન હોઇ હાલમાં વિભાજન કરવું શક્ય નથી		નિકાલ		એચ.આર
૧૪૨	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	જે પ્રેડ્ડો સ્વૈચ્છિક લોડ માંગે તેને લોડ વધારો આપવો IC કરવું નહીં તથા ૧૫ દિવસ નો સમય આપવો.	વીજ કનેક્શન ની ચકાસણી નિયમાનુસાર અને સર્વ ગ્રાહ્ય પદ્ધતિ દ્વારા કરવા માં આવે છે અને જો તેમાં અરજદાર કરારીત કરતાં વધારે વિજભાર વાપરતો હોય કે કોઈ ગેર રીતિ આચારતા હોય તો નિયમાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવા માં આવે છે.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૧૪૩	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	જે ચેકિંગ કરેલ છે તેમને કાંકરેજ પુરપીડિત વિસ્તાર હોવાથી તેમને ઇંડ ની ૨કમ ના ૧૫% લેખે જૂના ૪૮૦૦ રૂપિયા લેખે ગણવું	વીજ ચેકિંગ બાદ કંપનીના નિયમોનુસાર કલમ-૧૨૬ અનુસાર પુરવણી બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા યોગ્ય રજુઆત સમય મર્યાદામાં કર્યા બાદ પુરવણી બિલ ની આખરી આંકારણી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		વીજ ચેકિંગ
૧૪૪	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	એજી મીટર વાળા બિલ બે માસે આપવા મીટરભાડું બે માસ નું લેવું અને એક મહિનાનું મીટરભાડું બંદ કરવું	એજી. મીટર વાળા વીજ જોડાણોમાં પ્રતિમાસ મીટર ભાડું વસૂલ કરવામાં આવે છે જેથી એક માસે વીજ બિલ આપવામાં આવતું હોય તો એક માસનું તેમજ બે માસનું આપવામાં આવતું હોય તો બે માસનું મીટર ભાડું વસૂલ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૪૫	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	લોડ વધારા ની અરજી એ-૧ ફોર્મ સાથે લેવી બીજા કોઈ દસ્તાવેજ માગવા નહીં	એ-૧ ફોર્મ સાથે અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો માંગવાનું કારણ જે તે ગ્રાહક પોતે જ પોતાના કનેક્શનમાં ફેર ફાર કરવી રહ્યો છે , અને તે ફેરફાર કરવા માગે તે સમયે પોતે માલિક છે તે પ્રસ્થાપિત થાય તે હેતુ છે. આથી સદર બાબતે માલિકીના દસ્તાવેજો સિવાય કોઈ દસ્તાવેજો માંગવામાં આવતા નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૪૬	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા ૧	શિહોરી	શ્રી કે એન ઘોળકિયા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯	ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ મો.નં.૯૯૭૪૨૩૬૩૯૧	જે ગ્રાહકો લોડ વધારો માગે તેની સાથે ટેસ્ટ રિપોર્ટ લઈ લેવો જેથી ગ્રાહક ઇંડ માથી બચી જાય	લોડ વધારો માગ્યા બાદ નિયમાનુસાર અંદાજ પત્ર ભરપાઈ થયા બાદ , કામ પૂર્ણ થયા બાદ ટેસ્ટ રિપોર્ટ સ્વીકારવા માં આવે છે		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૪૭	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૧	શ્રી.એસ.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	તરક કાળાભાઈ ઉકાભાઈ મું.ધાનેરા તા.ધાનેરા મો.નં.૮૧૨૮૫૯૯૩૪૦	સ્મસાન માથી એલ.ટી લાઇન ઉંચી કરવા બાબત.	સ્મસાન વાળી એલ.ટી લાઇન દ્વારા મણિબેન હોસ્પિટલ ને પાવર સપ્લાય આપવામાં આવે છે. સદર એલટી લાઇન માં સ્મસાન વિસ્તાર માથી પસાર થતી સદર એલટી લાઇન ના વાયર ઢીલાં હતા તે ગાળા ના વાયર તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ખેચી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૪૮	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૧	શ્રી.એસ.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	કણબી ગણેશા ભૂરા ગામ- સામરવાડા. મો.નં.૯૪૨૭૦૪૩૧૬૫	ખેતીવાડી વીજ જોડાણનો બળેલો કેબલ બદલી આપવા બાબત.	સદર ગ્રાહક ૨૭.૫ એચપી નું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તેમની અરજીના અનુસંધાને ચેક કરતાં તેમનો સર્વિસ કેબલ બળેલો માલૂમ પડતાં તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન કેબલ લગાવી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૪૯	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૧	શ્રી.એસ.આર.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫	ધાંચી પોપટલાલ લક્ષ્મણભાઈ મું.ધાનેરા, શિવનગર પાછળ ધાકા ફીડર. મો.નં.૯૪૨૭૨૫૨૧૦૩	ખેતીવાડી TC પર જંપર બળી જવા બાબત.	સદર ગ્રાહકની તા.૦૫.૦૩.૧૮ ની અરજીના અનુસંધાને સ્થળ પર ચેક કરતાં તેમની ખેતીવાડી ટીસી ના જંપર જર્જરિત માલૂમ પડતાં નવીન વાયર લગાડી નવીન જંપર તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૫૦	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૨	શ્રી.આર.પી.અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	રાજપુત દરજાજી લલુજી ગામ- શીપા મો.નં.૯૯૭૮૧૬૩૯૧૭	નવીન લાઇન ખેયાઈ ગયેલ હોઈ તે લાઇન ચાલુ કરવા બાબત.	સદર ગ્રાહકને હાલમાં નાનમેડા સબ સ્ટેસન માથી નીકળતા ૧૧ કેવી રવિયા ફીડરમાથી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. ૧૧ કેવી રવિયા ફીડર ઉપર હાલ ૨૦૦ AMP લોડીંગ છે. જેનું વિભાજન DDUGJY સ્કીમ અંતર્ગત મંજૂર કરી તેનું વિભાજન કરી શિયા સબ સ્ટેસનમાથી નવીન ૧૧ કેવી ગંગોત્રી ફીડર ઊભું કરવામાં આવેલ છે.	સદર વીજ ફીડરની પેનલ અને કેબલ નાખવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. સદર નવીન ફીડર તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ચાર્જ કરી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૫૧	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૨	શ્રી.આર.પી.અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	ઠાકોર લંકાશબાઈ ઇન્દ્રસિંહ મું.પો.વીછીવાડી. મો.નં.૯૯૧૩૫૫૭૩૩૩	નામ બદલીનું એસટીમેટ કોપી આપવા બાબત.	સદર અરજદાર ગ્રાહક નંબર- ૭૧૪૬૮/૯/૮ થી ઠાકોર ખેમજીભાઈ વરજંગભાઈ ના નામે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તેમણે ઠાકોર ખેમજીભાઈ વરજંગભાઈ થી ઠાકોર લંકાશબાઈ ઇન્દ્રસિંહ ના નામે ખેતીવાડી વીજ જોડણનું નામ બદલી કરવા માટે તા.૦૮.૦૨.૧૮ ના રોજ અરજી દાખલ કરેલ. તેના અનુસંધાને વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર-૧૪૦૯/૨૧.૦૨.૧૮ થી નામ બદલીની મંજૂરી આપતા સદર ગ્રાહકને તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે. અંદાજપત્ર ના નાણાં ભરપાઈ થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૫૨	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૨	શ્રી.આર.પી.અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	રબારી જોગાભાઈ ફગલુભાઈ મું.-વાસણ. મો.નં.૯૯૦૯૪૬૬૬૯૮૫	લોડ વધારાની ડી.પી ચાર્જ કરી આપવા બાબત.	સદર ગ્રાહક ૭૧૪૬૯/૧૦૯/૮ થી ૩ એચપી નું વીજ જોડાણ ધરાવતા હતા . તેમણે તા.૧૮.૧૦.૧૭ ના રોજ ૩+૨૮=૩૧ એચપી નું વીજ જોડાણ કરવા માટે અરજી દાખલ કરેલ. જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ થઈ જતાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવા માટે જરૂરી ૨૦૦ મીટરની નવીન એચટી લાઇન ઊભી કરી નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી વીજ જોડાણ તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૫૩	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ધાનેરા-૨	શ્રી.આર.પી.અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮	અમારાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ મું.મોટમેડા મો.નં.૯૪૨૬૮૯૫૨૯૪	ખેતીવાડી નવીન ફીડરની લાઇન ચાલુ કરવા બાબત.	સદર ગ્રાહકને હાલમાં જડિયા સબ સ્ટેસન માથી નીકળતા ૧૧ કેવી મોટામેડા ફીડરમાથી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. ૧૧ કેવી મોટામેડા ફીડર ઉપર હાલ ૨૦૦ AMP લોડીંગ છે. જેનું વિભાજન ડીડીયુજેજીવાય સ્કીમ અંતર્ગત મંજૂર કરી તેનું વિભાજન કરી મલોત્રા સબ સ્ટેસનમાથી નવીન ૧૧ કેવી ગણેશ ફીડર ઊભૂ કરવામાં આવેલ છે. નવીન ફીડરનું લાઇનનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે પરંતુ ૧૧ કેવી પેનલ બાકી હોવાથી નવીન ફીડર ચાલુ થઈ શકેલ નથી.	સદર ફીડર તા.-૧૪.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન
૧૫૪	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	પાંથાવાડા	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	જોશી નરેશભાઈ ગિરધરલાલ ગામ - આત મો.નં.૯૯૨૫૬૫૧૯૦૫	ઘંટીનું કનેક્શન ને ડીપી અલગ કરી આપવા બાબત.	આત ગામમાં ડીડીયુજેજીવાય યોજનામાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ૨૭૦ મીટર નવીન એચટી લાઇન ઊભી કરી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જરૂરી કેપેસિટીનું ૬૩ KVA નું લેવલ-૨ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી દિન-૧૫ માં નવીન ટીસી ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.	આત ગામમાં ડીડીયુજેજીવાય યોજના અંતર્ગત નવીન ટ્રાન્સફોર્મર તા.-૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ ચાલુ કરી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૧૫૫	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	પાંથાવાડા	શ્રી.એ.બી.સોલંકી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯	ડાભી બળદેવભાઈ સી ગામ-લાખનાસર મો.નં.૯૭૧૨૭૩૭૧૩૪	ગામ- લાખનાસર (હનુમાનપુરા) માં નવીન ટીસી ઊભી કરવા બાબત.	લાખનાસર ગામમાં ડીડીયુજેજીવાય યોજનામાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ૩૨૦ મીટર નવીન એચટી લાઇન ઊભી કરી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જરૂરી કેપેસિટીનું ૬૩ કેવીએ નું લેવલ-૨ ટ્રાન્સફોર્મર ચડાવી દિન-૧૫ માં નવીન ટીસી ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.	લાખનાસર(હનુમાનપુરા) ગામમાં ડીડીયુજેજીવાય યોજના અંતર્ગત નવીન ટ્રાન્સફોર્મર તા.- ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ ચાલુ કરી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૫૬	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	ઝેરડા	શ્રી. એમ. એમ. બાંડી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪	રબારી વરધાંજી કરણજી ગામ- ભડથ મો.નં.૯૬૬૨૪૭૯૯૮૩	પાવર પૂરતો ન મળવા બાબત.	સદર ગ્રાહકને ૧૧ કેવી બાઈવાડા ફીડર ઉપરથી પાવર સપ્લાય આપવામાં આવેલ છે. બાઈવાડા ફીડર ઉપર આવતા તમામ ગ્રાહકોને એચવીડીએસ યોજના હેઠળ સમાવેશ કરી દરેકને અલગ ટ્રાન્સફોર્મર યોજના છે. સદર ફીડર ઉપર આવતા તમામ ગ્રાહકોને ટ્રાન્સફોર્મર કરવા માટેનું કામ હાલ પ્રગતિમાં છે. સંપૂર્ણ કામ દિન-૬૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર ગ્રાહકના એચવીડીએસ યોજના અંતર્ગત તા- ૧૨.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરી લો વોલ્ટેજની અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૧૫૭	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૧	શ્રી.એમ.ટી.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૬૧૮૪૮૧	હરીજન સામતાભાઈ કરમશીભાઈ મું.મોટી પાવડ તા.થરાદ મો.નં.૯૪૨૯૨૯૯૬૪૬	સિંગલ ફેજ મીટરમાથી લાઇટ ના આવતી હોવાથી તપાસ કરવા બાબત.	તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારશ્રી હરીજન સામતાભાઈ કરમશીભાઈ દ્વારા થરાદ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે સિંગલ ફેજ વીજ મીટરમાં લાઇટ ના આવતી હોવાથી સ્થળ પર ચેક કરાવતા સ્ટેટિક મીટરનો બ્લોક બળેલ હોવાથી તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર બદલી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૧૫૮	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૧	શ્રી.એમ.ટી.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૬૧૮૪૮૧	દરજી નરબતાભાઈ પ્રાગાભાઈ મું.ચારડા તા.થરાદ મો.નં.૯૯૭૯૪૦૨૮૩૫	ઘર વપરાશ મીટરનો સર્વિસ કેબલ ખરાબ થઈ ગયેલ હોવાથી બદલી આપવા બાબત.	અરજદાર શ્રી. દરજી નરબતાભાઈ પ્રાગાભાઈ ગામ- ચારડા દ્વારા તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ થરાદ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ઘર વપરાશ વીજ મીટરનો કેબલ ખરાબ થઈ ગયેલ હોવાથી બદલી આપવા ની અરજીના આધારે સ્થળ તપાસ કરાવતા સર્વિસ વાયર બળેલ હોવાથી તા.૦૪.૦૩.૧૮ ના રોજ સર્વિસ વાયર બદલી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		જનરલ Misc.

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૫૯	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૧	શ્રી.એમ.ટી.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૬૧૮૪૮૧	ઠાકોર ભવજી મોલજી મું.કુંભારા તા.થરાદ મો.નં.૯૭૨૭૮૧૪૯૭૫	ખેતીવાડી થી ફેજ મીટરનો કેબલ બળી જવા બાબત.	અરજદાર શ્રી. ઠાકોર ભવજી મોલજી ગામ- કુંભારા દ્વારા તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ થરાદ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે થી ફેજ ખેતીવાડી વીજ મીટરનો કેબલ બળી જવા બાબત ની તપાસ કરતાં થી ફેજ મીટરનો કેબલ બળી ગયેલ હોવાથી તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ સર્વિસ કેબલ બદલી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		જનરલ Misc.
૧૬૦	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૧	શ્રી.એમ.ટી.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૬૧૮૪૮૧	રાજપૂત વિક્રમભાઈ દુદાભાઈ મું.થરાદ તા.થરાદ મો.નં.૯૮૭૯૫૩૫૬૧૫	વારેવાર વાયર બળી જવાથી કાયમી ધોરણે નિકાલ લાવવા બાબત.	અરજદાર શ્રી. રાજપૂત વિક્રમભાઈ દુદાભાઈ ગામ- થરાદ માં ગ્રાહક નંબર ૭૧૫૦૧/૦૪૧૭૫/૪ થી ૫૦૦ વોટનું કોમર્શિયલ વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તેમની અરજીના આધારે તેમનો સર્વિસ કેબલ તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નવીન આર્મ્ડ સર્વિસ કેબલ લગાડી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		જનરલ Misc.
૧૬૧	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૨	શ્રી. એલ. જી. રાઠોડ નાયબ ઇજનેર મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	સરપંચ શ્રી. પટેલ રાધાબેન અજેસીભાઈ દાંતિયા ગામ પંચાયત મો.નં.૯૭૨૩૭૪૬૩૫૨	૧૧ કેવી નવું ફીડર ઊભું કરેલ છે પણ ઝડપી ચાલુ કરવા બાબત.	સદર ગ્રાહકને હાલમાં પીલુડા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી વળાદર ફીડરમાંથી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. ૧૧ કેવી વળાદર ફીડર ઉપર હાલ ૨૫૦ AMP લોડીંગ છે. જેનું વિભાજન ડીડીયુજેજીવાય સ્કીમ અંતર્ગત મંજૂર કરી તેનું વિભાજન કરી પીલુડા સબ સ્ટેશનમાંથી નવીન ૧૧ કેવી પુનમ ફીડર ઊભું કરવામાં આવશે.	નવીન ફીડરની લાઈનનું કામ પૂર્ણ થયેલ છે. ૧૧ કેવી પેનલ નું કામ પણ પૂર્ણ થયેલ છે. સદર ફીડર તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ચાર્જ કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬૨	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૨	શ્રી. એલ. જી. રાહોડ નાયબ ઇજનેર મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	ધી. દૂધ ઉત્પાદક મંડળી રાહ (શ્રી. એચ.એન.પટેલ) મો.નં.૯૯૨૫૯૫૧૪૩૪	કેબલ બળી જવા બાબત.	અરજદાર શ્રી. એચ. એન. પટેલ દ્વારા તા.૨૭.૦૨.૧૮ ના રોજ કેબલ બળી જવા બાબતની અરજી પેટા વિભાગીય કચેરી થરાદ-૨ ખાતે આપેલ જેના અનુસંધાને તપાસ કરાવતા ધી. રાહ દૂધ ઉત્પાદક મંડળી નો કેબલ બળી ગયેલ હોવાથી તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કેબલ બદલી અરજી નો નિકાલ કરેલ છે.		નિકાલ		જનરલ Misc.

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬૩	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	થરાદ-૨	શ્રી. એલ. જી. રાહોડ નાયબ ઇજનેર મો.૭૪૩૪૮૫૮૯૧૭	શ્રી. ગોકુળ એગ્રો માર્કેટ મું. પીલુડ તા.થરાદ મો.નં.૯૪૨૭૪૮૬૪૫૧	નવીન ૧૧ કેવી જ્યોતિગ્રામ ફીડર ચાલુ કરવા બાબત.	સદર ગ્રાહકને હાલમાં પીલુડા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી પેપર જેજીવાય ફીડરમાંથી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. ૧૧ કેવી પેપર જેજીવાય ફીડરનું ડીડીયુજેજીવાય સ્કીમ અંતર્ગત વિભાજન કરી દૂધવા સબ સ્ટેસનમાંથી નવીન ૧૧ કેવી શીતલ ફીડર ઉભું કરવામાં આવેલ છે. નવીન ફીડરનું લાઇનનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે, પરંતુ ૧૧ કેવી પેનલ બાકી હોવાથી નવીન ફીડર ચાલુ થઈ શકેલ નથી. જે નવીન પેનલ મલ્ચેથી સદર ફીડર ચાલુ કરી સદર અરજીનું દિન ૩૦માં નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સદર ફીડરની પેનલ તા.- ૧૩.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ છે. સદર ફીડર તા.-૨૬.૦૪.૨૦૧૮ના રોજ ચાજ કરેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	ફીડર વિભાજન
૧૬૪	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	લાખણી	શ્રી એસ.પી અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર (હીરાભાઈ પુંજાભાઈ રબારી). ગામ.કમોડી. તા.લાંખણી મો.નં.૯૪૨૯૭૧૮૨૬૭	LT લાઇનના થાંભલા ખસેડી આપવા બાબત.	તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારશ્રી દ્વારા લાખણી પે.વિ.કચેરી ખાતે એલટી લાઇનના થાંભલા ખસેડી આપવા માટેની અરજીના અનુસંધાને પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર કમોડીના કેમ્પસમાં નડતર રૂપ એલટી લાઇનના થાંભલા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી ડીઆઈએસએસ રૂરલ સ્કીમ અંતર્ગત પત્ર નંબર - ૯૧૧૬/૧૨-૧૨-૧૭ ના રોજ આપેલ છે. સદર કામ દિન- ૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર, કમોડીના કેમ્પસમાં આવેલ નડતરરૂપ વીજ થાંભલો તા.૧૨.૦૩.૧૮ના રોજ ખસેડી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬૫	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	લાખણી	શ્રી એસ.પી અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	કણબી કસ્તૂરજી ભીખાભાઈ ગામ.ગેળા તા.લાખણી મો.નં.૯૪૨૯૭૧૮૬૦૯	એલટી લાઇન ના બે પોલ નુ સીમેંટ ખવરાઈ જવા અંગે.	તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારશ્રી કણબી કસ્તૂરજી ભીખાજી ગામ ગેળા દ્વારા લાખણી પેટાવિભાગની કચેરી ખાતે એલટી લાઇન ના બે પોલ ની સીમેંટ ખવરાઈ ગયેલ હોવાની અરજીના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરતાં તેમના ખેતીવાડી વીજ જોડાણના એલટી લાઇનના પોલ ખવાઈ ગયેલ માલુમ પડેલ છે. સદર ખવાઈ ગયેલ પોલ દિન-૧૫ માં બદલી આપવામાં આવશે.	સદર અરજીના અનુસંધાનમાં તા.-૧૭.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ ખવરાઈ ગયેલો વીજ થાંભલો બદલવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો ગયેલ પરંતુ સદર વીજ થાંભલાની આજુબાજુ અરજદારશ્રી દ્વારા પતરાંનું ઢાળિયું બનાવી દીધેલ હોઈ સદર ઢાળિયું ખોલી આપવા માટે અરજદારને લાખણી પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક-૧૧૬૧/૧૭.૦૩.૨૦૧૮થી જાણ કરવામાં આવેલ છે. સદર થાંભલાને ખસે શકે તેવો ન હોઈ હયાત જગ્યા પર બોક્સીંગ ભરી અરજદારની ફરિયાદ નું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નવા પોલ નાખવા
૧૬૬	૦૯.૦૩.૧૮	પાલનપુર	ડીસા-૨૦	લાખણી	શ્રી એસ.પી અસારી નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬	પી. કે દેસાઈ ગામ.કાતરવા તા.લાખણી મો.નં.૯૭૨૭૭૩૦૫૧૬	કાતરવા ગામમાં રસ્તામાં આવતા એલટી લાઇનના ના થાંભલા ખસેડી આપવા બાબત.	કાતરવા ગામમાં આવતા એલટી લાઇનના થાંભલા ખસેડવા માટેની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પત્ર નંબર-૪૬૩૩/૧૨.૬.૧૭ થી ડીઆઈએસએસ રૂરલ યોજનામાં આપી દેવામાં આવેલ છે. સદર એલટી લાઇનના થાંભલા દિન-૧૫ માં ખસેડી આપવામાં આવશે.	કાતરવા ગામમાં આવેલ એલટી લાઇનનો થાંભલો તા.૧૬.૦૩.૧૮ના રોજ ખસેડી સદર અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬૭	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા- નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	ડોડીયા અશરફભાઈ હબીબભાઈ -માહી મો.નં.૯૯૭૮૭૫૦૬૭૮	ખેતીવાડી વીજજોડાણને કેબલ વાયરની જગ્યાએ લાઇન ખેચી કનેક્શન આપવા બાબત .	સદરહુ માહી મુકામે ,ડોડીયા અશરફભાઈ હબીબભાઈ ના નામથી, ગ્રાહક નંબર ૭૦૬૧૧/૦૦૫૯૮/૦ - (એજી -૭૯ ), ૬૫.૦ હો.પા. થી ખેતીવાડી વીજજોડાણ આવેલ છે . સદરહુ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નો ડીપીથી ૭૫ મીટર ૭૦ એમએમર ના કેબલ વાયર ને ૧૧ કેવી માહી ફીડર ના બે થાંભલાની નીચે બાંધી ઓરડીમાં વીજજોડાણ આપેલ છે . સદરહુ કેબલ લાંબો હોવાથી વારંવાર છેડા બળી જવાની ફરિયાદ હોવાથી ,હળવા દબાણની એલટી લાઇનના બે થાંભલા ઊભા કરી ,ઓપન કંડક્ટર ની લાઇન ખેચીને વીજજોડાણ ચાલુ કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરેલ છે .		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૬૮	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા- નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	પ્રજાપતી દશરથભાઈ મોહનભાઈ - રજોસણા મો.નં.૯૪૨૭૬૪૪૭૭૭	વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ની બાજુમાં પેટ્રોલ પમ્પ ,તથા ડીપીની આજુબાજુ શેડ બાંધકામ હોઈ ,ડીપી બદલી શકાય તેમ ના હોવાથી ,ડીપીની જગ્યા બદલવા બાબત .	સદરહુ જગ્યા સિદ્ધપુર-પાલનપુર હાઈવે ઉપર રજોસણામાં ક્લાસીક પેટ્રોલ પમ્પ આવેલ છે તેની બાજુમાં આવેલ છે.સદર જગ્યાએ ડીપીની બાજુમાં ક્લાસિક પેટ્રોલ પમ્પ આવેલ છે તથા ડીપીની આજુબાજુ બાંધકામ થયેલ હોવાથી ,ડીપી બદલવાની જરૂરિયાત થાય ત્યારે બદલી શકાય તેમ ના હોવાથી , સદરહુ ડીપી માં આવતા ગ્રાહક નંબર ૩૨/૧૦૩૨૨/૧ દ્વારા ૪૦ થી ૭૦ kw લોડ તથા ૩૨/૧૦૨૫૭/૮ દ્વારા ૪.૦ થી ૧૫.૦ kw લોડ વધારાની માગણી કરવાથી લોડ બાયફર કરી ,નવીન જગ્યાએ ND સ્કીમમાં ડીપી ઊભી કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ લાવેલ છે .		નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૬૯	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	છાપી	એ.પી.આગલોડીયા- નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	પુરબિયા નારણભાઈ મોહનભાઈ - બાવળચૂડી મો.નં.૯૬૮૭૭૦૭૭૯૩	નવીન ઊભી કરેલ વીજલાઇન નડતર રૂપ હોવા બાબત	બાવળચૂડી મુકામે નવીન રિલાયન્સ ટાવર ના વપરાશ સાટું ૩-ફેઝ વીજજોડાણ માંગેલ, તેમાં ૧૧ કેવી લાઇન ઊભી કરેલ તે સમયે સરપંચ ને પૂછીને ઊભી કરેલ, પરંતુ પાછળથી અરજદારના જણાવ્યા મુજબ તેમના બાંધકામ/બાઉન્ડરી વગરના પ્લોટની એક બાજુથી પસાર થાય છે. અરજદાર દ્વારા સનદ રજૂ કરેલ જેની તપાસ કરતાં એક થાંભલો પ-ફૂટ દૂર ખસેડવો પડે તેમ છે. સદર કામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર લાઇન ખસેડવાનું કામ તા.- ૧૯.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન
૧૭૦	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	ઠાકોર ભિખાજી મદારજી, ધનવાડા મો.નં.૯૯૨૫૩૦૭૪૦૭	લાઇનના વાયરો ઢીલા હોઈ ખેંચવા બાબત તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ અરજી	સદર ગ્રાહકના પ્રશ્ન બાબતે સ્થળ પર તપાસતા તેમના ગામ ધનાવાડા ના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી કૂવારા ફિડર પસાર થાય છે, તેના થાંભલા નં- નો તાણિયો તૂટી ગયેલ હતો તે તાણિયો તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ નવીન તાણિયો લગાવી વાયરો ખેંચી લાઇનનું સમારકામ કરી આપેલ છે.	તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૧૭૧	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	કાકોશી	એસ.એ.પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧	નાઇ પ્રવીણભાઈ અમૃતલાલ મો.નં.૯૯૦૯૨૫૧૨૧૮	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે મુકેલ ટ્રાન્સફોર્મર ના લંગર વારંવાર પડી જાય છે તથા વોલ્ટેજ ની વધઘટ આવે છે તા.૨૮.૦૨.૧૮ ના રોજ મળેલ અરજી	સદર ટ્રાન્સફોર્મર નું સમારકામ તથા લંગર પરના ડી.ઓ. નવીન બનાવી આપેલ છે અને ફરિયાદ તા.૦૩.૦૩.૧૮ના રોજ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૭૨	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર (T)	શ્રી એમ આર મોઢ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૨	પટેલ ગોવિંદભાઈ ફૂલજીભાઈ મો.નં.૯૮૨૫૧૩૭૧૭૯	ઓગ-સેપ્ટ-બિલ ઓક્ટો-૧૮ નું અને ઓક્ટો-નવે-બિલ ડિસે-૧૮ નું એક બિલ મજરે આપવા ની અરજી તા.૨૫.૦૧.૧૮.	સદર વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર ૨૨૨૦૬/૦૧૨૨૬/૦ નું બિલ ડિસે-જાન-બિલ ફેબ-૨૦૧૮ નું ૫૩૧૦ યુનિટ નું રૂપિયા ૪૧૫૭૧=૮૨ નું વીજ બિલ આપેલ. સદર વીજ મીટર તા.૦૬.૦૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ જેમાં રીડિંગ ૭૧૮૫૬ આવતા અગાઉ ઓગ-સેપ્ટ-બિલ ઓક્ટો-૧૮ નું ૧૯૦૦ યુનિટ અને ઓક્ટો-નવે-બિલ ડિસે-૧૮ નું ૯૫૦ યુનિટ બાદ આપી નવીન વીજ બિલ (૫૩૧૦-૨૮૫૦) ૨૪૬૦ યુનિટ નું રૂપિયા ૨૧૨૬૪=૨૯ નું બનાવી બાકી ની રકમ ૨૦૩૦૭=૫૩ જમા આપેલ જેની ઇ-ઉર્જા માં તા.૨૩.૦૨.૧૮ ના રોજ પ્રોસેસ કરેલ છે.	તા.૨૩.૦૨.૧૮ ના રોજ એલ.ટી બિલિંગ માં પ્રોસેસ કરેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૧૭૩	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર (R)	વ.હ.પારમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૪	માકનોજિયા ઈસ્માઈલ જીવાભાઈ મો.નં.૯૭૨૩૬૨૮૯૬૮	સમોડા ગામ નું ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન નું મીટર ફેલ્ટી બદલવા બાબત.અરજી ની તા.૦૧.૦૩.૧૮	સદર વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર ૨૨૧૧૪/૧૦૧૩૬/૩ નું વીજ મીટર તા.૦૩.૦૩.૧૮ રોજ બદલી કરીને સદર અરજી નો નિકાલ લાવેલ છે	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ મીટર બદલી કરેલ છે	નિકાલ		મીટર બદલવા બાબત
૧૭૪	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર (R)	વ.હ.પારમાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૪	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ખળી મો.નં.૯૯૭૯૨૩૨૨૪૮	ખળી ગામમાં આવેલ મંદિર ની બાજુમાં લાઇનના વાયર નીચે આવેલ હોઈ નવો પોલ ઊભો કરવા બાબત	સદર સ્થળની મુલાકાત તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ કરતાં સદર એલ.ટી.લાઇનનો ગાળો આશરે ૭૦ મીટરનો હોવાથી વચ્ચે નવીન થાંભલો ઊભો કરવાનો થતો હોવાથી સદર આપ નો પ્રશ્ન ટિન ૧૦માં નવીન થાંભલો ઊભો કરી આપના પ્રશ્ન નું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સદર એલ.ટી.લાઇનનો ગાળો ૭૦મીટરનો હોવાથી લાઇનની વચ્ચે નવીન થાંભલો ઊભો કરવાનું કામ તા.-૧૯.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૭૫	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	સિદ્ધપુર (R)	વ.હ.પારમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૪	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ગણેશપુરા મો.નં.૮૫૧૧૧૫૨૪૯૧	મોજે ગણેશપુરાના વણજારા મહોલ્લાની બાજુ માં રમપીર ના મંદિર પાસે ઝાડ ને અડીને આવેલ લાઇનનો કેબલ નાખવો કાતો એંગલ મારીને વાયર દૂર લેવા બાબત	સદર સ્થળની મુલાકાત તા.૦૭.૦૩.૧૮ના રોજ લેતા સદર લાઇનને અડીને ઝાડ આવેલ હોવાથી સદર એલ.ટી.લાઇનનો ગાળો આશરે ૩૫મીટરનો હોવાથી સદર સ્થળ ઉપર ડચમેચમે એલ.ટી.કેબલ નાખી તા.૦૯.૦૩.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરી આપના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	
૧૭૬	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ભીઆ ગ્રામ્ય	નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૧૨૧૫૯	જ્યોત્સના બેન ડી પટેલ( ઉનાવા) મો.નં.૯૯૭૯૦૦૩૩૦૩	અકસ્માત રૂપ વીજ લાઈનના વાયરો ઉંચા કરી આપવા બાબત	તા.૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજલાઇન નીચે નવીન પોલ ઊભો કરી વીજ લાઇનના વાયરો ઊંચા કરી ફરીયાદ નું સંતોષપૂર્ણ નિરાકરણ લાવી આપેલ છે		નિકાલ	નવા પોલ નાખવા	
૧૭૭	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ભીઆ ગ્રામ્ય	નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૧૨૧૫૯	પટેલ અશોકકુમાર ખેમચંદ ભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૧૫૩૪૬૮	રહેણાક વીજ જોડાણ માં નામ બદલી કરી આપવા બાબત	તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ જરૂરી ડિપોઝિટ ભરાવી નામ બદલી કરી આપવામાં આવેલ છે		નિકાલ	જનરલ Misc.	
૧૭૮	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ભીઆ (T)	નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭	મુખ્ય અધિકારી , ભીઆ નગરપાલીકા નં.૦૨૭૬૭૨૪૭૫૦૧	બુધાલાલ શાહ માર્કેટ આગળ ડીપી ના ખુલા વાયર બદલી રબર કોટેડ કેબલ નાખી આપવા બાબત	બુધાલાલ શાહ માર્કેટ નુ બિલ્ડીંગ તોડીને નવીન બનતુ હોવાથી બિલ્ડીંગ ને નજીક થી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇન થી ભવિષ્ય માં અકસ્માત ના થાય તે હેતુ થી તા.૦૧.૦૩.૧૮ આ ડીપીની ૭૦ મીટર એચટી લાઇન આઈપીડીએસ સ્કીમ અંતર્ગત એચટીએબી કેબલ લગાવી અકસ્માતનુ સંભવ દૂર કરી. સદર અરજીનું નિરાકરણ કરેલ છે.		નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૧૭૯	૧૦.૦૩.૧૮	પાલનપુર	સિદ્ધપુર	ઊંઝા (T)	નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭	પટેલ રણછોડદાસ પ્રભુદાસ તથા વિગેરે મો.નં.૯૯૨૪૦૭૫૧૧૧	અમારા હરીપરા માફતિ રો હાઉસ ની બાજુમાં એલટી નો થાભાલો નમી ગયેલ હોવાથી રીપેર કરવા બાબત	સદર મહોલ્લામાં એલટી નો થાંભલો નમી ગયેલ હોવાથી અત્રેની ઓફિસ ના કર્મચારી દ્વારા નવીન ખાડો ખોદી થાભાલો સીધો કરી તા.૦૧.૦૩.૧૮ના રોજ તેની ફરિયાદ નુ સંતોસપૂર્ણ કામગીરી કરી આપેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ