

લોક દરબાર-૨૦૧૮ માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત (તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ ની સ્થિતિએ)

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૨૮	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ શહેર	શ્રી એન.એલ.કાંબડ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૧	પટેલ નારણભાઈ સોમાભાઈ મો.નં.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬	સોલર (રૂફ) માં ઉત્પન્ન થતી વીજળી જે GEB તેમજ ગ્રાહકના પોતાના ઉપયોગમાં આવે છે, પોતાના ઉપયોગની વીજળી બિલ બનાવી તેના યુનિટ બાદ આપ્યા બાદ બાકીના યુનિટ જે GEB ને મળે છે તે ૩.૨૨ રૂપિયા પર યુનિટ આપવામાં આવે છે જે ઘણા ઓછા છે. પરંતુ ફ્યુઅલ ચાર્જ ઉમેરી ૪.૮૭ આપવા જોઈએ.	સોલાર (રૂફ) ટોપમાં ઉત્પન્ન થતી વીજળી જે GEB તેમજ ગ્રાહક પોતાના ઉપયોગમાં લે છે તેમને ૩.૨૨ પ્રતિ યુનિટ આપવામાં આવે છે, આપે જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રતિ યુનિટ ૩.૨૨ રૂપિયા ઓછા હોવાથી પ્રતિ યુનિટ ૪.૮૭ રૂપિયા આપવા જોઈએ, પરંતુ સદર દર સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થાય છે તે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.	રૂફટોપમાં ઉત્પન્ન થતી વીજળી ગ્રાહક દ્વારા વપરાશમાં લીધા બાદ વધારાની વીજળી રૂ.૩.૨૨ પ્રતિ યુનિટ આપવામાં આવે છે. ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આપવામાં આવે છે. જે બરાબર છે.	નિકાલ		સોલર સ્કીમ
૩૨૯	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ શહેર	શ્રી એન.એલ.કાંબડ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૧	પટેલ નારણભાઈ સોમાભાઈ મો.નં.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬	નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ડી.પી. ની આજુબાજુ લોખંડની જાળી લગાડેલ છે, તેમાં ઘણી કચરો ભરાયેલ રહે છે, આ જાળીમાં ભરાયેલ કચરો મ્યુ. કર્મચારી સાથે સાફ થાય તો બંને સંસ્થાને લાભદાયક છે, તે અંગે યોગ્ય કરવા વિનંતી.	નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડી.પી. ની આજુબાજુ લોખંડની જાળી લગાડેલ છે, તેમાં ઘણી વખત કચરો ભરાયેલ હોય છે, જે વારંવાર સાફ કરવામાં આવે છે. હવેથી નગરપાલિકાને પણ જાણ કરી તેમનો પણ સહયોગ મેળવીશું.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૩૦	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ શહેર	શ્રી એન.એલ.કાંબડ નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૧	પટેલ નારણભાઈ સોમાભાઈ મો.નં.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬	અકસ્માત કરંટથી થાય છે જે અંગે ફેટલ, નોન ફેટલ, હુમન/એનિમલ ત્યારે Ex-Gratia રકમ આપવામાં આવે છે, કર્મચારીને પણ ઉપરોક્ત રકમ કેટલી મળે છે તેની જાણકારી જાહેર જનતાને થાય તે અંગે નોટીસબોર્ડ ઉપર સરક્યુલર મૂકવા અને યોગ્ય હોય તો તેની કોપી આપવા વિનંતી.	કરંટથી ફેટલ, નોન ફેટલ, હુમન/એનિમલ ને અકસ્માત થાય ત્યારે Ex-Gratia રકમ આપવામાં આવે છે, જે અંગે જે તે અકસ્માતનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિ કે એનિમલના માલિક/વારસદાર ને રૂબરૂ મળીને માહિતી આપવામાં આવે છે.	નિકાલ		અકસ્માત વળતર	
૩૩૧	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ-૧	શ્રી ડી.એમ.મજમુદાર નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૬	અરવિંદભાઈ જોષ્ઠરામ પ્રજાપતિ મો.નં.૯૪૨૬૫૨૦૭૭૫	મારા વીજ જોડાણ નંબર ૨૦૪૧૨/૦૦૪૪૦/૨ માં પૂરતા દબાણની વીજળી મળતી નથી.	અરવિંદભાઈ જોષ્ઠરામ પ્રજાપતિ, મુ.પો.જાસપુર તા.કલોલ જેનો ગ્રાહક નં.૨૦૪૧૨/૦૦૪૪૦/૨ છે ત્યાં પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી તેના અનુસંધાને તા. ૦૧.૦૩.૧૮ ના રોજ પે.વી. કચેરી દ્વારા જરૂરી સમારકામ કરેલ અને હાલ તેઓને ૨૪૦ વોલ્ટ મળે છે, તેવી ગ્રાહકે બાંહેધરી આપેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૩૨	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	શ્રીમતી કેલાસબેન જયંતિભાઈ પટેલ મો.નં.૯૯૨૪૨૨૬૭૧૭	ગામ ઘેંધુ-રણછોડપુરા તા.કલોલ ના ગામમાં પટેલ જીવણભાઈ કચરાદાસ ના માલિકીના પ્લોટમાં બોર્ડ દ્વારા બિન કાયદેસર ડી.પી. ઉભુ કરેલ છે તે પ્લોટમાં ગાય ભેંસો બાંધવામાં આવે છે, તેથી કોઈ અકસ્માત ન બને તે હેતુથી સદર ડી.પી. ગામના અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવા વિનંતી.	રણછોડપુરા ગામ ખાતે જે ટ્રાન્સફોર્મરની રજૂઆત કરેલ છે તે ટ્રાન્સફોર્મરની સ્થળ તપાસ કરતાં સલામતીના ભાગરૂપે ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની ફરતે પહેલેથી જ જાળી નાંખવામાં આવેલ છે, તેમજ સદર ટ્રાન્સફોર્મર અન્ય સ્થળે ખસેડવા માંગતા હોય તો માલિકીના પુરાવા સાથે પે.વી. કચેરીમાં રજૂ કર્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	
૩૩૩	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	વાઘેલા યોગેન્દ્રસિંહજી લવનરેન્દ્રસિંહ મો.નં.૯૯૨૪૬૫૫૮૩૩	મારૂ મકાન લીબોદ્રા ગામની સીમમાં (ગામ તળમાં) આવેલ છે તે બ્લોક નંબર ૯૨૯ માં છે. તો મારા મકાનની નજીક જ્યોતિગ્રામની લાઇન છે તેથી તેમાથી મને વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી, આજુબાજુમાં પણ જ્યોતિગ્રામ ફિડરમાંથી વીજ જોડાણ આપેલ છે.	સદર બ્લોક નંબર ૯૨૯ ની મિલકત નં. ૨૨૭૧ તેની સ્થળ તપાસ કરતાં મકાન ખેતરની વચ્ચે આવેલ છે તેથી કંપનીના હાલના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતી વિષયક જમીનમાં સિંગલ ફેજ રહેણાક હેતુ (ફાર્મ હાઉસ) માટે ખેતી વિષયક ફિડર લાઇનનો પાવર આપવામાં આવે છે, તો પે.વી. કચેરીએ ફાર્મ હાઉસ ના વીજ જોડાણ માટે ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા અન્ય જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કર્યે જરૂરી ફી ભરી નોંધણી કરાવ્યે ખેતી વિષયક ફિડર ઉપરથી વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી થઈ શકે.		નિકાલ	નવા કનેક્શન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૩૪	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	વાઘેલા નરેન્દ્રસિંહ દલપતસિંહ મો.નં.૯૯૨૪૬૨૪૩૭૦	મારૂ મકાન લીંબોદ્રા ગામની સીમમાં આવેલ છે, તે બ્લોક નં. ૯૨૪ છે. મારૂ મકાન જ્યોતિગ્રામ લાઇનની નજીક છે તેથી તેમાથી મને વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી.	આપનું મકાન લીંબોદ્રા મુકામે બ્લોક નં. ૯૨૪ છે, જેમાં વીજ જોડાણ લેવાની રજુઆત કરેલ જેથી આપે અમારી પે.વી. કચેરીએ ફાર્મ હાઉસના વીજ જોડાણ માટે ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા અન્ય જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરવાની રહેશે, જેથી ખેતી વિષયક ફિડર ઉપરથી સિંગલ ફેજ ફાર્મ હાઉસનું વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૩૫	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	વાઘેલા રાજેન્દ્રસિંહ દલપતસિંહ મો.નં.૭૬૦૦૭૦૯૦૫૭	મારૂ મકાન લીંબોદ્રા ગામની સીમમાં આવેલ છે, તે બ્લોક નં. ૯૨૪ છે. મારૂ મકાન જ્યોતિગ્રામ લાઇનની નજીક છે તેથી તેમાથી મને વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી.	આપનું મકાન લીંબોદ્રા મુકામે બ્લોક નં. ૯૨૪ છે, જેમાં વીજ જોડાણ લેવાની રજુઆત કરેલ જેથી આપે અમારી પે.વી. કચેરીએ ફાર્મ હાઉસના વીજ જોડાણ માટે ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા અન્ય જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરવાની રહેશે, જેથી ખેતી વિષયક ફિડર ઉપરથી સિંગલ ફેજ ફાર્મ હાઉસનું વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૩૬	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	ચૌધરી રાહુલ ભરતભાઈ મો.નં.૯૯૨૫૦૭૯૧૯૬	મારૂ મકાન રામપુરા (પ્રતાપપૂરા) ગામની સીમમાં આવેલ છે, તેનો મિલકત નં. ૬૫ છે. મારૂ મકાન જ્યોતિગ્રામ લાઇનની નજીક છે તેથી તેમાથી મને વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી.	આપનું મકાન રામપુરા (પ્રતાપપૂરા) મુકામે બ્લોક નં. ૮૭૬ માં બનાવેલ મિલકત નં. ૬૫ વાળી મિલકતની છે, જેમાં વીજ જોડાણ લેવાની રજુઆત કરેલ જેથી આપે અમારી પે.વી. કચેરીએ ફાર્મ હાઉસના વીજ જોડાણ માટે ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા અન્ય જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરવાની રહેશે, જેથી ખેતી વિષયક ફિડર ઉપરથી સિંગલ ફેઝ ફાર્મ હાઉસનું વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૩૭	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	નારદીપુર	શ્રી બી.સી.લેઉવા, નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬	ચૌધરી નારણભાઈ પિથુજી મો.નં.૯૮૨૪૦૦૯૨૦૩	મારૂ મકાન બાલવા ગામની સીમમાં (ખેતર માં) જેનો બ્લોક નંબર ૧૧૩૦/૨ છે. મારૂ મકાન જ્યોતિગ્રામ લાઇનની નજીક છે તેથી તેમાથી મને વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી.	આપનું મકાન બાલવા મુકામે સર્વે નં. ૧૧૩૦/૨ માં વીજ જોડાણ લેવાની રજુઆત કરેલ જેથી આપે અમારી પે.વી. કચેરીએ ફાર્મ હાઉસના વીજ જોડાણ માટે ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા અન્ય જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરવાની રહેશે, જેથી ખેતી વિષયક ફિડર ઉપરથી સિંગલ ફેઝ ફાર્મ હાઉસનું વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરી શકાય.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૩૮	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ-૨	શ્રી એસ.જે.ગામીત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫	વડુ ગ્રામ પંચાયત, વડુ નં.૦૨૭૬૪૨૨૦૨૫૧	વડુ મુકામે મકાન પરથી એચ.ટી. લાઇન પસાર થાય છે તેની લેખિત રજૂઆત કરેલ, પરંતુ છ માસ ઉપર થવા આવેલ છતાં કામ પૂર્ણ થયેલ નથી, ફરીથી અકસ્માત ન બને તે માટે તાત્કાલિક લાઇન બદલી ચાલુ કરવા વિનંતી છે.	સદર કામ કરતી વખતે લાઇન ઊભી કરવા બાબતે વાંધો હોવાથી જે કામ આંશિક પૂર્ણ કરેલ છે, વધુમાં બાકી રહેલ કામ માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા રિવાઈઝ તાંત્રિક મંજૂરી મળેલ છે, જેથી આશરે એક માસમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	શિફ્ટિંગ ઓફ લાઇન	
૩૩૯	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ-૨	શ્રી એસ.જે.ગામીત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫	વડુ ગ્રામ પંચાયત, વડુ નં.૦૨૭૬૪૨૨૦૨૫૧	બે વર્ષ પહેલાં વડુ ગામને આદર્શ ગામ બનાવવા માટે રજૂઆત સરપંચશ્રી તરફથી કરેલ અને ગામમાં ૭૦% કામ થયેલ એટલેકે બહુ જૂની કોપર વાયર બદલી આપેલ છે, વાયર તૂટવાના બનાવો બનતા હતા તે કામ બાકી રહી ગયેલ છે તે તાત્કાલિક બદલી આપવા વિનંતી છે.	બાકી રહેલ કામ અંગે મોજણી કરી આગળની કાર્યવાહી કરી એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૪૦	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ-૨	શ્રી એસ.જે.ગામીત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫	વડુ ગ્રામ પંચાયત, વડુ નં.૦૨૭૬૪૨૨૦૨૫૧	કરજીસણ મુકામે ૬૬ કેવી નવીન સબ સ્ટેશનનું કામ પૂર્ણ થવાના આરે છે અને ગઈ લોક દરબારમાં ચાલુ કરવાની તારીખ તારીખ માચ-૧૮ માં પૂર્ણ કરવાની હતી તેથી નવીન ફિડર સાથે કામ પૂર્ણ થયેલ હશે. તેથી ક્યારે નવીન ફિડરો સાથે ચાર્જ કરવામાં આવશે તેની જાણ તથા ચર્ચા કરવા વિનંતી છે.	કરજીસણ મુકામે ૬૬ કેવી નવીન સબ સ્ટેશનનું કામ પૂર્ણ થવાના આરે છે, જેનું કામ જેટકો દ્વારા થઈ રહ્યું છે તેમજ નવીન ફિડરોની લાઇનનું કામ પણ પે.વી. કચેરીએથી મોટેભાગે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જે માર્ચ-૧૮ ના અંત સુધીમાં સબ સ્ટેશન ચાર્જ થયેથી બાકી રહેલ નવીન ફિડરનું કામ પૂર્ણ કરી ચાલુ કરવામાં આવશે.	૬૬ કેવી લાઇન ૨૭.૩.૧૮ ના રોજ ચાર્જ કરેલ છે તેમજ ફીડર ના લાઇન ના કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૩૪૧	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	કલોલ	કલોલ-૨	શ્રી એસ.જે.ગામીત નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫	વડુ ગ્રામ પંચાયત, વડુ નં.૦૨૭૬૪૨૨૦૨૫૧	કલોલ-૨ સબ ડિવિઝનની ઓફિસ હાલ કલોલ મુકામે છે પરંતુ તે ઓફિસને લગતા ગામડાઓ તથા સબ સ્ટેશન તથા ફિડરો પણ ઉત્તર દિશામાં છે એટલેકે બધા જ ગામડા નેશનલ હાઇવે તેમજ કલોલ થી લાઇનજ મેઇન રોડ પર આવેલ છે તો ઉપરોક્ત ઓફિસ પાનસર	કલોલ-૨ સબ ડિવિઝનની ઓફિસ ના ગામો કલોલની નજીક તેમજ અમદાવાદ-મહેસાણા હાઇવે ઉપર આવેલ છે, તેમજ ગામોમાં વીજ બિલ ભરવા માટેની સુવિધા ઈ-ગ્રામ તેમજ પોસ્ટ ઓફિસ કરેલ છે, તેમજ વીજ ફરિયાદનું નિવારણ માટે વિલેજ ઈલે.આસી. મુકેલ છે.			જનરલ Misc.	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અઘતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							કરજીસણ સબ સ્ટેશનમાં બનાવવામાં આવે તો દરેક ગમવાળા ને નજીક પડે તેમજ ફિડર ફોલ્ટ મરામત કરવામાં સમય ન બગડે, ગ્રાહકને સમય તેમજ પૈસા બચે તેથી આ વિનંતી ધ્યાનમાં લઈ યોગ્ય કરવા વિનંતી છે.					
૩૪૨	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	પ્રમુખ, સાણંદ નગરપાલિકા મો.નં.૯૮૯૮૩૬૭૨૭૩	સાણંદ નગરપાલિકા ના અમુક વિસ્તાર ની સતત ચાલતી સ્ટ્રીટ લાઇટ ની મરમત કરવા બાબતે.	સાણંદ નગરપાલિકા ના અમુક વિસ્તાર ની સતત ચાલતી ડાઇરેક્ટ સ્ટ્રીટ લાઇટ ની મરમત કરવા માટે અમારા પેટા વિભાગીય કચેરી માં થી શ્રી ટી. પી .ખાંટ ( હલેક્ટ્રીક આસિસ્ટન્ટ) ની સાથે નગરપાલિકા માથી તેમના વાયરમેન સાથે સર્વે કરી તે અંગે ની કામગીરી એક માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૪૩	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	સરપંચ વાસણા (ઇ) ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૭૨૫૪૪૯૦૦૧	વાસણા (ઇ) ગામે ડીડીયુજીજેવાય માં ટ્રાન્સફોર્મર ઝડપ થી મૂકવા માટે	વાસણા (ઇ) ગામે ડીડીયુજીજેવાય સ્કીમ આંતર્ગત મંજૂર થયેલા ટ્રાન્સફોર્મર તથા લાઇન વર્ક નીચે મુજબ છે ૧) ટ્રાન્સફોર્મર કેપેસિટી ૬૩ કે વી એ . શક્તિ નગર ખાતે તથા ૦.૨ કિમી એચ ટી એ બી કેબલ તથા ૨) મેલડી માતા ના મંદિર પાસે ટ્રાન્સફોર્મર કેપેસિટી ૬૩ કે વી એ તથા ૦.૩ કિમી એચ ટી એ બી કેબલ મંજૂર થયેલ છે .તે પૈકી થાંભલા ઊભા થયેલ છે તથા એચ ટી એ બી કેબલ અને ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવાનું કામ બાકી છે. જે માર્ચ મહિના ના અંત સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ તા.૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૩૪૪	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	મુકેશભાઈ ગજાભાઈ મો.નં.૯૯૭૪૭૧૫૨૭૦૮	ખેતીવાડી ફીડર ની જગ્યાએ જ્યોતિગ્રામ ફીડર પર થી પાવર જોઈએ છે.□	ગ્રાહક ની અરજી મળીએ બાદ જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરતા હોઈ તેની તાંત્રિક મંજૂરી મળ્યેથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે		નિકાલ		ફીડર બદલવું
૩૪૫	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	સાણંદ નગરપાલિકા□ મો.નં.૯૮૯૮૩૬૭૨૭૩	૮ મિટર પોલ નું ૧૦ મિટર પોલ થી રિપ્લેસમેન્ટ કરવું.□ પુરાણ થવાથી રસ્તાનું કામ ચાલતું હોવાથી જમીન થી અંતર ઘટી ગયેલ હોય અકસ્માત નિવારવવા )	જરૂરી પુરાવા મેળવ્યા બાદ ઉપલી કચેરીએ મંજૂરી માટે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવશે.□જે મંજૂરી મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સાણંદ નગરપાલિકા ના વિસ્તારમાં હાલ ૭ નંગ ૮ મીટરની જગ્યાએ ૧૦ મીટરના પોલ બદલેલ છે. સદર કામ તા.૨૦.૦૪.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૪૬	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	સાણંદ નગરપાલિકા□ મો.નં.૯૮૯૮૩૬૭૨૭૩	સોમનાથ બસ સ્ટેન્ડ જોડે ના ટ્રાન્સફોર્મર ની જગ્યા પાસે લોકો ની અવર-જવર હોવાથી જાળી કરી આપવી.□	ટ્રાન્સફોર્મર ની ફરતે એક માસમાં ફેન્સિંગ કરી આપવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૪૭	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	ચેખલા ગામ ના રહીશ મો.નં.૯૫૫૮૧૩૬૧૯૪	ચેખલા ગામ પાસે નવીન સબસ્ટેશન કરાવવું.	જરૂરી જગ્યા બતાવ્યા બાદ સર્વે કરીને દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીએ મોકલવામાં આવશે.□	ચેખલા ગામ સાણંદ-૧ પેટાવિભાગીય કચેરીનું સૌથી છેલ્લું ગામ છે.વિલેજ ટીસી પર વોલ્ટેજ માપતા RY-૪૧૦ V,YB-૪૧૪ V, BR-૪૧૭ V મળે છે તેમજ હાઈકેમ-U અને ચેખલા એજી ફીડર પર ૯૭ એમ્પીયર તેમજ૨૦ એમ્પીયર લોડ માલુમ પડેલ છે. હાલના વીજભાર તેમજ આ વિસ્તારમાં ભવિષ્યના લોડ ગ્રોથ ની સમીક્ષા કરતાં તાંત્રિક દ્રષ્ટિએ હાલમાં ચેખલા ગામે સબ સ્ટેશન ની જરૂરિયાત જણાતી નથી.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૩૪૮	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	સાણંદ -૧	શ્રી.એમ આર પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬	સાણંદ નગરપાલિકા□ મો.નં.૯૮૯૮૩૬૭૨૭૩	સાણંદ શહેર માટે જી.ઇ.બી. નો સ્ટાફ વધારવો.	આ બાબત માટે રૂબરૂ માં જ અધિક્ષક ઇજનેર સાહેબે કાર્યપાલક ઇજનેર સાહેબ સાથે ચર્ચા કરીને એક મીની મેન્ટેનન્સ ગેંગ મંજૂર કરવા જણાવેલ છે. જેમાં એક આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન અને ચાર હેલ્પર રાખવા જણાવેલ છે.	સદર રજુઆત બાબતે અત્રેની કચેરી ધ્વારા પત્રનં-યુજીવીસીએલ/ એસબીટીસીઓ/ એચઆર/જીઆર-૧/એમએમજી/ ૩૬૯૬/ ૭.૪.૧૮ થી દરખાસ્ત મંજૂરી અર્થે કોર્પોરેટ ઓફિસ મોકલવામાં આવેલ છે. સદર દરખાસ્ત ને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્ત બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ની મંજૂરી તેમજ સરકારશ્રીની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીએલ/બીપીએલડીઓ/વહી વટ/૫૫૦૦/૧૩.૬.૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.)	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૪૯	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	બાવળા ઇન્ડ પ	શ્રી.એમ એમ પારેખ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૧	જગદીશભાઈ એમ પટેલ પ મો.નં.૯૮૭૯૨૬૭૨૨૬	ટ્રાન્સફોર્મર ના લંગર ચઢાવવાની દિશા બદલવા બાબત	આપની અરજી ને આધારે આપના સ્થળ પર રહેલ ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર ના લંગર ચઢાવવાની દિશા તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૩૫૦	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	શેલા	બી.વાય.જરીવાલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૬	રસુલભાઈ મોમીન સરપંચશ્રી ગ્રા.પં, શેલા મો.નં.૯૮૨૪૭૧૪૩૨૨	શેલા ફીડરમાં લોડ વધી જવાથી ફીડર નુ વીભાજન કરવા બાબત	સદર બાબતે શેલા જે જી વાય ફીડર ના વીભાજનની તાંત્રિક મંજૂરી આવી ગયેલ હોઈ જરૂરી કાર્યવાહી પુરી કરી દીન-૭ માં શેલા ફીડરનું વીભાજન કરી જાણ કરવામાં આવશે.	યુ.જી.વી.સી.એલ. તરફ થી કામ તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે, પરંતુ ઔડા ના ગટર લાઇન ના કામ ને લીધે કેબલ ચાર્જ કરેલ નથી.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન
૩૫૧	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	શેલા	બી.વાય.જરીવાલા નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૬	સરપંચશ્રી ગ્રા.પં , કોલટ મો.નં.૯૯૦૯૯૫૭૨૫૬	તેલાવ ખેતીવાડી ફીડરમાં લોડ વધી જવાથી ફીડર નુ વીભાજન કરવા બાબત	સદર બાબતે તેલાવ ફીડર ના વીભાજન માટે જરૂરી ટેકનીકલ સર્વે કરી એક માસમાં તાંત્રિક મંજૂરી મેળવવા જરૂરી દરખાસ્ત મોકલી મંજૂરી મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	ફીડર વિભાજન માટે સર્વે કરતાં tailend ના વોલ્ટેજ RN 238.8, BN 239.1 અને YN 242.9 માલૂમ પડેલ છે તેમજ આ ફીડર ના Max. Amp 90 આવેલ છે આમ તાંત્રિક રીતે જોતાં આ ફીડર ની વિભાજન કરવાની જરૂરિયાત જણાતી નથી.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન
૩૫૨	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	યાંગોદારપ	શ્રી.એ બી દાનેય નાયબ ઈજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૬૬	સરપંચ શ્રી ભાત પ મો.નં.૯૭૨૫૬૬૫૨૪૩	ભાત તેમજ કસીન્દ્રા ગામ માં ખેડૂતો ને પાવર ઘણા જ દુર મોરૈયા એસ એસ માં થી મળે છે અને તેના પર ઘણા બધા કનેક્શન હોવાથી તેનું નવું અલગ ફીડર કરવું જેથી નિયમિત પાવર મળી રહે.	આ અંગે ની મોજણી કરી દરખાસ્ત વિભાગીય કચેરી મોકલી આપવામાં આવશે. જે મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર ફીડરની મંજૂરી વર્તુળ કચેરી દ્વારા તા.૨૭.૩.૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. જેમાં ૭૦૦ મીટર HT લાઇન, ૪૭૦ મીટર UG કેબલ તેમજ પેનલનો સમાવેશ થાય છે. જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૧૧.૪૯ લાખ થાય છે. સદર કામમાં ૧૦ પોલ ઉભા કરેલ છે. સદર કામ માટે જરૂરી ૧૧ કે.વી. XLPE 185 MM2 કેબલ- ૦.૪૭૦ કી.મી. નાખવાની કામગીરી તા.૦૭.૦૮.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી ફરિયાદનું સંતોષકારક નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ		ફીડર વિભાજન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૫૩	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	બોપલ □	શ્રી.એચ એસ પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૪૧૭	નગરપાલિકા ના સ્ટેન્ડિંગ કમેટી ના ચેરમેન શ્રી મો.નં.૯૮૭૯૮૮૫૯૬૯	બોપલ ધુમા નગરપાલિકા ના સાઉથ બોપલ સાઉથ ધુમા વિસ્તાર માં ખુબજ નવા પાચે નવો રહેણાક / ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ વિસ્તાર તરીકે વિકસી રહી હોઈ એ વિસ્તાર માં વધુ સારો વીજ પુરવઠો મળી રહે તે હેતુ થી યુ જી વી સી એલ તરફ થી સાઉથ બોપલ વિસ્તાર માં નવું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન બનાવવા ધટતી કાર્યવાહી થવા વિનંતી સહ રજુઆત છે.	યુજીવીસીએલ દ્વારા સાઉથ બોપલ સબ સ્ટેશન મંજૂર કરેલ છે અને જેટકો ને સદર સબ સ્ટેશન બનાવવા માટે જેટકો કંપનીને દરખાસ્ત મોકલેલ છે. જેટકો દ્વારા આ વિસ્તાર માં સબ સ્ટેશન માટેની યોગ્ય જગ્યા મેળવવા માટેની કાર્યવાહી ચાલુ છે. જે જેટકો તરફ થી સબ સ્ટેશન બનાવવાની કાર્યવાહી થઈ શકે. જે અન્વયે યુજીવીસીએલ દ્વારા જેટકો સાથે સંકલન સાધી વહેલી તકે કાર્ય પૂરું કરવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવા માં આવે જેની લોન લેવા વિનંતી.	૪૨ કરોડની ડિમાંડ નોટ ઔડા દ્વારા GETCO ને મળેલ છે. જે મંજૂરી માટે GETCOની વડી કચેરીમાં મોકલાવેલ છે. જેની મંજૂરી મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૩૫૪	૦૮.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બોપલ	બોપલ □	શ્રી.એચ એસ પટેલ નાયબ ઈજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૪૧૭	બીનોરી સોનેટ કો.ઓપરેટીંગ હાઉસીંગ સર્વિસ સોસાયટી લીમીટેડ□ મો.નં.૯૭૧૪૭૬૨૮૦૦	ફલટે ના લિફ્ટ ના વીજ જોડાણ ને રેક્ષિડેન્સિયલ ટેરિફ લગાડવા અંગે.	બોપલ પે.વિ.કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી ખરાઈ કરી દરખાસ્ત વિભાગીય કચેરીને મોકલેલ છે, અને તાજેતર માં કંપની દ્વારા પત્ર ન. યુજીવીસીએલ / આરઇજીડી /૧૮૭ સર્ક્યુલેસન /૩૧૧૭તા.૭/૩/૧૮ થી જરૂરી પ્રસ્થાપન કરી દીધેલ છે. જે અન્વયે વીજ જોડાણ નો ટેરિફ ધર વપરાશ તરીકે લિફ્ટ નો વપરાતો હોઈ ધર વપરાશ તરીકે નવો ટેરિફ કરવા કચેરી દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધેલ છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૫૫	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	શ્રી પી.એ.જોષી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧	પ્રમુખ શ્રી પેથાપુર નગરપાલિકા ૦૭૯ - ૨૩૨૧૬૪૯૨	પેથાપુર નગરપાલિકા માં હાલમાં અંદાજે ૩૦,૦૦૦ કરતાં પણ વધુ વસ્તી છે. તેમજ શહેરી વિસ્તાર ૨૫ ચો.કી.મી. એરિયા છે. તેમજ ગાંધીનગર શહેર ને જ્યાથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હોય તે ફતેપુરા વારિગૃહ અને પેથાપુર શહેરનો ગુડા વિસ્તાર આવેલ છે. જ્યાં છેલ્લા પાંચ વર્ષ માં મોટી સ્કીમો કાર્યરત છે. અને બહારના લોકો ત્યાં રહેણાક મકાનો ખરીદે છે. હાલ માં પેથાપુર ને રાંધેજા સબ સ્ટેશન માથી વીજળી પુરવઠો મેળવે છે. જે ઘણી વખત કાપ મૂકવાથી શહેરીજનોને ખુબજ મુશકેલી પડે છે.	હાલમાં પેથાપુર ગામને ૬૬ કે.વી. રાંધેજા સબ સ્ટેશનમાથી નીકળતા ૧૧ કે.વી. લીસ્સા જે.જી.વાય ઉપરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. લીસ્સા ફિડર ની કુલ લંબાઈ ૨૦ કી.મી. છે. અને હાલમાં તેની ઉપર ૧૦૭ ટ્રાન્સફોર્મર જોડાયેલા છે. અને ટિન પ્રતિટિન નવીન સ્કીમો આવવાથી વિજભાર વધવાની શક્યતા છે. ઉનાળાના સમય દરમ્યાન લીસ્સા ફિડર ઉપર ૧૫૦ એમ્પિયર થી વધુ લોડ આવે છે. પેથાપુર નગરપાલિકા દ્વારા ફતેપુરા વિસ્તારમાં સર્વે નંબર -૩૦૫૩ ની ખુલ્લી જગ્યા નવીન સબ સ્ટેશન માટે જો સરકારશ્રી તરફ થી ફાળવવામાં આવે તો કોઈ વાંધો નથી તેવો ઠરાવ તા:૧૭.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ કારોબારી સભામાં કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આજટિન સુધી જમીન ફાળવણી અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવેલ નથી અને જેટકો ના અધિકારી શ્રી દ્વારા મળેલ	હાલ જમીન ફાળવણી માટેની ફાઇલ કલેક્ટર શ્રી ગાંધીનગર પાસે પડેલ છે. સદર ફાઇલ મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							જેથી અગાઉ સરકાર શ્રી દ્વારા (ભ.ગુ.વી.કં.લી.) દ્વારા સબસ્ટેશન ના બાંધકામ માટે ની માંગણી પેથાપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ખુબજ ઝડપથી સબ સ્ટેશન મંજૂર કરી બાંધકામ શરુ કરવા વિનંતી.	માહિતી મુજબ મામલતદાર શ્રી પાસે સદર ફાઇલ પડેલ છે. સરકારશ્રી તરફથી સદર ફાઇલ મંજૂર થયે થી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.				
૩૫૬	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	શ્રી પી.એ.જોષી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧	સરપંચ શ્રી વાસન ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૧૫૭૩૨૫૦૦૦	વાસન ગામે શ્રી વૈજનાથ મંદિર ની આજુબાજુ માં સ્ટેટ હાઈવે પર ગલ્લા, પાન પાર્લર, નાની દુકાનો આવેલ છે. જેમાં વીજ કનેક્શન માટે અગાઉ પણ આપશ્રીની કચેરીએ જાણ કરેલ છે. જેથી તેઓને વીજ જોડાણ આપવા માટે આપશ્રીને અરજ છે.	વાસન ગ્રામપંચાયત ના તાબા હેઠળના વાસનિયા મહાદેવ મંદિર ની આજુબાજુ ની જગ્યા ઉપર રોડ ની બંને બાજુમાં વાણિજ્ય ઉદ્યોગ માટે ગલ્લા, પાર્લર વગેરે ઊભા કરી દેવામાં આવેલ છે. અને તેઓ વ્યક્તિગત વીજ જોડાણ લેવા ઇચ્છુક છે પરંતુ તેમની પાસે જમીનની માલિકી પુરાવા ન હોઇ તેમજ જગ્યા ઉપર દબાણ કરેલ હોઇ પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર વિજજોડાણ આપી શકાયેલ નથી. જો સદર અરજદારો પાસેથી પંચાયત દ્વારા વીજ જોડાણ આપવા સંદર્ભે ના વાંધા પ્રમાણપત્રો તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવે તો પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર વીજ જોડાણ સંદર્ભે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૫૭	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	દહેગામ ગ્રામ્ય	શ્રી જી.કે.બરંડા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૯૬	સરપંચ શ્રી ઝાક ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૮૯૮૦૮૬૪૪૦૯	ઝાક ગામે અંદાજે ૨૫૦ થી ૩૦૦ ઔદ્યોગિક કંપની આવેલ છે. અને યુજીવીસીએલના કામ માટે દહેગામ ગામ દૂર પડતું હોવાથી આપશ્રી તરફથી ઝાક ગામમાં ઓફિસ ફાળવી આપવા મહેરબાની કરશોજી.	કંપનીના નિયમ GSO-૪ પ્રમાણે સબ ડિવિઝન ને વિભાજન કરવા માટેના ધારાધોરણો મુજબ ગ્રાહકોની સંખ્યા, સબ ડિવિઝન નો વિસ્તાર, વાર્ષિક આવક, ટ્રાન્સફોર્મર ની સંખ્યા, હળવા દબાણ વાળી લાઇન, ભારે દબાણ વાળી લાઇન અને ગામડાઓની સંખ્યામાથી વિસ્તાર, ગ્રાહકોની સંખ્યા, હળવા દબાણ વાળી લાઇન અને ગામડાની સંખ્યા સબ ડિવિઝન વિભાજન કરવા માટે પૂર્તતા થતી નથી , આથી હાલમાં ઝાક ગામ માં નવીન ઓફિસ ખોલી શકાય તેમ નથી.		નિકાલ		એચ.આર
૩૫૮	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	દહેગામ ગ્રામ્ય	શ્રી જી.કે.બરંડા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૯૬	શ્રી શક્તિ મેટલ રોલિંગ મિલ પાલિયા ના મઠ શ્રી લલિતભાઈ મો.નં.૯૮૭૯૫૧૦૪૦૯	સદર કંપની મીરાપુર ગામમાં આવેલ છે. અને તેને પાવર બહિયલ સબ સ્ટેશન થી આપેલ છે. જે અમારા સ્થળ થી આશરે ૮ થી સાડા ૮ કી.મી. દૂર થાય છે. એના લીધે અમોને પાવર ની ક્વોલિટી સારી મળી શક્તી નથી એટલે કે વોલ્ટેજ માં વધઘટ બહુ રહે છે.	સદર વિસ્તારમાં ટોટલ ૭ ગામડાઓ છે. જે ચામલા, ડેમોલીયા, સિયાપૂર,મીરાપુર, પલ્લા ના મઠ ,ગમીજ ,હિલોલ, છે,તથા તેઓને પાવર ચામલા એજી, હિલોલ જે.જી.વાય., બારડોલી જે.જી.વાય. આ ત્રણ ફિડરમાથી પૂરો પાડવામાં આવે છે. જે ૬૬ કે.વી. બહિયલ સબ સ્ટેશન થી નીકળે છે. સદર વિસ્તારનું છેલ્લું ગામ બહિયલ સબ સ્ટેશન થી આશરે ૧૫ કી.મી. દૂર હોઇ સદર ગામના વીજ ગ્રાહકોને વોલ્ટેજ પૂરતા પ્રમાણ માં મળી શકતા નથી જેથી મીરાપુર ગામમાં નવું સબ સ્ટેશન ઊભું કરવાની દરખાસ્ત અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.	મીરાપુર સબ સ્ટેશનની પ્રપોઝલ તા.૨૭.૩.૧૮ ના રોજ કોર્પોરેટ ઓફિસ મોકલાવેલ છે. સદર દરખાસ્ત જરૂરી તાંત્રિક મુદાઓની પૂર્તતા હેતુ ક્ષેત્રિય કચેરીએ પરત મોકલવામાં આવેલ છે. હાલ નવીન સબ સ્ટેશન બનાવવા માટે પૂરતો લોડ ન હોઈ તેમજ હાલ પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા હોઈ સબસ્ટેશન મંજૂર થઈ શકે નહી જેની જાણ અરજદારને પત્ર નં દેહગામ/ઈસટી/૧૦૨૭/૧૮.૬.૧૮ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૫૯	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	દહેગામ-શહેર	શ્રી એન.એચ.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૯	મહેમદ સફી એ મેમણ પૂર્વ કોર્પોરેટર દહેગામ નગરપાલિકા મો.નં.૯૮૨૫૪૬૦૫૫૧	દહેગામ શહેર માં આવેલ શિવનગર સોસાયટી તેમજ કસબા વિસ્તાર માં જુમા મસ્જિદ પાસેના વિસ્તારો માં વોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોઇ ઘટતું કરવા બાબત	સદર ફરિયાદ પહેલા અમોને ધ્યાન આવતા સદર ફરિયાદ ની વિભાગીય કચેરીથી સદર સ્થળ માટે નવા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની મંજૂરી એસઆઈ યોજના હેઠળ મંજૂરી તા.૨૮.૦૯.૧૭ ના રોજ મળેલ છે. જેમાં કુલ કામ ૨૧૦ મીટર ભારે દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની અને ૭૦ મીટર હળવા દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની છે. તેમજ ૬૩ કે.વી.એ. નું નવું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવાનું છે. જેનો કુલ ખર્ચ રૂ.૨૭૩૮૯૩ છે. સદર કામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૨૮.૩.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	□	લો-વોલ્ટેજ
૩૬૦	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	દહેગામ-શહેર	શ્રી એન.એચ.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૯	શ્રી સંજયભાઈ ચેરમેન પ્રમુખ સૂર્યોદય સોસાયટી મો.નં.૯૮૭૯૦૫૫૯૨૫	સૂર્યોદય સોસાયટી માં ઉનાળા દરમિયાન વોલ્ટેજ વધ-ઘટ થતાં હોય ઘટતી કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.	સદર ફરિયાદ પહેલા અમોને ધ્યાન આવતા સદર ફરિયાદની વિભાગીય કચેરીથી સદર સ્થળ માટે નવા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની મંજૂરી એસઆઈ યોજના હેઠળ તા.૨૮.૦૯.૧૭ ના રોજ મંજૂરી મળેલ છે. જેમાં કુલ કામ ૨૮૦ મીટર ભારે દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની તેમજ ૬૩ કે.વી.એ. નું નવું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવાનું છે. જેનો કુલ ખર્ચ રૂ.૨૬૯૦૬૨ છે. સદર કામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૨૮.૩.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૬૧	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચીલોડા-૧	શ્રી આર.ડી.રામનાણી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧	શ્રી દિનેશચંદ્ર ઉકેશભાઈ પુનડિયા મો.૯૮૭૯૫૭૯૫૩૨ સુખન્દરસિંગ ભગત રણાસન મો.નં.૯૮૭૯૫૭૯૫૩૨	રણાસણ ગામ ખાતે દિનેશચંદ્ર ઉકેશભાઈ પુનડિયા, સુખન્દરસિંગ ભગત નામની ૩૫/૬/બ સર્વે નંબર વાળી જમીન એન.એ. કરાવેલ છે, જેમાં અમોને ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ જોઈએ છે. ચીલોડા ઓફિસ થી જણાવ્યા મુજબ સદર એન.એ. ધરવપરાશ ના હેતુ માટે હોય ત્યાં ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ મળી શકે નહીં. હાલ ખેતીવાડી વાળી જમીન માં પણ ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે તો આ અન્યાય અમારી સાથે કેમ? તો અમને પણ વીજ જોડાણ આપવા વિનંતી.	સદર જગ્યાએ વીજ કનેક્શન લેવા માટે નિયમ પ્રમાણે જે હેતુથી જમીન એનએ કરેલી હશે તે હેતુ માટેજ ત્યાં વીજ જોડાણ મળી શકશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૬૨	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચીલોડા-૧	શ્રી આર.ડી.રામનાણી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧	સરપંચ શ્રી દશેલા ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૮૯૮૦૭૫૫૬૦૭૫	દશેલા ગામમાં તળાવ નું પુરાણ કરી ત્યાં બગીચો બનાવવામાં આવેલ છે. સદર જગ્યા ની વચોવચ બે વીજળી ની લાઇન નીકળે છે. સદર લાઈનો હટાવવા માટે અત્રેની કચેરીએ અરજી તા.૧૦.૦૧.૧૮ ના રોજ આપેલ છે. તો સદર કાર્ય વિના મૂલ્યે તુરંત કરાવવું જેથી બગીચો લોકો માટે ખુલ્લો મૂકી શકાય.	સદર ફરિયાદ ફરિયાદ ની વિભાગીય કચેરીથી સદર સ્થળ માટે લાઇન હટાવવાની મંજૂરી ડીઆઈએસએસ યોજના હેઠળ તા.૧૨.૦૨.૧૮ ના રોજ મંજૂરી મળેલ છે. જેમાં કુલ કામ ૧૫૦ મીટર ભારે દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની અને ૧૦૦ મીટર હળવા દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની છે. તેમજ ૧૦૦ મીટર ભારે દબાણ વાળી તથા ૩૦૦ મીટર હળવા દબાણ વાળી લાઇન કાઢવાની છે. જેનો કુલ ખર્ચ રૂ.૭૦૮૨૬ છે. સદરકામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ તા;૨૩.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૩૬૩	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચીલોડા-૧	શ્રી આર.ડી.રામનાણી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧	શ્રી હિરાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ મોટા ચીલોડા મો.નં.૯૬૩૮૭૪૯૧૨૯	મોટા ચીલોડા નેશનલ હાઇવે ઉપર સર્વે નંબર : ૭૦૨ પૈકી ની જમીનમાંથી અમુક ટુકડામાં કે જેમની માલીકી મારી તથા શામલભાઈ હાથીભાઈ ની છે પરંતુ શામલભાઈ હાથી ભાઈ ગુજારી થતાં તેમના પુત્ર / પૌત્રો વીજ	અરજદારશ્રી હીરાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ રહેવાસી ચીલોડા ના તેમની અરજીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વે નંબર ૭૦૨ પૈકી ની અમુક હિસ્સાની જમીન તેઓએ રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજથી શ્રી હીરાભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ તેમજ શામલભાઈ હાથીભાઈ ના સહિયારી મિલકત તરીકે લીધેલ છે. કંપનીના નિયમ અનુસાર વીજ જોડાણ લેવા માટે બીજા ભાગીદારની સંમતી તથા કંપનીના		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							જોડાણ લેવા માટે સંમતી આપવામાં વાંધો લેતા હોય હું તેમની સંમતી આપી શકું તેમ નથી તો મને મારી સદર જગ્યામાં ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ આપવું.	જરૂરી દસ્તાવેજ આપેથી સદર વીજ જોડાણ આપી શકાય.				
૩૬૪	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચીલોડા-૨	શ્રી એમ.એન.ચૌધરી, નાયબ ઇજનેર, ચીલોડા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૮૭૯૨૦૧૪૮૬	શ્રી લીલાબેન ભુલાજી ઠાકોર સરપંચ શ્રી વડવાસા ગ્રામ પંચાયત તા:દહેગામ મો.નં.૮૧૪૧૪૩૩૭૪૮	વડવાસા ગામના પેટાપરા વલમિપુરા માં વોલ્ટેજ ઓછા આવવા બાબત નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ચાલુ કરી આપવા બાબત.□	વાલ્મિપુરા પેટાપરા વિસ્તાર માટે અલગ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની મંજૂરી અત્રેની કચેરીથી ડી.ડી.યુ.જે.જી.વાય. યોજના હેઠળ વિભાગીય કચેરીથી મેળવી લેવામાં આવેલ છે. તથા વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું, ચાર્જ કરી તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ	
૩૬૫	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચીલોડા-૨	શ્રી એમ.એન.ચૌધરી, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૬	શ્રી લીલાબેન ભુલાજી ઠાકોર સરપંચ શ્રી વડવાસા ગ્રામ પંચાયત તા:દહેગામ મો.નં.૮૧૪૧૪૩૩૭૪૮	વડવાસા ગામના પેટાપરા મામાસાહેબ ના પરા આગળના ત્રણ રસ્તા આગળ જે ટ્રાન્સફોર્મર છે તે નડતર રૂપ હોય તેની જગ્યા બદલી આપવી.□	સદર અરજીના આધારે નડતર રૂપ ટ્રાન્સફોર્મર નું સર્વે તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ કરીને સદર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર હટાવવા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી ડીઆઈએસએસ યોજના હેઠળ દરખાસ્ત તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ વિભાગીય કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સદર મંજૂરી મળ્યા બાદ તુરંતજ સદર ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	સદર કામ તા:૨૬.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે	નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૬૬	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	રખિયાલ	શ્રી બી.એલ.મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬	સરપંચ શ્રી રખિયાલ ગ્રામ પંચાયત ઠા મો.નં.૯૯૨૫૬૯૩૫૦૩	રખિયાલ ગામમાં પંચાયત ની બાજુમાં ચોક વિસ્તારમાં રખિયાલ જી.ઈ.બી નું ટ્રાન્સફોર્મર આવેલ છે. જે ચોક માં નડતર રૂપ છે. નવરાત્રીમાં તેમજ રસ્તા પર અવરજવર માં પણ અડચણ રૂપ છે. આથી સદર ટ્રાન્સફોર્મર સત્વરે ખસેડી આપવા વિનંતી.	રખિયાલ ગામમાં પંચાયત ચોક વિસ્તારમાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાની આપની અરજીને ધ્યાન માં લઈ સર્વે કરતાં તેમાં ભારે દબાણ વાળી ૨૫૦ મીટર લાઇન ઊભી કરવાની હતી. તેમજ ૧૦૦ કે.વી.એ. નું ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાનું હતું. તેનો ખર્ચ રૂ.૬૩૯૮૪ છે. જે કામ ડીઆઈએસએસ યોજના હેઠળ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	
૩૬૭	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	રખિયાલ	શ્રી બી.એલ.મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬	સરપંચ શ્રી રખિયાલ ગ્રામ પંચાયત ઠા મો.નં.૯૯૨૫૬૯૩૫૦૩	રખિયાલ ગામમાં પાયાવાસ માં વોલ્ટેજ અપૂરતા મળવાનો પ્રશ્ન છે. જેથી વિજ ઉપકરણો ચાલતા નથી તો આ ફળિયા માં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરી આપવા આપ સાહેબને વિનંતી.	સદર ફરિયાદ પહેલા અમોને ધ્યાન આવતા સદર ફરિયાદની વિભાગીય કચેરીથી સદર સ્થળ માટે નવા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની મંજૂરી પહેલાજ લઈ લીધેલ છે. જેમાં કુલ કામ ૧૫૦ મીટર ભારે દબાણ વાળી લાઇન ખેંચવાની તેમજ ૨૫ કે.વી.એ. નું નવું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવાનું હતું. જેનો કુલ ખર્ચ રૂ.૧૮૭૫૨૦ છે. સદર કામ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ	લો-વોલ્ટેજ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૬૮	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	રખિયાલ	શ્રી બી.એલ.મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬	સરપંચ શ્રી સલકી ગ્રામ પંચાયત મો.૯૮૭૯૩૩૨૨૦૯	સલકી ગામમાં ગામ માટે એકજ ટ્રાન્સફોર્મર છે. જેથી ગામમાં ઘણા સમયથી લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન છે. રાત્રિ ના સમયે જમવાના સમયે ટ્યૂબ લાઇટ ઊપડતી નથી તેમજ બાળકો ને ભણવામાં તકલીફ પડે છે. જેથી બીજું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવું અનિવાર્ય થયેલ છે. તો ઘટતું કરવું.	સદર ફરિયાદ પહેલા અમોને ધ્યાન આવતા સદર ફરિયાદ ની વિભાગીય કચેરીથી સદર સ્થળ માટે નવા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની મંજૂરી પહેલાજ લઈ લીધેલ છે. જેમાં કુલ કામ ૧૫૦ મીટર ભારે દબાણ વળી લાઇન ખેંચવાની તેમજ ૧૬ કે.વી.એ. નું નવું ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવાનું હતું. જેનો કુલ ખર્ચ રૂ.૧૭૭૬૧૦ છે. સદર ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૩૬૯	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	રખિયાલ	શ્રી બી.એલ.મકવાણા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬	સરપંચ શ્રી સલકી ગ્રામ પંચાયત મો.૯૮૭૯૩૩૨૨૦૯	સલકી ગામે ઇન્ટિરા નગરમાં જે ટ્રાન્સફોર્મર હાલમાં છે તે લોકો ને અવરજવર માં નડતર રૂપ છે તથા ચોમાસામાં આ જગ્યાએ પાણી ભરાય છે. તેથી તેની જગ્યા બદલવાથી રસ્તામાં અવરજવર માં તેમજ ચોમાસા માં અકસ્માત થવાનો ભય ન રહે તો તે બાબતે ઘટતું કરવા નિર્ણય લેવો.	સલકી ગામમાં ઇન્ટિરાનગર માં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાની આપની અરજી ને ધ્યાન માં લઈ સર્વે કરતાં તેમાં ભારે દબાણ વાળી ૧૧૫ મીટર લાઇન તેમજ ૧૫૫ મીટર હળવા દબાણ વાળી લાઇન ઊભી કરવાની હતી. તેમજ ૧૦૦ કે.વી.એ. નું ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવાનું હતું. તેનો ખર્ચ રૂ.૧૧૧૮૮૬ છે. સદર કામ ડીઆઈએસએસ યોજના હેઠળ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૭૦	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	અડાલજ	શ્રી એચ.વી.શાહ. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬	શ્રી રામાંભાઈ મરઘાભાઈ પટેલ મો.નં.૮૧૪૦૩૩૩૧૮૮	અંબાપુર ગામમાં મહાકાળી મંદિર વાળા વિસ્તાર માં ઉનાળા દરમ્યાન એસી ચાલુ થતાં નથી અથવા તો ઘણી વાર ચાલુ એસી બંધ થઈ જાય છે. તેમજ રાત્રિ સમયે પંખા ધીમા ફરે છે. આ બાબત ધ્યાન માં લઈને પૂરો પાવર મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવા આપ સાહેબશ્રી ને નમ્ર વિનંતી. આવતા ઉનાળા પહેલા આ પ્રશ્ન નો ઉકેલ આવે તેવું કરશોજી.	અંબાપુર ગામ માં મહાકાળી મંદિર વિસ્તાર માં ગ્રામ પંચાયત પાસેના ટ્રાન્સફોર્મરમાથી પાવર પૂરો પાડવામાં આવે છે. ગામના રસ્તા તથા બાંધકામ ની સ્થિતિ જોતાં ગામની અંદર ભારે દબાણ વાળી લાઇન મહાકાળી મંદિર વિસ્તાર સુધી લાવવી તાંત્રિક રીતે શક્ય ન હોવાથી તળાવ પાસેના ટ્રાન્સફોર્મર ને ૧૦૦ કે.વી.એ. થી ૨૦૦ કે.વી.એ. કરવાની તથા આ વિસ્તાર ને તે ટ્રાન્સફોર્મર માં જોડવા માટે હળવા દબાણ વાળી લાઇન ૨૦૦ મીટર નાખીને વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન દૂર થાય તેવું સર્વે તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ કરી જરૂરી મંજૂરી માટે દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જેની મંજૂરી મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	તા.૨૮.૩.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૩૭૧	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુઠાસણ	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	સરપંચ શ્રી કુડાસણ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૮૭૯૫૩૬૩૭૮	કુડાસણ ગામના પેટાપરા બનાપરા વિસ્તાર માં અલગ અલગ મકાનોનું રહેણાક હોઇ આ વિસ્તારમાં ખેતીવાડી લાઇનમાથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. પરંતુ વારંવાર આ વિસ્તાર ના લોકો હેરાન થતાં	કુડાસણ નું બનાપરા વિસ્તાર માં આશરે ૭૧ જેવા ગ્રાહકોને વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે સદર પરુ સેન્સેક્સ પ્રમાણે મંજૂર થયેલ ન હોવાથી કંપની ના નિયમઅનુસાર જો સદર પરા ને ૨૪ કલાક જ્યોતિ ગ્રામની વીજળી થી જોડવાનું થાય તો ભારે દબાણ વાળી લાઇન ૩૦૦મીટર તેમજ હળવા ડબાણ વાળી લાઇન ૫૦૦મીટર ઊભી કરવી પડે અને ૨૫ કેવીએ નું		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							હોઇ જે સરકાર શ્રી ની જ્યોતિગ્રામ યોજના માંથી ૨૪ કલાક વીજળી મળી રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.	ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવું પડે જેનું ખર્ચ રૂ. ૩૯૩૩૭૧.૦૦ થાય છે. સદર કામ નું ખર્ચ જે તે વિસ્તાર ના વીજ ગ્રાહકોને ભાગે પડતું ભોગવવાનું થાય છે. જો સદર લાઇન ઊભી કરવા માટે નો ખર્ચ ભરપાઈ થાય તો સદર પરા ને ૨૪ કલાક જ્યોતિગ્રામ ફિડર પર લઈ શકાય.				
૩૭૨	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુષ્ઠાસણ	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	ઉર્જાનગર વિભાગ-૨ માં યુજીવીસીએલ દ્વારા ૬ માસ પહેલાં ૧૧કેવી એચટી કેબલ નાખેલ પરંતુ ૩ ટ્રાન્સફોર્મર સાથે હજુ રિંગ મેઇન યુનિટ (RMU) મુકેલ નથી પરંતુ ઓવર હેડ લાઇનને બેકૂપ તરીકે રાખેલ છે. જેને દૂર કરી અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ રિંગ સિસ્ટમ બનાવવી અને ઓવર હેડ લાઇન દૂર કરવી. પ્રતિક મોલ થી સનરાઇસ બંગલો સુધી ઓવર હેડ લાઇન રોડ પહોળો થતાં કાઢી નાખેલ છે અને ઉર્જા નાગર વિભાગ -૨ માં આવેલ ઓવર હેડ લાઇન ને અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ દ્વારા ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે.	આપની ઓવર હેડ લાઇન ને દૂર કરી અંડર ગ્રાઉન્ડ રિંગ મેઇન કરવા માટેની રજૂઆત ના સંદર્ભે અત્રેની કચેરી દ્વારા દરખાસ્ત તાંત્રિક મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવેલ છે જેમાં ૨૫૦ મીટર એચટી કેબલ નાખવાની જરૂર છે તેનો કુલ ખર્ચ રૂ. ૨૪૦૮૪૮.૦૦ છે, જે મંજૂર થયે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તદ્દપરાંત, ત્રણ ટ્રાન્સફોર્મર ના વધારાના કેબલ ની રિંગ કે જે જમીન ઉપર દેખાય છે તે અંડર જમીન ની અંડર સંગ્રહિત કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		જનરલ Misc.	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							સદર ઓવર હેડ લાઇન દૂર કરી અંડર ગ્રાઉંડ કેબલ રિંગ સિસ્ટમ બનાવવી. તેમજ ચારેય ટ્રાન્સફોર્મર પાસે નાખેલ અંડર ગ્રાઉંડ એચટી કેબલ જે હાલ જમીનની ઉપર દેખાય છે તે યોગ્ય રીતે જમીન ની અંડર નાખવા વિનંતી.					
૩૭૩	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુશાસણ □	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	ઉર્જાનગર સોસાયટી માં યુજીવીસીએલ દ્વારા અગાઉ ૩ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવામાં આવ્યા છે તે ત્રણેય બગીચામાં આવેલ છે અને આ બગીચામાં સોસાયટી ના નાના બાળકો રમતા હોવાથી આ ત્રણેય ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ ફેન્સીંગ કરી આપવા વિનંતી.	સોસાયટીના ત્રણેય ટ્રાન્સફોર્મર ના ફેન્સિંગ નું કામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	
૩૭૪	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુશાસણ □	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	પાણી ની ટાંકી વાળા બગીચામાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ની એંગલ વળી ગયેલ હોવાથી નવી નાખી આપવા વિનંતી.	બગીચામાં આવેલ એંગલ બદલાવી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ	મેઈન્ટેનન્સ	



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૭૫	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુષ્ઠાસણ □	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	સનરાઈસ બંગલો ને વીજળી આપવા માટે નાખેલ ટ્રાન્સફોર્મર ને ભૂતકાળમાં કોઈ કારણોસર સન રાઇસ બંગલાના દરવાજા પાસે થી ખસેડીને ઉર્જા નગર - ૨ ખસેડેલ છે જેથી પ્લોટ નં:૧ માં ભવિષ્યમાં મકાન બનતા તકલીફરૂપ થાય તેમ છે તો એને યોગ્ય જગ્યા એ ખસેડી લેવું.	સનરાઈસ બંગલોને વીજળી આપવા માટે લગાવેલ ટ્રાન્સફોર્મર યોગ્ય જગ્યાએ છે જે કોઈને પણ નડતરરૂપ નથી. તેમછતાં અરજદારને નડતરરૂપ હોય તો સબ ડિવિઝન ખાતે અરજી ની નોંધણી થયે નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર	
૩૭૬	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુષ્ઠાસણ □	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	ઉર્જા નગર વિભાગ -૨ સોસાયટીમાં હળવા દબાણ વાળી લાઈનો નું નેટવર્ક અમારા દ્વારા નાખવા માં આવેલ છે તેમજ તેનું સમારકામ પણ ઉર્જા નાગર વિભાગ-૨ દ્વારા કરવામાં આવે છે યુજીવીસીએલ ફક્ત મીટર બોક્સ અને મીટર પૂરું પડે છે,	આ કચેરી દ્વારા GERC ના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર યુજીવીસીએલ ના પરિપત્ર મુજબ ફિક્સ કોસ્ટ તથા ડિપોઝિટ નો એસ્ટીમેટ વસૂલવામાં આવે છે.		નિકાલ	નવા કનેક્શન	



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૭૭	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	કુષ્ઠાસણ	શ્રી આર.જી.શર્મા. નાયબ ઇજનેર, મો.૯૦૯૯૧૦૦૬૦૦	શ્રી મુકેશભાઈ કે.શાહ પ્રમુખ, ઉર્જા નગર વિભાગ-૨ મો.નં.૯૯૨૫૫૯૮૧૭૦	અમારી સોસાયટી ના અંડર ગ્રાઉંડ વીજ લાઇનનો માન્ય નકશો આપની કચેરીમાં આપેલ છે આથી વ્યક્તિગત નકશો ન માંગવામાં આવે તેવી વિનંતી.	સોસાયટી ના અંડરગ્રાઉંડ વીજ લાઇનનો મંજૂર કરતી વખતે જે નકશો તથા કેબલ નો લેઆઉટ પ્લાન મંજૂર કરવામાં આવેલ હોય, તેની ક્ષમતામાં જો કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત ના હોય તો બીજો નકશો આપવાની જરૂર નથી અને જો અંડરગ્રાઉંડ નેટવર્ક ની ક્ષમતા વધારવી કે તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની થતી હોય તો જ નેટવર્કમાં થયેલ ફેરફાર નો નકશો લેવામાં આવે છે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન	
૩૭૮	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચાંદખેડા	શ્રી ડી.એસ.મકવાણા. નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૬૩	શ્રી વિનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ, મોટેરા મો.નં.૯૩૭૫૬૬૬૫૬૫	અમો ચાંદખેડા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ માં મકાન ધરાવીએ છીએ તે મકાનમાં કોમર્શિયલ વીજ કનેક્શન ચાલુ છે તેનો ગ્રાહક નંબર ૭૪૫૦૧/૦૨૭૩૦/૪ છે ત્યાં અમોને ૧૦ હો.પા.મંગેલ અને વેલ્ડિંગ કામ કરતાં હતા. હવે અમોએ ત્યાં કામકાજ લંધા કરી દીધું	હાલના હયાત કાર્યરીત વિજભારમાં ઘટાડો કરવા તેમજ કોમર્શિયલ વપરાશ માટે રહેણાંક વપરાશમાં ફેરફાર કરવા માટે વીજ વપરાશ અરજદારે કંપનીના નિયત કરેલા ફોર્મ તથા વીજ સ્થાપનમાં ફેરફાર પૂર્ણ કર્યાનું પ્રમાણપત્ર અને સ્થાપન માં ફેરફાર સામેલ હોય ત્યાં લાઇસન્સ ધરાવનાર વીજ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી લીધેલ પરીક્ષણ અહેવાલ અત્રેની કચેરીએ જમા કરવવાનો હોય છે અને તેની કંપનીની નિયત કરેલી ફી જમા	નિકાલ		જનરલ Misc.	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							છે આ પાવર ૩ એચપી સુધી ઘટાડી અને ધરવપરાશ કરવા તપસ કરતાં જવાબ આપેલ કે આ તમારું કોમર્શિયલ કનેક્શન રદ કરવું પડે અને ધર વપરાશ માટે ફરીથી અરજી કરવી પડે આવું કેમ ?	કરવાની હોય છે ત્યારબાદ અત્રેની કચેરીએ થી સ્થળ તપાસ કર્યા બાદ યોગ્ય જણાએથી અરજીની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે				
૩૭૯	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ચાંદખેડા	શ્રી ડી.એસ.મકવાણા. નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૬૩	શ્રી વિનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ, મોટેરા મો.નં.૯૩૭૫૬૬૬૫૬૫	અમોએ તારીખ ; ૧૭.૧૨.૨૦૧૨ ના પત્ર દ્વારા બોર્ડ કર્મચારી રીડિંગમા ભૂલ કરતાં હોઇ ત્યારે ગ્રાહકને તકલીફ પડતી હોય છે તે ન થાય તે માટે ટોરેન્ટ પાવર ની જેમ ફોટો પાડીને બિલિંગ કરવાની પદ્ધતિ કંપનીમાં અમલ કરેલ પરંતુ છેલ્લા થોડા સમયથી ફોટો પાડીને બિલિંગ કરવાની પદ્ધતિ બંદ કરેલ છે તે ફરીથી ચાલુ કરવા વિનંતી.	કાર્યપાલક ઇજનેર ગાંધીનગર દ્વારા દરખાસ્ત પત્ર નં.૨૧૨૩ તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૮ થી રજી.કચેરી મહેસાણાએ મોકલાવેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	ચાંદખેડા પેટાવિભાગીય કચેરીમાં મે-૨૦૧૩ થી મે-૨૦૧૬ સુધી વિશ્વ કંપની ધ્વારા ફોટો બિલિંગ કરવામાં આવતું હતું.જે હાલમાં બંધ છે. હાલમાં મોબાઇલ વાન બિલિંગ માટેની દરખાસ્ત કોર્પોરેટ ઓફિસે પત્ર નં- યુજીવીસીએલ/રેવ/૪૭૧૪/૪.૫.૧૮થી મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સદર દરખાસ્તને સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ મુકવામાં આવશે અને જેની મંજૂરી મળ્યા બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અરજદારને વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/જીએનઆરડીઓ/ટેક-૧/૪૨૫૪ તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૮ થી જાણ કરેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૮૦	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	યાંદખેડા	શ્રી ડી.એસ.મકવાણા. નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૬૩	શ્રી વિનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ, મોટેરા મો.નં.૯૩૭૫૬૬૬૫૬૫	તા.૨૬.૦૮.૧૪ ના રોજ યોજાયેલ લોક દરબારમાં અમોચે યાંદખેડા વિસ્તારમાં અંડર ગ્રાઉંડ કેબલ લાઇન નાખવા બાબત સરકારશ્રીને રજૂઆત કરેલ તેના અનુસંધાનમાં આપના તરફથી તા.૨૭.૧૧.૧૪ ના રોજ જવાબ આપવામાં આવેલ કે ૫૦ કિલો મીટર ની ભારે દબાણ વાળી લાઇન અંડર ગ્રાઉંડ કરવામાં ૧૫ કરોડ નો ખર્ચ કરવામાં આવેલ પરંતુ ગ્રાહકના ઘર સુધીની લાઇન અંડર ગ્રાઉંડ કરવા કોઈ કાર્યવાહી હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.	હાલના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસર કંપની દ્વારા હળવા દબાણની લાઇન અંડર ગ્રાઉંડ કરવાની કોઈ યોજના અમલમાં નથી.		નિકાલ	UG Cable	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૮૧	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	યાંદખેડા	શ્રી ડી.એસ.મકવાણા. નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૬૩	શ્રી વિનુભાઇ ચીમનભાઈ પટેલ, મોટેરા મો.નં.૯૩૭૫૬૬૬૫૬૫	અમોએ તારીખ : ૧૨.૦૭.૨૦૧૨ ના રોજ યાંદખેડા કચેરીએ મિનિમમ ચાર્જ બાબતે ફરિયાદ કરેલ તેના અનુસંધાનમાં ૩૧.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ આપેલ જવાબ માં ૨૦૧૩ થી મિનિમમ ચાર્જ વસૂલવાનું બંધ થઈ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છતાં આજની તારીખે અમારા પાસેથી અમારા બિલમાં મિનિમમ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે.	આપશ્રીની અરજી ૧૨.૦૭.૨૦૧૨ ના રોજ જે મિનિમમ ચાર્જ બાબતે ફરિયાદ કરેલ તે કોમર્શિયલ કનેક્શન માં જે તે વખતે મિનિમમ ચાર્જ લેવાતો હતો તે બંધ થઈ ગયેલ છે, હાલ જે બિલ માં ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે તે ટેરિફ બુક લેટ પ્રમાણે ફિક્સ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે જે રહેણાંક ના મીટરમાં ૨ કિલોવોટ સુધી ૧૫ રૂ પ્રતિ માસ તેમજ ૪ કિલો વોટ સુધી ૩૦ રૂ. પ્રતિ માસ છે તે જે તે વખતના નિયમ અનુસાર વસૂલવામાં આવે છે.	નિકાલ		જનરલ Misc.	
૩૮૨	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	યાંદખેડા	શ્રી ડી.એસ.મકવાણા. નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૬૩	શ્રી વિનુભાઇ ચીમનભાઈ પટેલ, મોટેરા મો.નં.૯૩૭૫૬૬૬૫૬૫	કોઈપણ ગ્રાહકને પોતાના મકાનમાં અલગ રહેતા સભ્ય માટે બીજું મીટર માંગવામાં આવે તો તેની અલગથી આકારણી કરાવી લાવો તેવો જવાબ આપવામાં આવે છે. મ્યુ. વિસ્તારમાં આગળ થી આકારણી કરવાની	સપ્લાય કોડ અને રિલેટેડ મેટર રેગ્યુલેશન ના નોટિફિકેશન ૪ માં સેક્શન ૪ ક્લોસ નં:૪.૨૮ માં જણાવ્યા મુજબ એક જગ્યા માટે અથવા જે તે માલિકને અડીને આવેલ બાજુની જગ્યા કે જાહેર માર્ગ કે ખાનગી જગ્યા થી અલગ પડતાં ના હોય તો એક જોડાણ કરતાં વધુ જોડાણ અપાશે નહીં. બીજું જોડાણ મેળવવા માટે માંગણી કરતાં ગ્રાહકોને અલગ આકારણી	નિકાલ		નવા કનેક્શન	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							સીસ્ટમ જ નથી તેના કારણે વીજ બિલ ભરતી વખતે પરિવારમાં અંદર અંદર ઝગડા થાય છે. રોડ ઉપર ના ગલ્લાને મીટર મલિ શકતું હોય તો મકાન માલિક ને કેમ ન મળી શકે?	બીજા કાયદાકીય દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે.				
૩૮૩	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	મોટેરા	શ્રી એસ.સી.પાટણકર નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૩	પિનાબેન મિહિરભાઈ શર્મા સુર્ષી આર્કેડ ગ-૪૪ મો.નં.૯૯૭૮૮૧૮૯૨૨	મોટેરા સબ ડિવિઝન માં આવતા તમામ ગ્રાહકો ને તેઓના લાઇટ બિલો ભરપાઈ કરવાની જાણ એસ.એમ.એસ. દ્વારા કરવા વિનંતી.	સદર બાબતમાં તાંત્રિક ખામીના કારણે હાલમાં ગ્રાહકો ને તેઓના લાઇટ બિલો ભરપાઈ કરવાની જાણ એસ.એમ.એસ. દ્વારા થઈ શક્તિ નથી. જે સંલગ્ન ટીસીએસ કંપની સાથે જરૂરી પરામર્શ કર્યા બાદ ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવશે.	હાલ ગ્રાહકોને બિલ ભરપાઈ ની જાણ કરવાના sms ની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગાંધીનગર ડિવિઝન દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માર્ચ-૧૮ માટે કરેલ હતી ગ્રાહકોને બિલ ભરપાઈ કરવાની જાણ SMS ધ્વારા કરવા માટેની જાણ ન કરવા બાબતે EMC કચેરી ધ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે કે TCS કંપની SMS મોકલવાનું કામ કરતી હતી તેના પેમેન્ટના પ્રશ્ન GUVNL સાથે ચાલુ છે. જેથી ગ્રાહકોને SMS ધ્વારા જાણ કરી શકાતી નથી. સદર બાબતે જીયુવીએનએલ ખાતે	નિકાલ		જનરલ Misc.

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
									પડતર હોઈ ઉપરોક્ત હોઈ ટીસીએસ એફએમએસ સાથે પરામર્શ ચાલુ છે.જે પૂર્ણ થયા બાદ એસએમએસ ની સેવા ચાલુ થઈ શકશે. હાલમાં મેન્યુઅલ બિલીંગથી બિલીંગ થતાં ગ્રાહકોને એસએમએસ દ્વારા જાણ કરવાની સુવિધા કરી અને ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારને વિભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક ૪૨૫૨ તા.૧૯.૦૬.૧૮ થી જાણ કરવામાં આવેલ છે.			
૩૮૪	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	મોટેરા	શ્રી એસ.સી.પાટણકર નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૩	ભીખાભાઈ અંબાલાલ પટેલ ૧૮ નીલકંઠ વિલા ટીપી-૪૪ ચાંદખેડા મો.નં.૯૭૨૨૨૨૨૪૪૪	મારી માલિકીના સર્વે નં ૯૦ માં બે બંધ વીજ લાઇન ના થાંભલાઓ મને કામ કાજમાં નડતર રૂપ હોઈ તે ખાલી ઉભેલા થાંભલો કાઢી આપવા વિનંતી.	સદર અરજી ના આધારે સદર સ્થળ પર ના જે બે પોલ ઉભેલા છે. તે બંને પોલ તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ કાઢી નાખવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૩૮૫	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ઓગણજ	શ્રી.બી.કે.વાઘેલા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૧૧૩૫૭૬	સરપંચ શ્રી લપકામણ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૮૨૪૬૪૦૮૧૭	લપકામણ ગામે સરકારી શાળા ના દરવાજાની બહાર દરવાજાની સામે વીજ લાઇન નો સિમેન્ટ નો થાંભલો ઉભો છે. જે શાળામાં આવતા જતાં વાહનોને નડતર રૂપ થાય છે. આથી સદર થાંભલો દરવાજાની બાજુમાં ખસેડી આપવા વિનંતી.	શાળા ના દરવાજા સામે જે થાંભલો આવેલ છે. તેની સર્વે કરેલ છે. જેની મંજૂરી મેળવીને તા.૧૫.૦૩.૧૮ પહેલા કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૮૬	૧૧.૦૩.૧૮	સાબરમતી	ગાંધીનગર	ઓગણજ	શ્રી.બી.કે.વાઘેલા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૧૧૩૫૭૬	સરપંચ શ્રી લપકામણ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૮૨૪૬૪૦૮૧૭	લપકામણ ગામે પટેલવાસ જેમાં ઉનાળામાં લોડ વધવાથી વોલ્ટેજ ઓછા થઈ જાય છે. જેથી એ.સી. તેમજ પંખા ધીમી ગતિએ ફરે છે.તો વોલ્ટેજ કંપની ના નિયમાનુસાર કરી આપવા આપ સાહેબશ્રી ને વિનંતી.	જે ટ્રાન્સફોર્મર પરથી પાવર આપવામાં આવેલ છે. તે પટેલવાસ થી ૨ કી.મી.દૂર છે. જે બાબતે હાલમાં તાંત્રિક મંજૂરી એસઆઈ યોજના હેઠળ લઈ ગામમાં બીજા આવેલ વોટરવર્ક્સ ના ટ્રાન્સફોર્મર પર ૧૬૦ મીટર હળવા દબાણ વાળી લાઇન ઊભી કરીને પટેલવાસ નો લોડ વોટરવર્ક્સ ના ટ્રાન્સફોર્મર પર તબદીલ કર્યેથી પટેલવાસની લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ નિવારી શકશે. સદર કામ તા.૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૨૮.૩.૧૮ના રોજ કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૩૮૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	વિરમગામ-ગ્રામ્ય	મનોજ કણસાગરા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪	સરપંચશ્રી કરકથલ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૭૮૦૨૮૧૨૭૧૧	વિરમગામ-ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી માં બે થી ત્રણ ગામ વચ્ચે એક જ હેલપર મંજૂર થયેલ છે. તો દરેક ગામમાં એક એક હેલપર અલગથી મૂકવા માટેની રજૂઆત.	કાર્યપાલક ઇજનેર, સાબરમતી દ્વારા જરૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ યોગ્ય જણાશે તો જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ ઈલે. આસી. ની માંગણી વડી કચેરી ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે.	વિરમગામ-ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી માટે જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ ઈલે.આસી. ૧(એક) અને આસી.લાઈનમેન ૩(ત્રણ) માંગવાપાત્ર થાય છે. જેની દરખાસ્ત વડીકચેરી ને પત્રનં.૭૦૨૧ તા.૧૯.૭.૧૭ થી મોકલવામાં આવેલ છે. સદર દરખાસ્ત ને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્ત બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર ની મંજૂરી તેમજ સરકારશ્રીની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીલ/એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૫૨૩/૧૫.૬.૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૮૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	વિરમગામ-ગ્રામ્ય	મનોજ કણસાગરા, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪	સરપંચશ્રી જેતાપુર ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૮૭૫૮૪૫૨૮૫૧	વિરમગામ તાલુકાનાં જેતાપુર ગામની પ્રાથમિક શાળાનું વીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફીડર ને બદલે જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરથી આપવા બાબત	વિરમગામ તાલુકાનાં જેતાપુર ગામની પ્રાથમિક શાળાનું વીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફીડર ને બદલે જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરથી આપવા માટે અંદાજે ૨.૫ કી.મી. એચ.ટી. લાઇન ઊભી કરવાની થાય છે અને અંદાજે રૂપિયા ૬.૫૦ લાખ ખર્ચ આવે તેમ છે. જરૂરી અરજી નોંધણી કરાવ્યા બાદ, જરૂરી અંદાજપત્ર ના નાણાં ભરપાઈ કર્યે થી કંપની ના નિયમ મુજબ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ		ફીડર બદલવું
૩૮૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજડી	એસ.એમ. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૫	સરપંચશ્રી ધામતવાણ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૭૮૭૪૦૦૫૪૬૪	બારેજડી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ખુબજ કાર્યભાર હોવાથી રિંગ રોડ ઉપર એક પેટા વિભાગીય કચેરી ખોલવા માટેની રજૂઆત .	બારેજડી પેટા વિભાગીય કચેરીના કાર્યભારના કારણે અધિક્ષક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ વીંઝોલ ખાતે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ વડી કચેરીએ તા.૦૩.૧૦.૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી અને બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	અધિક્ષક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા વીંઝોલ ખાતે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ વડી કચેરીએ તા.૦૩.૧૦.૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી અને બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાલતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૯૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજડી	એસ.એમ. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૫	ગોવિંદભાઈ બાલાજી ઠાકોર, સરપંચશ્રી વાંચ ગ્રામ પંચાયત, મો.નં.૯૬૨૪૩૪૦૬૪૦	વાંચ ગામે જગન્નાથ વિસ્તાર માં માંગેલ નવીન વારીગૃહ વીજ જોડાણ ના અંદાજપત્ર ની સમય મર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગયેલ હોવા છતાં તે સમય મર્યાદા વધારીને અંદાજપત્ર સ્વીકારવા બાબતના પ્રશ્નની રજૂઆત	વાંચ ગામે જગન્નાથ વિસ્તાર માં માંગેલ નવીન વારીગૃહ વીજ જોડાણનું અંદાજપત્ર તા. ૦૪.૦૭.૧૭ ના રોજ પાઠવવામા આવેલ. જેની મુદત તા. ૦૩.૦૮.૧૭ હતી. અને તા. ૦૩.૦૮.૧૭ થી ૦૨.૦૯.૧૭ અને તા. ૦૨.૦૯.૧૭ થી ૦૧.૧૧.૧૭ સુધી સમય મર્યાદા ગ્રામ પંચાયત ની વિનંતીથી વધારી આપવામાં આવેલ. પરંતુ ગ્રામ પંચાયતની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે અંદાજપત્ર ભરપાઈ થઈ શકેલ ન હતો. હાલમાં તા. ૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં અંદાજપત્ર ભરવા માટેની મુદત વાંચ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા માંગવામાં આવેલ છે જેની મંજૂરી કંપનીના નિયમ મુજબ વડી કચેરી દ્વારા મળ્યેથી અંદાજપત્ર સ્વીકારી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	તા.૨૭.૩.૧૮ સુધીમાં નવીન વારીગૃહ વીજ જોડાણ ના અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ નથી.	નિકાલ		નવા કનેક્શન
૩૯૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજડી	એસ.એમ. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૫	નિખિલ મગનભાઈ પટેલ, બીજેપી કારોબારી સભ્ય, રામોલ વોર્ડ, હાથીજણ, મો.નં.૯૮૭૯૩૦૭૭૯૬	વિવેકાનંદનગર, રિંગરોડ, હાથીજણ ગામ અને વીજોલ ના લોકોને બારેજડી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં બીલ ભરવા, નવા કનેક્શન માટે અથવા અન્ય કોઈ કામ માટે જવુ-આવવું હોય તો ખુબજ તકલીફો વેઠવી પડે છે. અને ત્યાં	બારેજડી પેટા વિભાગીય કચેરીના કાર્યભારના કારણે અધિક્ષક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ વીજોલ ખાતે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જી.અસે.ઓ. ૪ મુજબ વડી કચેરીએ તા. ૦૩.૧૦.૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	અધિક્ષક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા વીજોલ ખાતે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ વડી કચેરીએ તા.૦૩.૧૦.૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે. જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેથી અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે રજૂઆતકર્તા ને	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							ઓફીસ બનાવવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી તે બંધ થઈ ગયેલ છે તો પેટા વિભાગીય કચેરી ખોલવા માટેની રજૂઆત .		પત્ર નં યુજીવીસીએલ/ એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૫૨૫/ ૧૫.૦૬.૧૮ ધ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ છે.			
૩૯૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	મહેન્દ્રસિંહ બી. રાવલ, કારોબારી અધ્યક્ષ, તાલુકા પંચાયત, ખેડા મો.નં.૯૬૬૨૫૭૪૩૦૮	ખેડા તાલુકાનાં ગામ લોકોને બારેજા પે.વિ.કચેરીમાં બીલ ભરવા, નવા કનેક્શન માટે અથવા અન્ય કોઈ કામ માટે જવુ-આવવું હોય તો ખુબજ તકલીફો વેઠવી પડે છે. તો ખેડા તાલુકાનાં હાઇવે ટચની કોઈપણ વિસ્તારમાં અલગ પે.વિ.કચેરી ખોલવા માટેની રજૂઆત .	ખેડા તાલુકાનાં ગોબલજ ગામે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જરૂરી ચકાસણી કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો તે અંગેની દરખાસ્ત દીન-૧૦ માં વડી કચેરીને મોકલી આપવામાં આવશે. વધુમાં ખેડા જિલ્લાના ૧૭ ગામો નજીકની એમ.જી.વી.સી.એલ. કચેરી જેવી કે ખેડા સબ ડિવિઝન, મહેમદાવાદ સબ ડિવિઝન માં આપી શકાય તેમ છે. જેની દરખાસ્ત દીન-૧૦ માં વિભાગીય કચેરીથી જરૂરી અભ્યાસ કરી મોકલી આપવામાં આવશે.	બારેજા અને બારેજડી પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી જીએસઓ-૪ ના ધારાધોરણ મુજબ વિંઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવાની દરખાસ્ત વડી કચેરીએ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર અને સરકારશ્રી ની મંજૂરી અર્થે પડતર છે. આમ લૈંગોલીક અને વહીવટીય દ્રષ્ટિ એ ગોબલજ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવું શક્ય નથી. વધુમાં વિંઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી કાર્યરત થયા બાદ ગ્રાહકોને પડતી તકલીફનું નિરાકરણ આવશે. અરજદારને વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૬૦૧ તા.૧૯.૦૬.૧૮ થી યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૯૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	દિગ્વીજયસિંહ કે. ડોડીયા, સદસ્યશ્રી, તાલુકા પંચાયત, ખેડા મો.નં.૯૮૨૫૭૨૨૯૩૯	ખેડા જિલ્લાના લોકોને બારેજા પે.વિ.કચેરીમાં બીલ ભરવા, નવા કનેક્શન માટે અથવા અન્ય કોઈ કામ માટે જવુ-આવવું હોય તો ખુબજ મુશ્કેલી પડે છે. તો ખેડા હાઇવે ઉપરના કોઈપણ ગામમાં અલગ પે.વિ.કચેરી ખોલવા માટેની રજુઆત .	ખેડા તાલુકાનાં ગોબલજ ગામે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જરૂરી ચકાસણી કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો તે અંગેની દરખાસ્ત દીન-૧૦ માં વડી કચેરીને મોકલી આપવામાં આવશે. વધુમાં ખેડા જિલ્લાના ૧૭ ગામો નજીકની એમ.જી.વી.સી.એલ. કચેરી જેવી કે ખેડા સબ ડિવિઝન, મહેમદાવાદ સબ ડિવિઝન માં આપી શકાય તેમ છે. જેની દરખાસ્ત દિન-૧૦ માં વિભાગીય કચેરીથી જરૂરી અભ્યાસ કરી મોકલી આપવામાં આવશે.	બારેજા અને બારેજડી પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી જીએસઓ-૪ ના ધારાધોરણ મુજબ વિંઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવાની દરખાસ્ત વડી કચેરીએ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર અને સરકારશ્રી ની મંજૂરી અર્થે પડતર છે. આમ લૈંગોલીક અને વહીવટીય દ્રષ્ટિ એ ગોબલજ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવું શક્ય નથી. વધુમાં વિંઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી કાર્યરત થયા બાદ ગ્રાહકોને પડતી તકલીફનું નિરાકરણ આવશે. અરજદારને વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૬૦૫ તા.૧૯.૦૬.૧૮ થી યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર
૩૯૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	તોરેખાન એચ. પઠાણ, પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત, ખેડા મો.નં.૯૬૨૪૩૩૨૭૮૬	ખેડા તાલુકાનાં ઔદ્યોગીક તથા કોર્મશીયલ વિકાસ આગળ વધી રહ્યો છે. ગામડાનું જીવન શહેર તરફ વધી રહ્યું છે. એવા સંજોગોમાં વહીવટી સરળતા માટે બારેજા પેટા વિભાગીય કચેરી સુધી જવુ ઘણું મુશ્કેલી ભર્યું જાણતા ને	ખેડા તાલુકાનાં ગોબલજ ગામે નવી પેટા વિભાગીય કચેરી માટેની દરખાસ્ત જરૂરી ચકાસણી કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો તે અંગેની દરખાસ્ત દીન-૧૦ માં વડી કચેરીને મોકલી આપવામાં આવશે. વધુમાં ખેડા જિલ્લાના ૧૭ ગામો નજીકની એમ.જી.વી.સી.એલ. કચેરી જેવી કે ખેડા સબ ડિવિઝન, મહેમદાવાદ સબ ડિવિઝન માં આપી શકાય તેમ છે. જેની	બારેજા અને બારેજડી પે.વી.કચેરી નું વિભાજન કરી જીએસઓ-૪ ના ધારાધોરણ મુજબ વિંઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવાની દરખાસ્ત વડી કચેરીએ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર અને સરકારશ્રી ની મંજૂરી અર્થે પડતર છે. આમ લૈંગોલીક અને વહીવટીય દ્રષ્ટિ એ ગોબલજ	નિકાલ		એચ.આર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							જણાય છે. તો આવી પરિસ્થિતિ માં તાકીદે ખેડા તાલુકાનાં હાઇવે ટચની કોઈપણ વિસ્તારમાં અલગ પેટા વિભાગીય કચેરી ખોલવા માટેની રજૂઆત	દરખાસ્ત દિન-૧૦ માં વિભાગીય કચેરીથી જરૂરી અભ્યાસ કરી મોકલી આપવામાં આવશે.	ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી બનાવવું શક્ય નથી. વધુમાં વિઝોલ ખાતે નવીન પેટા વિભાગીય કચેરી કાર્યરત થયા બાદ ગ્રાહકોને પડતી તકલીફનું નિરાકરણ આવશે. અરજદારને વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૬૦૫ તા.૧૯.૦૬.૧૮ થી યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે.			
૩૯૫	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	ધરોડા બોરવેલ એગ્રી. એસોશીએશન, ધરોડા, તા.ખેડા મો.નં.૯૭૨૩૫૭૦૧૨૭	ભેરાઈ ફીડર ઉપર ૪૫૦ વોલ્ટેજ ને બદલે ૩૫૦ થી ૩૭૦ આવે છે. થી ફેઝ લો વોલ્ટેજ ને કારણે મોટર, સ્ટાર્ટર અને મીટરને નુકશાન થાય છે. તો લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન ન રહે તે માટેની રજૂઆત.	નાયબ ઇજનેર, બારેજા દ્વારા જરૂરી સર્વે સ્થળ પર થઈ ગયેલ છે અને લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન દૂર કરવા માટે જરૂરી દરખાસ્ત પણ મંજૂર થઈ ગયેલ છે. જેના અનુસંધાને નવીન એચ.ટી. લાઇન ૮૦૦ મીટર ઉભી કરવાની થાય છે. જેનું કામ બે માસમાં પૂર્ણ કરી લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દૂર કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	લો-વોલ્ટેજ	
૩૯૬	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	રાજેશકુમાર બચુભાઈ પટેલ, સદસ્યશ્રી, દસ્ક્રોઈ તાલુકા પંચાયત મો.નં.૯૯૭૮૯૩૩૦૬૬	નાઝ, ગીરમઠા અને પિરાણા ગામોનો ખુબજ ઝડપથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને અમદાવાદ શહેરથી એકદમ નજીક નો વિસ્તાર હોવાથી સારી સેવા મળી રહે તે માટે બીજા વાયરમેનની નિમણૂક કરવા માટેની રજૂઆત.	કાર્યપાલક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા રજુઆત વાળા ગામોમાં કાર્યભાર તેમજ સંલગ્ન લાઈન સ્ટાફની યોગ્ય ચકાસણી બાદ જીએસઓ-૪ મુજબ ઈલે. આસી. ની માંગણી વડી કચેરી ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે. મંજૂરી મળ્યેથી બારેજા પેટા વિભાગીય કચેરી ને ઈલે. આસી. ની ફાળવણી કરવામાં આવશે.	બારેજા પેટા વિભાગીય કચેરી માટે જી.એસ.ઓ. ૪ મુજબ આસી.લાઈનમેન ૩(ત્રણ) માંગવાપાત્ર થાય છે. જેની દરખાસ્ત વડીકચેરી ને પત્રનં.૭૦૨૧ તા.૧૯.૭.૧૭ થી મોકલવામાં આવેલ છે. સદર દરખાસ્ત ને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્ત બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ની મંજૂરી તેમજ સરકારશ્રીની	નિકાલ	એચ.આર	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
									મંજુરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી પત્ર નં.યુજીવીસીએલ/એસબીટીટીઓ /ટેક-૨/૬૫૨૬/૧૫.૬.૧૮ થી અરજદાર ને જાણ કરેલ છે.			
૩૯૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	મારૂતી નંદન સ્પીનિંગ મીલ, પાલડીકાંકજ મો.નં.૯૯૨૫૬૫૯૯૦૮	૬૬ કે.વી. લાંલા સબ-સ્ટેશન થી આશરે ૯ કી.મી. ના અંતરથી પાવર સપ્લાય મળે છે તે પાલડીકાંકજ ગામમાં નવું સબ-સ્ટેશન મંજૂર કરવા માટેની રજૂઆત.	પાલડીકાંકજ ગામમાં સબ-સ્ટેશન માટેની દરખાસ્ત મંજૂર થઈ ગયેલ છે અને હાલમાં જેટકો તરફથી કલેક્ટર કચેરીને તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે	સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૩૯૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	અલ્પિન સ્પિનવેવ પ્રા.લી., પીપળજ મો.નં.૯૯૨૫૦૦૭૮૭૪	૬૬ કે.વી. લાંલા સબ-સ્ટેશન થી આશરે ૯ કી.મી. ના અંતરથી પાવર સપ્લાય મળે છે તે પાલડીકાંકજ ગામમાં નવું સબ-સ્ટેશન મંજૂર કરવા માટેની રજૂઆત.	પાલડીકાંકજ ગામમાં સબ-સ્ટેશન માટેની દરખાસ્ત મંજૂર થઈ ગયેલ છે અને હાલમાં જેટકો તરફથી કલેક્ટર કચેરીને તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે	સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૩૯૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	બારેજા	એમ.એચ પરિખ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫	સોહમ ઇન્ટેગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ પાર્ક અમદાવાદ પ્રા.લી. બારેજા મો.નં.૯૮૨૫૦૦૬૪૩૭	સોહમ ઇન્ટેગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ પાર્ક માં આવેલ ઇન્ડ. ને ૬૬ કે.વી. નવાગામ સબ-સ્ટેશન થી આશરે ૯ કી.મી. ના અંતરથી પાવર સપ્લાય મળે છે તો નજીકમાં નવું સબ-સ્ટેશન મંજૂર કરવા માટેની રજૂઆત.	વસઇ ગામમાં સબ-સ્ટેશન માટેની દરખાસ્ત વડી કચેરી ખાતે મંજૂરી માટે મોકલી આપેલ છે. જે મંજૂર થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નજીકના પાલડીકાંકણજ ગામમાં સબ સ્ટેશન મંજૂર થઇ ગયેલ હોવાથી તાંત્રિક દ્રષ્ટિએ વસાઈ ગામમાં નવીન સબ સ્ટેશનની જરૂરિયાત રહેતી નથી.	નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૪૦૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	કઠવાડા	બી કે પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૬૨૩૯૧	હરગોવિંદસિંહ એસ. રાજપૂત, પ્રમુખશ્રી, કઠવાડા ઇન્ડ. એસોશીયન, મો.નં.૯૮૨૫૦૬૮૧૫૬	કઠવાડા ઓફીસ છેલ્લા ૨ વર્ષથી ભાડાના મકાન / દુકાનમાં કાર્યરત છે. અવાર નવાર કામ માટે જતાં અરજદારો / ગ્રાહકો નો ઓફીસની જગ્યા સાકળી હોવાથી, લાઇટ બીલ ભરવાની બારીને જગ્યા સાંકળી ગલીમાં હોવાથી તેમજ ખાનગી કોર્મશીયલ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલ હોવાથી વાહનોના પાર્કિંગ ની સમસ્યા છે. તો કઠવાડા ઔદ્યોગિક વસાહતમાં તથા કઠવાડા નજીકના વિસ્તારમાં પોતાની ઓફીસ કાર્યરત થાય તે માટેની રજૂઆત.	જી.આઈ.ડી.સી. ને જમીન ફાળવવા માટે અધીક્ષક ઇજનેર, વર્તુળ કચેરી સાબરમતી દ્વારા તા.૧૧.૦૨.૧૭ ના રોજ પત્રથી દરખાસ્ત મોકલેલ છે. જરૂરી જમીન જી.આઈ.ડી.સી. તરફથી મળેથી કઠવાડા જી.આઈ.ડી.સી. માં પોતાની ઓફીસ કાર્યરત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ અરજદાર / ગ્રાહકોને સારી સવલત પૂરી પાડવામાં આવશે.	જમીન ફાળવણી માટે કાર્યપાલક ઇજનેર સાબરમતી દ્વારા ડેપ્યુટી એક્સિક્યુટિવ એજિનીયર (MNE) ને પત્ર નં.૨૫૩૩/ ૭.૩.૧૮ દ્વારા જાણ કરેલ છે. સલગ્ન કચેરી દ્વારા માંગણી મુજબની જમીનની ફાળવણી કરેથી ઓફીસ ના મકાન અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદર બાબતે રજૂઆતકર્તા ને પત્ર નં યુજીવીસીએલ/એસબીટીડીઓ/ટેક-૨/૬૫૨૨ ધ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		એચ.આર



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૦૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	કઠવાડા	બી કે પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૬૨૩૯૧	ઉપસરપંચ ગ્રામ પંચાયત સીંગરવા મો.નં.૯૭૧૨૯૩૯૪૦૮	સીંગરવા ગામે ૬૬ કે.વી. સબ-સ્ટેશન બનાવવા માટેની રજૂઆત	સીંગરવા ગામથી ૧.૫ કી.મી. ના અંતરે ઓઢવ સબ-સ્ટેશન, ૧.૫ કી.મી. ના અંતરે કઠવાડા સબ-સ્ટેશન તથા ૩ કી.મી. ના અંતરે કણભા સબ-સ્ટેશન હોય સીંગરવા ગામે નવું સબ-સ્ટેશન બનાવવું તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.		નિકાલ		નવું S/S / GETCO Related
૪૦૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા-અર્બન	એ.પી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫	ભરતભાઈ રતીલાલ પટેલ, મો.નં.૯૩૨૮૭૮૪૫૪૨	મૂઠીયા ગામમાં ટી.પી. ૧૦૯ સર્વે નં. ૭૧/એ માં ઔદ્યોગીક હેતુ માટે એન.એ. વગર વીજ જોડાણ આપવા માટેની રજૂઆત. વધુમાં સરકારશ્રીની જાહેરાત મુજબ ટી.પી. પડેલ હોય ત્યાં એન.એ. ની જરૂર નથી.	સદર મુદ્દા માટે ઔડા ના અધિકારીશ્રી ને ૧૦૯ ટી.પી. ફાઇનલ થઈ છે કે નહી તેની વિગત મંગાવવા માટે પત્ર વ્યવહાર કરેલ છે. જરૂરી અભિપ્રાય મળ્યેથી વીજ જોડાણ અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૦૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા-અર્બન	એ.પી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫	ધનાજી ગાંડાજી ઠાકોર, સરપંચશ્રી, એણાસન ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૭૦૧૬૫૩૯૨૦૨	એણાસન ગામે ખેતરમાં આવેલ મકાનમાં ૨૪ કલાકની લાઇન માથી વીજ પુરવઠો આપવા બાબત તથા ૭/૧૨ ના ઉત્તારામાં ઘણા નામ હોવાથી અને ઘણા લોકો ગુજારી ગયેલ હોવાથી ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર પર સંમતી લઈ	કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતરમાં આવેલ મકાનને ૨૪ કલાકની લાઇન માથી વીજ પુરવઠો આપી શકાતો નથી. ગામતળ બહાર આવેલા મકાનોને (દ્વાયબલ) વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન-દ્વાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનોના જૂથને) જેજીવાય ફીડર પરથી સ્થાનિક તલાટી મંત્રીનો દાખલો રજૂ કર્યાથી પાવર આપી શકાય. વધુમાં ૭/૧૨ ના		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							વીજ કનેક્શન આપવા બાબત	ઉતારામાં ઘણા નામ હોવાથી અને જો લોકો ગુજારી ગયેલ હોય તેના વારસદારોએ રૂપિયા ૧૦૦ ના નોટરાઇઝ સ્ટેમ્પ પેપર પર બાહેધરી આપવાથી વીજ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.				
૪૦૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા-અર્બન	એ.પી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫	ધનાજી ગાંડાજી ઠાકોર, સરપંચશ્રી, એણાસન ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૭૦૧૬૫૩૯૨૦૨	એણાસન ગામે ગૌચરની જમીનમાં નવીન વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	ગૌચરની જમીનમાં નવીન વીજ જોડાણ આપવા માટે મામલતદારશ્રી ને આ કચેરી દ્વારા જરૂરી અભિપ્રાય મંગાવવામાં આવેલ છે. અભિપ્રાય આવ્યેથી વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૦૫	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા-અર્બન	એ.પી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫	ભાનુશાલી દમચંતિ બેન છગનભાઈ એણાસન મો.નં.૭૬૨૪૦૧૨૬૦૦	અમારા બિલાસિયા ગામે આવેલ સર્વે નં ૩૧૪/અ-બ તથા ૩૧૯ માં આવેલ મકાન માં ચોવીસ કલાક નું કનેક્શન ન આપવા બાબતે □	કોર્પોરેટ ઓફિસ ના સર્ક્યુલર નં: UGVCL/GERC/Fix charge /1412 તા. 14-05-16 માં જણાવ્યા મુજબ ખેતીવાડી જમીન માં રહેણાક હેતુ માટે ફાર્મ હાઉસ નું ફક્ત 1ph. નું ૩.૦ k.w. નું વીજ જોડાણ આપી શકાય છે. જ્યારે સદર ગ્રાહકે ખેતર માં રહેણાક હેતુ માટે ૩ph. વીજ જોડાણ ની ૨૪ કલાક વાળા જ્યોતિગ્રામ ફીડર માથી માંગણી કરેલ છે. તેમજ સદર જગ્યાની નોન		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								એગ્રી કલ્ચર ની પરમીશન હાલ નથી પરંતુ તેના માટે રેવન્યુ વિભાગમાં અરજી કરેલ છે. જીયુવીએનએલ ના પત્ર નં. ૨૭૧૯ તા. ૩૦.૦૧.૧૭ ના અનુસંધાન માં પણ ખેતીવાડી જગ્યામાં રહેણાક હેતુ માટે ૨૪ કલાકના ફીડરમાથી ૩પા. જોડાણ આપી શકાય તેવી જોગવાઈ નથી.				
૪૦૬	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા-અર્બન	એ.પી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫	ઠાકોર બળદેવજી બબાજી, બિલાસિયા, તા.દસ્ક્રોઈ, જી. અમદાવાદ મો.નં.૯૯૨૫૮૩૬૫૬૮	હંસપુરા ખાતે આવેલ મકાનમાં ૨૪ કલાક પાવર આપવા માટેની રજુઆત	કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતરમાં આવેલ મકાનને ૨૪ કલાકની લાઇન માથી વીજ પુરવઠો આપી શકાતો નથી. ગામતળ બહાર આવેલા મકાનોને (દ્વાયબલ) વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન-દ્વાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનોના જૂથને) જેજીવાય ફીડર પરથી સ્થાનિક તલાટી મંત્રીનો દાખલો રજૂ કર્યાથી પાવર આપી શકાય.	નિકાલ		ફીડર બદલવું	
૪૦૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	માંડલ	જે.વી. પંચાલ, કાર્યકારી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	વનીતકુમાર રમણીકભાઈ પટેલ, મું.પો. હીરાપુરા, તા.વિરમગામ મો.નં.૯૯૨૪૮૯૩૦૫૬	કરશનભાઈ ત્રિકમભાઈ, મુ. હીરાપુરા અમાનનીય રીતે લોડ વધારાનું એવરેજ બીલ આપવા બાબત.	તા.૨૨.૦૮.૧૭ ના રોજ વીજ ચેકિંગ દરમ્યાન કરશનભાઈ ત્રિકમભાઈ, ગ્રાહક નંબર ૭૩૮૪૬/૧૦૨૨૩/૭ નો લોડ વધારે માલૂમ પડેલ. જેના અનુસંધાનમાં એવરેજ બીલ આપેલ જે બીલ રિવ્યુ કરીને કંપનીના નિયમ મુજબ સુધારી આપેલ છે.	નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૦૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	માંડલ	જે.વી. પંચાલ, કાર્યકારી નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	નાડોદા રાજપૂત સમ્રાજ છાત્રાલય, મું.માંડલ મો.નં.૯૪૨૭૭૯૦૮૯૮	નાડોદા રાજપૂત સમ્રાજ છાત્રાલય, મું.માંડલ માથી પસાર થતી હળાવા દબાણની લાઇનના થાંભલા ખસેડવા બાબત	નાડોદા રાજપૂત સમ્રાજ છાત્રાલય, મું.માંડલ માથી પસાર થતી હળાવા દબાણની લાઇનના થાંભલા ખસેડવા બાબત		નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૪૦૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	કૂજાડ □	જે.કે. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮	કે.ડી. વાઘેલા, સરપંચશ્રી, કૂજાડ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૯૦૯૦૮૯૨૬૬	કૂજાડ ગામે ગૌચર વિસ્તાર હોવાના કારણે ત્યાં વસવાટ કરતાં ગ્રામજનો ને વીજળી મળતી નથી તો સદર વિસ્તારમાં વીજ જોડાણ મળે તે માટેની રજૂઆત	ગૌચરની જમીનમાં નવીન વીજ જોડાણ આપવા માટે મામલતદારશ્રી ને આ કચેરી દ્વારા જરૂરી અભિપ્રાય મંગાવવામાં આવેલ છે. અભિપ્રાય આવ્યે થી વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૧૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	કૂજાડ □	જે.કે. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮	કે.ડી. વાઘેલા, સરપંચશ્રી, કૂજાડ ગ્રામ પંચાયત મો.નં.૯૯૦૯૦૮૯૨૬૬	કૂજાડ ગામે ઘણા કુટુંબો ખેતરમાં વસવાટ કરે છે. અને ખેતરની આકારણી કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારોની સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એફીડેવિટ માંગવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણા ખાતેદારો હોય એફીડેવિટ થઈ	કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ખેતરમાં આવેલ મકાનને ૨૪ કલાકની લાઇન માથી વીજ પુરવઠો આપી શકાતો નથી. ગામતળ બહાર આવેલા મકાનોને (દ્વાયબલ) વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન-દ્વાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનોના જૂથને) જેજીવાય ફીડર પરથી સ્થાનિક તલાટી મંત્રીનો દાખલો રજૂ કર્યાથી પાવર આપી શકાય. વધુમાં ૭/૧૨ ના		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
							શકતી નથી. તો માત્ર આકારણી પત્રક ઉપર વીજ જોડાણ આપવા અંગેની રજૂઆત.	ઉત્તારામાં ઘણા નામ હોવાથી અને જો લોકો ગુજારી ગયેલ હોય તેના વારસદારોએ રૂપિયા ૧૦૦ ના નોટરાઇઝ સ્ટેમ્પ પેપર પર બાહેધરી આપવાથી વીજ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.				
૪૧૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	કૂજાડ □	જે.કે. શાહ, નાયબ ઇજનેર, મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮	દિનેશભાઈ રબારી, મનોહરભાઈ ચાવલા, અનિલભાઈ, રમેશભાઈ ડાભી, ભરવાડનો ટેકરો, વસ્ત્રાલ મો.નં.૮૪૦૧૮૬૮૦૧૬	વસ્ત્રાલ ગામે આવેલ ભરવાડનો ટેકરો અને કબીર મંદિરની આસપાસના વિસ્તારમાં ૨૦૦ થી ૨૫૦ મકાનોમાં વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	વસ્ત્રાલ ગામે આવેલ ભરવાડનો ટેકરો અને કબીર મંદિરની આસપાસના વિસ્તાર સરકારી પડતર હોવાથી જેની માલીકી નામદાર સરકારશ્રી ની છે. અને સદર સરકારી પડતર જગ્યામાં મામલતદરશ્રી સિટી તાલુકા વટવા ધ્વારા તેઓના પત્ર નં- સ.આ/વસ્ત્રાલ/૨૨૨ થી ૨૨૪/૧૬ તા. ૦૫.૦૨.૧૬ ધ્વારા "સદરહુ સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં અનધિકૃત ઇસમો ધ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામ/દબાણ કરવામાં આવી રહેલ છે. આથી અનધિકૃત ઇસમો ધ્વારા સરકારી જમીન પચાવી પાડવાનું કૃત્ય આચરી રહેલાનું જણાતું હોઇ અગાઉ બંધાઈ ગયેલા ગેરકાયદેસર મકાનોના તેમજ હાલમાં બંધાઈ રહેલા ગેર કાયદેસર મકાનો માં વીજ જોડાણો નહીં આપવા જણાવેલ છે.		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૧૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	મંજુલાબેન, સરપંચશ્રી નાના ચીલોડા (નરોડા) ગ્રામ પંચાયત, તા.જી. ગાંધીનગર મો.નં.૭૪૩૪૦૪૬૬૮૩	સર્વે નંબર માં થયેલ બાંધકામમાં વીજ જોડાણ અંગે (૧) પારસ નગર ,(૨) બજરંગ પાર્ક (૩) ઇન્દ્રપુરી (૪) લક્ષ્મીનગર (૫) હર્ષદનગર (૬) ગોપાલનગર (૭) બાણ માતા વાળો વાસ તથા અન્ય સર્વે નંબર માં સરકાર દાખલ થયેલ હોવાથી આવા વિસ્તાર માં વીજ જોડાણ આપવા.	સર્વે નંબર માં સરકાર શ્રી દાખલ થયેલ હોવાથી સર્ક્યુલર નં જીયુવીએનએલ / ટેક -૨ /આરએનઆર /૨૭૧૯ / તા-૩૦.૦૧.૧૭ મુજબ સક્ષમ અધિકારી (તાલુકા વિકાસ અધિકારી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે) નું " ન વાંધા પ્રમાણપત્ર " રજૂ કર્યેથી વીજ જોડાણ આપી શકાય .		નિકાલ		નવા કનેક્શન
૪૧૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	મંજુલાબેન, સરપંચશ્રી નાના ચીલોડા (નરોડા) ગ્રામ પંચાયત, તા.જી. ગાંધીનગર મો.નં.૭૪૩૪૦૪૬૬૮૩	ભક્તવાસ , નવરંગ વાસ , જોગણી માતા વાળો વાસ વિસ્તારોમાં લો-વોલ્ટેજ અંગે યોગ્ય કરવા બાબત .	સદર વિસ્તારો માં છેવાડાના વિસ્તારમાં પીક સમયમાં વોલ્ટેજ માપતા ૨૦૫ વોલ્ટ આવે છે. તો જરૂરી સર્વે કરી લો - વોલ્ટેજ ની સમસ્યા દૂર કરવામાં આવશે .	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	□	લો-વોલ્ટેજ
૪૧૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	મંજુલાબેન, સરપંચશ્રી નાના ચીલોડા (નરોડા) ગ્રામ પંચાયત, તા.જી. ગાંધીનગર મો.નં.૭૪૩૪૦૪૬૬૮૩	ઇન્દ્રપુરી , બજરંગ પાર્ક , પારસ નગર બંગલો વિસ્તાર માં ૨૪ કલાક વીજળી આપવા બાબત.	સદર વિસ્તારો માટે ૨૪ કલાક વીજળી ની માંગણી માટેની કોઈ અરજી અત્રેની કચેરી એ નોંધાયેલ નથી . સદર વિસ્તારો ખેતીવાડી જમીન માં હોઈ સર્ક્યુલર મુજબ અરજી કર્યા પછી માળખાકીય સુવિધાને લગતો તમામ ખર્ચ ભર્યા પછી ૨૪ કલાક વીજળી આપી શકાય.		નિકાલ		ફીડર બદલવું

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૧૫	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	મંજુલાબેન, સરપંચશ્રી નાના ચીલોડા (નરોડા) ગ્રામ પંચાયત, તા.જી. ગાંધીનગર મો.નં.૭૪૩૪૦૪૬૬૮૩	કેશ કલેક્શન સેન્ટર આપવા બાબત . નાના ચીલોડા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારના ગ્રાહકોને બિલ ચૂકવવા નરોડા - હંસપુરા જવું પડતું હોય દૂર પડે છે જેથી કેસ કલેક્શન સેન્ટર નાના ચીલોડા ગામે આપવા બાબત .	નાના ચીલોડા વિસ્તારમાં બિલિંગ ની કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી દર મહિને ગ્રામ પંચાયત માં બે દિવસ માટે તથા નાના ચીલોડા પોસ્ટ ઓફિસ માં બિલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ સુધી કેશ કલેક્શન લેવામાં આવે છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ
૪૧૬	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	મંજુલાબેન, સરપંચશ્રી નાના ચીલોડા (નરોડા) ગ્રામ પંચાયત, તા.જી. ગાંધીનગર મો.નં.૭૪૩૪૦૪૬૬૮૩	નાના ચીલોડા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અર્જુનવાસ , જવાહર વાસ , રાજેન્દ્ર વાસ , ગાંધી વાસ , આઝાદ વાસ , કોડી વાળો વાસ તથા મંદિર વાળા વિસ્તારોમાં ખૂબ જ લાંબી સર્વિસો હોઇ નવા થાંભલા ઊભા કરવા બાબત .	સદર વિસ્તારોના તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ સર્વે કરેલ છે તે પ્રમાણે ૧૦ નવા થાંભલા ઊભા કરવાની જરૂરિયાત છે. જેની તાંત્રિક મંજૂરી લઈ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે .	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ
૪૧૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	સાબરમતી	નરોડા	એ.આર. યાદવ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧	ડી. રોશનભાઈ લક્ષ્મીચંદ ગોલાણી, મ્યુનિ.કાઉન્સીલર, કુબેરનગર વોર્ડ મો.નં.૯૩૨૮૭૮૪૫૪૪	EASY PAY AUTHORISE DEALER માં ચેક તેમજ , કાર્ડ મારફતે વીજળીના બિલ ની ચુકવણી કરવા બાબત.	યુજીવીસીએલ ની કેશ બારી એ ચેક તથા કાર્ડ થી લાઇટબિલ સ્વીકારવામાં આવે છે. EASY PAY AUTHORISE DEALER એ યુજીવીસીએલ નો ઓથોરાઇઝ ડીલર નથી.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૧૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	બાવળા-૧	શ્રી.કે.એમ.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગામ.ધરજી, મેણી, તા.બાવળા મો.નં.૭૩૫૯૬૧૩૬૬૦	ઉ.ગુ.વી.ક.લી. દ્વારા ફક્ત ધરજી અને મેણી ગામ માંજ હાઇ વોલ્ટેજ કાળા કેબલ નાખવાનું કામ કરવામાં આવેલ છે.અન્ય ગામો માં શા કારણે કાળા કેબલ નાખવાનું કામ કરવામાં આવેલ નથી.	સરકારશ્રીની ડીડીયુજેજીવાય યોજના અંતર્ગત એચ.ટી.એ.બી.સી. તથા એચવીડીએસ નું કામ બાવળા પેટા વિભાગીય કચેરી ના તાબા હેઠળ ના ધરજી અને મેણી ગામ ને પ્રાથમિકતા આપી જૂની હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન તથા જૂના વીજ પોલ દૂર કરી એચવીડીએસ પદ્ધતિ થી નવીન વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઊભા કરી સદર ગામમાં ઓછા વીજ વોલ્ટેજ ની સમસ્યા દૂર કરી ગુણવત્તા સભર વીજ પુરવઠો મળી રહે તેવી કાયમી વ્યવસ્થા કરેલ છે તેમજ સદર ગામના ટીફડી લોસ ઓછા થાય તેવી વ્યવસ્થા કરેલ છે . વધુમાં સદર યોજના અથવા અન્ય યોજના હેઠળ સદર કામગીરી બાવળા તાલુકા ના અન્યગામોમાં પણ વાર્ષિક નાણાં જોગવાઈ તથા લક્ષ્યાંક મુજબ આગામી વર્ષમાં હાથ ધરવામાં આવશે .આમ, સદર ગામો ને પ્રાથમિક આપી સદર ગામે કામ કાજ કરવામાં આવેલ છે તેમજ અન્ય ગામો ભવિષ્યમાં સરકાર શ્રી ની વખતો વખત ની સૂચના અનુસાર સદર યોજના માં આવરવામાં આવશે		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૧૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	બાવળા-૧	શ્રી.કે.એમ.પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગામ.ઢેઢાલવાસણા, તા.બાવળા મો.નં.૯૫૭૪૯૬૨૬૭૨	ડાંગર નો પાક નિષ્ફળ જતો હોવાથી મટોડા ફીડર માં ૮ કલાક ની જગ્યાએ ૧૨ કલાક પાવર આપવા વિનંતી	ડાંગરના પાક માટે વડી કચેરીની સૂચના મુજબ જે તે સમયે ડાંગરના પાક કરતાં વિવિધ તાલુકાના સમાવિષ્ટ ગામોમાં વીજ પુરવઠો પૂરો પડતાં ખેતીવાડી ફીડરોમાં ૧૦ કલાક માટે વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે, અને વધુમાં અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત ના સંદર્ભે દરખાસ્ત વડી કચેરી મોકલવામાં આવશે, જે મંજૂરી મળ્યેથી ૮ કલાક ની જગ્યાએ ૧૨ કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવશે	૮ કલાક થી વધુ પાવર આપવા માટેની દરખાસ્ત પત્ર નંર૧૩૯/૧૪.૩.૧૮ ના રોજ વડી કચેરીએ મોકલવેલ છે. સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયા મુજબ સમયગાળા દરમ્યાન સદર વિસ્તારને ૧૦ કલાક પાવર આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		૮ કલાક થી વધુ પાવર
૪૨૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	બાવળા-૧	શ્રી.કે.એમ.પરમાર નાયબ ઇજનેર	જીતેન્દ્રસિંહ બી ચૌહાણ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય મો.નં.૯૮૯૮૮૩૫૧૨૯	ખેતીવાડી નવીન વીજ જોડાણ માટે ૭-૧૨ માં એકજ સર્વે નંબર માં અલગ અલગ ખેડૂતો નું ક્ષેત્રફળ અલગ હોય અને ખાતા નંબર એક જ હોય તો અલગ અલગ વીજ જોડાણ શા માટે આપવામાં આવતા નથી	હાલ ના યુજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર એક સર્વે નં અને ખાતા નં માં ફક્ત એક જ વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે. અને સદર સર્વે નં નું ક્ષેત્રફળ જો ૮ એકર થી વધુ હોય તો બીજું વીજ જોડાણ નિયમ અનુસાર મળવા પાત્ર થાય છે. વંચાણે લીધેલ : સર્ક્યુલર નં : ૧). GUVNL-TECH-૨-RNR-2044 25/10/2016 (2) UGVCL-REG-RE-379 28/10/2016 પરંતુ સદર બાબત માં એક જ સર્વે નંબર હોવાથી		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								ઉપરોક્ત નિયમ મુજબ આપી શકાય નહીં, વધુમાં પરિપત્ર નં GUVNL/TECH/AG-CON/2189 તા 24/10/2013 મુજબ થી નવીન ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ માંગણી વાળા સર્વે નં નું વિભાજન ડ-હક્કપત્રક દ્વારા સ્થળ મોજણી વખતે સાબિત થાય તો વિભાજિત થયેલ સર્વે નં માં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મૂળ અરજદાર ના અથવા તો તેમના કાયદેસરના સીધી લીટી ના વારસદાર ના નામે આપી શકાશે.				
૪૨૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	બાવળા-૧	શ્રી.કે.એમ.પરમાર નાયબ ઇજનેર	મકવાણા હેમાભાઈ હીરાભાઈ (માજી કારોબારી તાલુકા સદસ્ય) ગામ : સાંકોડ તા.બાવળા મો.નં.૯૭૧૪૬૫૫૦૯૪	સાંકોડ ગામ માં લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન હોઈ નવીન ડીપી આપવા વિનંતી	અત્રે ની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી તે મુજબ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી બે માસમાં હળવા દબાણ ની નવીન વીજ લાઇન તથા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભી કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	લો-વોલ્ટેજ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	સાણંદ-૨	શ્રી એમ.બી.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૦૯૯૦૬૬૭૮૩	ડોડીયા ભરતસિંહ ગામ.દદુકા, તા.સાણંદ મો.નં.૯૮૯૮૮૮૭૦૦૪	સાણંદ-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી ની ઓફિસ જે પહેલા સાણંદ ખાતે આવેલ હતી તેની જગ્યા એ હાલ બોળ-જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે શિફ્ટ કરેલ છે જેના કારણે દૂર ના ગામ ના લોકો ને વાહન વ્યવહાર ની વ્યવસ્થા ના હોવાથી ઓફિસ ના કામ કાજ અર્થે આવવા જવા માં અગવડ પડતી હોવાથી ઓફિસ ફરીથી સાણંદ ખાતે ની જૂની જગ્યાએ લઈ જવી	સાણંદ પેટા વિભાગીય કચેરીમાંથી સાણંદ-૧ તથા સાણંદ-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીમાં વિભાજન થતાં સાણંદ-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીનું મથક બોલ જીઆઈડીસી માં મંજૂર કરવામાં આવેલ છે જેથી અત્રે ની કચેરી દ્વારા બોળ-જી.આઈ.ડી.સી. માંથી કચેરી ખસેડવી શક્ય નથી .સદર રજુઆત સંદર્ભે અધિક્ષક ઈજનેર સાબરમતી દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ જરૂરી જણાશે તો કચેરીના સ્થળ ફેરફારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સિવિલ વિભાગ સાબરમતી વર્તુળ કચેરી દ્વારા ચકાસણી કરતાં બંને પેટા વિભાગીય કચેરીનું એક જ બિલ્ડીંગ માં સમાવેશ થઈ શકે તેમ નથી અને કેમ્પસમાં બીજુ બિલ્ડીંગ માટેની પણ પૂરતી જગ્યા નથી. જેથી સાણંદ-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીનું સ્થળાંતર શક્ય નથી.	નિકાલ		જનરલ Misc.
૪૨૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	સાણંદ-૨	શ્રી એમ.બી.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૦૯૯૦૬૬૭૮૩	કહરસિંહ વાઘેલા ગામ.ખોડા તા.સાણંદ મો.નં.૮૩૪૭૪૦૬૧૪૪	ખોડા ગામ ખાતે વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટેની વ્યવસ્થા કરવા બાબત	અરજદારશ્રી અરજીના સંદર્ભે જણાવવાનું કે સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ઇ-ગ્રામ યોજના હેઠળ નોંધણી કરાવી અત્રેની કચેરી દ્વારા વહીવટી મંજૂરી મેળવી વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવાની કાયમી વ્યવસ્થા થઈ શકે છે, તેમજ અત્રે ની કચેરી દ્વારા જાળવવામાં આવતી તારીખે ગામમાં અમારા કર્મચારી દ્વારા નાણાં સ્વીકારવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.		નિકાલ		રેવન્યુ / બિલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	સાણંદ-૨	શ્રી એમ.બી.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.૯૦૯૯૦૬૬૭૮૩	સિદ્ધરાજસિંહ બારડ ગામ.બોળ, તા.સાણંદ મો.નં.૯૫૭૪૦૮૬૨૦૨	બોળ ગામ ની આજુ બાજુ ના સર્વે નંબર માં ૨૪ કલાક ની વીજ લાઇન માથી વીજ કનેક્શનો આપવા	કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર ,જે અરજદાર શ્રી દ્વારા ઘરવપરાશ માટે ના વીજ જોડાણ મેળવવા માટે અરજી કરે અને તેમાં માલિકીના આધાર તરીકે જે અરજદારશ્રી દ્વારા બોળ ગામ ની ગામતળ ની આકારણી આપે તો ૨૪ કલાકની લાઇનમાંથી વીજ જોડાણ આપવા માં આવે છે, અને જ્યારે અરજદાર શ્રી દ્વારા ગામતળ બહારના સર્વે નંબર એટલેકે ખેતીવાડી જમીન ની આકારણી આપે તો સદર વીજ જોડાણો ખેતી વાડી વીજ લાઇન પર થી આપવા માં આવે છે. પરિપત્ર ન.GUVNL/TECH-2/RNR/2721/31.1.2017 તથા GUVNL/TECH-2/RNR/2719/30.1.2017 મુજબ જો ગામ તળ બહાર ખેતીવિષયક હેતુ માટે ઉપયોગમાં ન લેવાતી હોય તેવી જમીન માં આવેલા મકાનો ને (દ્વાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન દ્વાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનો ના જુથ ને) ૨૪ કલાક ની વીજ લાઇન માથી વીજ પુરવઠો આપી શકાય છે.		નિકાલ		ફીડર બદલવું

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨૫	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રમેશભાઈ શ્રીમાળી સોનારકુઇ ઘોળકા મો.નં.૯૭૨૭૧૦૭૫૬૪	સોનારકુઇ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વીજ લાઇન ખસેડવા બાબત	સોનારકુઇ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ની નીચે સદર વિસ્તાર ના રહીશો દ્વારા મકાન નું બાંધકામ કરેલ હોવાથી સદર ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ને અંડરગ્રાઉન્ડ કરી સ્થળ સર્વે મુજબ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી સદર કામગીરી બે માસમાં પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ફરિયાદનો યોગ્ય નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૪૨૬	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રમેશભાઈ શ્રીમાળી સોનારકુઇ ઘોળકા મો.નં.૯૭૨૭૧૦૭૫૬૪	બારકોઠા વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વીજ લાઇન ખસેડવા બાબત	બારકોઠા વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ની નીચે સદર વિસ્તાર ના રહીશો દ્વારા મકાન નું બાંધકામ કરેલ હોવાથી સદર ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ને અંડરગ્રાઉન્ડ કરી સ્થળ સર્વે મુજબ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી સદર કામગીરી બે માસમાં પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ફરિયાદનો યોગ્ય નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૨૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	સોનારકુઇ વિસ્તાર તેમજ બારકોઠા વિસ્તાર ના મકાનો ઉપર થી પસાર થતાં ખુલ્લા વીજ વાયર દૂર કરી આપવા વિનંતિ	સોનારકુઇ અને બારકોઠા વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ની નીચે સદર વિસ્તાર ના રહીશો દ્વારા મકાન નું બાંધકામ કરેલ હોવાથી સદર ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન ને અંડરગ્રાઉન્ડ કરી સ્થળ સર્વે પૂર્ણ કરેલ છે અને વધુમાં સક્ષમ અધિકારીની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી સદર કામગીરી બે માસમાં પૂર્ણ કરી ફરિયાદ નો યોગ્ય નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન
૪૨૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	૧૦૮ સેવા ની જેમ ઈમરજન્સી વીજળી ને લગતી ફરિયાદ દૂર કરવા ખાસ નિસરણીવાળું વાહન ફાળવવું	ઘોળકા શહેરમાં વીજળી ને લગતી ઈમરજન્સી ફરિયાદો દૂર કરવા માટે વીજ કર્મચારીની પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ફાળવણી કરેલ હોય છે તેમજ, અરજદાર શ્રીની રજુઆત મુજબ નિસરણી વાળું ખાસ વાહન ફાળવવા માટેની દરખાસ્ત પણ મંજૂરી અર્થે ઉપલી કચેરીએ મોકલેલ છે.	લેડર વિહિકલ માટેની દરખાસ્ત વડી કચેરીએ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ મોકલી આપવામાં આવશે. જે મંજૂરી વડી કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૫૭૩ તા.૦૯.૦૫.૧૮ થી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. વર્તુળ કચેરી દ્વારા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.	નિકાલ		જનરલ Misc.
૪૨૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	કલિકુંડ ટેરાસરના અંદરના ભાગમાંથી વીજ લાઇન પસાર થાય છે જે ખૂબ નીચી છે, તથા ખુલ્લા વીજ વાયર હોવાથી વીજ અકસ્માત થાય તેમ છે, તો આ વીજ લાઇન અંડર ગ્રાઉન્ડ અથવા કેબલ વાયરકરી આપવા વિનંતી.	કલિકુંડ ટેરાસર ના અંદર ના ભાગ માંથી પસાર થતા ખુલ્લા વીજ વાયરને કોટેડ એચટી એબીસી કેબલ થી રૂપાતરિત કરવાની સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે તથા તાંત્રિક મંજૂરી સક્ષમ અધિકારી દ્વારા પત્ર નં ૨૬૬૫ તા.૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. સદર કામગીરી આગામી બે માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર કામમાં ૧૨૦ એમએમ.સ્કેવર એચ.ટી.એ.બી. કેબલ ન હોવાના કારણે રીવાઈઝ મંજૂરી પત્ર નં- યુજીવીસીએલ/ટેક-૪/DIASS/ 4981/10.5.18 થી અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ માટે આપવામાં આવેલ છે. સદર કામ માટે ૧૧ કે.વી. XLPE 185 MM2 કેબલ-૧.૨ કી.મી. કેબલ નાંખી સદર કામ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		UG Cable

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૩૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	આંબેડકર ભવન પાસે તથા આશિયાના સોસાયટી પાસે આવેલ રોડ માં નડતર રૂપ ડીપી યોગ્ય જગ્યાએ ખસેડી આપવા વિનંતિ	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે, તે મુજબ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી રસ્તાના કામમાં નડતર રૂપ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની જગ્યા ફેરબદલી બે માસમાં સદર કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકા દ્વારા આંબેડકર ભવન પાસેના ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા માટેની NOC આપેલ છે. જેથી તેનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. પરંતુ આશિયાના સોસાયટી પાસે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ની NOC ચીફ ઓફિસર દ્વારા મળેલ નથી.	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૪૩૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	હાલમાં ઘોળકા શહેર ના વિવિધ વિસ્તારમાં આવેલ દરેક ઘરો માં વીજળી ના સાધનો વધતાં જતાં હોવાથી ઓછા વોલ્ટેજ ની રજૂઆત મળતી હોવાથી દરેક વિસ્તાર માં ચેકિંગ કરી તે મુજબની વધારા ડીપી મૂકી આપવી.	અત્રેની કચેરી દ્વારા ઘોળકા શહેરના વિવિધ વિસ્તારના ઓછા વોલ્ટેજ મળતા હોય તેવા વિસ્તારના વોલ્ટેજ ની માપણી કરી તે મુજબ હયાત વિજભાર ની વીજ વોલ્ટેજ સુધારવા માટે જરૂરી વીજ લાઇન તથા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભા કરવા માટેની કામગીરીની મંજૂરી મેળવી સદર કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને અરજદારશ્રીની ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદનું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે. સદર લો વોલ્ટેજ ના પ્રશ્નના નિરાકરણ અર્થે અત્રેની કચેરી દ્વારા ૪ નવા ટ્રાન્સફોર્મર ઊભા કરેલ છે.	લાકડિયા શેરીમાં લો વોલ્ટેજની રજૂઆત ના સંદર્ભમાં ચેક કરીને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરેલ છે. આમ જ્યારે જ્યારે લો વોલ્ટેજની ફરિયાદ આવેથી તે વિસ્તારના વીજ જોડાણ ચેક કરીને ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૩૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	રાજેશ બી શાહ, પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘોળકા શહેર. મો.નં.૯૮૯૮૫૧૯૦૭૭	ઘોળકા શહેરના મફળીપુર વિસ્તારમાંથી પસાર થતાં ખેતીવાડી ફીડર દૂર કરવા	ઘોળકા શહેરના મફળીપુર વિસ્તારમાંથી પસાર થતાં ખેતીવાડી ફીડર ખસેડવા માટે ઘોળકા શહેરની આજુબાજુના અન્ય સબ સ્ટેશનમાં ફેરફાર કરી શકાય તેમ નથી. વધુમાં નવીન સબ સ્ટેશન ના વિષયમાં નજીક માં કેલિયા વાસણા ગ્રામપંચાયત દ્વારા નવીન સબ સ્ટેશન બનાવવા માટે જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે. જેની સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેની વહીવટી મંજૂરી મળ્યેથી સદર ખેતીવાડી ફીડર ખસેડી શકાય તેમ છે.	અગાઉ કેલિયા વાસણા સબસ્ટેશન માટેની પ્રપોઝલ વડી કચેરીએ મોકલાવેલ પરંતુ પૂરતો લોડ ગ્રોથ ન હોવાના કારણે પત્ર નં.UGVCL/R&C/Tech/EE-II/2295 તા. 22.12.17થી નામંજૂર કરવામાં આવેલ. લોક દરબારની રજુઆતના અનુસંધાને કેલિયા વાસણા સબસ્ટેશનની રિવાઇઝ પ્રપોઝલ વડી કચેરીએ પત્ર નં- યુજીવીસીએલ/એસી/૫૦૭૯/૧૫.૫.૧૮ થી મોકલવેલ છે. જે તા.૨૯.૦૫.૧૮ ના રોજ મંજૂર થયેલ છે. અને વધુ કાર્યવાહી અર્થે જેટકો વડી કચેરીએ મોકલાવેલ છે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સારું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related
૪૩૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-શહેર	શ્રી કે.એચ.શાહ નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧	સંજયભાઈ આર.પટેલ કારોબારી ચેરમેન , ઘોળકા નગર પાલિકા મો.નં.૯૯૦૪૧૪૨૪૧૧	શ્રીરામ માર્કેટ થી જૂના બસ સ્ટેન્ડ સુધી ના પોલ સાઇડ માં ખસેડવા તથા વાયર ઊંચા લેવા બાબત	અત્રેની કચેરી દ્વારા શ્રીરામ માર્કેટથી જૂના બસ સ્ટેન્ડ સુધી ના પોલ ખસેડવા માટે જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી વીજ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી થાંભલા ઊભા કરવાની જગ્યા અનુસાર જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ અરજદારશ્રી ની ફરિયાદનું સાનુકુળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	નગરપાલિકા તેમજ રજુઆત કરતાં ને સાથે રાખીને જોઇન્ટ સર્વે કરતાં ગામમાં પોલ ખસેડી શકાય તેવી જગ્યા જણાયેલ નથી.	નિકાલ	શિફ્ટિંગ ઓફ લાઈન	



ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાલતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૩૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ધંધુકા	શ્રી.એન.આર.ઠક્કર નાયબ ઇજનેર	વનેચા ગણપતભાઈ નારણભાઈ ગામ રંગપુર, તા.ધંધુકા મો.નં.૯૯૯૮૭૭૦૨૭૮	ઘરવપરાશ માટે માંગેલ વીજ જોડાણ ના અંદાજપત્ર ના નાણાં વર્ષ ૨૦૧૩ માં ભરપાઈ કરેલ હોવા છતાં આજદિન સુધી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ નથી	અરજદારશ્રી દ્વારા ઘર વપરાશ માટે ની નવીન વીજ જોડાણ માટે ની માંગણી તા.૦૮.૦૨.૧૩ ના રોજ કરવામાં આવેલ હતી જે સંદર્ભે અત્રે ની કચેરી દ્વારા અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે અરજદાર શ્રી દ્વારા તા.૫.૩.૨૦૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ હતું જેમાં કામગીરીના ભાગ રૂપે ૬૦ મીટર નવીન હળવા દબાણ ની વીજ લાઇન તથા વીજ પોલ ઊભા કરવાના હતા જે સંદર્ભે અત્રે ની કચેરી દ્વારા પોલ નાખવા ની કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિક દ્વારા વાંધા અવરોધ ઊભો થતાં સદર વીજ જોડાણ માટે કામગીરી પૂર્ણ થઈ શકેલ નહીં જે બાબતે અત્રે ની કચેરી દ્વારા પત્ર નં.૧૫૪૭ તા. ૧૧.૪.૨૦૧૪ ના રોજ વાંધા ની નિરાકરણ લાવવા જણાવેલ પરંતુ સદર બાબતે અરજદાર શ્રી નિરાકરણ લાવી શકેલ નહીં જેથી પત્ર નં.૧૮૫૨ તા ૬.૫.૨૦૧૪ થી		નિકાલ		નવા કનેક્શન

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજીઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
								સદર વીજ જોડાણ માટે ભરપાઈ કરેલ અંદાજ પત્ર ના નાણાં પરત લઈ જવા માટે અને આપની અરજી દફતરે કરવા માટે જણાવેલ હતું .જે બાબતે અરજદરશ્રી દ્વારા બે વર્ષ સુધી કોઈપણ કાર્યવાહી કરેલ નથી . સદર બાબતે વધુમાં જણાવવાનું કે અરજદાર શ્રી તા ૪.૮.૨૦૧૬ ના રોજ વીજ ચેકિંગ દરમિયાન વીજ ચોરી કરતાં પકડાતાં રૂ.૭૫૮૦૨=૦૦ વીજ ચોરી નું બિલ આપવામાં આવેલ છે જે અરજદરશ્રી દ્વારા આજ દિન સુધી ભરપાઈ કરેલ નથી.				
૪૩૫	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગામ: ભવાનપુરા તા: ધોળકા મો.નં.૯૮૨૪૭૧૮૬૮૯	ગામ માં એક જ ટ્રાન્સફોર્મર હોવાથી વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે તો ઘટતું કરવા સારું	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ જે મુજબ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી બે માસમાં હળવા દબાણ ની નવીન વીજ લાઇન ઊભી કરવાની તથા ટ્રાન્સફોર્મર ની ક્ષમતા વધારવા ની કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	લો-વોલ્ટેજ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૩૬	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગામ : વલથેરા, તા.ધોળકા મો.નં.૯૮૭૯૧૫૩૮૭૯	ગામ માં એક જ ટ્રાન્સફોર્મર હોવાથી વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે તો ઘટતું કરવા સારું	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી તા.૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ જે મુજબ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી બે માસમાં હળવા દબાણ ની નવીન વીજ લાઇન તથા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભી કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૪૩૭	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગામ : શિયાવાડા, તા.ધોળકા મો.નં.૯૯૭૯૯૭૪૯૯૯	ગામ માં એક જ ટ્રાન્સફોર્મર હોવાથી વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે તો ઘટતું કરવા સારું	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ. જે મુજબ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી બે માસમાં હળવા દબાણ ની નવીન વીજ લાઇન તથા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભી કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારશ્રી ની ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	સદર કામ ૨૮.૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૪૩૮	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	અશોકભાઈ ટોયાભાઈ મેરૈયા, દરબારી વાડી, ગામ:કોઠ તા: ધોળકા મો.નં.૭૬૦૦૯૬૯૬૬૯	ઘર પાસે થી જતી ચેલ ટી લાઇન ના વાયરો નીચા છે તો સદર વાયરો ખેચી યોગ્ય સલામત ઊંચાઈએ લઈ જવા બાબતે	અત્રેની કચેરી દ્વારા સ્થળ સર્વે કરતા, હળવા દબાણની વિજ લાઇન ના વાયર ઢીલા થઈ ગયેલ માલુમ પડેલ જેથી ઢીલા વીજ વાયરના મરામતની કામગીરી તા.૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજદાર શ્રી ની ફરિયાદનો યોગ્ય નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઈન્ટેનન્સ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૩૯	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	શ્રી દિલીપસિંહ જસવંતસિંહ સીસોદિયા, મુ.ગાંગડ, તા.ધોળકા મો.નં.૯૯૯૮૭૭૪૨૩૫	ગાંગડ ગામના સર્વે નં ૧૩૭ માથી ડીપી ખસેડવા બાબત	સદર અરજદારશ્રી દ્વારા ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા માટે તા.૧૨.૦૯.૧૬ ના રોજ અરજી કરેલ હતી, જે સંદર્ભે અત્રે ની કચેરી દ્વારા જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી અરજદાર શ્રી ને રૂ. ૬૯૩૫૦/- નું અંદાજ પત્ર તા. ૧૪.૧૦.૧૬ ના રોજ પાઠવેલ હતું જે અરજદાર શ્રી દ્વારા ભરપાઈ કરેલ નથી.		નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર
૪૪૦	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	કોઠ	શ્રી.જે.બી.ઠાકોર નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૭૭૨	ભોળાદ ગામના ખેડૂતો મો.નં.૯૯૦૯૧૮૦૫૮૦	ભોળાદ ગામના ખેડૂતોની માલીકીની જમીનમા નાખવામાં આવેલ ટાવર ની લાઇન ને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા બાબત.	સદર પ્રશ્ન કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી ,બાંધકામ વિભાગ ,લીંબડી જેટકોને સાદર કરેલ છે.	૪૦૦ કેવી કોસંબા ચોરણીયા થી ૪૦૦ કેવી પંછમ લાઇનનું કામ કરવામાં ૭૨ માથી ૫૦ ટાવર નું કામ પૂર્ણ કરેલ છે,જેથી રૂટ બદલવો શક્ય નથી. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સાડું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૪૧	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-ગ્રામ્ય	શ્રી એ.જે.ગાંઠિયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૬	શ્રી પટેલ લક્ષ્મણભાઈ શંકરભાઈ મુ. કેલિયા વાસણા મો.નં.૯૯૨૪૦૮૩૫૩૦	કેલિયા વાસણા તથા આજુબાજુના ગામડામાં ઘોળકા સબસ્ટેશનથી પાવર સપ્લાય મળે છે તેથી ખેતીવાડી વીજજોડાણોમાં લો વોલ્ટેજ મળે છે તેથી આ વિસ્તારોમાં નવું ૬૬કેવી સબસ્ટેશન ઊભું થાય તેવી અમારી માંગણી છે.	સદર કેલિયા વાસણા વિસ્તારમાં આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણોનો વીજ પુરવઠો ૬૬ કેવી ઘોળકા સબસ્ટેશનથી પૂરો પાડવામાં આવે છે. સદર વિસ્તારના ખેતીવાડી વીજજોડાણોનો લો-વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે ઘોળકા સિટી સબસ્ટેશનથી રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારને કારણે નવીન ફીડર ઊભું કરી શકાય તેમ નથી. તેથી કેલિયા વાસણા વિસ્તારમાં ખેતીવાડી લો-વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે નવીન સબસ્ટેશનની જરૂર છે. તે માટે સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત કેલિયા વાસણા ગામ દ્વારા જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે તથા અત્રેની કચેરી દ્વારા મોજણી કામ પુર્ણ કરી તાંત્રિક મંજૂરી માટે વડી કચેરીએ મોકલવામાં આવેલ છે તેથી મંજૂરી મળેથી નવીન સબસ્ટેશનનું કામ કરવામાં આવશે.	અગાઉ કેલિયા વાસણા સબસ્ટેશન માટેની પ્રપોઝલ વડી કચેરીએ મોકલાવેલ પરંતુ પૂરતો લોડ ગ્રોથ ન હોવાના કારણે પત્ર નં.UGVCL/R&C/Tech/EE-II/2295 તા. 22.12.17થી નામંજૂર કરવામાં આવેલ. લોક દરબારની રજુઆતના અનુસંધાને કેલિયા વાસણા સબસ્ટેશનની રિવાઇઝ પ્રપોઝલ વડી કચેરીએ પત્ર નં- યુજીવીસીએલ/એસી/૫૦૭૯/૧૫.૫.૧૮ થી મોકલવેલ છે. જે તા.૨૯.૦૫.૧૮ ના રોજ મંજૂર થયેલ છે. અને વધુ કાર્યવાહી અર્થે જેટકો વડી કચેરીએ મોકલાવેલ છે. સદર બાબત યુજીવીસીએલ કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ પડતું નથી. સદર બાબતની જાણ ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની લી., વડોદરાને પત્ર ક્રમાંક યુજીવીસીએલ/કોર્પો/ટેક/૬૫૧ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ થી ઝડપી કાર્યવાહી સારું મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	(જેટકો કંપનીના કાર્યક્ષેત્રને લગતું)	નવું S/S / GETCO Related

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૪૨	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-ગ્રામ્ય	શ્રી એ.જે.ગાંઠિયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૬	શ્રી પટેલ લક્ષ્મણભાઈ શંકરભાઈ મુ. કેલિયા વાસણા મો.નં.૯૯૨૪૦૮૩૫૩૦	કેલિયા વાસણા ગામ માં પટેલ વાસમાં લો-વોલ્ટેજ મળે છે. તેથી પૂરતા વોલ્ટેજ મળે તેવી માંગણી છે.	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સર્વેની કામગીરી તા.૫.૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ. જે મુજબ ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પત્ર નં.૨૬૬૪ તા.૯.૩.૧૮ ના રોજ મળેલ છે. જે મુજબ બે માસમાં હળવા દબાણની નવીન વીજ લાઇન તથા નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઊભી કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી ઓછા વોલ્ટેજ મળવાની ફરિયાદ નું સાનુકૂળ નિવારણ લાવવામાં આવશે.	સદર કામ તા.૨૮.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ
૪૪૩	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-ગ્રામ્ય	શ્રી એ.જે.ગાંઠિયા નાયબ ઇજનેર મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૬	શ્રી પટેલ વિક્રમભાઈ કનુભાઈ, મુ. ચલોડા મો.નં.૯૯૨૫૨૩૩૫૯૦	નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે ચલોડા મુકામે માંગણી કરેલ તે અન્વયે તા. ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ નાણાં ભરપાઈ કરેલ છે. તે સંદર્ભમાં કંપની દ્વારા વીજરેશાઓનું કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે તા. ૧૯/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ ટેસ્ટરિપોર્ટ પણ આપવામાં આવેલ છે. પરંતુ આજ દિન સુધી ૧૦ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર આપવામાં આવેલ નથી તેથી તાત્કાલિક ટ્રાન્સફોર્મર આપી વીજજોડાણ ચાલું કરવા વિનંતી.	બાવળા વિભાગીય કચેરીમાં ખેતી વિષયક વીજજોડાણની નાણા ભરપાઈ કરેલી અને કામ પૂર્ણ કરેલી અરજીઓ ૧૮૫ છે. તા.૦૧.૧૨.૧૭ ની સ્થિતિએ કૂલ ૧૮૫ ટેસ્ટ રિપોર્ટ પણ આવી ગયેલ છે. સદર રજુઆત વાળા અરજદારનો ૧૦ કે.વીએ માટેનો અગ્રતાક્રમ ૩૦ છે. આમ માલસામાનની ઉપલબ્ધી મુજબ ૧૦ કે.વિના ટ્રાન્સફોર્મર ની ફાળવણી થયેથી અગ્રતાક્રમ મુજબ વીજજોડાણ ચાલુ કરવામાં આવશે.	રજુઆત સંદર્ભે ૧૦ કે.વી.એ ના ટ્રાન્સફોર્મરને અગ્રતા ક્રમ મુજબ ફાળવણી કરી અરજદારનું વીજ જોડાણ તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે	નિકાલ		ટ્રાન્સફોર્મર શિફ્ટિંગ/ નવા ટ્રાન્સફોર્મર

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઈલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમય મર્યાદા (કઈ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.)	વર્ગીકરણ
૪૪૪	૧૦.૦૩.૧૮	સાબરમતી	બાવળા	ઘોળકા-ગ્રામ્ય	શ્રી એ.જે.ગાંઠિયા નાયબ ઇજનેર, મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૬	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ગામ: બદરખા તા: ઘોળકા મો.નં.૯૯૭૪૦૧૮૭૨૯	બદરખા ગામે ગોળ ફળિયું તથા બ્રામણ ફળીમાં નવીન ડીપી નાખવા બાબત	બદરખા ગામમાં ડીડીયુજેજીવાય યોજના હેઠળ વિવિધ વિસ્તારમાં એચવીડીએસ પદ્ધતિથી નવીન વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઊભા કરી સદર ગામ માં ઓછા વોલ્ટેજની સમસ્યા દૂર થાય તે રીતની કામગીરી કાર્યરત છે. જેમાં સદર ગામના ગોળ ફળિયું તથા બ્રામણ ફળીયાનો પણ સમાવેશ કરેલ છે	સદર કામ કરવા જતાં ત્યાના રહીશો ધ્વારા વાંધો ઉઠાવેલ છે જેથી સદર કામ વિરોધના કારણે પૂર્ણ કરી શકાયેલ નથી.	નિકાલ		લો-વોલ્ટેજ